

## Сводка о тепловых потерях за 2016 год

Год - 2016

Период - Весь год

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Бахаревка

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	0,117	0,059	0,059	0	13,245	0
89	0,082	0,041	0,041	0	12,275	0
108	0,388	0,194	0,194	0	63,652	0
219	0,352	0,176	0,176	0	86,446	0
Итого:	0,939	0,47	0,47	0	175,618	0

## Сводка о тепловых потерях за январь

Год - 2016

Период - Январь

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Бахаревка

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	0,117	0,059	0,059	0	2,673	0
89	0,082	0,041	0,041	0	2,477	0
108	0,388	0,194	0,194	0	12,846	0
219	0,352	0,176	0,176	0	17,446	0
Итого:	0,939	0,47	0,47	0	35,441	0

## Сводка о тепловых потерях за февраль

Год - 2016

Период - Февраль

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Бахаревка

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	0,117	0,059	0,059	0	2,492	0
89	0,082	0,041	0,041	0	2,31	0
108	0,388	0,194	0,194	0	11,978	0
219	0,352	0,176	0,176	0	16,268	0
Итого:	0,939	0,47	0,47	0	33,048	0

## Сводка о тепловых потерях за март

Год - 2016

Период - Март

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Бахаревка

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	0,117	0,059	0,059	0	2,157	0
89	0,082	0,041	0,041	0	1,999	0
108	0,388	0,194	0,194	0	10,366	0
219	0,352	0,176	0,176	0	14,08	0

Итого:	0,939	0,47	0,47	0	28,602	0
--------	-------	------	------	---	--------	---

### Сводка о тепловых потерях за апрель

Год - 2016

Период - Апрель

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Бахаревка

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	0,117	0,059	0,059	0	1,479	0
89	0,082	0,041	0,041	0	1,371	0
108	0,388	0,194	0,194	0	7,11	0
219	0,352	0,176	0,176	0	9,657	0
Итого:	0,939	0,47	0,47	0	19,618	0

### Сводка о тепловых потерях за май

Год - 2016

Период - Май

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Бахаревка

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	0,117	0,059	0,059	0	0,385	0
89	0,082	0,041	0,041	0	0,357	0
108	0,388	0,194	0,194	0	1,85	0
219	0,352	0,176	0,176	0	2,512	0
Итого:	0,939	0,47	0,47	0	5,103	0

### Сводка о тепловых потерях за октябрь

Год - 2016

Период - Октябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Бахаревка

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	0,117	0,059	0,059	0	1,536	0
89	0,082	0,041	0,041	0	1,423	0
108	0,388	0,194	0,194	0	7,38	0
219	0,352	0,176	0,176	0	10,023	0
Итого:	0,939	0,47	0,47	0	20,362	0

### Сводка о тепловых потерях за ноябрь

Год - 2016

Период - Ноябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Бахаревка

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	0,117	0,059	0,059	0	2,139	0
89	0,082	0,041	0,041	0	1,983	0
108	0,388	0,194	0,194	0	10,283	0

219	0,352	0,176	0,176	0	13,966	0
Итого:	0,939	0,47	0,47	0	28,372	0

## Сводка о тепловых потерях за декабрь

Год - 2016

Период - Декабрь

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Бахаревка

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	0,117	0,059	0,059	0	2,646	0
89	0,082	0,041	0,041	0	2,453	0
108	0,388	0,194	0,194	0	12,718	0
219	0,352	0,176	0,176	0	17,273	0
Итого:	0,939	0,47	0,47	0	35,089	0