

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-6 до ЦТП-21 по адресу Яблочкова, 16а

Год расчета - 2026

Путь - 1-10-П-763-10 -- 1-10-ЦТП-21

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
1-10-П-763-10	1-11-К-763-10-1	273	80.8	1988	Подземная	0.0000055	0.00345	0.00345	0.00345	0.99655
1-11-К-763-10-1	1-10-ЦТП-21	273	85.3	1988	Подземная	0.0000058	0.00365	0.0071	0.00708	0.99292