

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-9 -- 2-01-Т-22 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметри ческая интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ТЭЦ-9	2-03-Т-11	630	925	1970	Надземная	0.0000752	0.12632	0.12632	0.11867	0.88133
2-03-Т-11	2-01-Т-22	630	1428	1970	Надземная	0.0001161	0.19501	0.32133	0.27482	0.72518