

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2026

Путь - 4-03-П-19-3 -- 4-03-Т-27 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-03-П-19-3	4-03-Т-19	820	38.5	1976	Надземная	0.0000033	0.00683	0.00683	0.0068	0.9932
4-03-Т-19	4-03-Т-20	820	131.5	1976	Надземная	0.0000113	0.02332	0.03014	0.02969	0.97031
4-03-Т-20	4-03-Т-22	820	309.5	1976	Надземная	0.0000266	0.05487	0.08502	0.0815	0.9185
4-03-Т-22	4-03-Т-24	820	311.5	1976	Надземная	0.0000268	0.05523	0.14025	0.13086	0.86914
4-03-Т-24	4-03-Т-25	820	127	1976	Надземная	0.0000109	0.02252	0.16276	0.15021	0.84979
4-03-Т-25	4-03-Т-27	820	304	1976	Надземная	0.0000261	0.0539	0.21666	0.1948	0.8052