

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПЗСП до ЦТП-1 по адресу Докучаева, 20

Год расчета - 2026

Путь - ВК ПЗСП -- 91-ЦТП-1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК ПЗСП	91-Т-ВК	273	0	1987	Надземная	0	0	0	0	1
91-Т-ВК	91-Т-ВК-1	219	0	1987	Надземная	0	0	0	0	1
91-Т-ВК-1	91-Т-5	219	222	1987	Надземная	0.0000144	0.0065	0.0065	0.00648	0.99352
91-Т-5	91-Т-7	219	179.7	1987	Надземная	0.0000116	0.00526	0.01176	0.01169	0.98831
91-Т-7	91-К-27А	219	1180.2	1987	Надземная	0.0000764	0.03455	0.0463	0.04525	0.95475
91-К-27А	91-К-27Б	219	12	1987	Подземная	0.0000008	0.00035	0.04665	0.04558	0.95442
91-К-27Б	91-К-29	219	108.5	1987	Надземная	0.000007	0.00318	0.04983	0.04861	0.95139
91-К-29	91-К-31А	219	85.8	1987	Подземная	0.0000056	0.00251	0.05234	0.051	0.949
91-К-31А	91-К-31Б	219	19.7	1987	Подземная	0.0000013	0.00058	0.05292	0.05154	0.94846
91-К-31Б	91-К-33	219	19.5	1987	Подземная	0.0000013	0.00057	0.05349	0.05208	0.94792
91-К-33	91-ЦТП-1	219	15	1987	Надземная	0.000001	0.00044	0.05393	0.0525	0.9475