

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Новомет-Пермь до жилого дома по адресу 2-я Казанцевская, 3

Год расчета - 2026

Путь - ВК Новомет-Пермь -- 2-я Казанцевская, 3

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Новомет-Пермь	93-К-1	219	0	0	Надземная	0	0	0	0	1
93-К-1	93-Т-1	219	269.9	1990	Надземная	0.0000175	0.0079	0.0079	0.00787	0.99213
93-Т-1	93-Т-2	219	102.3	1990	Надземная	0.0000066	0.003	0.0109	0.01084	0.98916
93-Т-2	93-Т-3	219	109.5	1990	Надземная	0.0000071	0.00321	0.0141	0.014	0.986
93-Т-3	93-Т-3-1	219	6.6	1990	Надземная	0.0000004	0.00019	0.01429	0.01419	0.98581
93-Т-3-1	93-Т-4	219	24	0	Подземная	0.0000016	0.0007	0.015	0.01488	0.98512
93-Т-4	93-К-5	108	123.8	0	Надземная	0.0000069	0.00129	0.01629	0.01615	0.98385
93-К-5	93-Т-6	108	13.5	0	Подземная	0.0000008	0.00014	0.01643	0.01629	0.98371
93-Т-6	93-Т-7	108	68	0	Надземная	0.0000038	0.00071	0.01713	0.01699	0.98301
93-Т-7	2-я Казанцевская, 3	89	79	0	Надземная	0.0000042	0.00067	0.0178	0.01764	0.98236