

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/14	14:30	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1968	1968	подземный канальный	не было	03/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	46	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/14	14:15	повреждение	н/д	сварное соединение	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	350	1970	1992	подземный канальный	не было	08/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/14	17:00	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	1968	подземный канальный	не было	12/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	46	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/14	15:01	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1968	1968	надземный	не было	03/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	46	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/01/14	11:02	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	2003	подземный канальный	не было	08/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	11	н/д
ПАО "Т Плюс"	02/01/14	10:15	повреждение	н/д	трубопровод	Магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	1968	подземный канальный	не было	15/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	46	н/д
ПАО "Т Плюс"	03/01/14	14:45	повреждение	н/д	компенсатор	Магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1971	1971	надземный	не было	13/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	43	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/01/14	11:15	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	Не определен	Не определен	надземный	не было	10/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/01/14	9:30	повреждение	н/д	сварное соединение	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	10/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/01/14	10:45	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	надземный	не было	09/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/01/14	16:00	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	13/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/01/14	11:30	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	100	Не определен	2004	надземный	не было	06/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/01/14	14:30	инцидент	ТК 117-76	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1965	Не определен	подземный канальный	не было	06/01/14	5:30	н/д	14:30	отопительный	50	180
ООО "Пермская сетевая компания"	05/01/14	8:45	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	15/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/01/14	11:00	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	350	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	10/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/01/14	14:45	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	07/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/01/14	12:00	повреждение	н/д	сварное соединение	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	13/01/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/01/14	9:45	повреждение	н/д	сварное соединение	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	надземный	не было	19/01/14	н					

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ди, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Перская сетевая компания"	17/02/14	11:00	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	350	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	17/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	18/02/14	14:45	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	18/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	18/02/14	12:00	повреждение	н/д	сварное соединение	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	19/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	18/02/14	9:45	повреждение	н/д	сварное соединение	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	надземный	не было	19/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ПАО "Т Плюс"	18/02/14	17:45	повреждение	н/д	трубопровод	Магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	надземный	не было	20/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	19/02/14	14:00	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	1987	подземный канальный	не было	20/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	27	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	19/02/14	11:30	повреждение	н/д	сварное соединение	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	21/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ПАО "Т Плюс"	19/02/14	11:15	повреждение	н/д	трубопровод	Магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	21/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	19/02/14	12:15	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	Не определен	Не определен	надземный	не было	20/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	19/02/14	12:30	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	1968	подземный канальный	не было	21/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	46	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	19/02/14	9:15	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1971	1971	подземный канальный	не было	21/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	43	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	19/02/14	13:00	повреждение	н/д	компенсатор	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1970	1970	надземный	не было	20/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	44	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/02/14	8:45	повреждение	н/д	сварное соединение	Магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	2002	надземный	не было	21/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	12	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/02/14	9:00	повреждение	н/д	трубопровод	Магистральный	свищ	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	1968	подземный канальный	не было	21/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	46	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/02/14	8:15	повреждение	н/д	сварное соединение	Магистральный	прочее	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	Не определен	Не определен	подземный канальный	не было	20/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	Не определен	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	20/02/14	16:30	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	прочее	прочее	350	1970	1970	подземный канальный	не было	21/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	44	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	20/02/14	15:00	повреждение	н/д	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	1968	подземный канальный	не было	22/02/14	н/д	н/д	н/д	отопительный	46	н/д
ООО "Перская сетевая компания"	20/02/14	14:30	повреждение	н/д	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1960	1975	подземный канальный	не было	20/02/14	17:00	н/д	3:00	отопительный	39	

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный/трубопровод ТС	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способд прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или опрашивание
ООО "Пермская сетевая компания"	11/02/14	09-00	инцидент	ТК 117-38	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1976	не проводился	подземный канальный	не проводилась	11/02/14	20-30		16-30	отопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/14	10-00	инцидент	ТК-549-7-1	трубопровод	квартирный	трещина в сварном соединении	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	225	неизвестен	2004	подземный канальный	не проводилась	12/02/14	16-00		16-30	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/02/14	09-30	инцидент	ТК-516-24	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	неизвестен	не проводился	подземный бесканальный	не проводилась	13/02/14	11-00		01-30	отопительный	неизвестен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/02/14	14-50	инцидент	ТК 55-24	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	1999	подземный канальный	не проводилась	16/02/14	20-15		05-30	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/02/14	09-00	инцидент	тк3-9	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1968	не проводился	подземный канальный	не проводилась	17/02/14	11-50		02-50	отопительный	неизвестен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/02/14	09-20	инцидент	тк-516-14	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	1996	подземный канальный	не проводилась	17/02/14	19-30		10-10	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/02/14	09-00	инцидент	тк406-0-9	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1972	не проводился	подземный канальный	не проводилась	18/02/14	18-20		09-20	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/02/14	09-00	инцидент	тк-57	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1968	не проводился	подземный канальный	не проводилась	18/02/14	15-10		06-10	отопительный	неизвестен	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/02/14	09-00	инцидент	тк-511	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1972	1997	подземный канальный	не проводилась	18/02/14	11-30		02-30	отопительный	17	н/д
ПАО "Т Плюс"	19/02/14	09-00	инцидент	П.130	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1970	не проводился	подземный канальный	не проводилась	19/02/14	13-30		04-30	отопительный	44	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/14	09-00	инцидент	тк37-9-10	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1969	1997	подземный канальный	не проводилась	19/02/14	20-50		11-50	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/02/14	14-15	инцидент	тк6-0-14	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	не проводился	подземный канальный	не проводилась	22/02/14	19-40		05-25	отопительный	40	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/02/14	10-00	инцидент	тк20	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	500	1993	не проводился	подземный канальный	не проводилась	26/02/14	13-00		03-00	отопительный	27	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/02/14	10-00	инцидент	к10к-5	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1974	1987	подземный канальный	не проводилась	26/02/14	16-30		16:30	отопительный	40	н/д
ПАО "Т Плюс"	27/02/14	10-00	инцидент	тк420-8	арматура	магистральный	прочее	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	100	1965	1975	подземный бесканальный	не проводилась	27/02/14	18-10		10:10	отопительный	39	н/д
ПАО "Т Плюс"	27/02/14	10-00	инцидент	к14к	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1974	2001	подземный канальный	не проводилась	27/02/14	20-20		10-00	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/02/14	10-00	инцидент	тк160	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1997	2000	подземный канальный	не проводилась	28/02/14	14-20		4:20	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/02/14	09-00	инцидент																			

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	10:00	повреждение	Никулина 4	трубопровод	ГВС	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	не проводится	подземный канальный	не было	03/03/14	15-20	5,25	0	отопительный	27	2 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/14	7:00	повреждение	Борчанинова 12	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1971	не проводится	подземный канальный	не было	04/03/14	13:50	2	0	отопительный	43	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/14	9-00	повреждение	Куйбышева 155	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не проводится	подземный канальный	не было	04/03/14	11-00	2	0	отопительный	неизвестен	5 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/14	10-00	повреждение	цТП №2 Сибирская 48	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1986	не проводится	подземный канальный	не было	05/03/14	13-00	3	0	отопительный	28	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/14	8-00	повреждение	Яродовольческая 3	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не проводится	подземный канальный	не было	05/03/14	16-00	8	0	отопительный	неизвестен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	09-00	повреждение	Яродовольческая 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не проводится	подземный канальный	не было	06/03/14	15-00	6	0	отопительный	неизвестен	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	07/03/14	12-00	повреждение	ул.Фонтанная,14	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не проводится	подземный канальный	не было	07/03/14	15-30	3,5	0	отопительный	неизвестен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/14	9-00	повреждение	тл №19 Кояновская	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не проводится	подземный канальный	не было	11/03/14	20-00	11	0	отопительный	неизвестен	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	10-00	повреждение	Новосибирская 24	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1963	не проводится	подземный канальный	не было	13/03/14	15-00	5	0	отопительный	51	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	9-00	повреждение	тл №19 Кояновская	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1985	не проводится	подземный канальный	не было	14/03/14	12-00	3	0	отопительный	29	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/14	11-00	повреждение	Вижайская 24	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не проводится	подземный канальный	не было	17/03/14	16-00	5	0	отопительный	неизвестен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	20/03/14	09-00	повреждение	Фонтанная 2а	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не проводится	подземный канальный	не было	20/03/14	14-00	5	0	отопительный	неизвестен	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/14	11-00	повреждение	Яблочкова 31	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не проводится	подземный канальный	не было	25/03/14	16-00	5	0	отопительный	неизвестен	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/14	09-00	повреждение	цТП №7 Гусарова 9	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	неизвестен	не проводится	подземный канальный	не было	28/03/14	14-00	5	0	отопительный	неизвестен	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/14	9.00	повреждение	ЦТП 14 (Екатерининская 119)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	не проводится	подземный канальный	не было	02.03.14	11.15	6	0	отопительный	41	60
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	13.00	повреждение	ЦТП-7 (Пушкина, 25)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1966	не проводится	подземный канальный	не было	03.03.14	16.20	4	0	отопительный	48	60
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/14	10.00	повреждение	ЦТП 12(Пермская 126)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	не проводится	подземный канальный	не было	04.03.14	13.00	5	0	отопительный	35	160
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/14	04.00	повреждение	ЦТП 26(Екатерининская 52)	трубопровод	гвс	сви															

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	10.00	повреждение	ЦТП-19 (Кояновская, 3)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	не проводился	подземный канальный	не было	12.03.14	11.20	3	0	отопительный	35	200
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/14	15.00	повреждение	Новосибирская, 26 (ЦТП-20)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1978	не проводился	подземный канальный	не было	13.03.14	15.00	4	0	отопительный	36	40
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	10.00	повреждение	ЦТП-19 (Кояновская,3)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1986	не проводился	подземный канальный	не было	14.03.14	12.30	2	0	отопительный	28	60
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	11.40	повреждение	ЦТП-27 (Фонтанная, 14)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1983	не проводился	подземный канальный	не было	14.03.14	13.00	2	0	отопительный	31	80
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	11.40	повреждение	ЦТП-33 (Народовольская,40)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1970	не проводился	подземный канальный	не было	14.03.14	13.00	5	0	отопительный	44	20
ООО "Пермская сетевая компания"	15/03/14	14.30	повреждение	ЦТП 12(Пихтовая 46)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1964	не проводился	подземный канальный	не было	15.03.14	21.30	6	0	отопительный	50	100
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/14	11.10	повреждение	ЦТП-25 (Викайская 25)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1980	не проводился	подземный канальный	не было	17.03.14	14.40	2	0	отопительный	34	100
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/14	22.00	повреждение	ЦТП-17 (Гусарова 9)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1978	не проводился	подземный канальный	не было	18.03.14	00.30	3	0	отопительный	36	200
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-29 (Веселая 1)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1978	не проводился	подземный канальный	не было	18.03.14	13.20	2	0	отопительный	36	180
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/14	10.10	повреждение	ЦТП-17 (Гусарова 9)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1963	не проводился	подземный канальный	не было	18.03.14	11.10	2	0	отопительный	51	100
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	15.30	повреждение	ЦТП-20: Новосибирская 24.	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1962	не проводился	подземный канальный	не было	18.03.14	17.00	2	0	отопительный	52	140
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/14	09.00	повреждение	Куйбышева 149, 151, 157, 153, 155, 159, Гатаулина 12, 14, Новосибирская 4 (ЦТП-37)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	не проводился	надземный	не было	19.03.14	20.00	6	0	отопительный	41	100
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/14	09.00	повреждение	Викайская,18,16, 16а,20 (ЦТП-24)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1986	не проводился	подземный канальный	не было	19.03.14	12.30	2	0	отопительный	28	120
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/14	09.05	повреждение	Фонтанная,2а,1 Веселая,1 (ЦТП-29)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1984	не проводился	подземный канальный	не было	19.03.14	15.00	5	0	отопительный	30	60
ООО "Пермская сетевая компания"	20/03/14	09.00	повреждение	Солдатова 9,11,Викайская 23,24,25, 26,27 (ЦТП 25)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1981	не проводился	подземный канальный	не было	20/03/14	12.20	6	0	отопительный	33	60
ООО "Пермская сетевая компания"	20/03/14	13.00	повреждение	Веселая 1, фонтанная 1а,2а(ЦТП 29)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1976	не проводился	подземный канальный	не было	20/03/14	16.10	4	0	отопительный	38	20
ООО "Пермская сетевая компания"	21/03/14	10.00	повреждение	ЦТП-18 (Лодыгина, 52)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150											

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	15.00	повреждение	Дружбы 4,6 Тургнева 12,14	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1972	не проводился	подземный канальный	не было	07.03.14	11.30	3	0	отопительный	42	180
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/14	14.20	повреждение	ЦТП 43 (Алексеевская 51)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1978	не проводился	подземный канальный	не было	14.03.14	12.40	5	0	отопительный	36	160
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	11.00	повреждение	ЦТП-42 (Восстания, 11а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1972	не проводился	подземный канальный	не было	14.03.14	13.15	6	0	отопительный	42	80
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	08.30	повреждение	Старцева, 1 ЦТП-1	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1964	не проводился	подземный канальный	не было	14.03.14	12.30	3	0	отопительный	50	160
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	15.00	повреждение	Дружбы 2	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводился	подземный канальный	не было	07.03.14	18.20	4	0	отопительный	39	40
ООО "Пермская сетевая компания"	07/03/14	21.00	повреждение	ЦТП-10 (Крупского 42а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1986	не проводился	подземный канальный	не было	07.03.14	21.40	2	0	отопительный	28	160
ООО "Пермская сетевая компания"	07/03/14	14.00	повреждение	ЦТП 4 (Уинская 7)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1976	не проводился	подземный канальный	не было	08.03.14	11.00	4	0	отопительный	38	120
ООО "Пермская сетевая компания"	08/03/14	14.30	повреждение	ЦТП 10 (Крупской 42)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1973	не проводился	подземный канальный	не было	08.03.14	15.00	6	0	отопительный	41	180
ООО "Пермская сетевая компания"	08/03/14	22.20	повреждение	Инженерная5, 6,6а,Ким 49,Металлистов 19, ЦТП 29)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1963	не проводился	подземный канальный	не было	10.03.14	10.40	4	0	отопительный	51	40
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/14	08.00	повреждение	ЦТП 4 (Уинская 7)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1969	не проводился	подземный канальный	не было	11.03.14	19.30	4	0	отопительный	45	180
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/14	09.00	повреждение	ЦТП 18 (Юрша 25)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводился	подземный канальный	не было	11.03.14	17.00	4	0	отопительный	29	60
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	09.00	повреждение	ЦТП 18 (Юрша 25)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1977	не проводился	подземный канальный	не было	12.03.14	17.00	5	0	отопительный	37	160
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-44 (Б.Гагарина, 36)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1962	не проводился	подземный канальный	не было	12.03.14	14.30	6	0	отопительный	52	200
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	10.00	повреждение	ЦТП-34 (Чехова, 4а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1981	не проводился	подземный канальный	не было	12.03.14	10.30	5	0	отопительный	33	80
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	10.10	повреждение	ЦТП-41 (Постаногова, 7а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1970	не проводился	подземный канальный	не было	12.03.14	17.00	3	0	отопительный	44	180
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-44 (Б.Гагарина, 36)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1966	не проводился	подземный канальный	не было	13.03.14	15.00	3	0	отопительный	48	20
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-11 (Лебедева 44)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1966	не проводился	подземный канальный	не было	13.03.14	21.30	2	0	отопительный	48	

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способд прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/14	09.00	повреждение	Лебедева, 46,46а,48; Крупской, 25 (ЦТП-11), Уральская 113а,	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1982	не проводился	подземный канальный	не было	27/03/14	15.00	2	0	отопительный	32	60
ООО "Пермская сетевая компания"	27/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-13 (Бульвар Гагарина 62/2)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	не проводился	подземный канальный	не было	27/03/14	17.00	5	0	отопительный	27	20
ООО "Пермская сетевая компания"	27/03/14	20.30	повреждение	К-424: Крупской 89,91а,93,95; Старцева 35,35/2,35/3,35в,37/2,37/3,Пушкарская 75,81,83	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1984	не проводился	подземный канальный	не было	28/03/14	01.15	3	0	отопительный	30	160
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/14	13.30	повреждение	Мостовая,6 (ЦТП-39)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1974	не проводился	подземный канальный	не было	27/03/14	16.00	3	0	отопительный	40	80
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/14	09.00	повреждение	Лебедева 46, 46а ,48; Крупской, 25, Уральская 113а (ЦТП-11)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	не проводился	подземный канальный	не было	28/03/14	12.00	5	0	отопительный	35	100
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-13 (Бульвар Гагарина 62/2)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1988	не проводился	подземный канальный	не было	28/03/14	14.30	4	0	отопительный	26	80
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/14	17.00	повреждение	ЦТП-16 (Студенческая 23б)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1985	не проводился	подземный канальный	не было	28/03/14	19.00	4	0	отопительный	29	80
ООО "Пермская сетевая компания"	27/03/14	09.30	повреждение	ЦТП-43 (Алексеевская 51)	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1986	не проводился	подземный канальный	не было	29/03/14	17.15	5	0	отопительный	28	200
ООО "Пермская сетевая компания"	30/03/14	15.15	повреждение	ЦТП 4(Уинская 7)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	не проводился	подземный канальный	не было	30/03/14	15.50	4	0	отопительный	35	140
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/14	10.00	повреждение	ЦТП-21 (Борчанинова,15)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	не проводился	подземный канальный	не было	05/03/14	10.30	6	0	отопительный	37	160
ООО "Пермская сетевая компания"	07/03/14	11.40	повреждение	ЦТП-16 (Петропавловская 87)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1963	не проводился	подземный канальный	не было	07/03/14	12.40	2	0	отопительный	51	120
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-16 (Петропавловская 87)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводился	подземный канальный	не было	12/03/14	16.45	2	0	отопительный	39	140
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	10.00	повреждение	ЦТП-19 (Пушкина, 113)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1981	не проводился	подземный канальный	не было	13/04/14	12.30	5	0	отопительный	33	20
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	16.45	повреждение	ЦТП-16 (Петропавловская 87)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	не проводился	подземный канальный	не было	13/03/14	16.55	4	0	отопительный	35	120
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/14	08.30	повреждение	ЦТП-16 (Петропавловская 87)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1962	не проводился	подземный канальный	не было	18.03.14	15.30	6	0	отопительный	52	60
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/14	08.30	повреждение	ЦТП 17(Екатерининская 167)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводился	подземный канальный	не было	25/03/14	14.10	4	0	отопительный	39	120
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/14	05.00	повреждение	ЦТП-35 (Качалова 13)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1978	не проводился	подземный канальный	не было	02.03.14	18.00	2	0	отопительный	36	40
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	08.30	повреждение	ЦТП-14 (Сусанина, 10)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1983	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	15.30	4	0	отопительный	31	20
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	17.40	повреждение	ЦТП-29 (Параютная, 7а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1978	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	18.00	3	0	отопительный	36	180
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	20.30	повреждение	ЦТП-10 (Челюскинцев, 17)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1962	не проводился	подземный канальный	не было	06.03.14	22.00	6	0	отопительный	52	80
ООО "Пермская сетевая компания"	10/03/14	15.10	повреждение	ЦТП 18(Экскаваторная 58)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	не проводился	подземный канальный	не было	10..03.14	16.30	6	0	отопительный	50	40
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	08.30	повреждение	ЦТП-18 (Экскаваторная, 58)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1963	не проводился	подземный канальный	не было	12/03/14	14.30	4	0	отопительный	51	60
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-9 (Стахановская, 29)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	не проводился	подземный канальный	не было	12/03/14	14.30	6	0	отопительный	27	160
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	10.10	повреждение	ЦТП-12 (Леонова, 11)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1965	не проводился	подземный канальный	не было	12/03/14	11.00	6	0	отопительный	49	160
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	15.50	повреждение	Бабушкина, 1а, 3; Левченко, 6а (ЦТП-37)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	не проводился	подземный канальный	не было	12/03/14	18.30	6	0	отопительный	41	200
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	08.00	повреждение	ЦТП-7 (Самолетная, 32)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводился	подземный канальный	не было	13/03/14	15.40	4	0	отопительный	29	120
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	10.00	повреждение	ЦТП-46 (Стахановская 4)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1965	не проводился	подземный канальный	не было	14/03/14	11.20	2	0	отопительный	49	200
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	10.00	повреждение	ЦТП-14 (Сусанина 10)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1983	не проводился	подземный канальный	не было	14/03/14	16.00	3	0	отопительный	31	120
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	10.00	повреждение	ЦТП-16 (Чердынская 16)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводился	подземный канальный	не было	14/03/14	16.00	2	0	отопительный	29	20
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-2 (Связева 34)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1965	не проводился	подземный канальный	не было	14/03/14	16.00	2	0	отопительный	49	160
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	03.45	повреждение	ЦТП-2 (Связева 34)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1973	не проводился	подземный канальный	не было	14/03/14	05.45	5	0	отопительный	41	120
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/14	10.15	повреждение	ЦТП-6 (Карпинского 67)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1968	не проводился	подземный канальный	не было	18/03/14	16.00	5	0	отопительный	46	40
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/14	08.35	повреждение	ЦТП-17 (Чердынская 44)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1965	не проводился	подземный канальный	не было	21/03/14	12.00	4	0	отопительный	49	20
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/14	12.05	повреждение	ЦТП-47 (Баумана 22)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1984	не проводился	подземный канальный	не было	22.03.14	12.40	3	0	отопительный	30	140
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/14	09.00	повреждение	ЦТП 42(Баумана 15)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1981	не проводился	подземный канальный	не было	25/03/14	11.00	6	0	отопительный	33	20
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/14	17.00	повреждение	ЦТП 20(Карпинского 107)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1987	не проводился	подземный канальный	не было	25/03/14	18.00	2	0	отопительный	27	160
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-6 (Карпинского, 67)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1965	не проводился	подземный канальный	не было	26/03/14	18.30	3	0	отопительный	49	100
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/14	18.30	повреждение	ЦТП-6 (Карпинского, 67)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1986	не проводился	подземный канальный	не было	26/03/14	20.50	4	0	отопительный	28	100

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	27/03/14	08.00	повреждение	ЦТП-6 (Карпинского 67)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1973	не проводился	подземный канальный	не было	27/03/14	15.40	4	0	отопительный	41	140
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-19 (Карпинского 87)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	не проводился	подземный канальный	не было	28/03/14	14.15	3	0	отопительный	41	180
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/14	17.10	повреждение	ЦТП-7 (Самолетная 32)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1967	не проводился	подземный канальный	не было	28/03/14	18.10	2	0	отопительный	47	40
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/14	16.00	повреждение	Ш.Космонавтов 72(ЦТП 13)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	не проводился	подземный канальный	не было	04/03/14	19.00	3	0	отопительный	37	140
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/14	08.30	повреждение	ЦТП-12 (Голева,5а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1985	не проводился	подземный канальный	не было	05/03/14	14.30	6	0	отопительный	29	120
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/14	17.20	повреждение	ЦТП-21 (Подлесная,45)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1982	не проводился	подземный канальный	не было	05/03/14	18.00	5	0	отопительный	32	40
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	08.30	повреждение	ЦТП-15 (Кронштадская, 10а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1980	не проводился	подземный канальный	не было	06.03.14	16.40	5	0	отопительный	34	160
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	09.15	повреждение	ЦТП-24 (Петропавловская , 115)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1978	не проводился	подземный канальный	не было	06.03.14	17.00	6	0	отопительный	36	20
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	09.10	повреждение	ЦТП-20 (Каменского, 2а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводился	подземный канальный	не было	06.03.14	11.00	5	0	отопительный	39	140
ООО "Пермская сетевая компания"	07/03/14	19.20	повреждение	ЦТП-21(Подлесная 45)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1984	не проводился	подземный канальный	не было	07/03/14	19.45	4	0	отопительный	30	100
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/14	01.50	повреждение	ЦТП 5 (Желябова 10)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1966	не проводился	подземный канальный	не было	09/03/14	02.45	4	0	отопительный	48	60
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/14	09.30	повреждение	ЦТП-19 (Монастырская,12 3)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводился	подземный канальный	не было	09.03.14	13.20	4	0	отопительный	39	200
ООО "Пермская сетевая компания"	10/03/14	12.00	повреждение	ЦТП 7(Парковый 39а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1984	не проводился	подземный канальный	не было	10.03.14	13.40	5	0	отопительный	30	20
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/14	14.15	повреждение	ЦТП 47 (Малкова 28)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1987	не проводился	подземный канальный	не было	11.03.14	15.45	6	0	отопительный	27	120
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-46 (Петропавловская , 60)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1976	не проводился	подземный канальный	не было	12/03/14	17.30	6	0	отопительный	38	180
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	08.00	повреждение	ЦТП-43 (Саязива 4а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1971	не проводился	подземный канальный	не было	13/03/14	10.00	4	0	отопительный	43	180
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	13.10	повреждение	ЦТП-21 (Подлесная 45)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	не проводился	подземный канальный	не было	13/03/14	13.40	6	0	отопительный	50	60
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-1 (Парковый,50)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1969	не проводился	подземный канальный	не было	14/03/14	11.00	3	0	отопительный	45	40
ООО "Пермская сетевая компания"	15/03/14	18.20	повреждение	ЦТП 21(Подлесная 45)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1971	не проводился	подземный канальный	не было	15.03.14	19.40	5	0	отопительный	43	140
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-16 (Кронштадская 6)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1982	не проводился	подземный канальный	не было	18/03/14	10.10	6	0	отопительный	32	60
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/14	09.30	повреждение	ЦТП-1 (Парковый 50)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	не проводился	подземный канальный	не было	18.03.14	11.00	6	0	отопительный	35	160
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/14	14.15	повреждение	ЦТП-8 (Подлесная 5)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1981	не проводился	подземный канальный	не было	18.03.14	15.00	5	0	отопительный	33	160
ООО "Пермская сетевая компания"	20/03/14	09.00	повреждение	ЦТП 31(Мильчакова 37)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1972	не проводился	подземный канальный	не было	20/03/14	15.00	2	0	отопительный	42	20
ООО "Пермская сетевая компания"	21/03/14	04.00	повреждение	ЦТП 36(Крисанова 13)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводился	подземный канальный	не было	21/03/14	06.10	3	0	отопительный	29	120
ООО "Пермская сетевая компания"	21/03/14	08.30	повреждение	ЦТП-16 (Петропавловская , 87)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1988	не проводился	подземный канальный	не было	21/03/14	14.00	4	0	отопительный	26	20
ООО "Пермская сетевая компания"	21/03/14	11.30	повреждение	ЦТП-13 (Голева, 17)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1980	не проводился	подземный канальный	не было	21/03/14	12.15	3	0	отопительный	34	40
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/14	11.40	повреждение	ЦТП-5 (Желябова 10)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1980	не проводился	подземный канальный	не было	23/03/14	12.50	2	0	отопительный	34	100
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/14	08.00	повреждение	ЦТП-21 (Подлесная,45)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	не проводился	подземный канальный	не было	24/03/14	14.30	4	0	отопительный	40	120
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-41 (Мильчакова, 10а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1975	не проводился	подземный канальный	не было	24/03/14	15.15	2	0	отопительный	39	40
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/14	09.55	повреждение	ЦТП-8 (Подлесная,5)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	не проводился	подземный канальный	не было	24/03/14	13.15	4	0	отопительный	41	120
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/14	20.30	повреждение	ЦТП-5 (Желябова, 10а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1980	не проводился	подземный канальный	не было	24/03/14	22.30	3	0	отопительный	34	180
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/14	18.20	повреждение	ЦТП 13(Голева 17б)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводился	подземный канальный	не было	25/03/14	20.00	2	0	отопительный	39	180
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/14	11.00	повреждение	Голева, 15 (ЦТП-13)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводился	подземный канальный	не было	26/03/14	16.00	4	0	отопительный	29	40
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/14	11.30	повреждение	ЦТП-13 (Голева, 17)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	не проводился	подземный канальный	не было	26/03/14	15.30	6	0	отопительный	40	120
ООО "Пермская сетевая компания"	27/03/14	10.10	повреждение	ЦТП-5 (Желябова 10)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводился	подземный канальный	не было	27/03/14	10.45	4	0	отопительный	39	40
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-13 (Голева 17а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1962	не проводился	подземный канальный	не было	28/03/14	12.00	2	0	отопительный	52	140
ООО "Пермская сетевая компания"	30/03/14	05.00	повреждение	Парковый,54/1 (ЦТП-21)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1978	не проводился	подземный канальный	не было	30/03/14	06.50	5	0	отопительный	36	140
ООО "Пермская сетевая компания"	29/03/14	08.30	повреждение	ЦТП-7 (Парковый,39а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1967	не проводился	подземный канальный	не было	29/03/14	11.00	4	0	отопительный	47	200
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-10 (Толбухина,16)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1981	не проводился	подземный канальный	не было	05.03.14	10.50	3	0	отопительный	33	80
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-10 (Толбухина, 16)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1962	не проводился	подземный канальный	не было	06.03.14	10.20	5	0	отопительный	52	140
ООО "Пермская сетевая компания"	07/03/14	08.00	повреждение	Вильямса 10а,6,12 (ЦТП-11)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1972	не проводился	подземный канальный	не было	07/03/14	12.50	4	0	отопительный	42	60
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	09.50	повреждение	ЦТП-16 (Карбышева, 40)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1976	не проводился	подземный канальный	не было	12.03.14	10.50	5	0	отопительный	38	100
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	10.00	повреждение	ЦТП-17 (Вильямса, 45)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1965	не проводился	подземный канальный	не было	13/03/14	09.50	3	0	отопительный	49	100
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	19.15	повреждение	Вильямса 45 (ЦТП 17)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1979	не проводился	подземный канальный	не было	14/03/14	12.30	6	0	отопительный	35	60
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/14	04.15	повреждение	ЦТП 1,2,3,4,5,	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1966	не проводился	подземный канальный	не было	16.03.14	06.15	6	0	отопительный	48	180
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-6 (Кабельщиков,8)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1979	не проводился	подземный канальный	не было	19/03/14	15.30	4	0	отопительный	35	180
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/14	10.30	повреждение	ЦТП-11 (Вильямса,18)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1976	не проводился	подземный канальный	не было	20/03/14	21.15	2	0	отопительный	38	120

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ди, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/14	10.30	повреждение	ЦТП-17 (вильямса,45)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1970	не проводился	подземный канальный	не было	19/03/14	20.00	3	0	отопительный	44	20
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/14	10.30	повреждение	ЦТП-15 (Толбухина,6)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1970	не проводился	подземный канальный	не было	19/03/14	20.15	6	0	отопительный	44	160
ООО "Пермская сетевая компания"	20/03/14	11.00	повреждение	ЦТП 8(Янаульская 28)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	не проводился	подземный канальный	не было	20/03/14	15.40	5	0	отопительный	46	100
ООО "Пермская сетевая компания"	20/03/14	13.25	повреждение	ЦТП 15(Толбухина 6)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	не проводился	подземный канальный	не было	20/03/14	14.00	2	0	отопительный	35	200
ООО "Пермская сетевая компания"	07/03/14	11.30	повреждение	Регина 69 (ЦТП-3)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1967	не проводился	подземный канальный	не было	21/03/14	13.50	5	0	отопительный	47	20
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/14	11.30	повреждение	ЦТП-1,2,3,5.	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	не проводился	подземный канальный	не было	25/03/14	05.30	4	0	отопительный	46	100
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/14	11.55	повреждение	ЦТП-8,11,15	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1971	не проводился	подземный канальный	не было	24/03/13	12.55	2	0	отопительный	43	200
ООО "Пермская сетевая компания"	27/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-13 (Янаульская 10)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	не проводился	подземный канальный	не было	27/03/14	10.30	4	0	отопительный	50	200
ООО "Пермская сетевая компания"	27/03/14	10.20	повреждение	ЦТП-21 (Графтио 4а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1970	не проводился	подземный канальный	не было	27/03/14	11.10	2	0	отопительный	44	40
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-2 (Калинина, 74)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	15.00	2	0	отопительный	29	200
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	08.15	повреждение	ЦТП-20 (Ласьвинская, 68б)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1984	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	11.30	4	0	отопительный	30	80
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	10.30	повреждение	Ласьвинская, 68б (ЦТП-20)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1980	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	11.30	4	0	отопительный	34	80
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	10.00	повреждение	ТК117-76 Чистопольская, 23, 23а, 21, 21а	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1982	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	19.25	5	0	отопительный	32	20
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	10.00	повреждение	ТК-117-82 Чистопольская, 31; Торговая, 11;	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1979	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	19.25	6	0	отопительный	35	140
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	10.00	повреждение	ТК117-84 Автозаводская, 5, 5а;	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	19.25	4	0	отопительный	37	20
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	10.00	повреждение	ТК117-92 Гальперина, 3,;	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1983	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	19.25	2	0	отопительный	31	80
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	10.00	повреждение	ТК117-90-2 Автозаводская, 5	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1986	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	19.25	4	0	отопительный	28	100
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	10.00	повреждение	ТК117-90 Автозаводская, 6, 3б,в,г,д,ж,з,и,е; Магистральная, 1а,б, 3,4;	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1976	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	19.25	5	0	отопительный	38	200
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/14	10.00	повреждение	ТК-117-94 Автозаводская, 3а;	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводился	подземный канальный	не было	03.03.14	19.25	6	0	отопительный	39	180
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/14	10.00	повреждение	ЦТП 4(Сокольская 10)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1964	не проводился	подземный канальный	не было	04.03.14	10.20	3	0	отопительный	50	40
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-8 (Теплоходная, 14)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1968	не проводился	надземный	не было	06.03.14	17.20	6	0	отопительный	46	120
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	09.00	повреждение	Ямбольская, 7 (ЦТП-48)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1962	не проводился	подземный канальный	не было	06.03.14	10.30	6	0	отопительный	52	180
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/14	09.00	повреждение	Калинина, 74, Светлагорская, 21 (ЦТП-2)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1987	не проводился	подземный канальный	не было	06.03.14	11.00	3	0	отопительный	27	120
ООО "Пермская сетевая компания"	07/03/14	12.30	повреждение	ТК-119 Закамская 20,24а	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1976	не проводился	подземный канальный	не было	07/03/14	16.10	3	0	отопительный	38	140
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/14	09.00	повреждение	ЦТП 5 (Ушакова 14)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	не проводился	подземный канальный	не было	11.03.14	19.10	4	0	отопительный	37	20
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/14	09.00	повреждение	Чистопольская 23,23а,21,21а,31, 35, 25,27,29; Торговая 20,11; Гальперина 3,1,2,12,14,8,29,4 , 6,20,12а,14а; Автозаводская 5,5а	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1987	не проводился	подземный канальный	не было	11/03/14	19.00	4	0	отопительный	27	200
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/14	09.00	повреждение	Автозаводская 2,6,3а,3б,3в,3ж,3з ,3е,3г,3д,3и; Магистральная 1а,1б,3,4.	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1987	не проводился	подземный канальный	не было	11/03/14	14.25	6	0	отопительный	27	100
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-19 (Б.Хмельницкого, 31)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1968	не проводился	подземный канальный	не было	12/03/14	16.30	4	0	отопительный	46	120
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-18 (Химградская, 47)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1987	не проводился	подземный канальный	не было	12/03/14	17.00	3	0	отопительный	27	120
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	12.00	повреждение	ЦТП-38 (Кировоградская, 71)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1972	не проводился	подземный канальный	не было	12/03/14	14.10	6	0	отопительный	42	200
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	09.00	повреждение	ЦТП-18 (Химградская 47а)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1971	не проводился	подземный канальный	не было	13/03/14	16.40	3	0	отопительный	43	20
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/14	09-00	инцидент	тк516-8	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	108	неизвестен	не проводился	подземный канальный	не было	05/03/14	11-20	3	0	отопительный	неизвестен	180
ПАО "Т Плюс"	19/03/14	09-00	инцидент	тк-75	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	неизвестен	не проводился	подземный канальный	не было	11/03/14	14-40	2	29-00	отопительный	неизвестен	100
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	3:40	инцидент	тк 609-10	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	неизвестен	не проводился	подземный канальный	не было	12/03/14	15-26	2	12-00	отопительный	неизвестен	100
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/14	09-00	инцидент	тк16-0-2	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	2005	подземный канальный	не было	13/03/14	14-40	6	5-00	отопительный	неизвестен	20
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/14	9:30	инцидент	ЦТП 42	трубопровод	квартальный	прочее	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	108	1975	не проводился	подземный канальный	не было	13/03/14	14-30	6	5-00	отопительный	39	40
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/14	9-00	инцидент	тк513	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводился	подземный канальный	не было	14/03/14	14-25	5	5-00	отопительный	29	180
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/14	10-00	инцидент	тк185	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1961	не проводился	подземный канальный	не было	18/03/14	12:45	6	3-00	отопительный	53	100
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/14	13-00	инцидент	тк516-20	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	108	1961	не проводился	подземный канальный	не было	18/03/14	13-00	3	3-00	отопительный	53	40
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/14	09-00	инцидент	тк564	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не проводился	подземный канальный	не было	19/03/14	15-15	3	6-00	отопительный	неизвестен	20
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/14	9:00	инцидент	ЦТП 37	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	1953	не проводился	подземный канальный	не было	19/03/14	15-20	5	6-00	отопительный	61	160
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/14	09-00	инцидент	тк420-9	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	133	неизвестен	не проводился	подземный канальный	не было	24/03/14	11:30	2	0,5	отопительный	неизвестен	20
ПАО "Т Плюс"	25/03/14	09-00	инцидент	тк1-46	трубопровод	магистральный	а в сварном соединении	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1959	не проводился	подземный канальный	не было	25/03/14	14:00	2	0	отопительный	55	80

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный/трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ПАО "Т Плюс"	26/03/14	09:00	инцидент	тк 2-25-4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1959	2003	подземный канальный	не было	26/03/14	16:00	2	0	отопительный	55	60
ООО "Пермская сетевая компания"	27/03/14	21:30	инцидент	тк424	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	неизвестен	не проводился	подземный канальный	не было	28/03/14	1:14	2	4	отопительный	неизвестен	60
ООО "Пермская сетевая компания"	31/03/14	0:30	инцидент	тк427	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	1998	не проводился	подземный канальный	не было	31/03/14	16:00	4	0,625	отопительный	16	120
ООО "Пермская сетевая компания"	02/04/14	10:15	повреждение	транзит по ж/д	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	02/04/14	10:15	0:00	нет	отопительный	50	60
ООО "Пермская сетевая компания"	03/04/14	10:00	повреждение	от т.к. 121-0-5 до т.к. 1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1972	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	03/04/14	10:00	0:00	нет	отопительный	42	20
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/14	9:00	повреждение	от т.к. 117-6 до ж.д. Невского, 28	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	1966	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	15/04/14	9:00	0:00	нет	отопительный	48	70
ООО "Пермская сетевая компания"	17/04/14	11:45	повреждение	от т.к. 117-44 до т.к. 117-44-1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	1969	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	17/04/14	11:45	0:00	нет	отопительный	45	60
ООО "Пермская сетевая компания"	21/04/14	9:00	повреждение	от т.к. 117-38-1 до т.к. 1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	1968	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	21/04/14	9:00	0:00	нет	отопительный	46	10
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/14	11:30	повреждение	от т.к. 117-44 до т.к. 117-44-1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	1971	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	22/04/14	11:30	0:00	нет	отопительный	43	50
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/14	9:00	повреждение	от т.к. 117-64-16 до ж.д. Гальперина, 12	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	40	1981	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	22/04/14	9:00	0:00	нет	отопительный	33	20
ООО "Пермская сетевая компания"	25/04/14	15:00	повреждение	от т.к. 117-44-5 до ж.д. Чистопольская, 5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	1964	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	25/04/14	15:00	0:00	нет	отопительный	50	70
ПАО "Т Плюс"	22/04/14	12:00	повреждение	4-04-К-117-38 - 4-04-К-117-40	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1976	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	22/04/14	12:00	0:00	нет	отопительный	38	10
ПАО "Т Плюс"	03/04/14	11:30	повреждение	4-04-Т-117-52 - 4-04-К-179	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1982	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	03/04/14	11:30	0:00	нет	отопительный	32	70
ПАО "Т Плюс"	16/04/14	10:00	повреждение	Т.841 ул. Стрельная	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1977	не проводилась	надземный	не проводилась	22/04/14	16:00	0:00	нет	отопительный	40	5 домов
ООО "Пермская сетевая компания"	13/04/14	9:00	повреждение	ТК.901-18 Локомотив	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	1963	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	13/03/14	14:30	0:00	нет	отопительный	51	4 дома
ООО "Пермская сетевая компания"	18/04/14	9:00	повреждение	ТК.511-511-2 Снайперов	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1974	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	18/02/14	11:30	0:00	нет	отопительный	40	8 домов
ООО "Пермская сетевая компания"	18/04/14	9:20	повреждение	ТК.57-/-57-6 Блокова	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1976	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	18/02/14	15:00	0:00	нет	отопительный	38	8 домов
ООО "Пермская сетевая компания"	03/04/14	9:00	повреждение	тк.9-/-9-09 Качалова	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1963	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	03/04/14	13:40	0:00	нет	отопительный	51	7 домов
ООО "Пермская сетевая компания"	02/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№3 Юрша 5	насос	квартальный	прочее	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	04/04/14	17:00	нет	нет	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	04/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№16 Студенческая 236	насос	квартальный	прочее	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1993	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	08/04/14	17:00	нет	нет	отопительный	21	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№29 - Инженерная ба	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1978	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	11/04/14	17:00	0:00	0:00	отопительный	36	7 домов
ООО "Пермская сетевая компания"	08/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№33 Уральская 85	арматура	квартальный	прочее	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1962	не проводилась	надземный	не проводилась	08/04/14	12:00	0:00	0:00	отопительный	52	10 домов
ООО "Пермская сетевая компания"	09/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№99 Крупской 32а	насос	квартальный	прочее	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не проводилась	10/04/14	17:00	нет	нет	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	10/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№31 Индустриализации 12а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1984	не проводилась	надземный	не проводилась	10/04/14	12:00	0:00	0:00	отопительный	30	2
ООО "Пермская сетевая компания"	10/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№44 Б.Гагарина 36	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1982	не проводилась	надземный	не проводилась	28/04/14	17:00	9:36	9:36	отопительный	32	3 дома
ООО "Пермская сетевая компания"	13/04/14	8:00	повреждение	Ким 92-94	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	15/04/14	17:00	3:36	3:36	отопительный	н/д	2 дома
ООО "Пермская сетевая компания"	14/04/14	18:00	повреждение	Дружбы 20-22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	16/04/14	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	2 дома
ООО "Пермская сетевая компания"	12/04/14	16:00	повреждение	Ким 107-109	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	18/04/14	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	2 дома
ООО "Пермская сетевая компания"	17/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№50 Ким 64	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	17/04/14	12:00	нет	нет	отопительный	33	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	17/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№29 Инженерная 12	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1978	не проводилась	надземный	не проводилась	17/04/14	17:00	нет	нет	отопительный	36	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	14/04/14	9:00	повреждение	Лебедева 18	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	22/04/14	14:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	1 дом
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№32 Быстрых 7а	насос	квартальный	прочее	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не проводилась	23/04/14	17:00	нет	нет	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	23/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№29 Инженерная 12	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1978	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	23/04/14	15:00	0:00	0:00	отопительный	36	4 дома
ООО "Пермская сетевая компания"	23/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№29 Инженерная 12	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1978	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	23/04/14	18:00	0:00	0:00	отопительный	36	3 дома
ООО "Пермская сетевая компания"	23/04/14	8:00	повреждение	Дружбы 16	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	23/04/14	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	1 дом
ООО "Пермская сетевая компания"	24/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№29 Инженерная 12	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1978	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	25/04/14	18:45	10:48	10:48	отопительный	36	15 домов
ООО "Пермская сетевая компания"	17/04/14	16:00	повреждение	Дружбы 2	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	28/04/14	15:30	7:12	7:12	отопительный	н/д	1 дом
ООО "Пермская сетевая компания"	28/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№18 Юрша 25	насос	квартальный	прочее	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	29/04/14	14:00	нет	нет	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	28/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№25 Тургенева 39а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	28/04/14	13:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	12 домов
ООО "Пермская сетевая компания"	28/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№35 Хвостальная 28	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	28/04/14	15:45	10:48	10:48	отопительный	н/д	8 домов
ООО "Пермская сетевая компания"	28/04/14	8:00	повреждение	ЦТП№25 Тургенева 39а	насос	квартальный	прочее	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	29/04/14	17:00	нет	нет	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/14	5:00	повреждение	цтп №6 Пушкина 11	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	2004	подземный канальный	не было	07/04/14	15:30	3 часа	3 часа	отопительный	н/д	13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	08/04/14	10:00	повреждение	цтп №11 Островского 49 на М.Якушова 2а	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	08/04/14	14:00	2 часа	2 часа	отопительный	н/д	11 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	08/04/14	7:00	повреждение	цтп №3 Луначарского4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	08/04/14	13:00	4 часа	4 часа	отопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	10/04/14	8:00	повреждение	Веселая 1-Фонтанная 2а	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	2005	подземный канальный	не было	10/04/14	17:45	8,45 часа	8,45 часа	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/14	9:00	повреждение	цтп №3 Луначарского4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	2001	подземный канальный	не было	15/04/14	16:00	7 часов	7 часов	отопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	16/04/14	7:00	повреждение	цтп №12 Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/04/14	10:00	3 часа	3 часа	отопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	18/04/14	9:00	повреждение	цтп№27 Советская 39	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	18/04/14	14:20	5,2 часа	5,2 часа	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	18/04/14	7:00	повреждение	ул. Муромская 26	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	133	н/д	н/д	подземный канальный	не было	18/04/14	20:20	12 часов	12 часов	отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	21/04/14	9:00	повреждение	цтп №28 Революции 314	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	подземный канальный	не было	22/04/14	17:00	32 часа	32 часа	отопительный	н/д	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	23/04/14	9:00	повреждение	цтп №11 Ленина 58	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	2003	подземный канальный	не было	23/04/14	11:00	2 часа	2 часа	отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	25/04/14	9:00	повреждение	цтп №4 Чернышевского 13	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/04/14	11:00	2 часа	2 часа	отопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	28/04/14	9:00	повреждение	ЦТП№1 Ленина 19	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	2005	подземный канальный	не было	28/04/14	13:00	3,5 часа	4 часа	отопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	21/0																					

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	01/04/14	9:00	инцидент	тк 517-1-3	трубопровод	квартильный	разрыв по сварному соединению	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1961	не проводился	подземный бесканальный	не проводилась	01/04/14	13:00	0:00	4:00	отопительный	53	470
ПАО "Т Плюс"	03/04/14	9:30	инцидент	тк 182	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1963	не проводился	подземный бесканальный	не проводилась	03/04/14	16:00	0:00	7:00	отопительный	50	490
ООО "Пермская сетевая компания"	03/04/14	9:00	инцидент	тк9	трубопровод	квартильный	трещина	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	80	1999	не проводился	подземный канальный	не проводилась	03/04/14	13:40	0:00	4:00	отопительный	15	560
ООО "Пермская сетевая компания"	05/04/14	10:00	инцидент	тк6-02	трубопровод	квартильный	копление трещи	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	не известен	не проводился	подземный канальный	не проводилась	05/04/14	20:00	0:00	10:00	отопительный	не известен	300
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/14	13:30	инцидент	тк121-0-1	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	не известен	не проводился	подземный канальный	не проводилась	07/04/14	20:00	0:00	7:00	отопительный	не известен	530
ООО "Пермская сетевая компания"	08/04/14	9:00	инцидент	тк6-0-2	трубопровод	квартильный	копление трещи	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	не известен	не проводился	подземный канальный	не проводилась	08/04/14	14:00	0:00	5:00	отопительный	не известен	540
ООО "Пермская сетевая компания"	08/04/14	9:00	инцидент	тк111-2	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	2006	не проводился	подземный канальный	не проводилась	08/04/14	12:00	0:00	3:00	отопительный	8	530
ООО "Пермская сетевая компания"	08/04/14	9:00	инцидент	тк104	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	150	2003	не проводился	подземный канальный	не проводилась	08/04/14	17:00	0:00	8:00	отопительный	11	490
ООО "Пермская сетевая компания"	10/04/14	9:00	инцидент	пк121	трубопровод	квартильный	копление трещи	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	1972	не проводился	подземный канальный	не проводилась	11/04/14	1:50	0:00	17:00	отопительный	42	370
ООО "Пермская сетевая компания"	13/04/14	7:50	инцидент	к.10-к.20а	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	не известен	не проводился	подземный канальный	не проводилась	14/04/14	3:30	0:00	19:00	отопительный	не известен	480
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/14	9:00	инцидент	к14-к2-1-6	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	57	не известен	не проводился	подземный канальный	не проводилась	15/04/14	15:00	0:00	6:00	отопительный	не известный	580
ПАО "Т Плюс"	16/04/14	9:00	инцидент	к1-10-3	трубопровод	магистральный	копление трещи	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1990	не проводился	подземный канальный	не проводилась	16/04/14	16:40	0:00	7:30	отопительный	24	500
ПАО "Т Плюс"	22/04/14	9:30	инцидент	п.838	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводился	подземный канальный	не проводилась	22/04/14	17:00	0:00	8:00	отопительный	33	590
ПАО "Т Плюс"	24/04/14	9:00	инцидент	тк117-46	трубопровод	магистральный	разрыв по сварному соединению	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1970	не проводился	подземный канальный	не проводилась	24/04/14	20:00	0:00	0:00	отопительный	44	380
ПАО "Т Плюс"	28/04/14	20:00	инцидент	тк579	трубопровод	магистральный	течь из сальника	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1981	не проводился	подземный канальный	не проводилась	29/04/14	9:30	0:00	13:30	отопительный	33	370
ПАО "Т Плюс"	06/05/14	12:00	инцидент	Химградская, от п.111 до тк 192	трубопровод	магистральный	трещина в сварном соединении	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1971	не производился	подземный канальный	не проводилась	06/05/14	22:00	10	0	отопительный	43	56 зданий
ПАО "Т Плюс"	26/05/14	13:30	инцидент	Петропавловская, от тк.59 до тк 59-13	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1981	не производилась	подземный канальный	не проводилась	27/05/14	11:30	6	0	межотопительный	33	30 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	07/05/14	9:00	повреждение	Толбухина 38	трубопровод	гвс	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не производилась	подземный канальный	не проводилась	07/05/14	14:00	3	0	отопительный	неизвестен	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	08/05/14	10:00	повреждение	Репина 15	трубопровод	гвс	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не производилась	подземный канальный	не проводилась	08/05/14	17:00	2	0	отопительный	неизвестен	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	12/05/14	7:00	повреждение	ввод ЦТП-6, Гайда	трубопровод	гвс	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не производилась	подземный канальный	не проводилась	12/05/14	10:30	2	0	межотопительный	неизвестен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	14/05/14	8:00	повреждение	Любвинская 11	трубопровод	гвс	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не производилась	подземный канальный	не проводилась	14/05/14	20:00	6	0	межотопительный	неизвестен	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	20/05/14	9:00	повреждение	Вильямса 77	трубопровод	гвс	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не производилась	подземный канальный	не проводилась	20/05/14	11:30	6	0	межотопительный	неизвестен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	20/05/14	7:00	повреждение	Вильямса 77	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	неизвестен	не производилась	подземный канальный	не проводилась	23/05/14	14:00	5	0	межотопительный	неизвестен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	26/05/14	9:00	повреждение	Гайвинская 8	трубопровод	гвс	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не производилась	подземный канальный	не проводилась	26/05/14	19:30	6	0	межотопительный	неизвестен	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/05/14	7:00	повреждение	Барнаульская 3	трубопровод	гвс	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	неизвестен	не производилась	подземный канальный	не проводилась	28/05/14	17:00	3	0	межотопительный	неизвестен	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/05/14	9:00	повреждение	Вильямса 40	трубопровод	гвс	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не производилась	надземный	не проводилась	30/05/14	15:40	3	0	межотопительный	неизвестен	6 зданий
ПАО "Т Плюс"	05/05/14	10:00	повреждение	тк 6-0-34 ÷ ул. Куйбышев, 51а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	06/05/14	16:00	30	0	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	12/05/14	10:00	повреждение	тк 177-10-1-ЦТП-7 Куйбышева,87	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1983	1983	подземный канальный	не проводилась	13/05/14	12:00	26	0	межотопительный	н/д	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	12/05/14	14:00	повреждение	от тк 158-4 д. Остр.,109÷Черн.7	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	15/05/14	11:00	2	0	межотопительный	н/д	2 здания
ПАО "Т Плюс"	14/05/14	11:00	повреждение	тк 763 ÷ тк 763-5	патрубок спускника	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1992	1992	подземный канальный	не проводилась	22/05/14	15:00	4	0	межотопительный	22	18 зданий
ПАО "Т Плюс"	14/05/14	11:00	повреждение	тк 761 ÷ тк 762	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1969	1969	подземный канальный	не проводилась	16/05/14	16:00	2	0	межотопительный	45	70 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	14/05/14	12:00	повреждение	тк 763-32-2 ÷ ул. Обвинская,12	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	04/06/14	16:00	6	0	межотопительный	н/д	102 здания
ПАО "Т Плюс"	15/05/14	16:00	повреждение	тк 106-52 ÷ тк 106-84	компенсатор	магистральный	свищ	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1968	1994	подземный канальный	не проводилась	28/05/14	17:30	2	0	межотопительный	20	62 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	15/05/14	16:00	повреждение	тк 106-78 ÷ ЦТП	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1980	1980	подземный канальный	не проводилась	29/05/14	12:00	3	0	межотопительный	34	62 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	15/05/14	16:00	повреждение	тк 106-116 ÷ ул.Самаркандск.,3	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1972	1972	подземный канальный	не проводилась	29/05/14	14:00	4	0	межотопительный	42	7 зданий
ПАО "Т Плюс"	15/05/14	17:00	повреждение	т. 763-58 ÷ п. 109-7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1989	1989	подземный канальный	не проводилась	19/05/14	17:00	2	0	межотопительный	25	11 зданий
ПАО "Т Плюс"	15/05/14	16:00	повреждение	тк 106-52 ÷ тк 106-84	арматура	магистральный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	1994	подземный канальный	не проводилась	28/05/14	20:00	2	0	межотопительный	20	73 здания
ПАО "Т Плюс"	15/05/14	17:00	повреждение	п. 109-7 ÷ т. 109	арматура	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1984	1984	надземный	не проводилась	19/05/14	17:00	2	0	межотопительный	30	-
ООО "Пермская сетевая компания"	15/05/14	17:00	повреждение	т. 763-58 ÷ т. 763-58-3	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1977	1990	надземный	не проводилась	21/05/14	12:00	3	0	межотопительный	24	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	15/05/14	16:00	повреждение	тк 01 ÷ ул. Самаркандская,1	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1981	1981	подземный канальный	не проводилась	16/05/14	15:00	4	0	межотопительный	33	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	18/05/14	23:20	повреждение	тк 185-1-4а ÷ тк 185-1-6	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1961	1961	подземный канальный	не проводилась	03/06/14	14:00	3	0	межотопительный	53	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	19/05/14	11:00	повреждение	тк 37а ÷ ул. Г.Звезда, 42	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1964	1964	подземный канальный	не проводилась	22/05/14	15:50	6	0	межотопительный	51	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	19/05/14	17:00	повреждение	тк 12а ÷ тк 12а-10	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1978	2005	подземный канальный	не проводилась	04/06/14	14:00	6	0	межотопительный	9	21 здание
ПАО "Т Плюс"	19/05/14	17:00	повреждение	тк 14 ÷ тк 16	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	1000	1983	1983	подземный канальный	не проводилась	23/05/14	15:00	3	0	межотопительный	31	нет
ПАО "Т Плюс"	20/05/14	12:00	повреждение	к14к-10 ÷ к14к-14	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1981	1981	подземный канальный	не проводилась	23/05/14	14:00	3	0	межотопительный	33	нет
ПАО "Т Плюс"	20/05/14	12:00	повреждение	п. 2 ÷ тк 763-10	компенсатор	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1981	1981	подземный канальный	не проводилась	23/05/14	15:00	4	0	межотопительный	33	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	21/05/14	16:00	повреждение	тк 127 ÷ 127-0-3	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	2000	подземный канальный	не проводилась	27/05/14	10:00	2	0	межотопительный	14	7 зданий
ПАО "Т Плюс"	21/05/14	17:00	повреждение	тк 171 ÷ тк 171-7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1988	1988	подземный канальный	не проводилась	27/05/14	15:00	3	0	межотопительный	26	8 зданий
ПАО "Т Плюс"	21/05/14	17:00	повреждение	тк 171 ÷ тк 171-7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1988	1988	подземный канальный	не проводилась	27/05/14	17:30	4	0	межотопительный	26	8 зданий
ПАО "Т Плюс"	21/05/14	17:30	повреждение	т. 106-26 ÷ т. 106-40	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1968	1997	надземный	не проводилась	27/05/14	21:00	3	0	межотопительный	17	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	22/05/14	13:00	повреждение	тк 186 ÷ 177	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1973	1973	подземный канальный	не проводилась	29/05/14	15:00	6	0	межотопительный	41	91 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	22/05/14	14:00	повреждение	тк 179 ÷ тк 179-13	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1973	1973	подземный канальный	не проводилась	28/05/14	17:30	6	0	межотопительный	41	7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	22/05/14	15:00	повреждение	тк 186 ÷ 177	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1973	1974	подземный канальный	не проводилась	27/05/14	15:00	2	0	межотопительный	44	91 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	22/05/14	15:30	повреждение	тк 182 ÷ ул. Пионерская, 12	трубопровод	квартильный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ													

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	23/05/14	16:00	повреждение	тк 49-10-1 ÷ ул. Луначарского,26	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1965	2002	подземный канальный	не проводилась	26/05/14	15:00	2	0	межотопительный	12	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	26/05/14	14:00	повреждение	тк 59-тк 59-9 ул.Петропавловская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	2005	2005	подземный канальный	не проводилась	27/05/14	15:00	3	0	межотопительный	9	3
ООО "Пермская сетевая компания"	26/05/14	14:00	повреждение	тк 59-тк 59-9 ул.Петропавловская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	2005	2005	подземный канальный	не проводилась	28/05/14	15:00	3	0	межотопительный	9	3
ООО "Пермская сетевая компания"	27/05/14	10:00	повреждение	тк 513--цТП-28	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	1985	подземный канальный	не проводилась	28/05/14	15:00	2	0	межотопительный	29	13
ООО "Пермская сетевая компания"	27/05/14	11:00	повреждение	к14к-13-7 ул.Казановская,3	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1969	1969	подземный канальный	не проводилась	02/06/14	14:00	2	0	межотопительный	45	10
ООО "Пермская сетевая компания"	27/05/14	12:00	повреждение	к14к-5 ул.Вихайская,23	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1974	1974	подземный канальный	не проводилась	03/06/14	14:00	6	0	межотопительный	40	52
ООО "Пермская сетевая компания"	27/05/14	14:00	повреждение	тк 595 ÷ тк 607а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1994	1994	подземный канальный	не проводилась	28/05/14	17:50	6	0	межотопительный	20	2
ООО "Пермская сетевая компания"	27/05/14	17:15	повреждение	т.31-4-3 П.Осипенко,41а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	1994	надземный	не проводилась	29/05/14	14:00	2	0	межотопительный	46	8
ПАО "Т Плюс"	28/05/14	11:00	повреждение	п.11-:-п22	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	1000	1983	1983	подземный канальный	не проводилась	28/05/14	20:30	3	0	межотопительный	46	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/05/14	10:00	повреждение	К-10К-:-К-10К-20	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	1990	подземный канальный	не проводилась	04/06/14	16:00	4	0	межотопительный	24	67 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	28/05/14	10:00	повреждение	К-10К-5-:-К-14К-5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1990	1990	подземный канальный	не проводилась	03/06/14	14:00	2	0	межотопительный	24	94 зданий
ПАО "Т Плюс"	28/05/14	10:00	повреждение	т.106-32-:-106-40	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1968	1997	надземный	не проводилась	29/05/14	21:00	2	0	межотопительный	46	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	29/05/14	10:00	повреждение	К-10К-:-К-10К-20	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	1990	подземный канальный	не проводилась	03/06/14	15:00	2	0	межотопительный	24	50 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	29/05/14	12:00	повреждение	тк49-10-:-49-10-7	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	2005	2005	подземный канальный	не проводилась	02/06/14	12:00	3	0	межотопительный	9	11 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	29/05/14	8:00	повреждение	тк406-05а-:-Кулешской,57а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	0	1999	подземный канальный	не проводилась	29/05/14	11:30	3	0	межотопительный	15	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	02/06/14	11:00	повреждение	от ЦТП-4 до т.к.86-3	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	273	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	03/06/14	13-30	9	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	04/06/14	15:00	повреждение	между ж.д. Панфилова 4а и Глазовская, 3	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	25/06/14	19-00	2	0	межотопительный	не определен	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	11/06/14	10:30	повреждение	между т.к.117-34-1 и ж.д. Закамская, 15а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	57	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	не устранен	не устранен	36	0	межотопительный	не определен	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	13/06/14	9:00	повреждение	от ЦТП-14 до ж.д. М.Рыбалко, 105в	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	14/06/14	15-45	19	0	межотопительный	не определен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	18/06/14	16:30	повреждение	между ж.д. Б.Хмельницкого, 54-56	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	19/06/14	18-00	17	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	18/06/14	9:00	повреждение	от ЦТП-18 до ж.д. Химградская, 47а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	исчерпание ресурса	89	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	19/06/14	12-00	42	0	межотопительный	не определен	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	18/06/14	12:00	повреждение	от ЦТП-55 до ж.д. Онежская, 8	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	исчерпание ресурса	89	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	не устранен	не устранен	12	0	межотопительный	не определен	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	18/06/14	15:00	повреждение	между ж.д. Онежская, 3 и 5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	исчерпание ресурса	89	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	не устранен	не устранен	8	0	межотопительный	не определен	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	18/06/14	14:00	повреждение	между ж.д. Химградская, 47а и 49а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	исчерпание ресурса	57	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	19/06/14	15-00	47	0	межотопительный	не определен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	19/06/14	12:00	повреждение	между ЦТП-9 и ж.д. Калинина, 23	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	исчерпание ресурса	159	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	не устранен	не устранен	14	0	межотопительный	не определен	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	20/06/14	9:00	повреждение	между ж.д. Закамская, 15 и Закамская, 21а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	исчерпание ресурса	108	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	не устранен	не устранен	22	0	межотопительный	не определен	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	24/06/14	9:00	повреждение	в т.к.117-66-7 у ж.д. Ласвынская, 19	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	исчерпание ресурса	159	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	не устранен	не устранен	1	0	межотопительный	не определен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	24/06/14	10:00	повреждение	между ж.д. Закамская, 29-31	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	исчерпание ресурса	57	не определен	не производился	подземный бесканальный	не было	26/06/14	17-00	5	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	02/06/14	16-15	повреждение	М2-04-К-584-6, от ЦТП-36 до Петропавловская, 97	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	не устранен	нет	не прекращалось	нет	межотопительный	не определен	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	02/06/14	0:00:00	повреждение	М2-04-К-584-6, от ЦТП-36 до Крисанова,11	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	не устранен	нет	не прекращалось	нет	межотопительный	не определен	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	02/06/14	16-45	повреждение	М2-04-К-583 , ЦТП-45 Крисанова,19	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	надземный	не было	не устранен	нет	не прекращалось	нет	межотопительный	не определен	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	06/06/14	13-45	повреждение	М2-01-К-18-11, ЦТП-47 Баумана,22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не было	надземный	не было	не устранен	нет	не прекращалось	нет	межотопительный	не определен	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	10/06/14	14-00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14 Сосновка,10	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	12/06/14	12-00	2	0	межотопительный	не определен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	11/06/14	0:00:00	повреждение	М2-04-К-573-4-9, ЦТП-15, Екатеринбургская,133	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не было	надземный	не было	12/06/14	14-45	7	0	межотопительный	не определен	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	11/06/14	0:00:00	повреждение	М2-04-К-573-4, ЦТП-19, Пушкина,113а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	надземный	не было	14/06/14	15-30	8	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	11/06/14	14-15	повреждение	М2-04 -К-573-4 от ЦТП-18 Пушкина,110	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	неизвестен	не было	надземный	не было	не устранен	нет	не прекращалось	нет	межотопительный	не определен	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	17/06/14	16-0	повреждение	М2-19-К-481-36, ЦТП-20, Карпинского,107	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не было	надземный	не было	18/06/14	15-30	6	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	27/06/14	0:00:00	повреждение	д. Кондратово,ЦТП-1 до Культуры,9	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	не устранен	нет	не прекращалось	нет	межотопительный	не определен	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	27/06/14	0:00:00	повреждение	д. Кондратово,ЦТП-1	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	70	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	не устранен	нет	не прекращалось	нет	межотопительный	не определен	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	26/06/14	0:00:00	повреждение	М2-12-К-472-1А-19, ЦТП-8 до Геологов,19	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	28/06/14	16-15	6	0	межотопительный	не определен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	27/06/14	0:00:00	повреждение	М2-14-К-501-4,ПН-22, С.Армии,37	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	29/06/14	17-15	8	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	27/06/14	13-15	повреждение	М2-17-К-908 от ЦТП-35 до Малкова,26	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	неизвестен	не было	надземный	не было	30/06/14	0:00	7	0	межотопительный	не определен	5 зданий

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	30/06/14	15-30	повреждение	М2-14-К-506-6А, ЦТП-6, Карпинского,69 до Самолетная,54	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	02/07/14	15-45	5	0	межотопительный	не определен	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	26/06/14	11-00	повреждение	2-04-К-573-4-3 ЦТП-21, Борчанинова,15а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не было	надземный	не было	27/06/14	15-15	2	0	межотопительный	не определен	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	03/06/14	8-00	повреждение	М2-09-К-888 , ЦТП 7 , Парковый,39А	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	неизвестен	не было	надземный	не было	05/06/14	16-15	3	0	межотопительный	не определен	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	03/06/14	0:00:00	повреждение	М2-15-К-648 , ЦТП 17, Пермская,160	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	05/06/14	15-00	2	0	межотопительный	не определен	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	03/06/14	16-15	повреждение	М2-15-К-648 , ЦТП 17, Пермская,160	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	04/06/14	16-15	5	0	межотопительный	не определен	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	02/06/14	10-00	повреждение	М2-09-К-868-1 ЦТП-8, Куйбышева,19а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	06/06/14	19-00	3	0	межотопительный	не определен	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	02/06/14	0:00:00	повреждение	М2-09-К-868-5, ЦТП-28, Куйбышева,18а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	03/06/14	17-00	5	0	межотопительный	не определен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	05/06/14	13-00	повреждение	М2-04-К-385-5 до ЦТП-16, Петропавловская, 85	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	неизвестен	не было	подземный бесканальный	не было	05/06/14	18-45	7	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	05/06/14	15-00	повреждение	М2-09-К-877-1 , ЦТП-2 , Пожарского,17а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	неизвестен	не было	надземный	не было	06/06/14	13-00	3	0	межотопительный	не определен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	05/06/14	13-45	повреждение	М2-09-К-877-1 , ЦТП-2 , Пожарского,17а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	надземный	не было	06/06/14	17-00	2	0	межотопительный	не определен	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	03/06/14	15-30	повреждение	М2-04-К-573-4, ЦТП-19, Пушкина,113а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	надземный	не было	06/06/14	17-30	7	0	межотопительный	не определен	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	09/06/14	0:00:00	повреждение	М2-04 -К-573-4 от ЦТП-18 Пушкина,110	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	неизвестен	не было	надземный	не было	11/06/14	13-45	8	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	02/07/14	8-00	повреждение	ЦТП - Репина,75	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	04/07/14	15-00	5	0	межотопительный	не определен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	02/07/14	8-00	повреждение	ЦТП - Репина,75	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	04/07/14	16-00	5	0	межотопительный	не определен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	08/07/14	8-00	повреждение	П - Пулковская,7 (Г	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	09/07/14	16-00	4	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	08/07/14	8-00	повреждение	П - Пулковская,7 (Х	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	09/07/14	17-00	4	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	10/07/14	10-00	повреждение	ЦТП - Репина,75	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	10/07/14	20-00	5	0	межотопительный	не определен	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	14/07/14	11-00	повреждение	ЦТП - Пулковская,5	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	15/07/14	14-30	3	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	22/07/14	9-00	повреждение	ЦТП - Вильямса,76	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	22/07/14	17-30	5	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	25/07/14	13-00	повреждение	ТП - Лобвинская,1	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	25/07/14	16-00	4	0	межотопительный	не определен	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	28/07/14	12-00	повреждение	ЦТП - Вильямса,45	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	28/07/14	14-00	4	0	межотопительный	не определен	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	28/07/14	10-00	повреждение	ТП - Звенигородская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	29/07/14	18-00	8	0	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	01/07/14	09-00	повреждение	№4 Чернышевской цтп №4	трубопровод	ГВС	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	неизвестен	2001	подземный канальный	не было	01/07/14	16-00	7 часов	7 часов	межотопительный	13	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	02/07/14	09-00	повреждение	Чернышевского 13	трубопровод	ГВС	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	неизвестен	2001	подземный канальный	не было	02/07/14	16-00	7 часов	7 часов	межотопительный	13	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	01/07/14	11-00	повреждение	Куйбышева 149	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	09/07/14	16-00			межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	01/07/14	09-00	повреждение	Борчанинова 12,14	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	01/07/14	13-00	4 часа	4 часа	межотопительный	не определен	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	07/07/14	09-00	повреждение	Островского 53	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	07/07/14	18-00	9 часов	9 часов	межотопительный	не определен	11 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	07/07/14	11-00	повреждение	Солдатоа 8	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	07/07/14	13-00	2 часа	2 часа	межотопительный	не определен	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	21/07/14	09-00	повреждение	Куйбышева 149	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	21/07/14	16-00	7 часов	7 часов	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	22/07/14	09-00	повреждение	Пермская 126	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	неизвестен	не было	подземный канальный	не было	22/07/14	23-00	14 часов	14 часов	межотопительный	не определен	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	18/08/14	09-00	повреждение	Веселая 1	трубопровод	ГВС	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	н/д	2005	подземный канальный	не было	18.08.214	12-00	3 часа	0	межотопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	20/08/14	09-00	повреждение	цтп31 25 Октября 83	трубопровод	ГВС	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	2003	подземный канальный	не было	20.08.214	12-00	3 часа	0	межотопительный	н/д	7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	24/08/14	09-00	повреждение	цтп 6 Гусарова 22	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	2006	подземный канальный	не было	24/08/14	12-00	3 часа	0	межотопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	22/08/14	09-00	повреждение	цтп 33 Народовольческа я 40	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	22/08/14	13-00	4 часа	0	межотопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	22/08/14	09-00	повреждение	цтп 30 Чернышевского 5	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	2002	подземный канальный	не было	22/08/14	12-00	3 часа	0	межотопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	26/08/14	09-00	повреждение	цтп 16 Швецова 46	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	26/08/14	13-00	4 часа	0	межотопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	28/08/14	09-00	повреждение	цтп 17 Гусарова 9	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	28/08/14	11-00	2 часа	0	межотопительный	н/д	13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	28/08/14	09-00	повреждение	Монастырская 10а (зоопарк)	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	до устр.	до устр.	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/14	10-00	повреждение	Пушкина 29	трубопровод	гвс	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	до устр.	до устр.	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/14	10-00	повреждение	К-468-3 , ЦТП-2, Связьева 36	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	29/08/14	23-00	6	0	межотопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	14/08/14	09-00	повреждение	К-481-26, ЦТП-14,Сусанина,10	трубопровод	ГВС	трещина	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	н/д	надземный	не было	18/08/14	16:00	5	0	межотопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	15/08/14	09-00	повреждение	К-481-14, ЦТП-16, Чердынская,16	отвод	ГВС	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	н/д	надземный	не было	19/08/14	16:00	2	0	межотопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	15/08/14	11-00	повреждение	К-481-36, ЦТП-20, Карпинского,107	отвод	ГВС	трещина	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	н/д	надземный	не было	20/08/14	15:30	3	0	межотопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	18/08/14	09-00	повреждение	К-481-24, ЦТП-43 до Связьева,4	трубопровод	ГВС	трещина	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	Ду, мм	н/д	н/д	надземный	не было	21/08/14	16:00	2	0	межотопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	04/08/14	09-00	повреждение	К-648 , ЦТП-17, Пермская,160	трубопровод	ГВС	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	05/08/14	16:00	5	0	межотопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	04/08/14	11-00	повреждение	К-573-4-3 от ЦТП-15 до Екатерининская.133	трубопровод	ГВС	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	н/д	подземный канальный	не было	05/08/14	16:30	3	0	межотопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	05/08/14	8:30:00	повреждение	К-62, от ЦТП-17 , Екатерининская,167	Трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	05/08/14	15:00	3	0	межотопительный	н/д	2 здания

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	12/08/14	10:30:00	повреждение	К-62, от ЦТП-17, Екатеринбургская,167	Трубопровод	ХВС	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/08/14	18-00	5	0	межотопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	12/08/14	10:30:00	повреждение	К-58-ЦТП-15, Кронштадтская,10а	Трубопровод	ХВС	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	12/08/14	13-00	2	0	межотопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	12/08/14	11:30:00	повреждение	К-877-1 ЦТП-3, Пожарского,12а	Арматура	ХВС	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	12/08/14	16-00	3	0	межотопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	12/08/14	09:00	повреждение	К-877-1 ЦТП-3, Пожарского,12а	Трубопровод	ХВС	Свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	12/08/14	23-00	5	0	межотопительный	н/д	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	14/08/14	11:00	повреждение	К-554 ЦТП-13, Голера,17	Трубопровод	ГВС	Свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	14/08/14	16:00	2	0	межотопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	15/08/14	09:00	повреждение	К-58-ЦТП-15, Кронштадтская,10а	Трубопровод	ХВС	Свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	15/08/14	16:00	5	0	межотопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/14	09:00	повреждение	К-573-4-3 ЦТП-21, Борчанинова,15а	Трубопровод	ЦГВС	Свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/08/14	16-00	2	0	межотопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	22/08/14	11:00:00	повреждение	К-877-1 ЦТП-3, Пожарского,12а	Арматура	ХВС	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	22/08/14	16-00	5	0	межотопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/14	11:00:00	повреждение	К-648, ЦТП-17, Пермская,160	Трубопровод	ГВС	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	25/08/14	16-00	2	0	межотопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	27/08/14	10:00:00	повреждение	К-54, ЦТП-14, Ш.Космонавтов,102а	Арматура	ГВС	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	28/08/14	13-00	3	0	межотопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	28/08/14	10:00:00	повреждение	К-654 от ЦТП-13, Екатеринбургская,134	Трубопровод	ХВС	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	28/08/14	18-00	5	0	межотопительный	н/д	13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	28/08/14	14:00:00	повреждение	К-654 от ЦТП-13, Екатеринбургская,134	Арматура	ЦГВС	течь задвижки	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	28/08/14	13-00	2	0	межотопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	28/08/14	15:45:00	повреждение	К-886-5 от ЦТП-20,Каменского,2А	Арматура	ГВС	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	не устранен	не устранен	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/08/14	12:00:00	повреждение	К-886-5 от ЦТП-20,Каменского,2А	Трубопровод	ГВС	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	не устранен	не устранен	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/08/14	15:00:00	повреждение	К-886-5 от ЦТП-20,Каменского,2А	Трубопровод	ГВС	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	не устранен	не устранен	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/08/14	11:00	повреждение	К-872-3, от ЦТП-4 до Желябова,17	трубопровод	ГВС	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	не устранен	не устранен	0	0	межотопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	04/09/14	11:20	повреждение	09-К-900 - 2-17-К-4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1975	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	07/09/14	16:20	не прекращалось	0	межотопительный	39	н/д
ПАО "Т Плюс"	05/09/14	10:30	повреждение	ТК-12-2	арматура	магистральный	запал клин	прочее	прочее	прочее	50	1979	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	08/09/14	14:30	не прекращалось	0	межотопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/09/14	13:15	повреждение	2-09-К-881-ЦТП-1	трубопровод	квартирный	свищ	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1977	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	08/09/14	17:00	4	112	межотопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	03/09/14	15:20	повреждение	2-01-К-15 - К-30	трубопровод	магистральный	трещина	прочее	прочее	прочее	700	1996	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	05/09/14	11:25	5	44	межотопительный	18	н/д
ПАО "Т Плюс"	08/09/14	15:20	повреждение	2-04-К-525 - П-560	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	700	1988	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	09/09/14	9:15	12	0	межотопительный	26	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/09/14	8:20	повреждение	2-09-П-847 - П-861	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	16/09/14	15:00	6	31	отопительный	33	н/д
ПАО "Т Плюс"	23/09/14	16:00	повреждение	М2-09-Т-859	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	не устранен	не устранен	0	0	отопительный	33	н/д
ПАО "Т Плюс"	24/09/14	10:50	повреждение	М2-01-Т-36	арматура	магистральный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	300	1957	не проводилась	надземный	не проводилась	не устранен	не устранен	0	0	отопительный	57	н/д
ПАО "Т Плюс"	08/09/14	14:25	повреждение	М2-04-ПН-1	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1986	не проводилась	надземный	не проводилась	12/09/14	9:00	не прекращалось	0	межотопительный	28	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/14	22:00	повреждение	01-К-15-1, Мира,82	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	50	1981	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	16/09/14	9:40	не прекращалось	157	межотопительный	33	н/д
ПАО "Т Плюс"	12/09/14	10:15	повреждение	М2-01-К-6-9	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1997	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	18/09/14	14:20	не прекращалось	148	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/14	11:15	повреждение	М2-09-К881 - ЦТП-1	трубопровод	квартирный	свищ	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1977	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	18/09/14	15:00	130	130	отопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/09/14	15:20	повреждение	М2-16-К-517-1	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	прочее	400	1987	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	не устранен	не устранен	0	0		27	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/09/14	10:50	повреждение	„в ЦТП-32, ш. Косм	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	80	1971	1985	надземный	не проводилась	24/09/14	16:00	5	5	межотопительный	29	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/09/14	16:50	повреждение	„в ЦТП-32, ш. Косм	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1971	1985	надземный	не проводилась	24/09/14	16:00	5	5	межотопительный	29	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/09/14	22:10	повреждение	„в ЦТП-32, ш. Косм	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	80	1971	1985	надземный	не проводилась	24/09/14	16:00	5	5	межотопительный	29	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/14	8:10	повреждение	„в ЦТП-32, ш. Косм	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1971	1985	надземный	не проводилась	24/09/14	16:00	5	5	межотопительный	29	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/14	15:15	повреждение	„8-11-1, в ЦТП-47,Б	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	не устранен	не устранен	0	0	отопительный	28	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/09/14	20:00	повреждение	„8-11-1, в ЦТП-47,Б	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	80	1981	1986	надземный	не проводилась	не устранен	не устранен	0	0	отопительный	28	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/09/14	12:30	повреждение	„8-7, в ЦТП-13,Б.Иг	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	100	1977	1981	надземный	не проводилась	не устранен	не устранен	0	0	отопительный	33	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/09/14	8:00	повреждение	„33-1 „в ЦТП-42, Б	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	250	1998	не проводилась	надземный	не проводилась	21/09/14	8:00	24	24	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/09/14	8:00	повреждение	„33-1 „в ЦТП-42, Б	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1998	не проводилась	надземный	не проводилась	21/09/14	9:00	24	24	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/09/14	12:15	повреждение	„К-55, в ЦТП-22,Ми	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1983	не проводилась	надземный	не проводилась	10/09/14	15:00	3	3	межотопительный	31	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/09/14	8:30	повреждение	„72-1А-19, в ЦТП-8,	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1979	1995	надземный	не проводилась	11/09/14	12:30	4	4	межотопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/14	9:00	повреждение	„в ЦТП-18 до Эска	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (нужная)	прочее	80	1979	1995	надземный	не проводилась	15/09/14	11:00	2	2	межотопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/14	11:00	повреждение	„36-3,в ЦТП-20,Кар	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	80	1990	2010	надземный	не проводилась	15/09/14	12:00	1	1	межотопительный	4	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/14	8:20	повреждение	„107, в ЦТП-9,Кото	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1974	1992	надземный	не проводилась	15/09/14	14:00	5	5	межотопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/14	8:20	повреждение	„107, в ЦТП-9,Кото	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1974	1992	надземный	не проводилась	17/09/14	14:00	5	5	межотопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/14	8:20	повреждение	„107, в ЦТП-9,Кото	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1974	1992	надземный	не проводилась	19/09/14	14:00	5	5	межотопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/09/14	14:30	повреждение	„10 „в ЦТП-27,Овчи	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1993	не проводилась	надземный	не проводилась	24/09/14	17:00	3	3	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/09/14	8:40	повреждение	„ЦТП-4, от ТК-4 до	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (нужная)	исчерпание ресурса	100	1981	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	01/09/14	12:20	4	4	межотопительный	33	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/09/14	8:10	повреждение	„74-8, от ЦТП-5 до	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	80	1973	2001	подземный канальный	не проводилась	02/09/14	15:00	3	3	межотопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/09/14	14:00	повреждение	„2,от ЦТП-17 до Че	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (нужная)	прочее	50	1993	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	03/09/14	14:50	5	5	межотопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/14	8:00	повреждение	„ЦТП-4, между Сви	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	атмосферная коррозия (нужная)	исчерпание ресурса	200	1972	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	18/09/14	8:00	7	7	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/09/14	11:00	повреждение	„ЦТП-7, от Парков	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1982	2008	подземный канальный	не проводилась	03/09/14	17:00	6	6	межотопительный	6	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/14	9:00	повреждение	„36 между Петроп	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	12/09/14	20:00	3	3	межотопительный	39	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/14	10:00	повреждение	„48 „в ЦТП-17, Пер	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1976	не проводилась	надземный	не проводилась	16/09/14	18:40	0	0	отопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/14	10:00	повреждение	„48 „в ЦТП-17, Пер	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1976	не проводилась	надземный	не проводилась	16/09/14	18:40	8	8	отоп		

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/14	10:00	повреждение	48, в ЦТП-17, Пермский район	воздушник	квартальный	прочее	прочее	разрушение	прочее	100	1976	2005	надземный	не проводилась	16/09/14	18:40	8	8	отопительный	9	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/14	10:00	повреждение	48, в ЦТП-17, Пермский район	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1976	не проводилась	надземный	не проводилась	16/09/14	18:40	8	8	отопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/14	9:20	повреждение	т ЦТП-46 до Петропавловского района	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1963	1988	подземный канальный	не проводилась	24/09/14	15:00	3	0	отопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/14	9:00	повреждение	т ЦТП-15 до Кронштадтского района	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1977	1989	подземный канальный	не проводилась	17/09/14	14:00	6	6	отопительный	25	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/14	8:00	повреждение	т ЦТП-15 до Кронштадтского района	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1977	1994	подземный канальный	не проводилась	17/09/14	14:00	0	0	отопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/09/14	10:50	повреждение	5-5, от ЦТП-20 до Г. Звезда 8	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (микроаэрация)	прочее	80	1991	2007	подземный канальный	не проводилась	22/09/14	14:30	4	4	отопительный	7	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/09/14	8:20	повреждение	3-4, в ЦТП-19, Пучковский район	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1993	не проводилась	надземный	не проводилась	23/09/14	12:00	6	6	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/09/14	6:00	повреждение	-4, от ЦТП-19 до Монастырской 10	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (микроаэрация)	исчерпание ресурса	80	1990	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	23/09/14	12:00	6	6	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/09/14	15:30	повреждение	-9, в ЦТП-15, Екатеринбургский район	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	300	1977	2001	надземный	не проводилась	не устранен	не устранен	0	0	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/09/14	10:40	повреждение	т ЦТП-46 до Петропавловского района	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	80	1963	1988	подземный канальный	не проводилась	24/09/14	15:00	5	0	отопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/09/14	8:00	повреждение	83, от ЦТП-46 до Монастырской 10	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	100	1963	1985	подземный канальный	не проводилась	25/09/14	13:00	5	0	отопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/09/14	8:00	повреждение	т ЦТП-46 до Петропавловского района	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1963	1985	подземный канальный	не проводилась	25/09/14	13:00	5	0	отопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/09/14	14:20	повреждение	08 от ЦТП-47 до Монастырской 10	компенсатор	квартальный	по сварному соединению	повреждение компенсатора	атмосферная коррозия (микроаэрация)	прочее	100	1981	1992	подземный канальный	не проводилась	не устранен	не устранен	0	0	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/09/14	18:30	повреждение	5, от ЦТП-33 до Кронштадтского района	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	не устранен	не устранен	0	0	отопительный	29	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/14	11:00	повреждение	в ЦТП-24, Петропавловский район	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	80	1995	не проводилась	надземный	не проводилась	15/09/14	18:00	7	7	межотопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/14	8:00	повреждение	79-35, в ЦТП-44, Ленинский район	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	100	1963	2001	надземный	не проводилась	17/09/14	8:00	2	2	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/09/14	9:45	повреждение	72-19, ЦТП-6, Парковский район	арматура	квартальный	прочее	прочее	защелкивание	прочее	250	1980	2009	надземный	не проводилась	24/09/14	16:30	7	0	отоп		

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный/трубопровод ТС	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	09/10/14	15-00	повреждение	цтп26 Елькина 49	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	н/д	подземный канальный	не было	09/10/14	17-00	2	2	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/14	10-00	повреждение	цтп 8 Островского 111	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	13/10/14	13-00	3	3	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/14	13-00	повреждение	цтп34 Революции 4	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	13/10/14	16-00	3	3	отопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/14	09-00	повреждение	цтп17 Гусарова 9	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	13/10/14	13-00	3	3	отопительный	н/д	20 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	14/10/14	09-00	повреждение	цтп 5 Г.Хасана 9	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	2005	подземный канальный	не было	14/10/14	12-00	3	3	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	15/10/14	12-00	повреждение	цтп18 Лодыгина 52	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	15/10/14	14-00	2	2	отопительный	н/д	14 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	15/10/14	10-00	повреждение	Успенского 5	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	15/10/14	19-00	9	9	отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	16/10/14	09-00	повреждение	Успенского 5	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/10/14	20-00	11	11	отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/14	11-00	повреждение	М. Ямская 2а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	20/10/14	14-00	3	3	отопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/14	15-00	повреждение	Вихайская 27	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	21/10/14	17-00	2	2	отопительный	н/д	14 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/14	08-00	повреждение	Яковдовольчесая 3	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	29/10/14	15-00			отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	22/10/14	15-00	повреждение	Вихайская 27	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	22/10/14	17-00	2	2	отопительный	н/д	7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	23/10/14	14-00	повреждение	Вихайская 27	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	23/10/14	18-00	6	6	отопительный	н/д	7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/14	09-00	повреждение	тп11 Островского 4	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	29/10/14	15-00	48	48	отопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/14	09-00	повреждение	цтп30 Чернышевского 5	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/10/14	13-00	3	3	отопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/14	13-00	повреждение	Сибирская 63	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	30/10/14	17-00	72	72	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	28/10/14	10-00	повреждение	Вихайская 27	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	28/10/14	16-00	6	6	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/14	11-00	повреждение	омсомольский пр. 2	трубопровод	квартирный	свищ															

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/14	9:00	повреждение	Пономарева 91	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	1995	подземный канальный	не было	18/11/14	17:00	0	0	отопительный	19	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/14	9:00	повреждение	Индустриализации 14	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1984	1984	подземный канальный	не было	13/11/14	15:00	54	0	отопительный	30	40
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/14	11:00	повреждение	Инженерная 18	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1978	1978	подземный канальный	не было	20/11/14	17:00	78	0	отопительный	36	250
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/14	10:15	повреждение	Чехова 6	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/11/14	16:30	6	0	отопительный	н/д	80
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/14	10:00	повреждение	Лякишева 8	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	1995	подземный канальный	не было	26/11/14	15:00	29	0	отопительный	19	350
ООО "Пермская сетевая компания"	13/11/14	10:30	повреждение	М2-02-К499-14 до Танкистов,58	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	50	1986	2002	подземный канальный	не было	14/11/14	12:00	0	1	отопительный	12	н/д
ПАО "Т Плюс"	17/11/14	14:20	повреждение	М2-04-Т-367 до Т-377	трубопровод	магистральный	свищ	повреждение компенсатора	коррозия (мокрая)	прочее	900	н/д	не проводилась	надземный	не было	17/11/14	18:00	3	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/11/14	19:20	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14 , Чердынская,10-13	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1982	2006	подземный канальный	не было	14/10/14	15:30	6	0	отопительный	8	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/14	15:00	повреждение	М2-19-К-481-24, ЦТП-43 , Связьева 4	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	100	н/д	2010	надземный	не было	21/11/14	14:00	0,5	0	отопительный	4	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/11/14	9:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14 , Связьева 4-6	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	01/12/14	17:00	5	0	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/14	15:00	повреждение	М2-19-К-481-24, ЦТП-43 , Связьева 4-8	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	кая коррозия при высокой	прочее	100	1996	не проводилась	подземный канальный	не было	14/10/14	14:00	0	0	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/14	9:00	повреждение	М2-18-К-487-6, ЦТП-27, Декабристов,35-С Армии 46	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1994	не проводилась	подземный канальный	не было	26/11/14	20:00	0	1	отопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/11/14	9:00	повреждение	М2-18-К-487-6, ЦТП-27, Декабристов,35-С Армии 46	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1994	не проводилась	подземный канальный	не было	28/11/14	14:00	1	1	отопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/14	9:30	повреждение	М2-18-К-503-14 , ЦТП-25,от Декабристов,13 до 11	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1976	не проводилась	подземный канальный	не было	15/11/14	15:00	8	4	отопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/11/14	10:00	повреждение	М2-14-К-506-6А - ЦТП-6, Самолетная 52	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1972	не проводилась	подземный канальный	не было	14/11/14	11:00	1	1	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/14	20:00	повреждение	М2-14-К-506-6А - ЦТП-6, Самолетная 56	трубопровод	квартальный	трещина в сварном соединении	дефект опорной системы	разрушение	исчерпание ресурса	80	1972	не проводилась	подземный канальный	не было	20/11/14	23:00	3	3	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/14	8:00	повреждение	М2-14-К-506-6А - ЦТП-6, насосная Карпинского,776	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1972	1993	надземный	не было	20/11/14	11:00	1	1	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/14	11:00	повреждение	М 2-02-К-33-1 , в ЦТП-42 , Баумана 15	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	надземный	не было	09/11/14	12:30	1	1	отопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/14	12:00	повреждение	М2-01-К-18-15 , в ЦТП-15, Баумана 17	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	прочее	250	1998	2005	надземный	не было	09/11/14	15:00	1	1	отопительный	9	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/14	10:00	повреждение	М2-01-К-18-11, ЦТП-47,Баумана,22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	прочее	прочее	100	1999	не проводилась	надземный	не было	18/11/14	21:00	8	0	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/14	10:00	повреждение	М2-02-К-468 , ЦТП-4, от ТК-3 до Связьева 24	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	27/11/14	10:00	0	0	отопительный	33	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/14	9:00	повреждение	М2-02-К-468 , ЦТП-4 до Связьева 28	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	27/11/14	14:00	0	0	отопительный	34	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/11/14	8:00	повреждение	Вильямса, 67	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	05/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	4
ООО "Пермская сетевая компания"	05/11/14	8:00	повреждение	Толбухина, 40	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	проходной	не проводилась	05/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	05/11/14	8:00	повреждение	Репина, 63	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	133	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	07/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	6
ООО "Пермская сетевая компания"	06/11/14	8:00	повреждение	Толбухина, 14	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	07/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	06/11/14	8:00	повреждение	Лобвинская, 18	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	07/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	07/11/14	8:00	повреждение	Репина, 67а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	проходной	не проводилась	13/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/14	8:00	повреждение	Карбышева, 78/3	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	н/д	н/д	подвал ж/д	не проводилась	10/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	3
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/14	8:00	повреждение	Коспашская, 7	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	проходной	не проводилась	12/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	13/11/14	8:00	повреждение	Карбышева, 48	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	13/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/14	8:00	повреждение	Карбышева,86	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	17/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/14	8:00	повреждение	Усадебная ,4	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	19/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/14	8:00	повреждение	Вильямса,67	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	21/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/14	8:00	повреждение	Звенигородская, 46	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	25/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	2
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/14	8:00	повреждение	Карбышева, 40	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	проходной	не проводилась	26/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/14	8:00	повреждение	Карбышева, 78/3	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подвал ж/д	не проводилась	27/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	3
ООО "Пермская сетевая компания"	28/11/14	8:00	повреждение	Репина,13	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	28/11/14	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ПАО "Т Плюс"	06/11/14	8:00	инцидент	М1-10 от п.2 до тк763-10 по ул. Яблочкова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1989	не проводился	подземный канальный	не было	06/11/14	20:00	12	0	отопительный	25	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	05/11/14	15:50	инцидент	М4-01	трубопровод	квартальный	прочее	наружная поверхность	неское разрушение (повреждение) организаций, не участвующих	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не проводился	надземный	не было	05/11/14	21:20	5	0	отопительный	н/д	3 здания
ПАО "Т Плюс"	11/11/14	10:00	инцидент	М2-04 от ТК-511 до ул.Танкистов 25	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1999	не проводился	подземный канальный	не было	11/11/14	17:00	7	0	отопительный	15	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/14	10:45	инцидент	М3-01 от тк49-9-4 до тк 49-9-6 ул.Толбухина, 16	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1992	не проводился	подземный канальный	не было	11/11/14	14:10	1	0	отопительный	22	17 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/14	11:50	инцидент	М2-01 от тк 6-9 до тк 6-9-5 ул.Ш. Космонавтов, 199	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1978	не проводился	подземный канальный	не было	11/11/14	15:30	4	0	отопительный	36	5 зданий
ПАО "Т Плюс"	12/11/14	9:00	инцидент	М5-02 от тк2-19 до тк2-29 ул.Шоссейная, 7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1978	не проводился	подземный канальный	не было	12/11/14	14:00	5	0	отопительный	36	1 здание

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ПАО "Т Плюс"	12/11/14	9:00	инцидент	М4-01 от тк87 до ЦТП-3 ул. Сокольская, 25	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1991	не проводился	подземный канальный	не было	12/11/14	17:00	8	0	отопительный	23	31 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/14	14:40	инцидент	М1-19 от ТК 6-0-20 до здания Техническая, 8	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	не проводился	подземный канальный	не было	12/11/14	18:25	3	0	отопительный	40	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	14/11/14	9:00	инцидент	М2-02 от ТК 499-14 до ул. Танкистов, 58	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	неизвестен	не проводился	подземный канальный	не было	14/11/14	12:05	3	0	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	14/11/14	6:00	инцидент	М4-06 от ТК 121 до ул. Закаской, 35	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	неизвестен	не проводился	подземный канальный	не было	14/11/14	15:00	9	0	отопительный	н/д	19 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/14	9:00	инцидент	М1-09 от К10-к15-2 до ул. Гатаулина, 8	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1961	не проводился	подземный канальный	не было	18/11/14	17:00	8	0	отопительный	53	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/14	9:00	инцидент	М1-12 от К1-19 до к1-19-1 ул. Куйбышева, 96	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1986	не проводился	подземный канальный	не было	19/11/14	12:40	3	0	отопительный	28	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/14	9:00	инцидент	М1-09 от ТК763-763-5 до ул. Лодыгина, 53	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1992	не проводился	подземный канальный	не было	20/11/14	21:00	12	0	отопительный	22	47 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/14	9:00	инцидент	М1-01 от ТК573-18а до ТК573-16а-4 ул. Парижская Коммуна, 49	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводился	подземный канальный	не было	20/11/14	17:00	8	0	отопительный	19	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/14	9:00	инцидент	М4-06 от ТК121-0-5 до ТК121-0-7 ул. Невского, 37	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	неизвестен	не проводился	подземный канальный	не было	20/11/14	20:00	11	0	отопительный	н/д	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/14	10:50	инцидент	М4-01 от П.30 до ул. Б.Хмельницкого, 67	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	неизвестен	не проводился	подземный канальный	не было	20/11/14	17:00	6	0	отопительный	н/д	16 зданий
ПАО "Т Плюс"	20/11/14	15:00	инцидент	М3-01 от тк. 31 до тк 41, ул. Писарева, 29	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1985	не проводился	подземный канальный	не было	21/11/14	6:15	15	0	отопительный	29	65 зданий
ПАО "Т Плюс"	21/11/14	9:00	инцидент	М5-02 от тк2-29 до тк2-35 ул. Суворова, 3	трубопровод	магистральный	разрушение скользящей опоры	дефект опорной системы	розионные повреждения о	исчерпание ресурса	500	1984	не проводился	подземный канальный	не было	21/11/14	14:40	4	0	отопительный	30	26 зданий
ПАО "Т Плюс"	26/11/14	9:00	инцидент	М1-12, от к2-1 до к2-6	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1984	не проводился	подземный канальный	не было	26/11/14	15:20	6	0	отопительный	30	3 здания
ПАО "Т Плюс"	26/11/14	9:00	инцидент	М3-01 от тк31 до тк2-35, ул. Писарева, 37	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1984	не проводился	подземный канальный	не было	26/11/14	16:00	7	0	отопительный	30	131 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	14/11/14	10:30	инцидент	Мира, 14	отвод	Квартальный	свищ	дефект опорной системы	неское разрушение (повреж	проекта, конструкции, изг	100	н/д	н/д	надземный	не было	14/11/14	12:40	2	0	отопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/14	9:00	инцидент	Черняховского	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	2009	надземный	не было	19/11/14	14:45	4	0	отопительный	5	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	01/12/14	14:00	повреждение	, в ЦТП-22,от Мира	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1983	2004	подземный канальный	не было	03/12/14	21:00	5,5	5,5	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/12/14	8:00	повреждение	в ЦТП-18 до Экса	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	80	1985	не проводилась	надземный	не было	05/12/14	14:00	6	6	отопительный	29	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/12/14	8:00	повреждение	в ЦТП-18 до Экса	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	250	1985	2011	надземный	не было	09/12/14	14:00	6	6	отопительный	3	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/12/14	14:30	повреждение	К-55, в ЦТП-22,Ми	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (прочее	300	1983	2010	надземный	не было	19/12/14	15:30	25	25	отопительный	4	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/12/14	14:00	повреждение	К-33-1 ,ЦТП-42, Ба	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	прочее	исчерпание ресурса	50	1998	не проводилась	надземный	не было	01/12/14	19:00	0	0	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/12/14	8:00	повреждение	18-3А, ЦТП-45 до	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (прочее	250	1977	2004	надземный	не было	02/12/14	13:00	5	0	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/12/14	13:00	повреждение	К-33-1 ,ЦТП-42 , Ба	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	прочее	исчерпание ресурса	80	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	03/12/14	15:20	2	2	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/14	8:00	повреждение	18-3А, ЦТП-45 до	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	250	1977	2004	надземный	не было	08/12/14	11:00	0	0	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/12/14	11:00	повреждение	К-33-16-ЦТП-30, М	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1993	не проводилась	надземный	не было	10/12/14	12:00	2	2	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/14	9:00	повреждение	518-8 - ЦТП-1,Тол	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1972	не проводилась	надземный	не было	08/12/14	18:20	1	1	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/14	8:20	повреждение	518-12 - ЦТП-38,То	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1991	не проводилась	надземный	не было	08/12/14	19:00	1	1	отопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/12/14	14:30	повреждение	17-1-ЦТП-9, Стахан	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	250	1982	2013	надземный	не было	10/12/14	18:30	1	1	отопительный	1	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/12/14	8:30	повреждение	5-5 , ЦТП-35 до Ка	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	100	1995	2001	надземный	не было	02/12/14	12:50	5	5	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/12/14	8:30	повреждение	5-5 , ЦТП-35 до Ка	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	200	1995	2001	надземный	не было	02/12/14	12:50	5	5	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/12/14	10:50	повреждение	-К-3-3, ЦТП-21,Мир	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	прочее	прочее	80	1985	2007	подземный канальный	не было	17/12/14	13:00	1	1	отопительный	7	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/12/14	11:00	повреждение	1-26, ЦТП-14 до Н	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	11/12/10	9:00	4	0	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/12/14	13:00	повреждение	1-26, ЦТП-14 до Н	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	19/12/14	9:00	5	0	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/12/14	18:00	повреждение	81-26, ЦТП-14 до С	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	50	1992	не проводилась	подземный канальный	не было	22/12/14	22:00	4	0	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/12/14	17:00	повреждение	81-26, ЦТП-14 до С	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	50	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	19/12/14	9:00	2	0	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/12/14	10:00	повреждение	573-4, ЦТП-19, Пу	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	прочее	80	1987	2000	подземный канальный	не было	02/12/14	22:00	0	0	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/14	15:00	повреждение	17, Екатеринбург	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	прочее	100	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	08/12/14	23:30	0,5	0,5	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/12/14	9:00	повреждение	ТП-15,Луначарског	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	прочее	125	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	12/12/14	21:00	12	0	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/12/14	11:00	повреждение	9- ЦТП-15,Екатерин	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	100	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	13/12/14	11:30	0	0,5	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/12/14	15:00	повреждение	110-18-10 до Охотн	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1962	нет данных	подземный канальный	не было	07/12/14	14-30	3-30	0	отопительный	52	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/12/14	12:00	повреждение	мской, 29 до Закам	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	04/12/14	18-00	4	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/12/14	23:00	повреждение	мской, 29 до Закам	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	05/12/14	15-15	5-30	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/12/14	08-30	повреждение	2-31-14 до 2-ая Бу	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	05/12/14	19-10	9-30	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/12/14	08-30	повреждение	г.к. 7-11 до Ушаков	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	07/12/14	22-00	6	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/12/14	16-30	повреждение	мской, 29 до Закам	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	05/12/14	21-00	3	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/12/14	01-00	повреждение	мской, 29 до Закам	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	07/12/14	19-30	2	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/14	09-00	повреждение	44-5 до ж.д. Чист	трубопровод	квартальный	копление трещи	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	08/12/14	17-45	4	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/12/14	13-10	повреждение	1-30 до Пензенской	трубопровод	квартальный	копление трещи	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	09/12/14	16-00	3	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/12/14	09-30	повреждение	3-4 до ж.д. Закам	трубопровод	квартальный	а в сварном соед	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	17/12/14	16-30	7-30	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/12/14	14-00	повреждение	к. 117-6 до Невско	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	16/12/14	16-30	0	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/12/14	06-40	повреждение	ТП-21 Ласьвинская	трубопровод	квартальный	копление трещи	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	нет данных	нет данных	надземный	не было	10/12/14	14-30	4-30	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/12/14	14-30	повреждение	тал от ЦТП-21 Лас	трубопровод	квартальный	копление трещи	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	нет данных	нет данных	надземный	не было	10/12/14	18-30	0	0	отопительный	н/д	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ПАО "Т Плюс"	15/12/14	11-00	повреждение	к. 124, Закамская, 4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	17/12/14	16-40	9	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/12/14	14-50	повреждение	45, Автозаводская	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	нет данных	нет данных	надземный	не было	19/12/14	19-50	4-30	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/14	14:00	повреждение	20-6 до ж.д. Автозаводская	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	23/12/14	19-00	0	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/14	8:00	повреждение	ит до ж.д. Закамская	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1988	нет данных	надземный	не было	23/12/14	17-00	0	0	отопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/14	10-00	повреждение	0 до ж.д. Кировского	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	23/12/14	19-00	7	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/12/14	13-30	повреждение	1 до ж.д. Кировского	трубопровод	квартирный	коплене трещина	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	25/12/14	19:00	5:00	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/14	8:00	повреждение	24 ул. Екатеринбургская	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	нет данных	не проводилась	надземный	не было	08/12/14	20:00	6:00	3:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	15/12/14	9:00	повреждение	26 ул. Екатеринбургская	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	15/12/14	21:00	7:00	7:00	отопительный	н/д	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	16/12/14	11:00	повреждение	ул. Луначарского 63	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	16/12/14	22:00	8:00	5:00	отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/14	13:00	повреждение	ул. Луначарского 63	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	23/12/14	23:00	9:00	8:00	отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	10/12/14	9:00	повреждение	ул. Муромская 32	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	не проводилась	надземный	не было	23/12/14	0:00	10:00	3:00	отопительный	н/д	7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	11/12/14	9:00	повреждение	ул. 25 Октября 66	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	не проводилась	надземный	не было	11/12/14	1:00	11:00	10:00	отопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	12/12/14	10:00	повреждение	ул.Веселая 1	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	нет данных	не проводилась	надземный	не было	12/12/14	2:00	12:00	1:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	12/12/14	14:00	повреждение	ул. Горького 77	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	не проводилась	надземный	не было	12/12/14	3:00	13:00	5:00	отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	16/12/14	13:00	повреждение	№19 ул. Кояновская	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	не проводилась	надземный	не было	16/12/14	4:00	14:00	3:00	отопительный	н/д	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/14	9:00	повреждение	п. Чернышевского 2	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	не проводилась	надземный	не было	23/12/14	5:00	15:00	4:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	26/12/14	13:00	повреждение	ул. М. Ямская 2	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	не проводилась	надземный	не было	26/12/14	6:00	16:00	1:00	отопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	26/12/14	12:00	повреждение	л №2 ул. Сибирская	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	не проводилась	надземный	не было	26/12/14	7:00	17:00	2:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	29/12/14	10:00	повреждение	ул. М. Ямская 2	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	не проводилась	надземный	не было	29/12/14	8:00	18:00	3:00	отопительный	н/д	5 зданий
ПАО "Т Плюс"	08/12/14	9-00	инцидент	М2-13 от тк737 до тк747 ул. Каплинского	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1960	не проводилась	подземный канальный	не было	08/12/14	15-15	6	0	отопительный	54	17 зданий
ПАО "Т Плюс"	08/12/14	9-00	инцидент	М2-04 от ТК-587 до 587-8 ул. Монастырская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1968	не проводилась	подземный канальный	не было	08/12/14	14-15	5	0	отопительный	46	20 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/14	18-15	инцидент	М4-01 от ЦТП-3 до Сокольской 25	трубопровод	квартирный	трещина	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	08/12/14	19-00	1	0	отопительный	н/д	16 зданий
ПАО "Т Плюс"	09/12/14	9-00	инцидент	М2-01 П-33 - П-45 ул. 3я Теплопроводная	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1957	не проводилась	надземный	не было	09/12/14	16-15	7	0	отопительный	57	0
ПАО "Т Плюс"	10/12/14	9-00	инцидент	М2-01 от Т-7 до Т-22, ул. Промышленная	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1957	не проводилась	надземный	не было	10/12/14	15-30	6,5	0	отопительный	57	0
ПАО "Т Плюс"	11/12/14	7-00	инцидент	М1-10 от ТК-763, ул. Яблочкова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	11/12/14	15-30	8,5	0	отопительный	29	10 зданий
ПАО "Т Плюс"	11/12/14	9-00	инцидент	М2-03 от Т-11 до Т-22, ул. Промышленная	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1960	не проводилась	надземный	не было	11/12/14	15-45	6	0	отопительный	54	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/12/14	10-15	инцидент	М4-07 от К-102 до К-102-6, ул. Автозаводская	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1955	не проводилась	подземный канальный	не было	11/12/14	13-00	3	0	отопительный	59	10 зданий
ПАО "Т Плюс"	15/12/14	8-30	инцидент	М4-04 от П-140 до П-19-3, ул. Сивашская	дренаж	магистральный	прочее	прочее	разрушение	исчерпание ресурса	700	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	15/12/14	15-30	7	0	отопительный	н/д	20 зданий
ПАО "Т Плюс"	15/12/14	8-30	инцидент	М1-01 от К-59 до К-59-9, Комсомольский пр.	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	15/12/14	15-20	7	0	отопительный	29	31 здание
ПАО "Т Плюс"	16/12/14	8-30	инцидент	М1-16 от К-351 до ЦТП-35, ул. Горького	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	16/12/14	11-00	2	0	отопительный	29	7 зданий
ПАО "Т Плюс"	16/12/14	9-00	инцидент	М2-09 от П-29 до П-45, ул. Промышленная	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1960	не проводилась	надземный	не было	16/12/14	16-20	7	0	отопительный	54	30 зданий
ПАО "Т Плюс"	17/12/14	8-30	инцидент	М4-05 от К-198 до К-201, ул. Фелосеева	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	18/12/14	19-10	36	0	отопительный	н/д	17 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	17/12/14	14-30	инцидент	М3-03 от К-70-7 до Васнецова	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	17/12/14	17-30	4	0	отопительный	16	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	18/12/14	8-30	инцидент	М1-06 от ТК-564 до ТК-564-8, ул. Восстания	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	18/12/14	13-30	5	0	отопительный	29	32 здания
ПАО "Т Плюс"	23/12/14	8-30	инцидент	М2-18 от К-487-16 до К-487-22, ул. Подводников	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1988	не проводилась	надземный	не было	23/12/14	16-30	8	0	отопительный	26	40 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	24/12/14	11-00	инцидент	М4-07 от ТК107-2 до ул. Закамская 66	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1988	не проводилась	подземный канальный	не было	24/12/14	17-00	6	0	отопительный	26	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/12/14	11-30	инцидент	М4-06 от тк120-1 до ул.Нахимова, 8	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1970	не проводилась	подземный канальный	не было	27/12/14	13-00	1	0	отопительный	44	13 зданий
ПАО "Т Плюс"	29/12/14	10-40	инцидент	М2-09 от П.29 до П.45 ул. Промышленная	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1960	не проводилась	надземный	не было	29/12/14	16-00	5	0	отопительный	54	1 здание
ПАО "Т Плюс"	30/12/14	8-30	инцидент	М 2-01 от т7 до т22, ул. Промышленная	трубопровод	магистральный	ав в сварном соединении	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1957	не проводилась	надземный	не было	30/12/14	14-40	6	0	отопительный	57	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/12/14	12-00	инцидент	М 5-02 от тк2-19-14 до тк2-19-14-6 пер. Банковский	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1989	не проводилась	подземный канальный	не было	30/12/14	16-00	4	0	отопительный	25	4 здания
ПАО "Т Плюс"	11/12/14	10-00	инцидент	ул. Чернышевского,72 а	арматура	магистральный	прочее	прочее	прочее	прочее	300	нет данных	не проводилась	надземный	не было	11/12/14	13-15	3	0	отопительный	н/д	17 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	26/12/14	9-30	инцидент	ул. Молдавская,12-14	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	не проводилась	надземный	не было	26/12/14	16-00	6	0	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/12/14	8-00	инцидент	ул. Волжская	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	27/12/14	14-00	6	0	отопительный	н/д	48 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	03/01/15	8:00	инцидент	М2-10-К-107- от Мильчакова,27 до 29	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	его, оперативно-ремонтного и	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	03/01/15	10:00	5	5	отопительный	29	н/д
ПАО "Т Плюс"	09/01/15	15:00	повреждение	М2-01-К-9-9 - Качалова,22	арматура	магистральный	течь задвижки	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	12/01/15	9:00	2	2	отопительный	29	н/д
ПАО "Т Плюс"	14/01/15	9:00	повреждение	М2-01-К-21-5 - Мина,68	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	80	1989	не проводилась	подземный канальный	не было	15/01/15	10:00	5	5	отопительный	25	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ПАО "Т Плюс"	14/01/15	13:00	инцидент	М2-04-К-587-4 до К-587-6, Монастырская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1988	не проводилась	подземный канальный	не было	15/01/15	15:20	3	0	отопительный	27	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/01/15	9:00	повреждение	М2-01-К-6-7 до К-6-7-2	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (ви	проекта, конструкции, изг	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	16/01/15	14:20	3	0	отопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	14/01/15	16:00	повреждение	М2-03-Т-11	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	19/01/15	10:30	2	0	отопительный	37	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/15	8:00	повреждение	2-04-К-579-27, в ЦТП-24,Петропавловск ая,115а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1975	1999	надземный	не было	16/01/15	15:00	2	2	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/15	15:30	повреждение	2-04-К-579-27, в ЦТП-24,Петропавловск ая,115а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	2005	надземный	не было	16/01/15	15:00	2	2	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/15	16:00	повреждение	2-04-К-579-27, в ЦТП-24,Петропавловск ая,115а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (ви	проекта, конструкции, изг	100	1975	1999	надземный	не было	16/01/15	15:00	2	2	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/01/15	8:00	повреждение	2-04-К-579-21, в ЦТП-26,Толмачева,13а	трубопровод	квартальный	а в сварном соедин	прочее	ект сварного соединения (ви	проекта, конструкции, изг	150	1992	2010	надземный	не было	13/01/15	14:00	2	1	отопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/15	11:00	повреждение	2-04-К-579-21, в ЦТП-26,Толмачева,13а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1992	2010	надземный	не было	13/01/15	14:00	2	1	отопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	8:00	повреждение	М 2-16-К-517-15, после ЦТП-33, Космонавтов,110а	арматура	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1985	2005	надземный	не было	21/01/15	15:00	1	0	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	8:00	повреждение	М 2-16-К-517-15, после ЦТП-33, Космонавтов,110а	арматура	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	заземление	исчерпание ресурса	150	1985	2002	надземный	не было	21/01/15	15:00	2	0:00	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/15	10:30	повреждение	М2-01-К-18-11, ЦТП-47, Баумана 22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	2009	подземный канальный	не было	01/01/15	19:15	5	5	отопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/15	9:00	повреждение	М2-02-К-54 , ЦТП-14, Ш.Космонавтов,10 2 -Плеханова,73	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1968	1999	подземный канальный	не было	27/01/15	12:00	3	3	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/01/15	13:00	повреждение	М2-02-К-54 , ЦТП-14, Ш.Космонавтов,10 2 -Плеханова,73	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1968	1999	подземный канальный	не было	29/01/15	10:00	3	3	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/15	10:00	повреждение	М2-04-Т-560 до ЦТП-12-Голева 11,13	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1967	2000	подземный канальный	не было	27/01/15	15:00	8	8	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/01/15	10:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14 - Камышловская,9	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1985	1990	надземный	не было	08/01/15	14:00	2	2	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/01/15	15:00	повреждение	М2-19-К-481-36, ЦТП-20, Карпинского,107	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	1993	подземный канальный	не было	23/01/15	18:00	2	2	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/15	10:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14, Сусанина 6	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1985	1990	подземный канальный	не было	26/01/15	17:00	0	0	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/01/15	14:00	инцидент	М2-01-Т-46, ЦТП-18 , Эскаваторная,58-49	трубопровод	квартальный	а в сварном соедин	прочее	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	19/01/15	11:00	3	3	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	8:00	повреждение	М2-01-Т-46, ЦТП-18 , Эскаваторная,58-49	трубопровод	квартальный	а в сварном соедин	прочее	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	21/01/15	11:00	3	3	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	8:00	повреждение	М2-12-К-472-7 , ЦТП-48, Нефтяников 53	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	1996	подземный канальный	не было	21/01/15	14:00	6	6	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/15	9:00	повреждение	М2-01-К-15-5 , в ЦТП-35 до Качалова,13	отвод	квартальный	а в сварном соедин	наружная поверхность	ект сварного соединения (ви	проекта, конструкции, изг	300	1985	2007	надземный	не было	26/01/15	8:00	5	5	отопительный	7	н/д
ПАО "Т Плюс"	22/01/15	18:00	повреждение	М2-04 -К-184-10 о К-184-10-2	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	23/01/15	10:00	0	0	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	27/01/15	11:00	повреждение	М2-01-К-6-9 до К-6-9-1	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	27/01/15	13:00	0	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/01/15	8:00	повреждение	Карбышева, 32	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	04/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/15	8:00	повреждение	Барнаулская,10	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	13/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	15/01/15	8:00	инцидент	Коспашская,5-7	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	проходной	не проводилась	15/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	19/01/15	8:00	повреждение	Янаулская, 17	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	19/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	8:00	повреждение	Вильямса, 49	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	21/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/15	8:00	повреждение	Янаулская, 11	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	26/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/15	8:00	повреждение	ЦТП№29 Инженерная 12	арматура	Квартальный	течь задвижки	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	13/01/15	16:30	8	8	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	13/01/15	8:00	повреждение	ЦТП№32 Быстрых 7а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	13/01/15	16:15	8	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/15	8:00	повреждение	Чехова 6	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	1975	подземный канальный	не было	13/01/15	17:00	9	9	отопительный	40	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/01/15	9:00	повреждение	ЦТП№38 Ким 15а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1988	1988	надземный	не было	15/01/15	17:00	8	8	отопительный	27	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/01/15	8:00	повреждение	ЦТП№1 Юрша 56	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1988	1988	надземный	не было	30/01/15	17:00	0	0:00	отопительный	27	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/01/15	8:00	повреждение	Ким 109	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/01/15	16:30	6	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/01/15	10:00	повреждение	ЦТП№36 Ивановская 17	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1981	1981	надземный	не было	27/01/15	17:00	7	7	отопительный	34	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/01/15	10:00	повреждение	Чехова 6	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	1975	надземный	не было	28/01/15	17:00	7	7	отопительный	40	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/15	10:00	повреждение	ул.Г.Хасана 157	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	13/01/15	14:00	4:00	4:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	14/01/15	13:00	повреждение	ул.Гусарова 11	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	14/01/15	15:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	20 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	16/01/15	10:00	инцидент	ул.Г.Хасана 157	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	16/01/15	13:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	9:00	повреждение	ЦТП №19 ул. Кояновская 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	21/01/15	13:00	4:00	4:00	отопительный	н/д	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/15	13:00	повреждение	ул.25 Октября 64	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/01/15	15:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/15	9:00	повреждение	ул. Сибирская 48	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	26/01/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	1 здание

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/15	9:00	повреждение	ЦТП №23 ул.Солдатова,29	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	02/02/15	12:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	03/02/15	9:00	повреждение	ул.Г.Хасана 151а	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	03/02/15	14:00	5:00	5:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/15	9:00	повреждение	ул. Народовольческая 42	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	не проводилась	надземный	не было	04/02/15	16:00	7:00	7:00	отопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/15	9:00	повреждение	ул.Вижайская 23	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	04/02/15	16:00	7:00	7:00	отопительный	н/д	7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	05/01/15	23.15	инцидент	база по ул. Волочаевская,32	трубопровод	Квартирный	прочее	наружная поверхность	неское разрушение (повреждение) организаций, не участвующих	исчерпание ресурса	100	1975	не проводилась	надземный	не было	05/01/15	23.30	23.30	0	отопительный	40	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/01/15	9.00	повреждение	от т. опуска к ж/д ул. Ольховская,20	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	06/01/15	10.00	9.00	3	отопительный	40	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/15	8.00	повреждение	у ж/д по ул. Можайского,3	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	13/01/15	10:45	9.00	2	отопительный	40	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/15	0:00	повреждение	Доватора,5 ст.пикет	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	26/01/15	10:00	7	3	отопительный	40	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	28/01/15	8.00	повреждение	Доватора,5 ст.пикет	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	28/01/15	10:00	10	0	отопительный	40	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/15	8:00	повреждение	М2-10-К-107-от Мильчакова,27 до 29	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	03/01/15	10:00	5	5	отопительный	29	н/д
ПАО "Т Плюс"	09/01/15	15:00	повреждение	М2-01-К-9-9 - Кашалова,22	арматура	магистральный	течь задвижки	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	12/01/15	9:00	2	2	отопительный	29	н/д
ПАО "Т Плюс"	14/01/15	9:00	повреждение	М2-01-К-21-5 - Мира,68	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (коррозия)	исчерпание ресурса	80	1989	не проводилась	подземный канальный	не было	15/01/15	10:00	5	5	отопительный	25	н/д
ПАО "Т Плюс"	14/01/15	13:00	повреждение	М2-04-К-587-4 до К-587-6, Монастырская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1988	не проводилась	подземный канальный	не было	15/01/15	15:20	3	0	отопительный	27	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/01/15	9:00	повреждение	М2-01-К-6-7 до К-6-7-2	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (коррозия)	исчерпание ресурса	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	16/01/15	14:20	3	0	отопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	14/01/15	16:00	повреждение	М2-03-Т-11	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	19/01/15	10:30	2	0	отопительный	37	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/15	8:00	повреждение	2-04-К-579-27, в ЦТП-24,Петропавловск ла,115а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1975	1999	надземный	не было	16/01/15	15:00	2	2	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/15	15:30	повреждение	2-04-К-579-27, в ЦТП-24,Петропавловск ла,115а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	2005	надземный	не было	16/01/15	15:00	2	2	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/15	16:00	повреждение	2-04-К-579-27, в ЦТП-24,Петропавловск ла,115а	трубопровод	квартирный	а в сварном соединении	прочее	ект сварного соединения (коррозия)	и) проекта, конструкции, изготовления	100	1975	1999	надземный	не было	16/01/15	15:00	2	2	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/01/15	8:00	повреждение	2-04-К-579-21, в ЦТП-26,Толмачева,13а	трубопровод	квартирный	а в сварном соединении	прочее	ект сварного соединения (коррозия)	и) проекта, конструкции, изготовления	150	1992	2010	надземный	не было	13/01/15	14:00	2	1	отопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/15	11.00	повреждение	2-04-К-579-21, в ЦТП-26,Толмачева,13а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1992	2010	надземный	не было	13/01/15	14:00	2	1	отопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	8:00	повреждение	М 2-16-К-517-15, после ЦТП-33, Космонавтов,110а	арматура	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1985	2005	надземный	не было	21/01/15	15:00	1	0	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	8:00	повреждение	М 2-16-К-517-15, после ЦТП-33, Космонавтов,110а	арматура	квартирный	прочее	повреждение компенсатора	защемление	и) проекта, конструкции, изготовления	150	1985	2002	надземный	не было	21/01/15	15:00	2	0:00	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/15	10:30	повреждение	М2-01-К-18-11, ЦТП-47, Баумана,22	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	2009	подземный канальный	не было	01/01/15	19:15	5	5	отопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/15	9:00	повреждение	М2-02-К-54 , ЦТП-14, Ш.Космонавтов,10 2 -Плеханова,73	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1968	1999	подземный канальный	не было	27/01/15	12:00	3	3	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/01/15	13:00	повреждение	М2-02-К-54 , ЦТП-14, Ш.Космонавтов,10 2 -Плеханова,73	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1968	1999	подземный канальный	не было	29/01/15	10:00	3	3	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/15	10:00	повреждение	М2-04-Т-560 до ЦТП-12-Гонеева,11,13	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1967	2000	подземный канальный	не было	27/01/15	15:00	8	8	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/01/15	10:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14 - Камышловская,9	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1985	1990	надземный	не было	08/01/15	14:00	2	2	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/01/15	15:00	повреждение	М2-19-К-481-36, ЦТП-20, Карпинского,107	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	1993	подземный канальный	не было	23/01/15	18:00	2	2	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/15	10:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14, Сусанина,6	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1985	1990	подземный канальный	не было	27/01/15	11:00	0	0	отопительный	25	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/01/15	14:00	инцидент	М2-01-Т-46, ЦТП-18 , Эскаваторная,58-49	трубопровод	квартирный	а в сварном соединении	прочее	ект сварного соединения (коррозия)	и) проекта, конструкции, изготовления	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	19/01/15	11:00	3	3	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	8:00	повреждение	М2-01-Т-46, ЦТП-18 , Эскаваторная,58-49	трубопровод	квартирный	а в сварном соединении	прочее	ект сварного соединения (коррозия)	и) проекта, конструкции, изготовления	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	21/01/15	11:00	3	3	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	8:00	повреждение	М2-12-К-472-7 , ЦТП-48, Нефтяников,53	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	1996	подземный канальный	не было	21/01/15	14:00	6	6	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/15	9:00	повреждение	М2-01-К-15-5 , в ЦТП-35 до Кашалова,13	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (коррозия)	и) проекта, конструкции, изготовления	300	1985	2007	надземный	не было	26/01/15	8:00	5	5	отопительный	7	н/д
ПАО "Т Плюс"	22/01/15	18:00	повреждение	М2-04-К-184-10 о К-184-10-2	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	23/01/15	10:00	0	0	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	27/01/15	11:00	повреждение	М2-01-К-6-9 до К-6-9-1	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	27/01/15	13:00	0	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/01/15	8:00	повреждение	Карбышева, 32	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	04/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/15	8:00	повреждение	Барнаульская,10	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	13/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	15/01/15	8:00	инцидент	Коспашская,5-7	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	проходной	не проводилась	15/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	19/01/15	8:00	повреждение	Янаульская, 17	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	19/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	8:00	повреждение	Вильямса, 49	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземно-канальный	не проводилась	21/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/15	8:00	повреждение	Янаульская, 11	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	26/01/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	1

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/15	8:00	повреждение	ЦТП№29 Инженерная 12	арматура	Квартирный	течь задвижки	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	13/01/15	16:30	8	8	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	13/01/15	8:00	повреждение	ЦТП№32 Быстрых 7а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	13/01/15	16:15	8	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/15	8:00	повреждение	Чехова 6	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	1975	подземный канальный	не было	13/01/15	17:00	9	9	отопительный	40	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/01/15	9:00	инцидент	ЦТП№38 Ким 15а	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1988	1988	надземный	не было	15/01/15	17:00	8	8	отопительный	27	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/01/15	8:00	повреждение	ЦТП№1 Юрша 56	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1988	1988	надземный	не было	30/01/15	17:00	0	0:00	отопительный	27	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/01/15	8:00	повреждение	Ким 109	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/01/15	16:30	6	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/01/15	10:00	повреждение	ЦТП№36 Ивановская 17	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1981	1981	надземный	не было	27/01/15	17:00	7	7	отопительный	34	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/01/15	10:00	повреждение	Чехова 6	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	1975	надземный	не было	28/01/15	17:00	7	7	отопительный	40	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/15	10:00	повреждение	ул.Г.Хасана 157	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	13/01/15	14:00	4:00	4:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	14/01/15	13:00	повреждение	ул.Гусарова 11	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	14/01/15	15:00	2:00	5:00	отопительный	н/д	20 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	16/01/15	10:00	повреждение	ул.Г.Хасана 157	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	16/01/15	13:00	3:00	6:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/15	9:00	повреждение	ЦТП №19 ул. Кояновская 3	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	21/01/15	13:00	4:00	7:00	отопительный	н/д	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/15	13:00	повреждение	ул.25 Октября 64	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/01/15	15:00	2:00	8:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/15	9:00	повреждение	ул. Сибирская 48	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	26/01/15	12:00	0:00	9:00	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/15	9:00	повреждение	ЦТП №23 ул.Солдатова 29	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	02/02/15	12:00	3:00	10:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	03/02/15	9:00	повреждение	ул.Г.Хасана 151а ул.	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	03/02/15	14:00	5:00	11:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/15	9:00	повреждение	Народовольческая 42	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	не проводилась	надземный	не было	04/02/15	16:00	7:00	12:00	отопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/15	9:00	повреждение	ул.Вихайская 23	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	04/02/15	16:00	7:00	13:00	отопительный	н/д	7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	05/01/15	23.15	повреждение	база по ул. Волочаевская,32	трубопровод	Квартирный	прочее	наружная поверхность	механическое разрушение (повреждение) трубопровода	исчерпание ресурса, неучастие организаций	100	1975	не проводилась	надземный	не было	05/01/15	23.30	23.30	0	отопительный	40	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/01/15	9.00	повреждение	от т. отпус. к ж/д ул. Ольховская,20	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	06/01/15	10.00	9.00	3	отопительный	40	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/15	8.00	повреждение	у ж/д по ул. Можайского,3	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	13/01/15	10:45	9.00	2	отопительный	40	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/15	0:00	повреждение	Доватора,5 стадион	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	26/01/15	10:00	7	3	отопительный	40	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	28/01/15	8.00	повреждение	Доватора,5 стадион	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	28/01/15	10:00	10	0	отопительный	40	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	03/02/15	8.00	повреждение	Доватора,5 стадион	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	03/02/15	4:00	10	0	отопительный	40	1 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/15	8.00	повреждение	л. Чернышевского,6	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	10/02/15	2:00	10	0	отопительный	40	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/15	17.00	повреждение	ул.Уссурийская,23	трубопровод	Квартирный	трещина	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	2010	не проводилась	надземный	не было	10/02/15	2:30	17	0	отопительный	5	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/15	8.00	повреждение	л.Чернышевского,1	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	12/02/15	5:40	10	0	отопительный	40	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/15	8.00	повреждение	айская 24--Талица	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	12/02/15	8:45	10	0	отопительный	40	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	23/02/15	8.00	повреждение	ул. по ул. Ольховская	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	23/02/15	1:45	16	0	отопительный	40	1 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/15	14-30	повреждение	7-4-2 до Камышин	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	03/02/15	16-30	6	0	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/15	09-30	повреждение	ю 117-34-7 на ж.д.	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	02/02/15	16-40	3	0	отопительный	н/д	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	03/02/15	09-00	повреждение	вод на Танцорова,	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	04/02/15	16-00	6	0	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/15	14-00	повреждение	У до Гальперина, 1	трубопровод	квартирный	копание трещины	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	10/02/15	19-00	4	0	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/15	09-30	повреждение	1-2 до Кировоград	трубопровод	квартирный	копание трещины	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	12/02/15	18-00	8	0	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	16/02/15	10-30	повреждение	нет	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	лето 2015	н/д	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/02/15	09-20	повреждение	1-7 до ж.д. Байкаль	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	26/02/15	14-35	5	0	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	20/02/15	09-00	повреждение	ул. ЦТП-40 до ТК 201	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	лето 2015	н/д	0	0	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	04/02/15	13:00	повреждение	-К-58-7 до Грузинск	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1969	2005	подземный канальный	не было	05/02/15	15:00	3	3	отопительный	10	н/д
ПАО "Т Плюс"	04/02/15	9:30	повреждение	-С-24-2 до ЦТП-1 Ку	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	2005	не проводилась	подземный канальный	не было	05/02/15	11:00	0	0	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/15	11:00	повреждение	12-04-К-184-10-8-С	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1963	не проводилась	подземный канальный	не было	11/02/15	11:00	0	3	отопительный	52	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/15	9:40	инцидент	М2-03-Т-11	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации	600	1970	не проводилась	надземный	не было	19/02/15	12:00	0	0	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	18/02/15	16:00	повреждение	-04-К-474-2 до ЦТП	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	не проводилась	подземный канальный	не было	19/02/15	13:00	0	0	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/15	10:00	повреждение	2, от ЦТП-17 до Ч	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	19/02/15	15:00	2	2	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/02/15	11:00	повреждение	2, от ЦТП-17 до Ч	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	24/02/15	14:00	1	1	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/15	11:00	повреждение	ЦТП-20, от ТК- до	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1991	не проводилась	подземный канальный	не было	02/02/15	14:00	0	0	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/15	9:00	повреждение	472-5, ЦТП-44 до Б	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	19/02/15	11:00	0	0	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/15	9:00	повреждение	33-6, ЦТП-34 до С.	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	04/02/15	14:00	4	4	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/15	13:00	повреждение	33-6, ЦТП-34 до С.	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	05/02/15	15:00	0	0	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/02/15	10:00	повреждение	1, от ЦТП-13 от ТК-9	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1979	не проводилась	подземный канальный	не было	06/02/15	12:00	0	0	отопительный	36	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/02/15	10:00	повреждение	-18-11, ЦТП-47,Ба	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	80	1979	2012	надземный	не было	17/02/15	13:00	0	2	отопительный	2	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/02/15	9:00	повреждение	109, ЦТП-29, Пар	арматура	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1982	не проводилась	надземный	не было	18/02/15	16:00	0	2	отопительный	33	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/02/15	11:00	повреждение	1, от ЦТП-13 от ТК-9	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1979	не проводилась	подземный канальный	не было	24/02/15	11:00	0	0	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/02/15	10:00	повреждение	4-3 ЦТП-21, Бор	трубопровод	квартирный	свищ	прочее	дефект сварного соединения (шва)	неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации	150	1999	не проводилась	надземный	не было	лето 2015	н/д	0	0	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/02/15	10:00	повреждение	4-3 ЦТП-21, Бор	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1999	не проводилась	надземный	не было	лето 2016	н/д	0	0	отопительный	16	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/15	10:00	повреждение	от ЦТП-18 , Пушкин	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1998	не проводилась	надземный	не было	лето 2017	н/д	0	0	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/02/15	10:00	повреждение	9 от ЦТП-15, Екатеринбург	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1998	не проводилась	надземный	не было	лето 2018	н/д	0	0	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/02/15	10:00	повреждение	648 , ЦТП-17, Пермь	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1999	не проводилась	надземный	не было	лето 2019	н/д	0	0	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/15	10:00	повреждение	2 - 2-04-ЦТП-10 , Кам	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1970	2010	надземный	не было	лето 2020	н/д	0	0	отопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/02/15	12:00	повреждение	от ЦТП-19 до Монастырское	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	1999	надземный	не было	лето 2021	н/д	0	0	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/02/15	10:00	повреждение	579-21 ; ЦТП-37, Ядрин	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	дефект сварного соединения (шва)	неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации	100	1975	2002	надземный	не было	лето 2022	н/д	0	0	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/02/15	11:00	повреждение	14, Ш.Сосноватов	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1967	не проводилась	подземный канальный	не было	06/02/15	17:00	6	6	отопительный	48	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/02/15	11:00	повреждение	72-19,ЦТП-6,Парк	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1980	не проводилась	надземный	не было	19/02/15	12:00	0	0	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/02/15	9:00	инцидент	572-19 , ЦТП-38,Парк	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1986	не проводилась	подземный канальный	не было	23.02.205	11:30	2,5	2,5	отопительный	29	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/02/15	9:00	повреждение	ЦТП-3 , насосная	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	лето 2015	н/д	0	0	отопительный	37	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/15	10:00	повреждение	881, ЦТП-1 до Пар	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (покрытая)	исчерпание ресурса	100	1976	1985	надземный	не было	04/02/15	15:00	2	2	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/15	11:00	повреждение	6-5, ЦТП-20 до Кам	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	2009	надземный	не было	10/02/15	17:00	1	1	отопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/02/15	10:00	повреждение	7, ЦТП-5 до Парков	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	08/02/15	13:00	1	1	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/02/15	11:00	повреждение	7, ЦТП-5 до Парков	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	16/02/15	18:00	1	1	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/02/15	11:00	повреждение	7, ЦТП-5 до Парков	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	18/02/15	12:00	1	1	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/15	11:00	повреждение	-К-58-7 до Грузинск	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1976	не проводилась	подземный канальный	не было	05/02/15	15:00	0	2	отопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	04/02/15	9:00	повреждение	-24-2 до ЦТП-1 Ком	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации	250	2005	не проводилась	подземный канальный	не было	05/02/15	16:00	2	2	отопительный	10	н/д
ПАО "Т Плюс"	12/02/15	10:00	повреждение	М2-03-Т-11	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (покрытая)	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	надземный	не было	13/02/15	14:00	0	0	отопительный	45	н/д
ПАО "Т Плюс"	18/02/15	13:30	повреждение	-04-К-474-2 до ЦТП	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1989	не проводилась	подземный канальный	не было	19/02/15	15:00	0	0	отопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/15	10:00	инцидент	-К-472-11-8 до 472-	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1963	не проводилась	подземный канальный	не было	20/02/15	16:00	0	0	отопительный	52	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/15	11:00	повреждение	-К-472-11-8 до 472-	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1963	не проводилась	подземный канальный	не было	25/02/15	12:00	1	1	отопительный	52	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/15	8:00	повреждение	ПН№7В Нейвинская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	02/02/15	14:00	6	6	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/15	8:00	повреждение	Металлургов 10	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	03/02/15	15:00	31	31	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/02/15	9:00	инцидент	ПН№35 Хрустальная	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	04/02/15	14:00	5	5	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/15	9:00	повреждение	Уральская 77	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	06/02/15	17:00	6	6	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/02/15	9:00	повреждение	ЦТП№38 Ким 15а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	05/02/15	15:00	6	6	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	05/02/15	8:00	повреждение	ЦТП№18 Юрша 25	трубопровод	магистральный	прочее	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	05/02/15	16:00	8	8	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/02/15	10:00	повреждение	ПН№43 Алексеевская	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	06/02/15	14:00	4	4	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/02/15	9:00	повреждение	ЦТП№18 Юрша 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	09/02/15	12:00	3	3	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/15	9:00	повреждение	Уральская 53	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	11/02/15	15:00	30	30	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/02/15	11:00	повреждение	ЦТП№18 Юрша 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/02/15	13:00	26	26	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/02/15	9:00	инцидент	ЦТП№45 Уинская 1	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	13/02/15	15:00	3	3	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/02/15	10:00	повреждение	Ким 107-109	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/02/15	12:00	74	74	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/02/15	10:00	повреждение	ПН№13 Б.Гагарина 6	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	17/02/15	13:00	3	3	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/15	9:00	повреждение	Звонарева 4,6	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/02/15	15:00	6	6	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/15	9:00	повреждение	ЦТП№27 Тургенева	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	19/02/15	13:00	4	4	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/02/15	10:00	повреждение	ЦТП№6В Минина 1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	19/02/15	13:00	3	3	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/15	9:00	повреждение	Уральская 80	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/02/15	16:00	7	7	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/15	09-00	повреждение	ПН№25 Тургенева 3	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/02/15	17:00	8	8	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/02/15	9:00	повреждение	Макаренко 26	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	26/02/15	16:00	7	7	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/02/15	09-00	повреждение	Ким 15	трубопровод	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	02/03/15	15:00	17	17	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/02/15	10:00	повреждение	ПН№4В серпуховская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	27/02/15	14:00	4	4	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/15	8:00	повреждение	ПН№7В Нейвинская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	02/02/15	14:00	6	6	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/15	8:00	повреждение	Металлургов 10	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	03/02/15	15:00	31	31	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/02/15	9:00	инцидент	ПН№35 Хрустальная	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	04/02/15	14:00	5	5	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/15	9:00	повреждение	Уральская 77	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	06/02/15	17:00	6	6	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/02/15	9:00	повреждение	ЦТП№38 Ким 15а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	05/02/15	15:00	6	6	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	05/02/15	8:00	повреждение	ЦТП№18 Юрша 25	трубопровод	магистральный	прочее	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	05/02/15	16:00	8	8	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/02/15	10:00	повреждение	ПН№43 Алексеевская	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	06/02/15	14:00	4	4	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/02/15	9:00	повреждение	ЦТП№18 Юрша 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	09/02/15	12:00	3	3	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/15	9:00	повреждение	Уральская 53	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	11/02/15	15:00	30	30	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/02/15	11:00	повреждение	ЦТП№18 Юрша 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/02/15	13:00	26	26	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/02/15	9:00	инцидент	ЦТП№45 Уинская 1	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	13/02/15	15:00	3	3	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/02/15	10:00	повреждение	Ким 107-109	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/02/15	12:00	74	74	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/02/15	10:00	повреждение	ПН№13 Б.Гагарина 6	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	17/02/15	13:00	3	3	отопительный	н/д	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод ТС	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/15	9:00	повреждение	ТПН927 Тургенева	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	19/02/15	13:00	4	4	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/02/15	10:00	повреждение	ЦТП№68 Минина 1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	19/02/15	13:00	3	3	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/15	9:00	повреждение	Уральская 80	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/02/15	16:00	7	7	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/15	09:00	повреждение	ТПН925 Тургенева 3	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/02/15	17:00	8	8	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/02/15	9:00	повреждение	Макаренко 26	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	26/02/15	16:00	7	7	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/02/15	09:00	повреждение	Ким 15	трубопровод	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	02/03/15	15:00	17	17	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/02/15	10:00	повреждение	№94В серпуховская	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	27/02/15	14:00	4	4	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/02/15	9:00	повреждение	ул.Г. Звезда 8	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	05/02/15	16:00	7:00	7:00	отопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/15	10:00	повреждение	Екатерининская 1	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/02/15	12:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	16/02/15	9:00	повреждение	ул.Луначарского 65	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/02/15	12:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/15	13:00	повреждение	ул.Монастырская 25	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	02/03/15	16:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	05/02/15	9:00	повреждение	Народовольческая	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	05/02/15	14:00	5:00	5:00	отопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/15	9:00	повреждение	ул. Солдатова 8	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	10/02/15	14:00	5:00	5:00	отопительный	н/д	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/15	9:00	повреждение	ул. Тбилисская 35	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	10/02/15	13:00	4:00	4:00	отопительный	н/д	13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/15	13:00	повреждение	32 ул.Народовольч	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	12/02/15	15:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	13/02/15	9:00	повреждение	ул.Революции 31	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	13/02/15	12:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	17/02/15	9:00	повреждение	Народовольческая	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/02/15	12:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/15	10:00	повреждение	№98 ул.Островского	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	19/02/15	15:00	5:00	5:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/15	10:00	повреждение	ул.Г. Хасана 159	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/02/15	14:00	4:00	4:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	26/02/15	9:00	повреждение	Народовольческая	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	не было	26/02/15	17:00	8:00	8:00	отопительный	н/д	10 зданий	
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/15	8:00	повреждение	ТПН925 Тургенева 3	арматура	Квартирный	течь задвижки	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	03/03/15	13:00	5	5,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/15	8:00	повреждение	ЦТП№8 Крупской 7	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	04/03/15	14:00	6	6,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/15	9:00	повреждение	Макаренко 16	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	05/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/15	9:00	повреждение	Быстрых 4	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	06/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/15	9:00	повреждение	Уральская 53	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	10/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/15	8:00	повреждение	ЦТП№6 Минина 11	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	06/03/15	14:00	6	6,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/15	9:00	повреждение	Макаренко 26	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/15	9:00	повреждение	ТПН97 Нейинская	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	16/03/15	14:00	5	5,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/15	9:00	повреждение	Добролюбова 24	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/15	9:00	повреждение	Ивановская 17	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/03/15	16:00	7	7,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/15	9:00	повреждение	ЦТП№945 Уинская 1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	18/03/15	14:00	5	5,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/03/15	10:00	повреждение	ТПН914 Б.Гагарина	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	20/03/15	15:00	5	5,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/03/15	9:00	повреждение	ТПН21 Б.Гагарина	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	20/03/15	12:00	3	3,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/15	9:00	повреждение	ТПН928 Тургенева	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	23/03/15	16:00	7	7,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/15	9:00	повреждение	ТПН915 Б.Гагарина	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	23/03/15	13:00	4	4,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/15	9:00	повреждение	Тургенева 16	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/03/15	15:00	6	6,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/15	9:00	повреждение	31 Индустриализа	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	24/03/15	16:00	7	7,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/15	09:00	повреждение	31 Индустриализа	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	25/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/15	9:00	повреждение	ЦТП№8 Крупской 7	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	26/03/15	12:00	3	3,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/15	8:00	повреждение	ТПН925 Тургенева 3	арматура	Квартирный	течь задвижки	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	03/03/15	13:00	5	5,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/15	8:00	повреждение	ЦТП№8 Крупской 7	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	04/03/15	14:00	6	6,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/15	9:00	повреждение	Макаренко 16	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	05/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/15	9:00	повреждение	Быстрых 4	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	06/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/15	9:00	повреждение	Уральская 53	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	10/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/03/15	8:00	повреждение	ЦТП№6 Минина 11	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	06/03/15	14:00	6	6,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/15	9:00	повреждение	Макаренко 26	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/15	9:00	повреждение	ТПН97 Нейинская	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	16/03/15	14:00	5	5,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/15	9:00	повреждение	Добролюбова 24	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/03/15	17:00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/15	9:00	повреждение	Ивановская 17	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/03/15	16:00	7	7,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/15	9:00	повреждение	ЦТП№945 Уинская 1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	18/03/15	14:00	5	5,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/03/15	10:00	повреждение	ТПН914 Б.Гагарина	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	20/03/15	15:00	5	5,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/03/15	9:00	повреждение	ТПН21 Б.Гагарина	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	20/03/15	12:00	3	3,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/15	9:00	повреждение	ТПН928 Тургенева	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	23/03/15	16:00	7	7,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/15	9:00	повреждение	ТПН915 Б.Гагарина	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	23/03/15	13:00	4	4,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/15	9:00	повреждение	Тургенева 16	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/03/15	15:00	6	6,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/15	9:00	повреждение	31 Индустриализа	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было							

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/15	10:00	повреждение	№22 ул.Муромская	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	13/03/15	14:00	4:00	4:00	отопительный	н/д	7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/15	9:00	повреждение	ул.Борчанинова 12	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	11/03/15	11:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/15	11:00	повреждение	П №20 ул.Г.Звезда	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	не проводилась	надземный	не было	13/03/15	12:00	1:00	1:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/15	10:00	повреждение	П 14ул.Екатерин 1	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	18/03/15	11:00	1:00	1:00	отопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/15	9:00	повреждение	ПТ 8 Островского,1	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	19/03/15	10:00	1:00	1:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/15	10:00	повреждение	Г.Хасана,159	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	24/03/15	12:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/15	9:00	повреждение	М.Ямская,2а	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	25/03/15	12:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	11 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	30/03/15	13:00	повреждение	Г.Хасана,9	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	30/03/15	16:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/15	09:00	повреждение	Пушкина,23	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	26/03/15	12:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	27/03/15	9:00	повреждение	Петропавловская,46	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	27/03/15	11:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	31/03/15	9:00	повреждение	Пушкина,27	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	31/03/15	12:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	01/04/15	9:00	повреждение	Муромская,26	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	01/04/15	12:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	01/04/15	13:00	повреждение	Яковлевская,3	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	01/04/15	16:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	02/04/15	10:00	повреждение	Луначарского,51	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	02/04/15	13:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	14 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	02/04/15	13:00	повреждение	ПТ 30 Чернышевск	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	02/04/15	16:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	4 здания
ПАО "Т Плюс"	02/03/15	13:00	повреждение	2-02-П-483 до К-483	трубопровод	магистральный	свищ	дефект опорной системы	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1980	не проводилась	надземный	не было	12/03/15	11:00	0:00	0:00	отопительный	35	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/15	15:30	повреждение	4-К-554-6 до Блюхера	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	150	1968	не проводилась	подземный канальный	не было	04/03/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	47	нет
ПАО "Т Плюс"	10/03/15	9:50	повреждение	42-02-К-494 - К-496	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1992	не проводилась	подземный канальный	не было	12/03/15	14:00	0:00	0:00	отопительный	23	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/15	10:00	повреждение	42-02-К-494 - К-496	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1992	не проводилась	подземный канальный	не было	17/03/15	15:00	0:00	0:00	отопительный	23	нет
ПАО "Т Плюс"	18/03/15	11:00	повреждение	М2-К-493 - К-494	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	700	1982	не проводилась	подземный канальный	не было	23/03/15	11:00	0:00	0:00	отопительный	33	нет
ПАО "Т Плюс"	18/03/15	10:00	повреждение	М2-494 - К496	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	700	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	23/03/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	30	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/15	10:00	повреждение	1-26-3-ЦТП-14 до ЦТП-13	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	20/03/15	10:00	0:00	0:00	отопительный	25	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/15	10:00	повреждение	520- ЦТП-37 до Таганцевская	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1996	не проводилась	подземный канальный	не было	02/03/15	13:30	0:00	0:00	отопительный	19	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/15	11:00	повреждение	877-1 - ЦТП-2 Пож	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1996	не проводилась	подземный канальный	не было	02/03/15	14:40	0:00	0:00	отопительный	19	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/15	16:00	повреждение	7-6, ЦТП-27 до Дежневская	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	05/03/15	17:00	0:00	0:00	отопительный	17	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/15	13:00	повреждение	36 , ЦТП-10 - Челюскин	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1993	2003	подземный канальный	не было	19/03/15	14:00	0:00	0:00	отопительный	12	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/15	10:30	повреждение	К-554 ЦТП-13,Голева	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	2001	подземный канальный	не было	23/03/15	11:40	0:00	0:00	отопительный	14	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/15	15:00	повреждение	36 , ЦТП-10 - Челюскин	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	26/03/15	16:20	0:00	0:00	отопительный	22	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/15	16:00	повреждение	74-8, ЦТП-5 - Чердынецкая	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	26/03/15	17:00	0:00	0:00	отопительный	22	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	27/03/15	11:00	повреждение	21-8 от ЦТП-24 до Блюхера	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1999	2004	подземный канальный	не было	27/03/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	11	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/15	8:00	повреждение	по ул. Веденеева,2	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	2013	Не определен	подземная канальная	не было	03/02/15	7:00	0:00	0:00	отопительный	2	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/15	8:00	повреждение	котельная - ТК 30	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1975	Не определен	наземная	не было	10/02/15	1:00	0:00	0:00	отопительный	40	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/15	12:00	повреждение	ТК-Новый пищеблок	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1985	Не определен	подземная канальная	не было	18/03/15	2:00	0:00	0:00	отопительный	30	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/15	10:00	повреждение	ТК7-ТК8	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1985	Не определен	подземная канальная	не было	19/03/15	2:00	0:00	0:00	отопительный	30	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/15	14:00	инцидент	от К14-К2 до К14-К2-7 в районе ул. Вижайская	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	02/03/15	16:45	2:00	0:00	отопительный	н/д	30 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/15	8:30	инцидент	ЦТП-13 по ул. Голева 14а, от тк 554-6 до ж/д по ул. Блюхера, 7	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	2002	подземный канальный	не было	03/03/15	15:20	7:00	0:00	отопительный	н/д	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/15	8:00	инцидент	от тк 166 до тк 117-88 по ул. Автозаводская	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	273	1971	не проводилась	подземный канальный	не было	03/03/15	19:40	11:00	0:00	отопительный	44	23 здания
ПАО "Т Плюс"	04/03/15	7:00	инцидент	в тк 611 в районе ул. Революции, 4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	н/д	2006	подземный канальный	не было	04/03/15	12:10	4:00	0:00	отопительный	н/д	69 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/15	23:00	инцидент	от тк 117-28 до ж/д по ул. Ласьвинская, 10	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	04/03/15	4:55	3:00	0:00	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/15	8:00	инцидент	ЦТП-13 по ул. Голева 14а, от тк 554-6 до ж/д по ул. Блюхера, 7	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	04/03/15	13:05	5:00	0:00	отопительный	н/д	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/15	3:30	инцидент	от тк 22-20** до ж/д по ул. Островского, 15	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	09/03/15	12:30	9:00	0:00	отопительный	22	2 здания
ПАО "Т Плюс"	11/03/15	8:00	инцидент	между тк 35-3 и тк 35-19 в районе ул. Г.Успенского, 4,9; пр. Комсомольский, 53,55	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	11/03/15	16:25	8:00	0:00	отопительный	37	6 зданий
ПАО "Т Плюс"	11/03/15	15:00	инцидент	от П-483 до тк 485 по ул. Шатурская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	н/д	1980	подземный канальный	не было	11/03/15	18:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	нет
ПАО "Т Плюс"	11/03/15	15:00	инцидент	от тк 494 до тк 500 по ул. Танкистов	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	н/д	1985	подземный канальный	не было	11/03/15	19:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	нет
ПАО "Т Плюс"	11/03/15	10:00	инцидент	от тк 53 до тк 55 по ул. Кабельщиков, Вильямса	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1971	не проводилась	подземный канальный	не было	11/03/15	18:00	8:00	0:00	отопительный	44	13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/15	18:00	инцидент	от тк 35-7 до ж/д по пр. Комсомольский, 50	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	2006	подземный канальный	не было	13/03/15	21:05	3:00	0:00	отопительный	н/д	4 здания
ПАО "Т Плюс"	18/03/15	9:00	инцидент	от тк 166 до тк 179 по ул. Топова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	18/03/15	19:40	10:00	0:00	отопительный	17	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	18/03/15	8:30	инцидент	от тк 536-2 до ЦТП-49, Грачева, 12	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1962	не проводилась	надземный	не было	18/03/15	17:00	9:00	0:00	отопительный	53	16 зданий

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ПАО "Т Плюс"	18/03/15	9:00	повреждение	от тк 494 до тк 496 по ул. Танкистов	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	н/д	1985	подземный канальный	не было	20/03/15	17:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	нет
ПАО "Т Плюс"	19/03/15	9:00	инцидент	между тк 83 тк 84 по ул. Светлогорская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1980	не проводилась	надземный	не было	19/03/15	20:10	11:00	0:00	отопительный	35	109 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/15	10:45	инцидент	от тк 117-34-1 до ЦТП-50 по ул. Федосеева, 12а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	25/03/15	15:05	4:00	0:00	отопительный	35	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	30/03/15	8:00	инцидент	от тк 16 до ЦТП-2 по ул. Юрша, 64	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	2013	подземный канальный	не было	30/03/15	15:20	7:00	0:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	31/03/15	9:00	инцидент	от тк 49 до тк 49-5 по ул. Вавилова, 17-23	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	2003	подземный канальный	не было	31/03/15	16:00	7:00	0:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	01/04/15	8:00	повреждение	ЦТП№26 Ким 99	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	01/04/15	17-00	9	9,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/04/15	8:00	повреждение	ПН929 Инженерная	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	не проводилась	надземный	не было	02/04/15	17-00	9	9,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/04/15	9:00	повреждение	ЦТП№2 г.Хасана 95	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	03/04/15	12-00	3	3,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/04/15	9:00	повреждение	Лебедева 9	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	08/04/15	16-00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/15	9:00	повреждение	Уинская 4	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	07/04/15	15-00	6	6,0	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	09/04/15	8:00	повреждение	Чехова 14	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	10/04/15	17-00	9	9,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/04/15	9:00	повреждение	ПН922 Грибоедова	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	09/04/15	17-00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/04/15	9:00	повреждение	Крупской 22	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	13/04/15	16-00	7	7,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/04/15	9:00	повреждение	ПН944 Б.Гагарина	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	надземный	не было	15/04/15	17-00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/15	9:00	повреждение	ЦТП№6 Эконоарева	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	надземный	не было	15/04/15	16-00	7	7,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/04/15	9:00	повреждение	Макаренко 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	16/04/15	15-00	6	6,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/04/15	9:00	повреждение	ЦТПН97 Юрша 21а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	16/04/15	15-00	6	6,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/04/15	10:00	повреждение	Уральская 77	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	17/04/15	20-00	10	10,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/04/15	9:00	повреждение	Старцева 15/4	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	17/04/15	17-00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/04/15	9:00	повреждение	ПН920 Б.Гагарина	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	21/04/15	17-00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/04/15	8:00	повреждение	ГПН947 Уральская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/04/15	17-00	9	9,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/04/15	9:00	повреждение	Тургенева 29	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	24/04/15	16-00	7	7,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/04/15	09-00	повреждение	Ким 111	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	29/04/15	15-00	6	6,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/04/15	9:00	повреждение	ЦТПН938 Ким 15а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	29/04/15	17-00	8	8,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/04/15	09-00	повреждение	Г.Хасана 91	трубопровод	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	30/04/15	12-00	3	3,0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/15	9:00	повреждение	Борчанинова,12	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	07/04/15	11:00	2ч	2ч	отопительный	н/д	2здания
ООО "Пермская сетевая компания"	08/04/15	14:00	повреждение	Пермская,126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	08/04/15	18:00	4ч	4ч	отопительный	н/д	2здания
ООО "Пермская сетевая компания"	10/04/15	9:00	повреждение	П 22 Монастырская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	10/04/15	11:00	2ч	2ч	отопительный	н/д	1здание
ООО "Пермская сетевая компания"	13/04/15	13:00	повреждение	ЦТП 11 Ленина,58	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	13/04/15	15:00	4ч	4ч	отопительный	н/д	1здание
ООО "Пермская сетевая компания"	21/04/15	10:00	повреждение	ДТП 27 Советская,3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	надземный	не было	21/04/15	12:00	2ч	2ч	отопительный	н/д	8зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/15	10:00	повреждение	8 Петропавловская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/04/15	15:00	5ч	5ч	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	09/04/15	9:00	повреждение	ЦТП 9 Революции,1	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	09/04/15	11:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	2здания
ООО "Пермская сетевая компания"	10/04/15	13:00	повреждение	113 Р.КрестыЯнская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	10/04/15	16:00	3ч	3ч	отопительный	н/д	7зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	13/04/15	9:00	повреждение	ЦТП126 Вижайская,1	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	13/04/15	13:00	4ч	4ч	отопительный	н/д	5зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/15	10:00	повреждение	ЦТП 15 Швецовая,46	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	15/04/15	12:00	2ч	2ч	отопительный	н/д	2здания
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/15	10:00	повреждение	П 20 Новосибирская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/04/15	12:00	2ч	2ч	отопительный	н/д	4здания
ООО "Пермская сетевая компания"	24/04/15	11:00	повреждение	Яродовольческая,4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	24/04/15	14:00	3ч	3ч	отопительный	н/д	10зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/15	9:00	повреждение	Яродовольческая,3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	27/04/15	14:00	5ч	5ч	отопительный	н/д	10зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/15	9:00	повреждение	Яродовольческая,4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	не проводилась	надземный	не было	27/04/15	14:00	5ч	5ч	отопительный	н/д	10зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	28/04/15	11:00	повреждение	Сибирская,48	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	29/04/15	13:00	26ч	26ч	отопительный	н/д	1здание
ПАО "Т Плюс"	01/04/15	11:00	повреждение	М2-01 - К-3-1 до 3-2	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	02/04/15	11:20	0:00	0:00	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/04/15	17:20	повреждение	М4 - К-528-3 до К-5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	250	1984	не проводилась	подземный канальный	не было	07/04/15	14:00	0:00	0:00	отопительный	31	н/д
ПАО "Т Плюс"	06/04/15	10:20	повреждение	М2-02 - К-496 до К-497	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	600	1970	1992	подземный канальный	не было	08/04/15	15:00	0:00	0:00	отопительный	23	н/д
ПАО "Т Плюс"	07/04/15	12:00	повреждение	М4-04 - К-5256 до К-5257	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1969	не проводилась	подземный канальный	не было	07/04/15	16:00	0:00	0:00	отопительный	46	н/д
ПАО "Т Плюс"	08/04/15	9:30	повреждение	М9 - К886-5 до К-886	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	300	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	09/04/15	10:00	0:00	0:00	отопительный	35	н/д
ПАО "Т Плюс"	09/04/15	9:50	повреждение	М4- К-576-1а до К-5	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1978	1998	подземный канальный	не было	09/04/15	11:00	0:00	0:00	отопительный	17	н/д
ПАО "Т Плюс"	10/04/15	15:00	повреждение	М2-02 - К-494 до К-4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1964	1992	подземный канальный	не было	13/04/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	23	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/04/15	10:00	повреждение	М2-02 - К-494 до К-4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1964	1992	подземный канальный	не было	14/04/15	11:00	0:00	0:00	отопительный	23	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/04/15	11:00	повреждение	М2-02 - К-459	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1964	1997	подземный канальный	не было	23/04/15	15:00	0:00	0:00	отопительный	18	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/04/15	11:15	повреждение	М2-02 - К-460	компенсатор	магистральный	свищ	повреждение компенсатора	разрыв сильфонного компенсатора	исчерпание ресурса	600	1964	1982	подземный канальный	не было	22/04/15	9:00	0:00	0:00	отопительный	33	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/04/15	13:30	повреждение	М2-02 - К-468 до К-4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1964	1984	подземный канальный	не было	22/04/15	11:00	0:00	0:00	отопительный	31	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/04/15	14:00	повреждение	М2-02 - Т-475	воздушник	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1964	1991	подземный канальный	не было	17/04/15	11:00	0:00	0:00	отопительный	24	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/04/15	14:15	повреждение	М2-02 - Т-477	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1964	1991	подземный канальный	не было	17/04/15	11:00	0:00	0:00	отопительный	24	н/д
ПАО "Т Плюс"	21/04/15	10:00	повреждение	М2-02 - К-468	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1964	1984	подземный канальный	не было	22/04/15	11:30	0:00	0:00	отопительный	31	н/д
ПАО "Т Плюс"	23/04/15																					

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	06/04/15	11:00	повреждение	5-5, ЦТП-35 до Ка	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1997	не проводилась	подземный канальный	не было	06/04/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/04/15	16:00	повреждение	72-7, ЦТП-10 до Б	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	2003	не проводилась	подземный канальный	не было	08/04/15	18:00	0:00	0:00	отопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/04/15	13:00	повреждение	872-7, ЦТП-5 Жел	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1979	не проводилась	подземный канальный	не было	13/04/15	15:00	0:00	0:00	отопительный	36	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/15	14:00	повреждение	886-5, ЦТП-20, Кане	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	электросварного соединения	исчерпание ресурса	100	1987	2009	подземный канальный	не было	15/04/15	16:00	0:00	0:00	отопительный	6	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/04/15	10:00	повреждение	906, ЦТП-40 до Ма	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	2000	не проводилась	подземный канальный	не было	21/04/15	11:00	12:00	12:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/15	13:00	повреждение	977-1, ЦТП-3 Подар	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	2002	подземный канальный	не было	22/04/15	15:00	0:00	0:00	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/15	15:00	повреждение	7, ЦТП-9, от Котов	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1974	1998	подземный канальный	не было	22/04/15	16:00	0:00	0:00	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/04/15	9:00	повреждение	9-9, до Котовского, 4	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1974	1998	подземный канальный	не было	15/04/15	10:00	0:00	0:00	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/04/15	10:00	повреждение	10-10, ЦТП-26 до Де	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1988	не проводилась	надземный	не было	21/04/15	16:00	0:00	0:00	отопительный	27	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/15	11:00	повреждение	5, ЦТП-19, Карпин	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1979	1999	подземный канальный	не было	07/04/15	13:00	0:00	0:00	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/15	10:00	повреждение	481-26, ЦТП-14, Су	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1966	2000	подземный канальный	не было	24/04/15	11:00	0:00	0:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/15	16:00	повреждение	468-3, ЦТП-2, Сви	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	200	1973	не проводилась	подземный канальный	не было	27/04/15	18:00	0:00	0:00	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/04/15	08:00	повреждение	т.11-4 по ул. Чернышевского до Доваторова, 26	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	не проводилась	наземная	не было	16/04/15	8:00	9,00	4	отопительный	40	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	21/04/15	08:00	повреждение	Ввод в ж/д Социнская, 4	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1996	не проводилась	подземный канальный	не было	21/04/15	9:00	9,00	2	отопительный	19	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/15	08:00	повреждение	Ввод в ул. Косыкова, 22	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1959	не проводилась	подземный канальный	не было	22/04/15	9:00	9,00	2	отопительный	56	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/15	08:00	повреждение	ул.Чернышевского, 5	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	22/04/15	11:00	9,00	2	отопительный	40	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	23/04/15	08:00	повреждение	ввод в ул. Косыкова, 22	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1959	не проводилась	подземный канальный	не было	23/04/15	3:00	9,00	2	отопительный	56	1 здание
ПАО "Т Плюс"	23/04/15	08:00	повреждение	ул.Володарского, 32	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	300	1975	не проводилась	наземная	не было	23/04/15	3:00	9,00	2	отопительный	40	24
ООО "Пермская сетевая компания"	24/04/15	08:00	повреждение	ул.Фосфоритная, 6	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	25	1975	не проводилась	наземная	не было	24/04/15	3:00	9,00	2	отопительный	40	1
ООО "Пермская сетевая компания"	24/04/15	08:00	повреждение	Ввод в ж/д Социнская, 4	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1994	не проводилась	подземный канальный	не было	24/04/15	3:00	9,00	2	отопительный	21	1
ООО "Пермская сетевая компания"	30/04/15	08:00	повреждение	28-ТК29 ул. Лядовс	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	30/04/15	11:00	9,00	2	отопительный	30	4
ООО "Пермская сетевая компания"	01/04/15	09-30	повреждение	от ТК 140-4 до ТК 140-8 (Чебоксарская 1, в ТК 140-5)	трубопровод	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	01/04/15	12-00	2	0	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	03/04/15	10-00	повреждение	ввод на ЦТП №50, Федосеева 12 от ТК 117-34-1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	03/04/15	19-00	5	0	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	03/04/15	08-30	повреждение	от ТК 117-44-1-1 до ТК 117-44-1-3, Кировоградская 9	трубопровод	квартирный	трещина	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	03/04/15	12-30	2,5	0	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/15	10-00	повреждение	ввод на ЦТП №55 от ТК 192-8, Онежская 6	трубопровод	квартирный	трещина	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	15/04/15	14:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/15	09-00	повреждение	от ТК 117-64-9 до ТУ 6, Гальперина, 12	трубопровод	квартирный	скопление трещин	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не было	15/04/15	16-00	6	0	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/15	09-00	повреждение	от ТК 117-90 до Автозаводская 6 (клуб Кирова)	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	щелевая коррозия	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не было	29/04/15	12-20	3,2	0	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	17/04/15	09-00	повреждение	от ТК 117-72-20 до ж/д Худанина, 13	трубопровод	квартирный	скопление свищей	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	20/04/15	17-00	8	0	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	23/04/15	09-00	повреждение	ТК 117-20, Автозаводская, 22	арматура	квартирный	трещина	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	23/04/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	23/04/15	08-30	повреждение	от ТК 117-78-3 до ж/д Чистопольская, 23а	трубопровод	квартирный	скопление трещин	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не было	23/04/15	22-00	13	0	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	24/04/15	09-00	повреждение	от ТУ-6 до Гальперина, 12	трубопровод	квартирный	скопление трещин	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не было	24/04/15	16-15	6	0	отопительный	н/д	нет
ПАО "Т Плюс"	02/04/15	09-00ч	инцидент	от тк 3-1 до тк 3-3 по ул. Мира, 128, 130	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	02/04/15	14-00	5	0	отопительный	30	26 зданий
ПАО "Т Плюс"	02/04/15	14-25ч	инцидент	от тк 573-14а до тк 129а, тк 130 по ул. Луначарского, Попова, Екатеринбургская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	н/д	2010	подземный канальный	не было	02/04/15	19-00	4	0	отопительный	н/д	21 здание
ПАО "Т Плюс"	06/04/15	08-00ч	инцидент	Ш. Космонавтов, Морин	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1984	не проводилась	подземный канальный	не было	06/04/15	18-20	10	0	отопительный	31	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/04/15	14-25ч	инцидент	в тк 59-16-5 Советская 24, 24а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	2002	подземный канальный	не было	06/04/15	18-55	3	0	отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/15	08-00ч	инцидент	от тк 16-0-19 до ул. Уральская, 114	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	07/04/15	17-45	8	0	отопительный	н/д	11 зданий
ПАО "Т Плюс"	07/04/15	04-50ч	инцидент	от тк 525 до тк 102 в районе ул. Карпинского, Левченко	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1969	не проводилась	подземный канальный	не было	07/04/15	12-40	8	0	отопительный	46	60 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/15	09-00ч	инцидент	от тк 8-14-6 до тк 8-14-8 по ул. Волгодонская	компенсатор	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1979	не проводилась	подземный канальный	не было	07/04/15	22-00	11	0	отопительный	36	31 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	09/04/15	08-00ч	инцидент	от тк 543-2 до тк 543-4, ЦТП-36, по ул. Ивановская, 17, ЦТП-37, по ул.Уральская, 51а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	09/04/15	16-00	8	0	отопительный	30	22 здания
ПАО "Т Плюс"	09/04/15	08-00ч	инцидент	между тк 886 тк 886-15 в районе ул. 3. Космодемьянской и ул. В. Кавыкина	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1991	не проводилась	подземный канальный	не было	09/04/15	13-30	5	0	отопительный	24	23 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	09/04/15	08-00ч	инцидент	от тк 182 до ж/д по ул. Пинежская, 12	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1963	не проводилась	подземный канальный	не было	09/04/15	11-00	3	0	отопительный	52	1 здание

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ПАО "Т Плюс"	10/04/15	08-00ч	инцидент	между тк 425 и тк 425-10 в районе ул. Старцева, Крупской, Б.Гагарина	арматура	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	10/04/15	10-10	2	0	отопительный	22	14 зданий
ПАО "Т Плюс"	11/04/15	14-50ч	инцидент	между тк 425 и тк 425-10 в районе ул. Старцева, Крупской, Б.Гагарина	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	11/04/15	18-10	4	0	отопительный	22	14 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/15	17-00ч	инцидент	от тк 763-10 до ЦТП-21 по ул. Муромская 16	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	2002	подземный канальный	не было	16/04/15	02-20	9	0	отопительный	н/д	75 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	16/04/15	09-00ч	инцидент	от тк 121 до тк 121-0-7 по ул. Закамская	воздушник	квартальный	прочее	прочее	разрушение	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	воздушный	не было	16/04/15	14-40	5	0	отопительный	н/д	16 зданий
ПАО "Т Плюс"	21/04/15	07-00ч	инцидент	от П-763-10 до тк 763-34 по ул. Солдатова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	22/04/15	00-05	14	0	отопительный	20	54 здания
ПАО "Т Плюс"	21/04/15	13-30ч	инцидент	от П-2 до тк 763-10 по ул. Солдатова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	22/04/15	14-00	12	0	отопительный	20	1 здание
ПАО "Т Плюс"	24/04/15	08-00ч	инцидент	от 12а до тк 12а-10 по ул. Б. Гагарина	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	2008	не проводилась	подземный канальный	не было	24/04/15	14-50	6	0	отопительный	7	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	24/04/15	11-00ч	инцидент	от тк 35-1 до тк 35-1-3 по ул. Тимирязева	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	не проводилась	подземный канальный	не было	24/04/15	19-15	8	0	отопительный	51	6 зданий
ПАО "Т Плюс"	27/04/15	08-00ч	инцидент	от тк 420 до тк 420-14 по ул. Б. Гагарина 89а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1974	не проводилась	подземный канальный	не было	27/04/15	17-00	8	0	отопительный	41	24 здания
ПАО "Т Плюс"	27/04/15	08-00ч	инцидент	от тк 65 до тк 65-3 по ул. Монастырская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	27/04/15	17-00	9	0	отопительный	35	1 здание
ПАО "Т Плюс"	29/04/15	08-00ч	инцидент	от тк 12а до тк 12а-10 по ул. Старцева. 61	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	2008	не проводилась	подземный канальный	не было	29/04/15	17-00	9	0	отопительный	7	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	30/04/15	08-00ч	инцидент	от тк 507 до ЦТП-25 по ул. Тургенева. 39	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	30/04/15	17-00	9	0	отопительный	н/д	13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	23/04/15	08-30ч	инцидент	от тк 15 до ж/д по ул. Волочаевская, 32	трубопровод	квартальный	трещина в сварном соединении	прочее	разрушение	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	воздушный	не было	23/04/15	10-50	2	0	отопительный	н/д	20 зданий
ПАО "Т Плюс"	04/05/15	8.00	повреждение	ТК30	трубопровод	Магистральный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	надземный	не было	04/05/15	23.30	9.00	1	межотопительный	40	38 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	06/05/15	8.00	повреждение	ул.Черняховского, 88	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	07/05/15	10.00	9.00	46	межотопительный	40	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	12/05/15	8.00	повреждение	ул.Черняховского, 74/2	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	14/05/15	10:45	9.00	64	межотопительный	40	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	25/05/15	8.00	повреждение	ул. Ольховская,26-2-я Пограничная,11	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	25/05/15	11:45	9.00	4	межотопительный	40	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	28/05/15	8.00	повреждение	ул. Черняховского,64	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	28/05/15	9.00	9.00	6,45	межотопительный	40	1здание
ООО "Пермская сетевая компания"	29/05/15	8.00	повреждение	ул. Черняховского,54	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не было	28/05/15	9.00	9.00	4,45	межотопительный	40	1здание
ООО "Пермская сетевая компания"	08/05/15	9:00	повреждение	ул. Островского 63	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	08/05/15	13:00	4:00	4:00	межотопительный		1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	14/05/15	10:00	повреждение	ул. Нардовольческая 42	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	14/05/15	11:00	1:00	1:00	межотопительный		1 Здание
ООО "Пермская сетевая компания"	30/05/15	18:00	повреждение	ул. Комсомольский проспект 36	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	01/06/15	13:30	0:00	0:00	межотопительный		2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	02/06/15	10:00	повреждение	ул.Нардовольческая 40	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	02/06/15	12:00	2:00	2:00	межотопительный		10 зданий
ПАО "Т Плюс"	05/05/15	10:50	повреждение	М2-02-К-469 до К-471	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1964	1992	подземный канальный	не было	06/05/15	13:50	0	0	межотопительный	23	н/д
ПАО "Т Плюс"	06/05/15	12:40	повреждение	М2-10 -К-573-4-7 до 573-4-9	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	200	1970	1994	подземный канальный	не было	07/05/15	10:00	2	2	межотопительный	21	н/д
ПАО "Т Плюс"	07/05/15	9:00	повреждение	М2-02-К-62 до К-579-3а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1973	не проводилась	подземный канальный	не было	08/05/15	12:00	0	0	межотопительный	42	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/05/15	9:00	повреждение	М2-04 - ПН-1 до К-458	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1964	1997	подземный канальный	не было	21/05/15	11:00	0	0	межотопительный	18	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/05/15	9:00	повреждение	М2-04 -Т-449 до см. К-2	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	800	1969	не проводилась	надземный	не было	19/05/15	10:00	0	0	межотопительный	46	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/05/15	10:00	повреждение	М2-04 -Т-416	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	800	1969	не проводилась	надземный	не было	18/05/15	15:00	0	0	межотопительный	46	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/05/15	11:00	повреждение	М2-04 -П-обр. комп у Ск.опры 333	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	800	1972	не проводилась	надземный	не было	14/05/15	10:00	0	0	межотопительный	43	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/05/15	11:00	повреждение	М2-04 -П-обр. комп у Ск.опры 361	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	800	1972	не проводилась	надземный	не было	14/05/15	10:00	0	0	межотопительный	43	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/05/15	12:00	повреждение	М2-04 - Т-312	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	800	1972	не проводилась	надземный	не было	15/05/15	13:00	0	0	межотопительный	43	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/05/15	10:00	повреждение	М2-04 -Т-265	арматура	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1972	2008	надземный	не было	15/05/15	11:00	0	0	межотопительный	7	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/05/15	10:20	повреждение	М2-04 -Т-261	арматура	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1972	2008	надземный	не было	15/05/15	12:00	0	0	межотопительный	7	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/05/15	14:30	повреждение	М2-02-К-469- К-471	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1964	1992	подземный канальный	не было	26/05/15	11:20	0	0	межотопительный	23	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/05/15	9:50	повреждение	М2-04 -К-583-К-583-2	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	1999	подземный канальный	не было	15/05/15	16:00	0	0	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/05/15	10:00	повреждение	М2-02-К-474-2 - ЦТП-17	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	1989	подземный канальный	не было	21/05/15	13:00	0	0	межотопительный	26	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/05/15	10:00	повреждение	М2-04 - от Ск.опоры 401 до П.307	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1981	не проводилась	надземный	не было	19/05/15	14:00	0	0	межотопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/05/15	10:10	повреждение	М2-04 - К-485 до задв. 21	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	100	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	18/05/15	10:00	0	0	межотопительный	35	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/05/15	9:30	повреждение	М2-09 - Т-31 после задв.11	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1982	не проводилась	надземный	не было	20/05/15	11:00	0	0	межотопительный	33	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/05/15	11:00	повреждение	М2-09 - у опоры 267	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	700	1985	не проводилась	надземный	не было	20/05/15	12:00	0	0	межотопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/05/15	11:10	повреждение	М2-09 - у опоры 254	трубопровод	магистральный	свищ	а в сварном соединении	прочее	исчерпание ресурса	700	1985	не проводилась	надземный	не было	20/05/15	13:00	0	0	межотопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/05/15	11:30	повреждение	М2-09 - Т-24	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	700	1985	не проводилась	надземный	не было	21/05/15	10:00	0	0	межотопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/05/15	12:00	повреждение	М2-09 - Т-26	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	700	1981	не проводилась	надземный	не было	21/05/15	11:00	0	0	межотопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/05/15	12:00	повреждение	М2-09 - Т-43	арматура	магистральный	свищ	течь задвижки	прочее	исчерпание ресурса	250	1985	не проводилась	надземный	не было	20/05/15	14:00	0	0	межотопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/05/15	9:00	повреждение	М2-04-К-587-7-1	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	1999	подземный канальный	не было	25/05/15	13:00	0	0	межотопительный	19	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/05/15	10:00	повреждение	М2-04-К-579-21-4	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1991	не проводилась	подземный канальный	не было	25/05/15	14:00	0	0	межотопительный	24	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/05/15	11:00	повреждение	М2-04 -К-579-21 - К-579-21-4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1991	не проводилась	подземный канальный	не было	26/05/15	15:50	0	0	межотопительный	24	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ПАО "Т Плюс"	20/05/15	11:15	повреждение	М2-04-К-585-6 до ЦТП-16	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1971	1997	подземный канальный	не было	20/05/15	14:00	0	0	межотопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/05/15	11:30	повреждение	М2-04-К-587-2 до МКД Монастырская.96	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1967	1999	подземный канальный	не было	20/05/15	15:00	0	0	межотопительный	16	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/05/15	12:00	повреждение	М2-04-К-587-2А до К-587-4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1967	1981	подземный канальный	не было	20/05/15	17:00	0	0	межотопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/05/15	13:15	повреждение	М2-04-К-587-4 до зав.14	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1967	1981	подземный канальный	не было	20/05/15	16:00	0	0	межотопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/05/15*	14:00	повреждение	М2-04-К-587-8* до зав.12	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1967	1999	подземный канальный	не было	20/05/15	17:00	0	0	межотопительный	16	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/05/15	9:20	повреждение	М2-09 - Т-23	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводилась	надземный	не было	22/05/15	10:00	0	0	межотопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	21/05/15	14:00	повреждение	М2-04-К-584 после зав.11	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1967	1999	подземный канальный	не было	27/05/15	13:40	0	0	межотопительный	16	н/д
ПАО "Т Плюс"	21/05/15	15:00	повреждение	М2-04-К-583 - К-584	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1967	1999	подземный канальный	не было	25/05/15	14:00	0	0	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/05/15	10:00	повреждение	М2-01-К-26-3 - ЦТП-41,Мира.26	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1977	1997	подземный канальный	не было	14/05/15	10:00	2	2	межотопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/05/15	11:00	повреждение	М2-02-К-33 - 1 - ЦТП-42	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	13/05/15	13:00	2	2	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/05/15	10:30	повреждение	М2-14-К-506-14 до ЦТП-7,Самолётная.32	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	не проводилась	подземный канальный	не было	15/05/15	16:20	0	0	межотопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/05/15	11:00	повреждение	М2-04-К-474-8, ЦТП-5,Леонова.49	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	250	1973	2004	подземный канальный	не было	19/05/15	16:50	0	0	межотопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/05/15	14:00	повреждение	М2-04- К-579-21-10 ЦТП-26,Толмачева.13а	трубопровод	квартальный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	125	1992	не проводилась	подземный канальный	не было	20/05/15	17:00	0	0	межотопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/05/15	9:00	повреждение	М2-02-К-468-3 , ЦТП-3, Глинки.3а	трубопровод	квартальный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	125	1973	1998	подземный канальный	не было	21/05/15	16:30	0	0	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/05/15	14:00	повреждение	М2-04-К-573-4, ЦТП-19, Пушкина.113а	трубопровод	квартальный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	80	1994	не проводилась	подземный канальный	не было	21/05/15	17:10	0	0	межотопительный	21	н/д
ПАО "Т Плюс"	25/05/15	15:00	повреждение	М2-01 - К-3 до 3-1	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	300	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	27/05/15	11:00	0	0	межотопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	25/05/15	15:20	повреждение	М2-01 - К-3-1 до 3-3	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	300	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	27/05/15	11:20	0	0	межотопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/05/15	15:40	повреждение	М2-01 - К-3-3 до ЦТП-21	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	26/05/15	10:00	0	0	межотопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	25/05/15	10:00	повреждение	М2-01 - К-4-2 до К-4-4	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	250	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	27/05/15	11:00	0	0	межотопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	25/05/15	9:00	повреждение	М2-02 - К-469 до К-471	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1964	1992	подземный канальный	не было	27/05/15	12:00	0	0	межотопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/05/15	10:00	повреждение	М2-01 - К-6-5-1 до зав.22	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1964	1992	подземный канальный	не было	28/05/15	11:00	0	0	межотопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/05/15	11:00	повреждение	М2-01 - К-6-9 после зав.12	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	1992	подземный канальный	не было	25/05/15	15:00	0	0	межотопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/05/15	12:00	повреждение	М2-01 - К-6-5 до К-6-5-1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	1992	подземный канальный	не было	25/05/15	16:30	0	0	межотопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/05/15	13:00	повреждение	М2-01 - К-6-7-2 до К-6-7-4	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	1990	подземный канальный	не было	25/05/15	17:40	0	0	межотопительный	25	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/05/15	14:00	повреждение	М2-01 - К-6-9 до К-6-9-3 транзит до дому	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	1995	подземный канальный	не было	25/05/15	16:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/05/15	15:00	повреждение	М2-01 - К-6-9 -6 до Леонова.12	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1965	1995	подземный канальный	не было	26/05/15	15:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	9:00	повреждение	М2-01 - К-6-7	арматура	магистральный	течь задвижки	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	1997	подземный канальный	не было	26/05/15	12:45	0	0	межотопительный	18	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	9:30	повреждение	М2-01 - К-12 до К-12-1	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	2007	подземный канальный	не было	26/05/15	13:05	0	0	межотопительный	8	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	10:00	повреждение	М2-04 - К-582	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1973	1999	подземный канальный	не было	27/05/15	15:20	0	0	межотопительный	16	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	10:30	повреждение	М2-04 - К-583 до К-584	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1973	1999	подземный канальный	не было	29/05/15	10:00	0	0	межотопительный	16	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	11:00	повреждение	М2-01 - К-6-7	трубопровод	магистральный	а в сварном соединении	наружная поверхность	ект сварного соединения (в)	проекта, конструкции, изг	200	1964	1997	подземный канальный	не было	26/05/15	16:00	0	0	межотопительный	18	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	11:15	повреждение	М2-01 - К-12 до К-12-2	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1979	не проводилась	подземный канальный	не было	26/05/15	14:30	0	0	межотопительный	35	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	11:40	повреждение	М2-01 - К-14-1	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	26/05/15	17:00	0	0	межотопительный	17	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	12:00	повреждение	М2-01 - К-14-7	трубопровод	магистральный	а в сварном соединении	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	26/05/15	16:30	0	0	межотопительный	17	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	13:00	повреждение	М2-01 - К-14-7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	26/05/15	16:30	0	0	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/05/15	14:00	повреждение	М2-01 - К-14-4-9 до К-14-4-11	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1958	1990	подземный канальный	не было	26/05/15	17:00	0	0	межотопительный	25	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	15:00	повреждение	М2-01 - К-14-6-5 до К-14-6-7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1964	1995	подземный канальный	не было	26/05/15	17:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	15:30	повреждение	М2-01 - К-14-6 до К-14-6-1	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1964	1999	подземный канальный	не было	27/05/15	10:00	0	0	межотопительный	16	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	16:00	повреждение	М2-01 - К-14-12 до К-14-6-14	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1958	1999	подземный канальный	не было	27/05/15	11:00	0	0	межотопительный	16	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/05/15	16:15	повреждение	М2-01 - К-14-14	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1958	1999	подземный канальный	не было	27/05/15	13:00	0	0	межотопительный	16	н/д
ПАО "Т Плюс"	28/05/15	11:00	повреждение	М2-04-ПН-1 - до К-458	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1986	не проводилась	надземный	не было	28/05/15	15:40	0	0	межотопительный	29	н/д
ПАО "Т Плюс"	28/05/15	11:20	повреждение	М2-09-П.33	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1983	не проводилась	надземный	не было	28/05/15		0	0	отопительный	31	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/05/15	11:30	повреждение	М2-01-К-15-7-1 до К-15-7-3	трубопровод	квартальный	а в сварном соединении	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	200	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	28/05/15	17:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/05/15	11:50	повреждение	М2-01-К-15-3 до К-15-3-2	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	28/05/15	16:30	0	0	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/05/15	12:00	повреждение	М2-01-К18-3-1 до Мира.76	трубопровод	квартальный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1968	не проводилась	подземный канальный	не было	28/05/15	15:45	0	0	межотопительный	47	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/05/15	12:30	повреждение	М2-01-К15-7	сварное соединение	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	28/05/15	18:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/05/15	12:40	повреждение	М2-01-К15-5-3	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	29/05/15	10:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/05/15	13:00	повреждение	М2-01-К15-5-8	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	29/05/15	10:30	0	0	межотопительный	20	н/д
ПАО "Т Плюс"	29/05/15	14:00	повреждение	М2-01-К-8	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1996	не проводилась	подземный канальный	не было	29/05/15	18:00	0	0	межотопительный	19	н/д
ПАО "Т Плюс"	29/05/15	15:00	повреждение	М2-01-К-6-2	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1997	не проводилась	подземный канальный	не было	30/05/15	11:00	0	0	межотопительный	18	н/д
ПАО "Т Плюс"	29/05/15	15:20	повреждение	М2-01-К-14	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	30/05/15	10:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ПАО "Т Плюс"	29/05/15	15:50	повреждение	М2-01-К-13	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	30/05/15	9:45	0	0	межотопительный	20	н/д
ПАО "Т Плюс"	29/05/15	16:00	повреждение	М2-01-К-15	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	30/05/15	12:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ОО																						

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	21/05/15	14:00	повреждение	М2-04-К-573-4, ЦТП-19, Пушкина,113-115	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	21/05/15	17:00	0	0	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/05/15	9:00	повреждение	М2-04-К-573-4, ЦТП-19, Пушкина,113а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1999	не проводилась	надземный	не было	22/05/15	9:30	0,3	0,3	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/05/15	9:00	повреждение	М2-04-К-520, ЦТП-37 до ТК-4 на Танкистов,6, Бабушкина,4	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1985	2005	подземный канальный	не было	12/05/15	12:00	3	3	межотопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/05/15	10:00	повреждение	М2-04-К-520, ЦТП-37 до Танкистов,12,Левченко,6	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1988	1998	подземный канальный	не было	18/05/15	11:00	1	1	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/05/15	9:00	повреждение	М2-17-П-931 в ЦТП-25 Генцела,5а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	не проводилась	надземный	не было	13/05/15	16:00	4	4	межотопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/05/15	10-00	повреждение	от ЦТП-7 на транзитной линии в ж/д, Байкальская, 3/2	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	надземный, в подвале ж/д	не было	29/05/15	15:45	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/05/15	10-00	повреждение	в ТК 131-11-24, Чебоксарская, 29	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	03/05/15	15:30	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/05/15	10-20	повреждение	от ЦТП-18 до ж/д Химградская, 45а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1982	нет данных	подземный канальный	не было	04/05/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/06/15	8:00	повреждение	Дружбы 20,22	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	03/06/15	17:00	9	9	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/06/15	9:00	повреждение	Пономарева 91	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	09/02/15	17:00	32	32	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/06/15	9:00	повреждение	ЦТП№38 Коломенская 3а	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	18/06/15	15:00	6	6	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/06/15	9:00	повреждение	ЦТП№43 Алексеевская 51	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	22/06/15	16:00	7	7	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/06/15	9:00	повреждение	Ким 57	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/06/15	15:00	6	6	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/06/15	09-00	повреждение	ЦТП№7 Юрша 21а	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	30/06/15	13:00	4	4	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/06/15	8.00	повреждение	40-лет Победы,16	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1975	Не определен	подземный канальный	не было	05/06/15	10.00	9.00	10	межотопительный	40	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/06/15	8.00	повреждение	40-лет Победы,16	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1975	Не определен	подземный канальный	не было	09/06/15	10.00	9.00	46	межотопительный	40	1 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	09/06/15	8.00	повреждение	40-лет Победы,16	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1975	Не определен	подземный канальный	не было	10/06/15	10.00	9.00	48	межотопительный	40	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	18/06/15	8.00	повреждение	40-лет Победы,16 от насосной ст.	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	Не определен	подземный канальный	не было	18/06/15	16.00	9.00	0	межотопительный	40	1 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	18/06/15	8.00	повреждение	ТК28-ТК29 ул. Лядовская ул.	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1975	Не определен	подземный канальный	не было	18/06/15	16.00	9.00	0	межотопительный	40	1 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	22/06/15	8.00	повреждение	Черняховского,74/2	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	Не определен	подземный канальный	не было	23/06/15	14.00	9.00	24	межотопительный	40	1 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	30/06/15	8.00	повреждение	ТК21-ул. Качанарская,45	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	2003	Не определен	подземный канальный	не было	02/07/15	72.00	9.00	72	межотопительный	12	1 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	02/06/15	21:00	повреждение	М2-04 - К-501-4 - ПН-22 - С Армии,37	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	02/06/15	21:30	0,5	0,5	межотопительный	25	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/06/15	21:00	повреждение	М2-04 - К-501-4 - ПН-22 - Лежбинов,20	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	02/06/15	21:30	0,5	0,5	межотопительный	25	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/06/15	9:00	повреждение	М2-04 - К-501-4 - ПН-22 - С Армии,37	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	16/06/15	13:00	0	0	межотопительный	25	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/06/15	9:00	повреждение	М2-14-К-506-6А-4 ЦТП-6 до Карпинского,75а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	10/06/15	12:00	3	3	межотопительный	40	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/06/15	12:00	повреждение	М2-01-К-26-3 - ЦТП-41,Мира 26	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1987	не проводилась	подземный канальный	не было	20/06/15	23:30	24	24	межотопительный	28	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/06/15	13:00	повреждение	М2-01-К-26-3 - ЦТП-41,Мира 26	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1987	2004	подземный канальный	не было	20/06/15	23:30	24	24	межотопительный	11	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/06/15	14:00	повреждение	М2-01-К-18-7 ,в ЦТП-13,Б.Игнатовых,2	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1977	не проводилась	подземный канальный	не было	16/06/15	14:30	0,5	0,5	межотопительный	38	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/06/15	9:00	повреждение	2-04-К-184-12-2 - ЦТП-33 ,Овчинникова,11.	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1996	не проводилась	надземный	не было	16/06/15	15:00	0	0	межотопительный	19	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/06/15	9:00	повреждение	2-04-К-184-12-2 - ЦТП-33 ,Овчинникова,11.	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1996	не проводилась	надземный	не было	23/06/15	16:00	0	0	межотопительный	19	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/06/15	15:00	повреждение	М2-01-К-15-5 , ЦТП-35,Качалова,13 до ш.Космонавтов,17 5а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	20/06/15	14:00	0	0	межотопительный	20	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/07/15	12:00	повреждение	М2-04-К-584 - ЦТП-36 до Петропавловская,103	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	не проводилась	подземный канальный	не было	06/07/14	10:00	12	12	межотопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/07/15	12:00	повреждение	М2-04-К-584 - ЦТП-36 до Петропавловская,103	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1974	не проводилась	подземный канальный	не было	06/07/14	10:00	12	12	межотопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/07/15	8:00	повреждение	М2-09 - Т.886-5-3 - ЦТП-20 - Каменского 2а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	2009	не проводилась	подземный канальный	не было	06/07/15	16:00	8	8	межотопительный	6	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/07/15	12:00	повреждение	М2-09 - Т.886-5-3 - ЦТП-20 - Каменского 2а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	2009	не проводилась	подземный канальный	не было	14/07/15	17:00	5	5	межотопительный	6	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/07/15	11:00	повреждение	М2-01-К-15-5 ЦТП-35- ш.Космонавтов,17 1	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1995	2000	подземный канальный	не было	02/07/15	15:00	2	2	межотопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/07/15	10:00	повреждение	М2-01-К-15-5 ЦТП-35- ш.Космонавтов,17 3а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	2004	подземный канальный	не было	07/07/15	16:00	1	1	межотопительный	11	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	08/07/15	9:00	повреждение	М2-01-К-15-5 ЦТП-35-ш.Космонавтов,17-3б	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	08/07/15	15:00	6	6	межотопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/07/15	10:00	повреждение	М2-01-К-3-3, ЦТП-21 от Мира,120 до 122	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1985	1999	подземный канальный	не было	08/07/15	16:00	4	4	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/07/15	10:00	повреждение	М2-01-К-15-5 ЦТП-35-ш.Космонавтов,17-1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	2000	подземный канальный	не было	10/07/15	12:00	2	2	межотопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/07/15	9:00	повреждение	М2-04-К-184-12-ЦТП-33 - Овчинникова,11,15-17 Чел.7	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1986	2002	подземный канальный	не было	22/07/15	11:00	3	3	межотопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/07/15	9:00	повреждение	М2-10-К-106-4 - ЦТП-34 до Мильчакова,30а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	24/07/15	12:00	3	3	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/07/15	9:00	повреждение	М2-10-К-106-8 - ЦТП-10 до Челюскинцев,13-15	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	1999	подземный канальный	не было	28/07/15	11:00	3	3	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/07/15	13:00	повреждение	М2-19-К-481-26,в ЦТП-14, Сусанина,10	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	2000	не проводилась	надземный	не было	19/07/15	15:00	1	1	межотопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/07/15	14:00	повреждение	ММ2-19-К-481-36,в ЦТП-20, Карпинского,107	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (ки	проекта, конструкции, изг	300	2010	не проводилась	надземный	не было	18/07/15	16:00	0,3	0,3	межотопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/07/15	11:00	повреждение	М2-19-К-481-14, в ЦТП-16, Челюскинцев,16	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (ки	исчерпание ресурса	300	2011	не проводилась	надземный	не было	19/07/15	17:00	0,3	0,3	межотопительный	4	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/07/15	10:00	повреждение	М2-19-К-481-24, ЦТП-43 до Связьева,4	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	2011	не проводилась	надземный	не было	20/07/15	9:00	0,5	0,5	межотопительный	4	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/07/15	11:00	повреждение	М2-14-К-506-6А-4 - ЦТП-6, насосная Карпинского,77а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	07/07/15	20:00	2	2	межотопительный	40	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/07/15	12:00	повреждение	М2-14-К-506-6А-4 - ЦТП-6, насосная Карпинского,77а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	24/07/15	18:00	3	3	межотопительный	40	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/07/15	9:00	повреждение	ЦТП№5 ул. Пушкина,7	арматура	Квартальный	трещина	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	06/07/15	13:00	0,166666667	0,166666667	межотопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	06/07/15	9:00	повреждение	Народовольческая ул.я 32	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	07/07/15	16:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/07/15	10:00	повреждение	ЦТП№9 ул. Революции,12	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	10/07/15	17:00	0,291666667	0,291666667	межотопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	09/07/15	11:00	повреждение	ул. Монастырская 10	трубопровод	Квартальный	трещина	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	14/07/15	16:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/07/15	10:00	повреждение	ул.Кирова 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	14/07/15	17:00	0,291666667	0,291666667	межотопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	14/07/15	10:00	повреждение	ул.Кирова 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	14/07/15	17:00	0,291666667	0,291666667	межотопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	16/07/15	9:00	повреждение	ЦТП №3 ул. Лыначарского 4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	23/07/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/07/15	9:00	повреждение	ЦТП №4 ул.Пушкина 3	отвод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	22/07/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/07/15	10:00	повреждение	ул.Тбилисская 35	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	22/07/15	16:00	0,25	0,25	межотопительный	н/д	1 Здание
ООО "Пермская сетевая компания"	28/07/15	10:00	повреждение	ЦТП №18 ул.Лодыгина 52	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	28/07/15	14:00	0,25	0,25	межотопительный	н/д	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	30/07/15	15:00	повреждение	ул.Викойская 14а	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	04/07/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	1 Здание
ООО "Пермская сетевая компания"	31/07/15	10:00	повреждение	ЦТП№20 ул.Г.Звезда 3а	отвод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	н/д	надземный	не было	31/07/15	16:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/07/15	8:00	повреждение	Пихтовая 24	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	13/07/15	17:00	9	9	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/07/15	9:00	повреждение	Работницы 3а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/07/15	16:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/07/15	8:00	повреждение	ЦТП№39 Мостовая 3	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	24/07/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/07/15	9:00	повреждение	Индустриализации и 22	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	28/07/15	17:00	6	6	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/07/15	9:00	повреждение	ЦТП№6В Минина 11	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	29/07/15	13:00	4	4	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/07/15	10-00	повреждение	от ЦТП-7 на транзитной линии в ж/д. Калыева, 14	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1985	1985	транзит в ж/д	не было	21/07/15	16-00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/07/15	09-00	повреждение	Маршала Рыбалко, 13 (от ЦТП-43)	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	ект сварного соединения (ки	проекта, конструкции, изг	100	1974	1974	подземный канальный	не было	20/07/15	13-00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/07/15	11-00	повреждение	от ТК 117-34-6 к ж/д Закамская, 21	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	21/07/15	16-30	7,5	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/07/15	14-00	повреждение	в СК-10 Чистопольская, 16 (от ЦТП-41)	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	23/07/15	15-00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/07/15	09-00	повреждение	от ТК 192-8 до ЦТП-55 Онежская, 8	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	30/07/15	16-30	6,5	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/08/15	12:50	повреждение	М2-09-К-868-1 ЦТП-8 Подлесная,5а до Куфониная,15	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1979	не проводилась	транзит в подвале	не было	18/08/15	13:30	0,7	0,7	межотопительный	36	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/15	14:40	повреждение	М2-09-К-872-3 - ЦТП-4, Желябова,17а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	19/08/15	15:30	0,5	0,5	межотопительный	37	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/08/15	16:50	повреждение	М2-09-К-868-1 ЦТП-8 Подлесная,5а до Подлесная,11	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1981	1994	транзит в подвале	не было	20/08/15	17:30	0,7	0,7	межотопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/15	10:15	повреждение	М2-09-К-868-1 ЦТП-8 Подлесная,5а до Подлесная,5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1979	не проводилась	транзит в подвале	не было	25/08/15	11:50	1,5	1,5	межотопительный	36	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/08/15	15:50	повреждение	М2-09-К-872-7 в ЦТП-5 Желябова,10а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1979	1995	надземный	не было	26/08/15	16:00	0,15	0,15	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/08/15	12:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-2 до Подлесная,35	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	2000	подземный канальный	не было	03/08/15	15:00	2	2	межотопительный	11	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	07/08/15	9:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-2 до Подлесная,35	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1996	не проводилась	подземный канальный	не было	08/08/15	15:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/15	12:00	повреждение	М2-09 - К-872-19, ЦТП-38 от Парковый,5 до 3	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	10/08/15	15:00	2	2	межотопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/08/15	10:00	повреждение	М2-09 - К-877-1 - ЦТП-23 до Строителей,46	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	2005	подземный канальный	не было	21/08/15	12:00	2	2	межотопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/08/15	19:00	повреждение	М2-04-К-573-4-9-ЦТП-15 до Луначарского,96	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1999	не проводилась	подземный канальный	не было	01/08/15	19:30	0,5	0,5	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/08/15	12:00	повреждение	М2-04-К-573-4-9-ЦТП-15 до Екатерининская,166а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	2000	не проводилась	подземный канальный	не было	02/08/15	12:30	0	0	межотопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/08/15	8:00	повреждение	М2-02 - К-58- ЦТП-15, Кронштадт,10а до Плеханова,59а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1973	1998	подземный канальный	не было	20/08/15	14:30	6,5	6,5	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/08/15	8:00	повреждение	М2-09 - К-886-5 - ЦТП-20, Карпинского,2А	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	01/08/15	12:00	4	4	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/08/15	11:00	повреждение	М2-09 - К-886-5 - ЦТП-20, Карпинского,2А	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	12/08/15	16:00	5	5	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/08/15	10:00	повреждение	М2-01-К-15-5 ЦТП-35-ш.Космонавтов,173б	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	07/08/15	14:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/08/15	9:00	повреждение	М2-01-К-15-5 ЦТП-35-ш.Космонавтов,173а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	09/08/15	10:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/08/15	18:00	повреждение	М2-01-К-15-5 ЦТП-35-ш.Космонавтов,173а	трубопровод	квартальный	трещина	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	24/08/15	18:00	0	0	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/08/15	14:00	повреждение	М2-12-К-472-1А-7 в ЦТП-11 Геологов,8	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1979	не проводилась	надземный	не было	26/08/15	14:20	0	0	межотопительный	36	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/08/15	15:00	повреждение	М2-01-К-15-5 в ЦТП-35, Качалова,13а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1995	не проводилась	надземный	не было	26/08/15	15:20	0	0	межотопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/08/15	10:00	повреждение	2-04-К-184-12-2 вЦТП-33,Овчинникова,11.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1996	не проводилась	надземный	не было	18/08/15	14:00	3	3	межотопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/15	9:00	повреждение	М2-10-К-107 в ЦТП-9 Котовского,2	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1998	не проводилась	надземный	не было	20/08/15	14:30	3	3	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/08/15	11:00	повреждение	2-18-К-487-22 -14 в ЦТП-19, Карпинского,87	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1979	2008	надземный	не было	21/08/15	13:00	0	0	межотопительный	7	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/08/15	11:30	повреждение	М2-18-К-503-14, ЦТП-25 до С.Алмии,49	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1976	не проводилась	подземный канальный	не было	05/08/15	14:40	3	3	межотопительный	39	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/08/15	9:00	повреждение	М2-14-К-506-6А - ЦТП-6 до насосная Карпинского,77б	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1972	1999	подземный канальный	не было	05/08/15	17:15	0	0	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/08/15	20:45	повреждение	М2-14-К-506-6А - ЦТП-6 до Карпинского,75	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1972	не проводилась	подземный канальный	не было	16/08/15	21:20	0,5	0,5	межотопительный	43	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/08/15	9:30	повреждение	М2-01-К-21-8 от ЦТП-24 до Мира,35	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1999	2004	подземный канальный	не было	24/08/15	11:00	1,5	1,5	межотопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/08/15	11:00	повреждение	М2-01-К-18-11 в ЦТП-47,Баймаца,22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1979	2012	подземный канальный	не было	03/08/15	12:00	0,5	0,5	межотопительный	3	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/08/15	13:00	повреждение	М2-01-К-18-7, в ЦТП-13,Б.Игнатовых,2а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	прочее	исчерпание ресурса	80	1977	не проводилась	подземный канальный	не было	03/08/15	15:00	0	0	межотопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/08/15	13:00	повреждение	М2-01-К-18-7, в ЦТП-13,Б.Игнатовых,2а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1977	не проводилась	подземный канальный	не было	03/08/15	15:00	0	0	межотопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/08/15	8:00	повреждение	М 2-02-К-33-1, в ЦТП-42, Баймаца,15	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	09/08/15	11:00	0	0	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/08/15	10:10	повреждение	М2-01-К-18-11 в ЦТП-47,Баймаца,22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1979	2012	надземный	не было	17/08/15	12:00	2	2	межотопительный	3	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/15	15:00	повреждение	М2-01-К-18-15, в ЦТП-15, Баймаца,17	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1998	не проводилась	надземный	не было	24/08/15	13:00	1	1	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/15	8.00	повреждение	ул.Черняховского,34	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	300	2009	Не определен	подземный канальный	не было	10/08/15	38.00	9	40.00	межотопительный	6	13
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/15	8.00	повреждение	ул.Черняховского,25	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1975	Не определен	подземный канальный	не было	10/08/15	26.00	9	28.00	межотопительный	29	3
ООО "Пермская сетевая компания"	12/08/15	8.00	повреждение	ул.Черняховского,9	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	25	2009	Не определен	подземный канальный	не было	12/08/15	12.00	9	12.00	межотопительный	6	1
ООО "Пермская сетевая компания"	18/08/15	8.00	повреждение	ж/д ул. Веденеева,53-55	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	Не определен	подземный канальный	не было	18/08/15	31.00	9	32.00	межотопительный	40	1
ООО "Пермская сетевая компания"	20/08/15	8.00	повреждение	ул.Черняховского,72	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1975	Не определен	подземный канальный	не было	24/08/15	22.00	9	24.00	межотопительный	40	1
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/15	8.00	повреждение	ул.Черняховского,44	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	300	2009	Не определен	подземный канальный	не было	25/08/15	22.00	9	24.00	межотопительный	6	13
ООО "Пермская сетевая компания"	27/08/15	8.00	повреждение	ул. Железнодорожная,ТК9 - ул. Гордеева,66	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1964	Не определен	подземный канальный	не было	27/08/15	22.00	9	0	межотопительный	51	0
ООО "Пермская сетевая компания"	31/08/15	8.00	повреждение	ЦТП№43 Уинская 1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1983	Не определен	подземный канальный	не было	31/08/15	04.00	9	04.00	межотопительный	32	1
ООО "Пермская сетевая компания"	03/08/15	8:00	повреждение	ЦТП№22 Грибоедова 68	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	03/08/15	17:00	9	9	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/08/15	9:00	повреждение	ЦТП№5 Пономарева 65	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	03/08/15	17:00	9	9	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/08/15	9:00	повреждение	ЦТП№3 Юрше 5	арматура	Квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	05/08/15	13:00	4	4	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/08/15	8:00	повреждение	ЦТП№37 Уральская 51	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	05/08/15	13:00	5	5	межотопительный	н/д	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	06/08/15	9:00	повреждение	ЦТП№3 Юрша 5	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	06/08/15	15:00	6	6	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/08/15	9:00	повреждение	ЦТП№4 Уинская 7	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	06/08/15	16:00	7	7	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/15	9:00	повреждение	Уральская 53	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	10/08/15	17:00	8	8	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/15	8:00	повреждение	Юрша 5	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	10/08/15	13:00	5	5	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/15	9:00	повреждение	ЦТП№49 Грачева 12	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	10/08/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/15	10:00	повреждение	ЦТП33 Уральская 85	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	10/08/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/08/15	9:00	повреждение	Добролюбова 24	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	20/08/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/08/15	9:00	повреждение	Ким 11	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/08/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/08/15	9:00	повреждение	ЦТП№47 Уральская 76	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	11/08/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/08/15	9:00	повреждение	ЦТП№25 Тургенева 39	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	13/08/15	17:00	32	32	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/08/15	9:00	повреждение	Ким 11	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	14/08/15	16:00	7	7	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/08/15	09:00	повреждение	ЦТП№22 Гиббсолова 68	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	14/08/15	14:00	5	5	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/08/15	9:00	повреждение	ЦТП№2 Юрша 64	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	14/08/15	16:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/08/15	09:00	повреждение	Ким 11	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/08/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/08/15	9:00	повреждение	Юрша 3,3а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/08/15	15:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/08/15	9:00	повреждение	УЦТП№10 Коптской 42а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	18/08/15	17:00	8	8	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/15	9:00	повреждение	Чехова 2	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/08/15	15:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/08/15	09:00	повреждение	Уральская 51	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/08/15	15:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/08/15	09:00	повреждение	Свободы 13	трубопровод	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/08/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/15	9:00	повреждение	Г.Хасана 97	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/08/15	16:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/15	09:00	повреждение	Нейвинская 9	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/08/15	17:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/15	9:00	повреждение	Юрша 25/1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/08/15	15:00	0	0	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/08/15	9:00	повреждение	Ким 92	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/08/15	17:00	8	8	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/08/15	9:00	повреждение	Пушкарская 88	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	28/08/15	17:00	8	8	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	31/08/15	09:00	повреждение	Серпуховская 11	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	31/08/15	15:00	6	6	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	31/08/15	09:00	повреждение	Ивановская 15	трубопровод	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	31/08/15	19:00	10	10	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/09/15	8:00	повреждение	ул.Сибирская59,61	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	подземный канальный	не было	08/09/15	12:00	нет	нет	межотопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/15	11:00	повреждение	ул.Островского 111	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	надземный	не было	08/09/15	15:00	нет	0,166666667	межотопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/15	16:00	повреждение	л.Новосибирская 2	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный канальный	не было	10/09/15	16:00	нет	нет	межотопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/15	10:00	повреждение	ул.Сибирская 59	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не было	подземный канальный	не было	08/09/15	17:00	нет	нет	межотопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/15	9:00	повреждение	ул.Тбилисская 35	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	подземный канальный	не было	15/09/15	22:00	нет	0,541666667	межотопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/15	10:00	повреждение	ул.Коломенская 30	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный канальный	не было	17/09/15	13:00	нет	нет	межотопительный	н/д	1 Здание
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/15	9:00	повреждение	№28 ул.Революции	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не было	надземный	не было	18/09/15	15:00	нет	0,5	межотопительный	н/д	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/15	9:00	повреждение	л №18 ул.Подгигина	арматура	Квартальный	трещина	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не было	надземный	не было	17/09/15	11:00	нет	нет	межотопительный	н/д	13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	22/09/15	10:00	повреждение	ул.Г.Таулина 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный канальный	не было	24/09/15	16:00	нет	0,75	межотопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/15	11:00	повреждение	Комсомольский пр	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	подземный канальный	не было	11/09/15	20:00	нет	0,5	межотопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/15	11:00	повреждение	ул.Пермская 124	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не было	надземный	не было	16/09/15	17:00	нет	0,75	межотопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/15	13:00	повреждение	ул.Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	надземный	не было	17/09/15	21:00	нет	0,416666667	межотопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	18/09/15	14:00	повреждение	ул. Луначарского 63	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный канальный	не было	24/09/15	11:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	28/09/15	10:00	повреждение	ул. Луначарского 34	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный канальный	не было	02/10/15	17:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	21/09/15	10:00	повреждение	ул. Коломенская 30	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный канальный	не было	24/09/15	17:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	24/09/15	10:00	повреждение	ул.Солдатова 12	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	подземный канальный	не было	26/09/15	17:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	01/10/15	9:00	повреждение	ул.Горького 27	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	надземный	не было	01/10/15	15:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/15	10:00	повреждение	ул.Вижайская 28	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	надземный	не было	08/09/15	17:00	нет	0,291666667	межотопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	10/09/15	9:00	повреждение	ул. Коломенская 57	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не было	надземный	не было	10/09/15	16:00	нет	0,291666667	межотопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	11/09/15	8:00	повреждение	л.Чернышевского 1	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	надземный	не было	11/09/15	17:00	нет	0,375	межотопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	14/09/15	9:00	повреждение	Народовольческая	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не было	подземный канальный	не было	14/09/15	17:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/15	9:00	повреждение	Народовольческая	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не было	подземный канальный	не было	15/09/15	17:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/15	8:00	повреждение	ул.Сибирская 48	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	надземный	не было	16/09/15	16:00	нет	0,333333333	межотопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/15	9:00	повреждение	ул.Горького 58	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	надземный	не было	17/09/15	15:00	нет	0,25	межотопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/15	9:00	повреждение	ул. Пушкина 13	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный канальный	не было	09/09/15	11:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/15	8:00	повреждение	ул.Пушкина 13	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный канальный	не было	10/09/15	17:00	нет	нет	межотопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	18/09/15	8:00	повреждение	ул.Куйбышева 9	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	надземный	не было	18/09/15	18:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	11/09/15	9:00	повреждение	ул.Сибирская 61	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный канальный	не было	11/09/15	19:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	11/09/15	8:00	повреждение	ул.Г.орького 75	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный канальный	не было	18/09/15	18:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/15	9:00																				

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный/трубопровод ТС	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	30/09/15	8:00	повреждение	Народовольческая	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	надземный	не было	30/09/15	15:00	нет	0,29166667	межотопительный	н/д	8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	23/09/15	10:00	повреждение	Народовольческая	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не было	надземный	не было	23/09/15	16:00	нет	нет	межотопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	01/09/15	8:00	повреждение	Зенкова 4	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	14/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/09/15	8:00	повреждение	Звонарева 2а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	07/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/09/15	9:00	повреждение	Коломенская 24а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	08/09/15	16-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/15	9:00	повреждение	Старцева 15/4	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	10/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/15	9:00	повреждение	Инженерная 5	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	11/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/09/15	8:00	повреждение	Ким 99	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	21/09/15	16-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/09/15	9:00	повреждение	ТПН№40 Свободы 15	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	15/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/15	9:00	повреждение	Юрша 64	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	17/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/15	9:00	повреждение	Уральская 36	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/09/15	13-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/15	8:00	повреждение	ЦТПН№18 Юрша 25	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	17/09/15	11-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/09/15	9:00	повреждение	Звонарева 45	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	18/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/09/15	9:00	повреждение	Макаренко 26	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	21/09/15	16-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/09/15	9:00	повреждение	Чехова 14	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	21/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/09/15	9:00	повреждение	Ким 43	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	21/09/15	16-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/09/15	9:00	повреждение	Юрша 25/1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/09/15	9:00	повреждение	Постогова 1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	23/09/15	13-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/09/15	9:00	повреждение	Постогова 7	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	23/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/09/15	9:00	повреждение	Уинская 4	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/09/15	17-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/09/15	9:00	повреждение	Республиканская 12	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	29/09/15	16-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/09/15	9:00	повреждение	Старцева 9	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	30/09/15	21-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/09/15	9:00	повреждение	ТПН№11 Лебедева 4	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	29/09/15	13-00	нет	нет	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/15	8:00	повреждение	Звонарева,1 на ж/д Ток	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	Не определен	подземный канальный	не было	09.09.2015, 17:00	09:00	нет	12:00	отопительный	40	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/15	8:00	повреждение	ж/д ул. Мира,13-15	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1981	Не определен	подземный канальный	не было	18.09.2015, 9:00	36:00	нет	12:00	отопительный	34	4
ООО "Пермская сетевая компания"	18/09/15	8:00	повреждение	ж/д ул. Мира,16	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1981	Не определен	подземный канальный	не было	18.09.2015, 17:00	09:00	нет	12:00	отопительный	34	3
ООО "Пермская сетевая компания"	19/09/15	8:00	повреждение	д ул. Лядовская,93	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1981	Не определен	подземный канальный	не было	19.09.2015, 17:00	09:00	нет	12:00	отопительный	34	7
ООО "Пермская сетевая компания"	19/09/15	8:00	повреждение	ж/д ул. Лаврова,18	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1981	Не определен	подземный канальный	не было	20.09.2015, 17:00	09:00	нет	12:00	отопительный	34	12
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/15	8:00	повреждение	ул.Сурикова	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1981	Не определен	подземный канальный	не было	22.09.2015, 17:00	09:00	нет	12:00	отопительный	34	5
ООО "Пермская сетевая компания"	24/09/15	8:00	повреждение	Л.Звонская,3 Т	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1981	Не определен	подземный канальный	не было	24.09.2015, 17:00	09:00	нет	12:00	отопительный	34	6
ООО "Пермская сетевая компания"	30/09/15	8:00	повреждение	Лядовская,101 Т	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	200	1981	Не определен	подземный канальный	не было	30.09.2015, 17:00	09:00	нет	12:00	отопительный	34	6
ПАО "Т Плюс"	03/09/15	11:00	повреждение	2-17 - П-920 до К-9	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1976	не проводилась	подземный канальный	не было	08/09/15	10:00	нет	нет	отопительный	39	н/д
ПАО "Т Плюс"	03/09/15	12:00	повреждение	М2-15 - К-579-6	дренаж	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1971	1990	подземный канальный	не было	07/09/15	11:00	нет	нет	отопительный	25	н/д
ПАО "Т Плюс"	03/09/15	13:00	повреждение	М2-10 - К-113	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1969	1999	подземный канальный	не было	07/09/15	12:00	нет	нет	отопительный	16	н/д
ПАО "Т Плюс"	03/09/15	14:00	повреждение	М2-02 - К-35 до К-36	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1972	не проводилась	подземный канальный	не было	10/09/15	13:00	нет	нет	отопительный	43	н/д
ПАО "Т Плюс"	03/09/15	15:00	повреждение	- К-472-1, задвижка	арматура	магистральный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	07/09/15	14:00	нет	нет	отопительный	20	н/д
ПАО "Т Плюс"	07/09/15	10:00	повреждение	- К-579-6, задвижка	арматура	магистральный	прочее	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1971	1990	подземный канальный	не было	08/09/15	15:00	нет	нет	отопительный	25	н/д
ПАО "Т Плюс"	07/09/15	11:00	повреждение	М2 - К-62, задвижка	арматура	магистральный	прочее	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	150	1973	не проводилась	подземный канальный	не было	08/09/15	14:00	нет	нет	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/15	15:00	повреждение	-04 - К-509 до К-50	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	09/09/15	16:00	нет	нет	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/15	9:00	повреждение	М2-09 - Т-31	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1957	2004	подземный канальный	не было	15/09/15	14:00	нет	нет	отопительный	11	н/д
ПАО "Т Плюс"	09/09/15	10:00	повреждение	М2-04 - К-501-4а	дренаж	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1977	1990	подземный канальный	не было	10/09/15	15:00	нет	нет	отопительный	25	н/д
ПАО "Т Плюс"	09/09/15	11:00	повреждение	- К-472-1, задвижка	арматура	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	10/09/15	16:00	нет	нет	отопительный	20	н/д
ПАО "Т Плюс"	09/09/15	12:00	инцидент	М2-02 - К-40 до К-4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	700	1971	не проводилась	подземный канальный	не было	10/09/15	17:00	нет	нет	отопительный	44	н/д
ПАО "Т Плюс"	10/09/15	16:00	повреждение	М2-03 - Т-11 до Т-2	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	подземный канальный	не было	21/09/15	10:00	нет	нет	отопительный	45	н/д
ПАО "Т Плюс"	11/09/15	11:00	повреждение	М2-10 - К-116 до Т-1	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	18/09/15	11:00	нет	нет	отопительный	40	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/09/15	14:00	повреждение	-01 - К-6-9 до К-6	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1968	1997	подземный канальный	не было	23/09/15	11:00	нет	нет	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/09/15	16:00	повреждение	-6-9-6 до ш. Космонавтов	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1968	1998	подземный канальный	не было	14/09/15	9:00	нет	нет	отопительный	17	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/09/15	10:00	повреждение	М2-09 - Т-22 задв.№1	арматура	магистральный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1957	не проводилась	подземный канальный	не было	15/09/15	12:00	нет	нет	отопительный	58	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/09/15	11:00	повреждение	М2-09 - Т-830 до Т-8	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	16/09/15	11:00	нет	нет	отопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/09/15	15:00	повреждение	М2-09 - Т-858 до Т-8	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	17/09/15	12:00	нет	нет	отопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/09/15	18:00	повреждение	К-21-7, Мира,64, 9	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1989	не проводилась	подземный канальный	не было	16/09/15	9:00	нет	нет	отопительный	26	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/09/15	9:00	повреждение	М2-09 - Т-852 до Т-8	трубопровод	магистральный	свищ	прочее	дефект сварного соединения (шва)	дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	600	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	18/09/15	11:00	нет	нет	отопительный	34	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/09/15	14:00	повреждение	- К-33-6-5 до С.Арктической	трубопровод	квартальный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1962	1994	подземный канальный	не было	22/09/15	10:00	нет	нет	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/15	20:10	повреждение	-579-27, в ЦТП-44	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1972	2004	надземный	не было	12/09/15	21:50	нет	нет	отопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/09/15	15:00	повреждение	-579-21, в ЦТП-26,Ток	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1992	не проводилась	надземный	не было							

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	02/09/15	15:00	повреждение	- ЦТП-46 до Петропавловской	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1984	не проводилась	подземный канальный	не было	03/09/15	9:20	нет	нет	отопительный	31	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/15	7:20	повреждение	872-3 - ЦТП-4 до Ж/д вокзала	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	2005	подземный канальный	не было	09/09/15	17:20	нет	нет	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/09/15	20:40	повреждение	868-1 - ЦТП-8 до Пискаревского	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1984	не проводилась	подземный канальный	не было	18/09/15	21:00	нет	нет	отопительный	31	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/09/15	17:20	повреждение	868-1 - ЦТП-8 до Пискаревского	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1984	не проводилась	подземный канальный	не было	23/09/15	18:00	нет	нет	отопительный	31	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/09/15	9:00	повреждение	88, ЦТП-17 до Переселенческого	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1976	1998	подземный канальный	не было	07/09/15	11:30	нет	нет	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/09/15	9:00	повреждение	88, ЦТП-17 до Екабпилсского	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1976	2000	подземный канальный	не было	07/09/15	10:00	нет	нет	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/09/15	0:40	повреждение	88, ЦТП-17 до Екабпилсского	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1976	2000	подземный канальный	не было	10/09/15	1:00	нет	нет	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/15	18:00	повреждение	88, ЦТП-17 до Екабпилсского	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1976	2000	подземный канальный	не было	12/09/15	19:00	нет	нет	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/09/15	14:00	повреждение	88, ЦТП-17 до Переселенческого	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1976	2000	подземный канальный	не было	16/09/15	16:00	нет	нет	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/09/15	16:00	повреждение	88-3 - ЦТП-21, Борчовского	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	2000	надземный	не было	14/09/15	17:00	нет	нет	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/09/15	12:00	повреждение	872-3 - ЦТП-7 до Пискаревского	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	250	1992	не проводилась	подземный канальный	не было	03/09/15	17:00	нет	нет	отопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/09/15	10:00	повреждение	901 - ЦТП-42 до Боровского	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	07/09/15	17:00	нет	нет	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/15	9:00	повреждение	5-3 - ЦТП-20 до Каменского	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1987	2000	подземный канальный	не было	08/09/15	16:00	нет	нет	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/09/15	8:00	повреждение	5-3 - ЦТП-20 до Каменского	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	2000	подземный канальный	не было	15/09/15	18:00	нет	нет	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/15	8:00	повреждение	5-3 - ЦТП-20 до Каменского	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	2000	подземный канальный	не было	19/09/15	14:00	нет	нет	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/09/15	10:00	повреждение	81 - ЦТП-1, Парковая	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1976	1998	подземный канальный	не было	22/09/15	20:00	нет	нет	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/09/15	14:00	повреждение	7-15, Кроншт.,10а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	1998	подземный канальный	не было	01/09/15	18:15	нет	нет	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/15	10:30	повреждение	7- в ЦТП-48, Космонавтов	трубопровод	квартирный	прочее	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	надземный	не было	09/09/15	11:30	нет	нет	отопительный	40	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/15	10:00	повреждение	54 - ЦТП-13 до Крылатовского	арматура	квартирный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	50	1968	1999	подземный канальный	не было	17/09/15	10:10	нет	нет	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/15	10:00	повреждение	554 - ЦТП-13 до Гусевского	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1968	не проводилась	подземный канальный	не было	20/09/15	12:00	нет	нет	отопительный	47	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/15	12:00	повреждение	18-11 в ЦТП-47,Баян	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1979	2012	надземный	не было	16/09/15	14:00	нет	нет	отопительный	3	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/09/15	14:00	повреждение	18-11 в ЦТП-47,Баян	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1979	1996	надземный	не было	18/09/15	15:00	нет	нет	отопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/09/15	10:00	повреждение	18-11 в ЦТП-47,Баян	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	2012	надземный	не было	22/09/15	12:00	нет	нет	отопительный	3	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/09/15	9:00	повреждение	П-35, Кач.,13а до Космонавтов	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	04/09/15	15:00	нет	нет	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/09/15	9:00	повреждение	П-35, Кач.,13а до Космонавтов	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	25/09/15	19:00	нет	нет	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/09/15	17:20	повреждение	8-14, ЦТП-25 до Подпорожского	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	11/09/15	20:15	нет	нет	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/09/15	16:00	повреждение	К-501-4 - ПН-22 - С.А.Савельева	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	25/09/15	18:00	нет	нет	отопительный	25	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/10/15	8:00	повреждение	ул.Усуйрийская,19а	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1975	Не определен	подземный канальный	не было	02/10/15	17:00	9,00	01.00	отопительный	40	1
ООО "Пермская сетевая компания"	02/10/15	8:00	повреждение	ж/д ул. Мира,16	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1981	Не определен	подземный канальный	не было	06/10/15	09:00	9,00	01.00	отопительный	34	1
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/15	8:00	повреждение	ул.Усуйрийская, 19а	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1981	Не определен	подземный канальный	не было	06/10/15	14:00	9,00	03.00	отопительный	34	1
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/15	8:00	повреждение	ул. Лядовская,98	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1981	Не определен	подземный канальный	не было	06/10/15	09:00	9,00	07.00	отопительный	34	4
ООО "Пермская сетевая компания"	09/10/15	8:00	повреждение	ул.Фосфоритная,т.11-11	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	Не определен	подземный канальный	не было	09/10/15	09:00	9,00	07.00	отопительный	40	7
ООО "Пермская сетевая компания"	15/10/15	8:00	инцидент	ул.Ольховская, т.13-т.14	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	200	1975	Не определен	подземный канальный	не было	16/10/15	09:00	9,00	04.00	отопительный	40	13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	01/10/15	18:00	повреждение	М2-10 -К-107-2 от Мильчакова,27 до 29	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	03/10/15	15:00	0,38	0:00	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/10/15	12:00	повреждение	М2-01 - К-14-3 возле задвижки №12	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	09/10/15	12:00	0,00	0:00	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/10/15	14:00	повреждение	М2-01 - К-14-5	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	09/10/15	11:50	0,41	0:00	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/10/15	14:00	повреждение	- К-14-6-10 до К-14-5	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (ди	ект сварного соединения (ди	80	1958	1999	подземный канальный	не было	10/10/15	18:00	0,71	0:00	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/10/15	15:00	повреждение	М2-04 - К-520 до ЦТП-37 Танинстов.б	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1979	2001	подземный канальный	не было	13/10/15	14:00	0,39	7:12	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/10/15	10:00	повреждение	М2-09 - П-36А до ЦТП Верхнемиллинская 96	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	250	1967	1989	подземный канальный	не было	12/10/15	15:00	0,00	0:00	отопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/15	11:00	повреждение	М2-10 - К-573-8-2* до К-573-8-9	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	16/10/15	10:00	0,00	0:00	отопительный	40	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/10/15	10:00	повреждение	М2-02 - П-261-П-397 на П-образнике	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1965	1977	надземный	не было	19/10/15	19:00	0,43	0:00	отопительный	50	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/10/15	14:00	повреждение	М2-02-К-468 , ЦТП-4, Связьева,30	воздушник	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (ди	ект сварного соединения (ди	250	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	16/10/15	11:00	0,40	12:00	отопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/10/15	9:00	повреждение	2-04 - К-472Б до К-472А	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1972	не проводилась	подземный канальный	не было	27/10/15	12:00	0,00	0:00	отопительный	43	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/15	10:00	повреждение	М2-09 - К-877-1-6	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	21/10/15	15:00	0,39	7:12	отопительный	25	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/15	16:00	повреждение	М2-02-К-468-3 , ЦТП-2, Связьева,50	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1984	не проводилась	подземный канальный	не было	21/10/15	17:00	0,67	0:00	отопительный	31	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/10/15	11:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14 до Камышловская,13	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	80	1985	2000	подземный канальный	не было	01/10/15	13:30	0,46	12:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/10/15	14:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14 до Чердынская,12	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (ди	ект сварного соединения (ди	100	1985	2005	подземный канальный	не было	06/10/15	14:30	0,19	0:00	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/15	12:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14 до Нопильская,7	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1985	2001	подземный канальный	не было	13/10/15	13:30	0,50	12:00	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/10/15	12:00	повреждение	33-1 ,в ЦТП-42 , Баян	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1998	2010	надземный	не было	26/10/15	15:00	0,50	0:00	отопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/15	16:40	повреждение	М 2-02-К-33-1 ,в ЦТП-42 , Баян,15	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1998	2010	надземный	не было	27/10/15	18:00	0,69	0:00	отопительный	5	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/10/15	9:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-2 до Подпорожского,35	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	03/10/15	12:00	0,38	0:00	отопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/10/15	12:00	повреждение	М2-09-К-872-19, ЦТП-6 до Рыночная, 1-2	трубопровод	квартирный	трещина	прочее	неское разрушение (повреждение)	исчерпание ресурса	50	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	12/10/15	20:00	0,50	0:00	отопительный	35	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	26/10/15	9:00	повреждение	М2-09-К-872-19-ЦТП-38 транзит по Парковый 5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	26/10/15	16:00	0,38	0:00	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/10/15	9:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-23, Строителей 36	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	26/10/15	20:00	0,38	0:00	отопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/15	10:00	повреждение	15 - в ЦТП-33, Космонавтов 127	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1976	2005	надземный	не было	06/10/15	10:30	0,42	12:00	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/10/15	9:20	повреждение	М2-04 - К-579-27, в ЦТП-44, Ленина 87	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1972	2004	надземный	не было	09/10/15	14:20	0,39	0:00	отопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/10/15	9:00	повреждение	М2-09 - К-868-5 - ЦТП-28, Куфоница 28	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	150	1994	не проводилась	подземный канальный	не было	15/10/15	16:00	0,42	0:00	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/10/15	11:20	повреждение	М2-09 - К-868-1 - ЦТП-8, Полесная 5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	100	1984	не проводилась	подземный канальный	не было	26/10/15	12:00	0,47	12:00	отопительный	31	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/10/15	14:00	повреждение	М2-02-К-36А, в ЦТП-32, ш. Космонавтов, 127.	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1971	1985	надземный	не было	18/10/15	16:00	0,58	0:00	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/10/15	12:54	повреждение	М2-04 - К-554 - ЦТП-13 до Коусанова 77	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	125	1968	1985	подземный канальный	не было	04/10/15	18:00	0,00	0:00	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/15	13:00	повреждение	П-15, Крошит., 10а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	150	1973	1998	подземный канальный	не было	23/10/15	15:00	0,00	0:00	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/15	12:00	повреждение	М2-02 - К-58- ЦТП-15, до ш.Космонавтов, 104	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1973	1994	подземный канальный	не было	27/10/15	14:00	0,00	0:00	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/15	13:00	повреждение	М2-04 - К-573-4 - в ЦТП-18, Пушкина 110	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1998	2000	надземный	не было	05/10/15	16:30	0,54	12:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/15	13:00	повреждение	М2-04 - К-573-4 - в ЦТП-18, Пушкина 110	переход	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	200	1998	2000	надземный	не было	05/10/15	16:30	0,54	12:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/15	13:00	повреждение	М2-04 - К-573-4 - в ЦТП-18, Пушкина 110	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1998	2000	надземный	не было	05/10/15	16:30	0,54	12:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/15	13:00	повреждение	М2-04 - К-573-4 - в ЦТП-18, Пушкина 110	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1998	2000	надземный	не было	05/10/15	16:30	0,54	12:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/15	9:00	повреждение	4-9- ЦТП-15 до Луначарского 90	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1999	2001	подземный канальный	не было	06/10/15	15:30	0,38	12:00	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/10/15	10:00	повреждение	М2-04-К-573-4-9- ЦТП-15 до Екатеринбургская, 135	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	ная коррозия при высокой	исчерпание ресурса	125	1999	2003	подземный канальный	не было	24/10/15	19:00	0,42	0:00	отопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/15	8:00	повреждение	М2-09-К-886-5-3 - ЦТП-20 до Каменского 2А	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	2000	подземный канальный	не было	05/10/15	16:00	0,33	0:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/10/15	10:00	повреждение	М2-09-К-886-5-3 - ЦТП-20 до Каменского 2А	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	2000	подземный канальный	не было	12/10/15	15:00	0,42	0:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/10/15	12:00	повреждение	М2-09 - К-872-3 - ЦТП-7 до Каменского 6	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1992	1999	подземный канальный	не было	15/10/15	17:00	0,50	0:00	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/15	8:00	повреждение	М2-09-К-886-5-3 - ЦТП-20 до Каменского 2А	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	2000	подземный канальный	не было	16/10/15	16:00	0,33	0:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/10/15	9:00	повреждение	5 - ЦТП-41, Мира, 26	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1987	2004	подземный канальный	не было	25/10/15	10:00	0,33	0:00	отопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/15	10:00	повреждение	М2-18-П-487-4-14 Насосная Карпинского, 100А-104	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1967	1997	подземный канальный	не было	28/10/15	14:00	0,33	0:00	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/10/15	11:00	повреждение	М2-18-П-487-4-14 Насосная Карпинского, 100А-102	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1967	1997	подземный канальный	не было	29/10/15	10:00	0,38	0:00	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/10/15	15:00	повреждение	М2-04 - К-587-4 до Монастырская, 90	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	1981	подземный канальный	не было	28/10/15	15:10	0,40	12:00	отопительный	34	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/10/15	13:00	повреждение	М2-01 - К-52 до Беляева, 61	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1967	1999	подземный канальный	не было	01/11/15	19:00	0,49	0:00	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/15	8:00	повреждение	ул.Солдатова 11	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	05/10/15	21:00	12:00	12:00	отопительный		2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/15	10:00	повреждение	П №26 ул.Елькина	арматура	Квартальный	трещина	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	05/10/15	12:00	2:00	2:00	отопительный		5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	07/10/15	11:00	повреждение	ул.М.Ямская 2а	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	08/10/15	9:00	22:00	22:00	отопительный		3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	14/10/15	9:00	повреждение	Народовольческая	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	14/10/15	10:00	1:00	1:00	отопительный		10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	15/10/15	14:00	повреждение	ул.Фонтанная 2а	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	15/10/15	15:00	1:00	1:00	отопительный		7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	16/10/15	10:00	повреждение	ул.Фонтанная 14	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/10/15	17:00	5:00	5:00	отопительный		4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	19/10/15	6:00	повреждение	32 ул.Народовольческая	отвод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	19/10/15	13:00	7:00	7:00	отопительный		3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/15	14:00	повреждение	П №3 ул. Сибирская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	20/10/15	17:00	3:00	3:00	отопительный		5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/15	9:00	повреждение	ул.Сибирская 59	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	21/10/15	20:00	6:00	6:00	отопительный		3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/15	10:00	повреждение	ул.Новосибирская 4	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	28/10/15	15:00			отопительный		1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	22/10/15	10:00	повреждение	33 ул.Народовольческая	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	22/10/15	16:00	6:00	6:00	отопительный		10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	22/10/15	15:00	повреждение	Народовольческая	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/10/15	15:00	0:00	0:00	отопительный		2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/15	15:00	повреждение	ул.Куйбышева 149	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	30/10/15	14:00	0:00	0:00	отопительный		1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	07/10/15	11:00	повреждение	8 ул.Петропавловская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	07/10/15	15:00	5:00	5:00	отопительный		4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	08/10/15	14:00	повреждение	ул. Луначарского 6	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	09/10/15	2:00	12:00	12:00	отопительный		2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	12/10/15	11:00	повреждение	ул.Луначарского 90	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	12/10/15	12:00	1:00	1:00	отопительный		10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/15	10:00	повреждение	П №12 ул.Пермская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	13/10/15	12:00	2:00	2:00	отопительный		5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/15	10:00	повреждение	Комсомольский пр	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	20/10/15	20:00	10:00	10:00	отопительный		1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	22/10/15	9:00	повреждение	ул.Куйбышева 9	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	22/10/15	11:00	2:00	2:00	отопительный		4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	22/10/15	15:00	повреждение	ул.Куйбышева 9	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	22/10/15	21:00	6:00	6:00	отопительный		4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	23/10/15	9:00	повреждение	Комсомольский пр	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	23/10/15	16:00	7:00	7:00	отопительный		1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	22/10/15	9:00	повреждение	ЦТП№8 Крупской 7	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	22/10/15	14:00	5,00	0:00	отопительный	н/д	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный/трубопровод ТС	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	22/10/15	9:00	повреждение	ЦТП№27 Тургенева 35	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	22/10/15	15-00	6,00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/10/15	9:00	повреждение	ЦТП№58 Серпуховская 7а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	23/10/15	17-00	8,00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/10/15	9:00	повреждение	ЦТП№18 Юрша 25	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	23/10/15	17-00	8,00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/15	9:00	повреждение	Инженерная 6,6а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	27/10/15	17-00	8,00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/15	9:00	повреждение	Юрша 60	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/10/15	20-00	11,00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/10/15	9:00	повреждение	Юрша 60	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/10/15	17-00	8,00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/10/15	9:00	повреждение	ЦТП№3 Юрша 5	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	29/10/15	12-00	3,00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/10/15	9:00	повреждение	Юрша 5	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	29/10/15	16-00	7,00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/10/15	6:05	инцидент	от тк 59 до тк 59-2 по ул. Петропавловская, 28	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	2002	подземный канальный	не было	09/10/15	0:00	10,00	0:00	отопительный	13	48 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/15	14:40	инцидент	от тк 36 до тк 36-3 по ул. Писарева, 34 и ул. Звенигородская, 2	трубопровод	квартирный	а в сварном соединении	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	13/10/15	16:30	1,00	0:00	отопительный	н/д	38 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	14/10/15	9:50	инцидент	от ТК 421-10 до ТК-421-11 по ул. Пушкарская,69	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	подземный канальный	не было	14/10/15	14:15	3,00	0:00	отопительный	н/д	21
ПАО "Т Плюс"	16/10/15	9:20	инцидент	от ТК 357 до ТК 357-1, ввод на ЦТП-9 по ул. Революции, 12	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1992	не было	подземный канальный	не было	16/10/15	11:25	2,00	0:00	отопительный	23	4 здания
ПАО "Т Плюс"	16/10/15	11:15	инцидент	от ТК 755 до ТК 760, по ул. Гусарова, Понизина	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1969	1996	подземный канальный	не было	16/10/15	14:50	1,00	0:00	отопительный	19	61 здание
ПАО "Т Плюс"	20/10/15	8:00	инцидент	от ТК 521 до Насосной №8, по ул. Инженерная, 17а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1969	1996	подземный канальный	не было	20/10/15	15:00	4,00	0:00	отопительный	19	27 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/15	9:00	инцидент	от ТК 877-1-3 до ЦТП-23, по ул. Строителей, 36	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	21/10/15	15:15	4,00	0:00	отопительный	н/д	13 зданий
ПАО "Т Плюс"	21/10/15	9:50	инцидент	от ТК 67 до ТК 84, по ул. Кабельщиков - Рерина, 64	трубопровод	магистральный	по сварному соединению	наружная поверхность	ект сварного соединения (коррозия)	исчерпание ресурса	400	1969	не было	подземный канальный	2015	21/10/15	15:45	6,00	0:00	отопительный	46	52 здания
ПАО "Т Плюс"	22/10/15	9:00	инцидент	от ТК 67 до ТК 75, по ул. Кабельщиков - Рерина, 64	трубопровод	магистральный	по сварному соединению	наружная поверхность	ект сварного соединения (коррозия)	исчерпание ресурса	400	1969	не было	подземный канальный	2015	22/10/15	15:05	4,00	0:00	отопительный	46	52 здания
ПАО "Т Плюс"	22/10/15	9:00	инцидент	от Т-153 до Т-154, по ул. Шигловская	трубопровод	магистральный	по сварному соединению	наружная поверхность	ект сварного соединения (коррозия)	исчерпание ресурса	400	1971	не было	подземный канальный	не было	22/10/15	17:00	6,00	0:00	отопительный	44	43 здания
ПАО "Т Плюс"	23/10/15	10:00	инцидент	от П-763-10 до тк 763-10, по ул. Яблочкова	арматура	магистральный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1989	не было	подземный канальный	не было	28/10/15	20:05	5,00	0:00	отопительный	26	78 зданий
ПАО "Т Плюс"	27/10/15	9:20	инцидент	от тк 763-12 до тк 763-18, по ул. Солдатова	трубопровод	магистральный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1989	не было	подземный канальный	не было	27/10/15	13:00	3,00	0:00	отопительный	26	66 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/15	15:30	инцидент	от П-49, тк 49-20 до ж/д по ул. Сысольская, 2	трубопровод	квартирный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1989	не было	подземный канальный	не было	27/10/15	16:00	1,00	0:00	отопительный	26	30 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	28/10/15	8:00	инцидент	от тк 49-2, до ж/д по ул. Луначарского, 42	арматура	квартирный	прочее	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1989	не было	подземный канальный	не было	28/10/15	18:05	3,00	0:00	отопительный	26	9 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	28/10/15	8:00	инцидент	от тк 639-20 до ж/д , по ул. Б. Гагарина, 64	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1989	не было	подземный канальный	не было	28/10/15	13:50	5,00	0:00	отопительный	26	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	28/10/15	8:00	инцидент	от ТК 587-4 до ж/д, по ул. Монастырская, 90	трубопровод	квартирный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	не было	подземный канальный	не было	28/10/15	15:10	6,00	0:00	отопительный	50	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	29/10/15	9:00	инцидент	от ТК 549-7-1 до ЦТП №42 по ул. Восстаная, 11а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не было	подземный канальный	не было	29/10/15	13:40	4,00	0:00	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	31/10/15	10:10	инцидент	от ТК 655 до тк 655-1 по ул. Пермская, 126	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1970	не было	подземный канальный	не было	31/10/15	18:30	5,00	0:00	отопительный	45	15 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/15	9:40	инцидент	от тк 60а до ж/д по ул. Г. Звезда, 12	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1980	не было	подземный	не было	03/11/15	11:00	2	0	отопительный	35	12 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/15	11:35	инцидент	от тк 60а до ж/д по ул. Дружбы, 2,4,6 и Тургенева, 12,15	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не было	подземный	не было	03/11/15	14:20	3	0	отопительный	н/д	5 зданий
ПАО "Т Плюс"	05/11/15	6:00	инцидент	от П-2 до к10к по ул. Подыгина	трубопровод	магистральный	прочее	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	н/д	не было	подземный	2014	05/11/15	23:00	15	0	отопительный	н/д	25 зданий
ПАО "Т Плюс"	06/11/15	10:20	инцидент	от П-25 до тк 25-04 по ул. Ласьвинская, 60а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	не было	подземный	не было	06/11/15	12:00	2	0	отопительный	н/д	24 здания
ПАО "Т Плюс"	11/11/15	9:00	инцидент	от тк 496 до тк 500 по ул. Танкистов, 68	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	н/д	не было	подземный	не было	12/11/15	13:30	4	0	отопительный	н/д	нет
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/15	9:00	инцидент	от тк 573-3-2 до ж/д по ул. Ленина, 90	воздушник	квартирный	прочее	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	подземный	не было	11/11/15	10:30	1	0	отопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/15	9:00	инцидент	от тк 16-0-45 до ж/д по ул. Б. Гагарина, 15,17	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	133	н/д	не было	подземный	не было	11/11/15	16:00	7	0	отопительный	н/д	2 здания
ПАО "Т Плюс"	13/11/15	9:45	инцидент	от тк 615 до тк 643 по ул. Б. Гагарина, 44	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	н/д	не было	подземный	не было	13/11/15	12:45	3	0	отопительный	н/д	5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	9:00	инцидент	от ЦТП-12 до ж/д по ул. Гайвинская, 30а	арматура	квартирный	прочее	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не было	подземный	не было	12/11/15	14:10	5	0	отопительный	н/д	10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	10:30	инцидент	от ТК 11а-23 до тк11а-24 по ул. Б.Гагарина, 74	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	не было	подземный	не было	17/11/15	15:00	4	0	отопительный	н/д	8 зданий

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/15	9:50	инцидент	БК "Кислотные дачи" (Талицкий пер.12), частный сектор	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	н/д	не было	надземный	не было	23/11/15	12:30	2	0	отопительный	н/д	24 здания
ПАО "Т Плюс"	23/11/15	9:50	инцидент	от ТК-41 до тк48а до ул. Вильямса, 39	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	н/д	не было	подземный	не было	23/11/15	16:15	6	0	отопительный	н/д	66 зданий
ПАО "Т Плюс"	25/11/15	7:40	инцидент	от К10К до К-14К ул. Лодыгина, 29	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	н/д	не было	подземный	не было	25/11/15	23:45	16	0	отопительный	н/д	12 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/15	9:20	инцидент	тк11-0-4 между домами ул. Лебедева, 43-45	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	133	н/д	не было	подземный	не было	25/11/15	15:30	5	0	отопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/15	9:30	инцидент	от К-16-02 до ул. Уральская, 113	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не было	подземный	не было	26/11/15	14:50	5	0	отопительный	н/д	1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/15	9:30	инцидент	от тк 103-11 тк 103-3 по ул. М. Рыбацкого, 87	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не было	подземный	не было	26/11/15	15:10	5	0	отопительный	н/д	33 здания
ПАО "Т Плюс"	26/11/15	12:25	инцидент	от тк 48а тк 55 по ул. Вильямса, 53	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не было	подземный	не было	27/11/15	5:15	6	0	отопительный	н/д	13 зданий
ПАО "Т Плюс"	27/11/15	14:30	инцидент	от тк 48а тк 55 по ул. Вильямса, 53	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не было	подземный	не было	27/11/15	22:20	6	0	отопительный	н/д	13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/15	9:35	инцидент	от К-К14-13 тк К-К14-13-5 по ул. Ковановская, 5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не было	подземный	не было	27/11/15	14:00	5	0	отопительный	н/д	20 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/15	11:05	инцидент	от тк 158-28 до ЦТП-17 по ул. Б. Гагарина, 66	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не было	подземный	не было	27/11/15	14:35	3	0	отопительный	н/д	1 здание
ПАО "Т Плюс"	30/11/15	10:15	инцидент	от тк 48а тк 55 по ул. Вильямса, 53	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не было	подземный	не было	30/11/15	23:15	12	0	отопительный	н/д	13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	05/11/15	9:00	повреждение	П №9 ул.Кубышев	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200			надземный	не было	05/11/15	15:00	6:00	6:00	отопительный		4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	06/11/15	10:00	повреждение	ул.Луначарского 65	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100			подземный канальный	не было	06/11/15	16:00	6:00	6:00	отопительный		2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/15	13:00	повреждение	№8 ул.Петропавлов	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80			надземный	не было	10/11/15	20:00	7:00	7:00	отопительный		5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/15	10:00	повреждение	ул. Пушкина 21	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125			подземный канальный	не было	10/11/15	21:00	11:00	11:00	отопительный		2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	11:00	повреждение	№8 ул.Петропавлов	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80			надземный	не было	12/11/15	13:00	2:00	2:00	отопительный		5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	20:00	повреждение	№26 ул.Екатеринин	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250			надземный	не было	12/11/15	22:00	2:00	2:00	отопительный		10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	9:00	повреждение	№26 ул.Екатеринин	отвод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250			надземный	не было	17/11/15	11:00	2:00	2:00	отопительный		10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/15	9:00	повреждение	ТП №4 ул.Пушкина	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250			надземный	не было	18/11/15	15:00	6:00	6:00	отопительный		3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/15	8:00	повреждение	ТП №7 ул.Пушкина	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150			надземный	не было	19/11/15	11:00	3:00	3:00	отопительный		14 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/15	8:00	повреждение	№4 ул.Екатеринин	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100			надземный	не было	20/11/15	9:00	1:00	1:00	отопительный		10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/15	9:00	повреждение	№3 ул.Луначарск	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100			надземный	не было	23/11/15	23:00	13:00	13:00	отопительный		5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/15	8:00	повреждение	ул.Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100			подземный канальный	не было	26/11/15	12:00	3:00	3:00	отопительный		5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/15	9:00	повреждение	ул.Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100			подземный канальный	не было	30/11/15	11:00	2:00	2:00	отопительный		5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	01/12/15	15:00	повреждение	ул.Пермская 124	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100			подземный канальный	не было	01/12/15	21:00	6:00	6:00	отопительный		5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	02/12/15	18:00	повреждение	ТП №2 ул.Ленина	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100			надземный	не было	02/12/15	20:00	2:00	2:00	отопительный		2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	05/12/15	10:00	повреждение	П №37 ул.Никулин	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100			надземный	не было	05/12/15	13:00	3:00	3:00	отопительный		1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/15	10:00	повреждение	№23 ул.Солдат	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150			надземный	не было	10/11/15	12:00	2:00	2:00	отопительный		4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	10:00	повреждение	ул.Яблочкова 21	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80			подземный канальный	не было	12/11/15	20:00	9:00	9:00	отопительный		7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	9:00	повреждение	№3 ул.Народовольч	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150			надземный	не было	12/11/15	11:00	2:00	2:00	отопительный		10 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	13/11/15	13:00	повреждение	П №7 ул.Революци	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150			надземный	не было	13/11/15	16:00	3:00	3:00	отопительный		8 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	10:00	повреждение	ул.Новосибирская 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80			подземный канальный	не было	18/11/15	20:00	10:00	10:00	отопительный		1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	9:00	повреждение	ул.Лодыгина 50/2	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80			подземный канальный	не было	17/11/15	12:00	2:00	2:00	отопительный		13 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/15	13:00	повреждение	П №3 ул. Сибирск	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100			надземный	не было	18/11/15	15:00	2:00	2:00	отопительный		3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/15	11:00	повреждение	ул.Яблочкова 21	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80			подземный канальный	не было	20/11/15	13:00	2:00	2:00	отопительный		7 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/15	9:00	повреждение	ул.Островского 49	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150			подземный канальный	не было	24/11/15	11:00	2:00	2:00	отопительный		11 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/15	10:00	повреждение	ул.Новосибирская 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80			подземный канальный	не было	26/11/15	14:00	4:00	4:00	отопительный		1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/15	10:00	повреждение	ул.М.Ямская 2	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100			подземный канальный	не было	27/11/15	11:00	1:00	1:00	отопительный		11 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/15	10:00	повреждение	ул.Новосибирская 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80			подземный канальный	не было	02/12/15	17:00	7:00	7:00	отопительный		1 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/15	8:00	повреждение	Лебедева 9	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	02/11/15	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/15	8:00	повреждение	Лебедева 54	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	02/11/15	20:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/15	9:00	повреждение	Фигнер 5	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	03/11/15	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/15	9:00	повреждение	Хрустальная 28	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	09/11/15	19:30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/11/15	9:00	повреждение	Добролюбова 22,2	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	10/11/15	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/11/15	8:00	повреждение	Старцева 3	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	05/11/15	0:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/15	9:00	повреждение	Инженерная 12	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	04/12/15	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/15	9:00	повреждение	Ким 57	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/11/15	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/15	9:00	повреждение	Цюлковского 23	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/11/15	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	8:00	повреждение	Макаренко 8,10	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/11/15	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/11/15	9:00	повреждение	П№35 Хрустальная	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	13/11/15	14:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	9:00	повреждение	Серпуховская 7	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	17/11/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	9:00	повреждение	П№18 Коломенская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	17/11/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	9:00	повреждение	П№35 Хрустальная	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	17/11/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/15	9:00	повреждение	ТПН941 Братская 2	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	18/11/15	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/15	9:00	повреждение	ТПН942 Восстания 1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	19/11/15	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/15	9:00	повреждение	ТПН912 П.Лулумбы	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	19/11/15	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/15	9:00	повреждение	Пушкарская 88	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	20/11/15	13-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/15	9:00	повреждение	Звонарева 39а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	20/11/15	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/15	9:00	повреждение	Лебедева 18	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/11/15	11-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/15	9:00	повреждение	Грачева 12	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	24/11/15	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/15	9:00	повреждение	Металлистов 18	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/11/15	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/15	9:00	повреждение	ЦТП№3 Юрша 5	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	25/11/15	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/15	9:00	повреждение	П№43 Алексеевская	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	26/11/15	13-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/15	9:00	повреждение	Уинская 6	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	03/12/15	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/15	9:00	повреждение	Ким 53,55	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	01/12/15	18-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/15	9:00	повреждение	Инженерная 6,6а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	30/11/15	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/15	9:00	повреждение	ТПН912 П.Лулумбы	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	30/11/15	14-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/15	9:00	повреждение	П№20 Б.Гагарина 3	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	30/11/15	13-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/15	10:00	повреждение	М2-02 - К-49-5	воздушник	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1997	не проводилась	подземный канальный	не было	03/11/15	11:10	8:30	0:00	отопительный	18	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/15	11:00	повреждение	М2-09 - К-886 до К-886-2	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	150	1999	не проводилась	подземный бесканальный	не было	05/11/15	1:30	8:30	0:00	отопительный	16	0
ПАО "Т Плюс"	09/11/15	14:00	повреждение	М2-04 - К-496 до К-500	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	розсионные повреждения о	исчерпание ресурса	800	1970	1992	подземный канальный	не было	11/11/15	17:00	9:00	0:00	отопительный	23	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/15	17:00	повреждение	М2-02 - К-579-3-2	воздушник	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	50	1968	1994	подземный канальный	не было	11/11/15	17:00	6:00	6:00	отопительный	21	0
ПАО "Т Плюс"	12/11/15	14:50	повреждение	М2-04 - К-500	арматура	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1972	1992	подземный канальный	не было	13/11/15	11:00	6:00	6:00	отопительный	23	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/15	11:00	повреждение	М2-02 - К-57-6 до К-57-6-1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1999	не проводилась	подземный канальный	не было	23/11/15	13:00	7:00	7:00	отопительный	16	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/15	15:00	повреждение	М2-15 - К-579-2-2 до Крисанова,16	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1963	2003	подземный канальный	не было	25/11/15	16:00	11:00	11:00	отопительный	12	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/15	9:40	повреждение	М2-15 - К-579-2-3 до Ленина,78	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	80	1963	1997	подземный канальный	не было	25/11/15	14:30	2:00	2:00	отопительный	18	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/11/15	8:00	повреждение	М2-09-К-886, в ЦТП-21 Подлесная,45а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	2001	надземный	не было	05/11/15	15:00	2:00	2:00	отопительный	14	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/11/15	8:00	повреждение	М2-09-К-886, в ЦТП-21 Подлесная,45а гас	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	2001	надземный	не было	05/11/15	15:00	2:00	2:00	отопительный	14	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	8:00	повреждение	М2-09-К-888, от ЦТП-7, Парковый,39	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (и) проекта, конструкции, изг	исчерпание ресурса	250	1981	2005	подземный канальный	не было	12/11/15	17:00	6:00	6:00	отопительный	10	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/11/15	8:00	повреждение	М2-09-К-881, в ЦТП-1 Парковый,50а	арматура	квартирный	течь задвижки	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1976	2000	надземный	не было	16/11/15	14:00	6:00	6:00	отопительный	15	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/15	8:00	повреждение	М2-09-К-886-5, от ЦТП-20 до Канонического 2	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1987	2000	подземный канальный	не было	19/11/15	17:00	6:00	6:00	отопительный	15	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/15	8:00	повреждение	М2-09-К-888, от ЦТП-7 до Парковый,39 гвс	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	250	1981	1999	подземный канальный	не было	25/11/15	18:00	7:00	7:00	отопительный	16	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/11/15	8:00	повреждение	М2-04-К-583, в ЦТП-45 Крисанова,19	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1974	1989	надземный	не было	04/11/15	10:00	11:00	11:00	отопительный	26	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	10:00	повреждение	М2-04-К-585-6, в ЦТП-16, Петропавловская, 87а	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1971	1997	надземный	не было	17/11/15	11:00	2:00	2:00	отопительный	18	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/15	9:10	повреждение	М2-17 - К-908 в ЦТП-35, Малкова 26	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1997	не проводилась	надземный	не было	23/11/15	15:40	2:00	2:00	отопительный	18	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/11/15	9:00	повреждение	М 2-16-К-517-15, в ЦТП-33, Космонавтов,110а	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1985	2002	надземный	не было	16/11/15	15:10	2:00	2:00	отопительный	13	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/15	10:00	повреждение	М2-17 - К-908 от ЦТП-35 до Малкова 26	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	100	1997	не проводилась	надземный	не было	25/11/15	11:00	6:00	6:00	отопительный	18	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	9:00	повреждение	М2-09 - К-868-5 - ЦТП-28, Кудюкина 28	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	125	1994	не проводилась	подземный канальный	не было	17/11/15	14:00	3:00	3:00	отопительный	19	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/15	14:00	повреждение	М2-09 - К-868-1 - ЦТП-8, Подлесная 5	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1984	не проводилась	подземный канальный	не было	20/11/15	14:30	1:00	1:00	отопительный	31	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/15	11:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 до Парковый,10/4	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	25/11/15	11:40	13:00	13:00	отопительный	35	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/15	8:00	повреждение	М2-02 - К-58- ЦТП-15, Плеханова,63а до 50а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	125	1973	1994	подземный канальный	не было	09/11/15	16:30	3:00	3:00	отопительный	21	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/15	9:00	повреждение	М2-04-Т-560 от ЦТП-12 до Голева,7	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1967	1996	подземный канальный	не было	10/11/15	16:30	2:00	2:00	отопительный	19	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/11/15	8:20	повреждение	М2-02 - К-58- ЦТП-15,Плеханова,63а до Грузинская,15	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	150	1994	не проводилась	подземный канальный	не было	21/11/15	18:00	6:00	6:00	отопительный	21	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/15	8:00	повреждение	М2-04-К-573-4-9, ЦТП-15, отЕкатерининская 133 по 135	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1977	2000	подземный канальный	не было	02/11/15	16:00	2:00	2:00	отопительный	15	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/15	10:00	повреждение	М2-04 - К-573-4 - от ЦТП-18 до Пушкина, 116	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	розия блуждающими тока	исчерпание ресурса	100	2000	не проводилась	подземный канальный	не было	03/11/15	10:30	3:00	3:00	отопительный	15	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/15	8:30	повреждение	М2-04 - К-573-4 - в ЦТП-18, Пушкина 110	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	2000	не проводилась	надземный	не было	10/11/15	16:30	2:00	2:00	отопительный	15	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	8:30	повреждение	М2-15-К-648, ЦТП-17 до Пермская,160	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1976	2000	надземный	не было	12/11/15	16:30	9:00	9:00	отопительный	15	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	8:30	повреждение	М2-15-К-648, ЦТП-17 до Пермская,160	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1976	2000	надземный	не было	12/11/15	16:30	2:00	2:00	отопительный	15	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	4:30	повреждение	М2-04 - К-573-4 - в ЦТП-18, Пушкина,110	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1998	не проводилась	надземный	не было	17/11/15	5:40	3:00	3:00	отопительный	17	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/15	22:50	повреждение	2-04-К-573-4-3 в ЦТП-21, Борчанинова,15а	переход	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	200	1995	2000	надземный	не было	22/11/15	23:40	10:00	10:00	отопительный	15	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/15	8:00	повреждение	М2-04-К-573-4-9, ЦТП-15, отЕкатерининская 133 до 135	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	23/11/15	16:30	2:00	2:00	отопительный	17	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/15	8:30	повреждение	М2-04-К-573-4, ЦТП-19 до Пушкина 113	отвод	квартальный	свищ	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	2000	не проводилась	надземный	не было	26/11/15	15:30	2:00	2:00	отопительный	15	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/15	8:30	повреждение	М2-04-К-573-4, ЦТП-19 до Пушкина 113	переход	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	2000	не проводилась	надземный	не было	26/11/15	15:30	2:00	2:00	отопительный	15	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/15	10:45	повреждение	М2-15-К-654, в ЦТП-13, Екатеринбургская,134	трубопровод	квартальный	трещина	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1985	2013	надземный	не было	27/11/15	11:45	2:00	2:00	отопительный	2	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/15	12:00	повреждение	М 2-02-К-33-1, в ЦТП-42, Баумана 15	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1998	2010	надземный	не было	09/11/15	15:00	4:00	4:00	отопительный	4	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/15	10:00	повреждение	М2-01-К-18-11 в ЦТП-47 Баумана 22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1979	2012	надземный	не было	11/11/15	14:00	1:00	1:00	отопительный	3	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/11/15	14:00	повреждение	М2-01-К-18-11 в ЦТП-47 Баумана 22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	200	1979	2010	надземный	не было	15/11/15	17:00	7:00	7:00	отопительный	5	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/15	12:00	повреждение	М2-01-К-18-3А, ЦТП-45, до Мира 75а	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	2004	подземный канальный	не было			0:00	0:00	отопительный	26	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/15	9:00	повреждение	М2-01-К-18-11 в ЦТП-47 Баумана 22	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	2000	подземный канальный	не было	29/11/15	11:00	0:00	0:00	отопительный	15	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/15	10:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14, Сусанина,10	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1976	2005	подземный бесканальный	не было	19/11/15	12:00	0:00	0:00	отопительный	10	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/11/15	12:00	повреждение	М2-19-К-481-36-3, ЦТП-20 до Карпинского,107	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1990	2002	подземный канальный	не было	13/11/15	22:00	0:00	0:00	отопительный	13	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/15	14:50	повреждение	М2-18-К-503-14, ЦТП-25,от Декабристов 1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1976	1985	подземный канальный	не было	11/11/15	16:45	0:00	0:00	отопительный	30	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/15	10:00	повреждение	М2-10-К-106-8 - ЦТП-10 до Челюскинцев,13-15	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	щелевая коррозия	исчерпание ресурса	100	1974	1999	подземный канальный	не было	10/11/15	13:00	0:00	0:00	отопительный	16	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/15	10:00	повреждение	М2-10-К-110, ЦТП-27,Овчинникова,8	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	50	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	13/11/15	13:00	0:00	0:00	отопительный	17	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/15	10:00	повреждение	М2-10-К-107, в ЦТП-31 Милычакова 37	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1999	не проводилась	надземный	не было	19/11/15	13:00	0:00	0:00	отопительный	16	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/15	9:00	повреждение	М2-01-К-15-5, в ЦТП-35 Качалова 13	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	80	1985	2007	надземный	не было	20/11/15	16:00	0:00	0:00	отопительный	8	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/11/15	10:00	повреждение	М2-01-К-15-5,от ЦТП-35 до ш.Космонавтов,175а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1985	2004	подземный канальный	не было	21/11/15	16:30	0:00	0:00	отопительный	11	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/15	9:00	повреждение	М2-01-К-55, в ЦТП-22,Мира,113	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1983	не проводилась	подземный канальный	не было	30/11/15	15:00	0:00	0:00	отопительный	32	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/15	8:00	повреждение	Карбышева, 78/3	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный	не проводилась	03/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/15	8:00	повреждение	Гайвинская, 28	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	подземный	не проводилась	11/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/15	8:00	повреждение	Репина, 73	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	н/д	н/д	а камере	не проводилась	10/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	8:00	повреждение	Пулковская, 11	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	в камере	не проводилась	12/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/11/15	8:00	повреждение	Карбышева, 84	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	проходной	не проводилась	16/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	8:00	повреждение	Гайвинская, 30а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземный	не проводилась	18/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/15	8:00	повреждение	Карбышева, 40	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	проходной	не проводилась	17/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/15	8:00	повреждение	Янаульская, 9	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	18/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/15	8:00	повреждение	Кабельщиков, 21	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный	не проводилась	20/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/15	8:00	повреждение	Толбухина, 12	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	в ТК	не проводилась	20/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/15	8:00	повреждение	Мелитопольская, 26	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный	не проводилась	24/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/15	8:00	повреждение	Кабельщиков, 99	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный	не проводилась	27/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/15	8:00	повреждение	Вильямса, 53	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	н/д	н/д	подземный	не проводилась	30/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/15	8:00	повреждение	Янаульская, 11	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный	не проводилась	27/11/15	15:00	0	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/11/15	8:00	повреждение	ул.Черняховского, 1	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	20	2009	Не определен	подземный канальный	не было	05/11/15	06.00	9	06.00	отопительный	6	5
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/15	8:00	повреждение	ул.Черняховского, 24	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	Не определен	подземный канальный	не было	09/11/15	7:45	9	08.00	отопительный	40	5
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/15	8:00	повреждение	ул.Фосфоритная,12	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	Не определен	подземный канальный	не было	11/11/15	7:30	9	06.00	отопительный	40	12
ООО "Пермская сетевая компания"	12/11/15	8:00	повреждение	ул.Фосфоритная,12	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	Не определен	подземный канальный	не было	12/11/15	06.00	9	06.00	отопительный	40	12
ООО "Пермская сетевая компания"	20/11/15	8:00	повреждение	ж/д ул. Мира,16	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1972	Не определен	подземный канальный	не было	20/11/15	04.00	9	04.00	отопительный	43	1
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/15	8:00	повреждение	г.21 до ТК 7	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	500	1960	Не определен	подземный канальный	не было	30/11/15	3:00	9	03.00	отопительный	55	325
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/15	8:00	повреждение	ул. Сурикова	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1975	Не определен	подземный канальный	не было	23/11/15	06.00	9	06.00	отопительный	40	3
ООО "Пермская сетевая компания"	01/12/15	10:00	повреждение	М2-04 - К-587-4-7 до Оккурова 14	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1968	2001	подземный канальный	не было	01/12/15	14:00	9:00	5	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/12/15	8:30	повреждение	М2-01 - К-6-9 до К-6-9-1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1997	2002	подземный канальный	не было	08/12/15	14:00	9:20	5	отопительный	13	н/д
ПАО "Т Плюс"	10/12/15	9:30	повреждение	М2-09 - К-835	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	11/12/15	15:30	9:05	6	отопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	14/12/15	10:20	повреждение	М2-04 - К-587 до К-587-2	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1967	1981	подземный канальный	не было	15/12/15	9:40	8:50	1	отопительный	34	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/12/15	14:00	повреждение	М2-04 - К-587 до К-587-2	арматура	магистральный	течь задвижки	прочее	защемление	исчерпание ресурса	300	1967	1981	подземный канальный	не было	22/12/15	18:50	9:35	10	отопительный	34	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/12/15	11:30	повреждение	М2-16 - К-517-9-1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1985	1999	подземный канальный	не было	15/12/15	12:00	8:50	7:30	отопительный	16	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный/трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	21/12/15	15:30	повреждение	M2-04 - К-584 до ЦТП№36	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1975	1999	подземный канальный	не было	22/12/15	13:50	10:00	8	отопительный	16	н/д
ПАО "Т Плюс"	22/12/15	14:45	повреждение	M2-04 - ПН-2 до К-507	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1965	1996	подземный канальный	не было	25/12/15	17:40	8:30	11	отопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/12/15	15:40	повреждение	M2-01 - К-14-1 до Мира,86	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1958	1996	подземный канальный	не было	23/12/15	11:10	8:30	8	отопительный	19	н/д
ПАО "Т Плюс"	23/12/15	21:00	повреждение	M2-01 - К-3-2 до задвижки №22	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1961	1985	подземный канальный	не было	24/12/15	11:00	8:30	7:30	отопительный	30	н/д
ПАО "Т Плюс"	24/12/15	11:00	повреждение	M2-16 - К-517 задвижка №4	арматура	магистральный	запал клин	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1979	1992	подземный канальный	не было	25/12/15	16:00	9:30	0	отопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/12/15	11:20	повреждение	M2-01 - К-9 до К-9-1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1971	2007	подземный канальный	не было	25/12/15	13:00	9:15	6:50	отопительный	8	н/д
ПАО "Т Плюс"	24/12/15	10:20	повреждение	M2-04 - ПН-2 до К-517 до К-517-11	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1968	1999	подземный канальный	не было	25/12/15	21:30	8:30	10	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/12/15	8:00	повреждение	2-18-К-487-22 - 14,ЦТП-19 , Карпинского,85а Самолетная,62	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	ная коррозия при высокой	исчерпание ресурса	100	1979	2000	подземный канальный	не было	13/12/15	14:00	12:00	2	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/12/15	9:00	повреждение	2-18-К-487-22 - 14,в ЦТП-19 , Карпинского,87 у насосов 8 и 9	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	прочее	прочее	150	1979	2005	надземный	не было	15/12/15	12:00	10:00	2	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/12/15	9:00	повреждение	M2-01-Т-46, в ЦТП-18 , Экскаваторная,58	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	2008	надземный	не было	09/12/15	9:00	0:00	0	отопительный	7	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/12/15	10:00	повреждение	M2-12-К-472-1А-7 в ЦТП-11 Геологов,8	отвод	квартирный	свищ	прочее	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	200	1979	1999	надземный	не было	12/12/15	11:00	10:00	1	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/12/15	8:30	повреждение	M2-02-К-468 , ЦТП-4, от ТК-4 до Свизаева,17	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	21/12/15	17:00	9:00	8	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/12/15	9:00	повреждение	M2-02-К-468-3 , ЦТП-2, Свизаева,38	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1984	2002	подземный канальный	не было	24/12/15	16:00	14:00	2	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/12/15	10:20	повреждение	M2-02-К-33-16-ЦТП-30, Мира,6А	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1993	не проводилась	надземный	не было	16/12/15	11:00	8:00	3	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/12/15	9:00	повреждение	M2-18-К-487-10, в ЦТП-26 до Декабристов,33	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1988	не проводилась	надземный	не было	14/12/15	11:00	8:00	3	отопительный	27	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/12/15	10:00	повреждение	M2-18-К-487-10, в ЦТП-26 до Декабристов,33	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1988	не проводилась	надземный	не было	21/12/15	17:00	10:50	6	отопительный	27	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/12/15	8:00	повреждение	M2-02 - К-58- ЦТП-15,Плеханова,63а до Грузинская,15	отвод	квартирный	а в сварном соединении	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	150	1994	не проводилась	подземный канальный	не было	03/12/15	15:00	8:00	0	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/12/15	8:00	повреждение	M2-02 - К-57- в ЦТП-48, Космонавтов,84а	отвод	квартирный	прочее	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	надземный	не было	16/12/15	13:00	8:00	5	отопительный	40	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/12/15	8:00	повреждение	M2-02 - К-60 в ЦТП-29 ,Голева,2а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	щелевая коррозия	исчерпание ресурса	150	1993	не проводилась	надземный	не было	14/12/15	9:00	8:00	0	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/12/15	8:00	повреждение	M2-02 - К-58- ЦТП-15,Плеханова,63а до Грузинская,15	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	150	1994	не проводилась	подземный канальный	не было	21/12/15	12:00	9:00	0	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/12/15	11:00	повреждение	2-04-К-587-2 -2-04 - в ЦТП-10 , Космонавтов,6а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1970	2000	надземный	не было	22/12/15	17:00	11:00	0:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/15	12:00	повреждение	M2-04-К-572-4, ЦТП-19, Пушкина,113а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	надземный	не было	23/12/15	15:00	12:00	0	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/12/15	9:00	повреждение	M2-04-К-585-6 , в ЦТП-16, Петропавловская, 87а	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1971	1997	надземный	не было	25/12/15	13:00	9:00	0:00	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/12/15	10:00	повреждение	M2-09-К-872-19-ЦТП-38 от Парковый,5 до Строит.12	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	щелевая коррозия	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	10/12/15	16:00	11:00	5	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/12/15	12:00	повреждение	M2-09 - К-877-1 - ЦТП-23 от Строителей,46 до 36	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1994	2005	подземный канальный	не было	10/12/15	16:00	12:00	3	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/12/15	10:00	повреждение	M2-09-К-877-1, ЦТП-2 до Подлесная,35	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	2004	подземный канальный	не было	12/12/15	20:00	10:00	2	отопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/12/15	9:00	повреждение	M2-09-К-872-19-ЦТП-38 Парковый,5	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	200	1994	2003	подземный канальный	не было	14/12/15	15:00	9:00	3	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/12/15	10:00	повреждение	M2-09 - К-877-1 - ЦТП-23 - Строителей, 36	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	17/12/15	16:00	14:00	2	отопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/12/15	12:00	повреждение	M2-09-К-877-1, ЦТП-3 от Пожарского,10 до Парк.34	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1977	2000	подземный канальный	не было	19/12/15	18:00	15:00	3	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/12/15	12:00	повреждение	M2-09-К-877-1, ЦТП-3 до насосной Парк.34	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	2000	подземный канальный	не было	23/12/15	15:00	13:00	0	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/12/15	8:30	повреждение	M2-17-К-908 от ЦТП-47 до Малкова,28	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1992	не проводилась	надземный	не было	09/12/15	9:00	8:30	0,5	отопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/12/15	14:10	повреждение	M2-09 - К-868 - ЦТП-8 до Парковый, 2,2а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	100	1987	2007	подземный канальный	не было	07/12/15	14:40	14:10	12:00	отопительный	8	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/12/15	10:40	повреждение	M2-09 - К-868 - ЦТП-8 до Подлесная,9	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1987	не проводилась	подземный канальный	не было	11/12/15	11:10	10:40	12:00	отопительный	28	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/12/15	15:00	повреждение	M2-09 - К-868 - ЦТП-8 до Кудюкина,17	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	щелевая коррозия	исчерпание ресурса	150	1984	2007	подземный канальный	не было	16/12/15	15:40	15:00	14:24	отопительный	8	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/12/15	15:10	повреждение	M2-09-К-872-7, ЦТП-5 до Парковый,10/1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1980	2003	подземный канальный	не было	22/12/15	16:20	15:10	0:00	отопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/15	9:00	повреждение	ЦТП №14 ул. Островского,76	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	08/12/15	15:00	6:00	6:00	отопительный	н/д	2 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	16/12/15	10:00	повреждение	ЦТП №3 ул. Сибирская 63	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	16/12/15	12:00	2:00	0	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	21/12/15	9:00	повреждение	ЦТП №3 ул. Сибирская 63	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	21/12/15	16:00	7:00	0	отопительный	н/д	4 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	22/12/15	9:00	повреждение	ЦТП №3 ул. Сибирская 63	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/12/15	15:00	6:00	0	отопительный	н/д	4 здания

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	24/12/15	8:00	повреждение	ЦТП №24 ул. Выхайская 18	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	24/12/15	16:00	8:00	0	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	24/12/15	11:00	повреждение	ул. 25 Октября 64	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	не проводилась	надземный	не было	24/12/15	15:00	3:00	0	отопительный	н/д	3 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	01/12/15	8:00	повреждение	Уинская 6	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	03/12/15	16:00	8	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/12/15	8:00	повреждение	Пушкарская 90	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	03/12/15	13:00	5	5	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№3 Юрша 5	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	03/12/15	15:00	6	6	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№3В Коломенская 5а	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	07/12/15	16:00	7	7	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№4В серпуховская 11а	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	07/12/15	16:00	7	7	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/15	8:00	повреждение	ЦТП№37 Уральская 51	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	08/12/15	16:00	8	8	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№21 Б.Гагарина 39а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	11/12/15	14:00	5	5	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№6В Минина 7а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	11/12/15	16:00	7	7	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№2В Г.Хасана 95а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	11/12/15	15:00	6	6	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/12/15	9:00	повреждение	Тургенева 35	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	15/12/15	17:00	8	8	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/12/15	10:00	повреждение	ЦТП№3В Коломенская 5а	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	16/12/15	13:00	3	3	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№34 Чехова 4	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	17/12/15	17:00	8	8	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№12 П.Луцких 11	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	18/12/15	17:00	8	8	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/15	9:00	повреждение	1905- 1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	23/12/15	20:00	11	11	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№14 Б.Гагарина 83	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	24/12/15	15:00	6	6	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/12/15	09:00	повреждение	Юрша 100	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	26/12/15	17:00	8	8	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№36 Ивановская 17	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	28/12/15	16:00	7	7	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/12/15	09:00	повреждение	ЦТП№2 Юрша 64	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	28/12/15	17:00	8	8	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/12/15	9:00	повреждение	ЦТП№7В Нейвинская 11	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	29/12/15	16:00	8	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/12/15	9:00	повреждение	Б.Гагарина 54	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	30/12/15	13:00	4	4	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	03/12/15	11:30	инцидент	от 506а до ПН-2 по ул. Таникстов	отвод	магистральный	прочее	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	03/12/15	14:15	3	0	отопительный	н/д	173 здания
ПАО "Т Плюс"	03/12/15	09:10	инцидент	от Т-106-40 до Т-106-32 по ул. Коломенская, 19	трубопровод	магистральный	ав в сварном соединении	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	н/д	не проводилась	надземный	не было	03/12/15	14:20	5	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/12/15	9:20	инцидент	от тк 117-40 до тк 117-44 по ул. Закамская, 2	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	07/12/15	17:10	8	0	отопительный	н/д	20 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	07/12/15	9:20	инцидент	от тк 117-40 до тк 117-44 по ул. Закамская, 2	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	07/12/15	17:10	8	0	отопительный	н/д	20 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	14/12/15	9:20	инцидент	от тк 117-40 до тк 117-44 по ул. Закамская, 2	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	14/12/15	23:00	14	0	отопительный	н/д	20 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	15/12/15	9:15	инцидент	от тк 587 до тк 587-8 по ул. Кокушанова, 8	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	надземный	не было	15/12/15	16:05	3	0	отопительный	н/д	20 зданий
ПАО "Т Плюс"	22/12/15	9:45	инцидент	от тк 587 до тк 585-12 по ул. Монастырская	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	22/12/15	18:50	9	0	отопительный	н/д	33 здания
ПАО "Т Плюс"	23/12/15	09:15	инцидент	от ТК 1-46 до ТК 1-24 по ул К. Маркса	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	23/12/15	12:45	3	0	отопительный	н/д	15 зданий
ПАО "Т Плюс"	23/12/15	10:00	инцидент	от ПН-2 до ТК 507 по ул.Таникстов, 50	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	23/12/15	17:40	7	0	отопительный	н/д	71 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/15	11:30	инцидент	от ТК 117-38 до тк 117-46 по ул. Закамская, 2а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	23/12/15	20:40	9	0	отопительный	н/д	20 зданий
ПАО "Т Плюс"	23/12/15	12:30	инцидент	от ТК 117-66 до тк 201 по ул. М.Рыбалко, Пелосеева	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	23/12/15	23:35	11	0	отопительный	н/д	41 здание
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/15	11:30	инцидент	в ТК 10 у ж/д по ул.Чернышевского, 44	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	надземный	не было	23/12/15	16:10	5	0	отопительный	н/д	6 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	24/12/15	14:55	инцидент	от ТК 8-14-16 до ЦТП-10,11 по ул.Волгодонская, 10 и 5-я Каховская, 11	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	25/12/15	2:45	12	0	отопительный	30	16 зданий
ПАО "Т Плюс"	25/12/15	9:30	инцидент	от ПН-2 до тк 517 и М2-16 от тк 517 до тк 517-11 по ул. Таникстов.	арматура	магистральный	ав в сварном соединении	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	25/12/15	20:00	10	0	отопительный	н/д	83 здания
ООО "Пермская сетевая компания"	28/12/15	9:20	инцидент	от т.15 до т.16 по ул. Чернышевского, 28	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	надземный	не было	28/12/15	11:50	2	0	отопительный	н/д	25 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	11:00	повреждение	ул.Фонтанная 9	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не проводилась	12/01/16	16:50	3	0	отопительный	н/д	124
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/16	9:00	повреждение	ЦТП №29 ул. Веселая 1	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	12/01/16	11:00	2	0	отопительный	н/д	923
ООО "Пермская сетевая компания"	15/01/16	11:00	повреждение	ул. Солдатова 8	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	15/01/16	13:00	2	0	отопительный	н/д	1184
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/16	9:00	повреждение	ЦТП №30 ул. Чернышевского 5	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	22/01/16	11:00	2	0	отопительный	н/д	643
ООО "Пермская сетевая компания"	20/01/16	10:00	повреждение	ул. Выхайская 1а	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	20/01/16	15:00	0	5	отопительный	н/д	181
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/16	10:00	повреждение	ЦТП №10 ул. Коломенская 30 ул.	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не проводилась	26/01/16	12:00	2	0	отопительный	н/д	927
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/16	10:00	повреждение	Народовольческая 42	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	н/д	надземный	не проводилась	26/01/16	12:00	2	0	отопительный	н/д	296
ООО "Пермская сетевая компания"	27/01/16	11:00	повреждение	ЦТП №37 ул.Минина 4	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не проводилась	27/01/16	14:00	2	0	отопительный	н/д	1852
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/16	10:00	повреждение	ЦТП №12 ул. Пермская 126	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	13/01/16	11:00	0	3	отопительный	н/д	287

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/16	14:00	повреждение	ул. Луначарского 90	трубопровод	Квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	13/01/16	16:00	0	3	отопительный	н/д	1425
ООО "Пермская сетевая компания"	18/01/16	15:00	повреждение	ул. Пермская 126	трубопровод	Квартирный	свист	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	18/01/16	22:00	0	7	отопительный	н/д	748
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/16	11:00	повреждение	ул. Пермская 126	трубопровод	Квартирный	свист	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	21/01/16	19:00	0	6	отопительный	н/д	689
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/16	9:00	повреждение	ул. Петропавловская 46	трубопровод	Квартирный	свист	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	21/01/16	13:00	0	4	отопительный	н/д	843
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/16	13:00	повреждение	ул. Петропавловская 46	трубопровод	Квартирный	свист	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	22/01/16	14:00	1	0	отопительный	н/д	921
ООО "Пермская сетевая компания"	28/01/16	15:00	повреждение	ул. Советская 39	трубопровод	Квартирный	свист	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не проводилась	28/01/15	20:00	0	4	отопительный	н/д	312
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	10:15	повреждение	Старцева 1	трубопровод	Квартирный	свист	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	11/01/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	428
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	8:00	повреждение	ЦТП№9 Крупской 32	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	11/01/16	11:00	0	2	отопительный	н/д	744
ПАО "Т Плюс"	11/01/16	9:05	повреждение	Юрша 21	трубопровод	магистральный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	11/01/16	20:00	0	11	отопительный	н/д	1024
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/16	9:50	повреждение	Хрустальная 5	трубопровод	Квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	12/01/16	13:30	0	5	отопительный	н/д	421
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/16	6:00	повреждение	ЦТП№24 Добролюбова 10а	трубопровод	Квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	13/01/06	11:00	2	0	отопительный	н/д	532
ООО "Пермская сетевая компания"	14/01/16	9:00	повреждение	ЦТП№43 Алексеевская 51	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не проводилась	14/01/16	14:00	0	5	отопительный	н/д	1523
ООО "Пермская сетевая компания"	14/01/16	9:00	повреждение	ЦТП№32 Быстрых 7а	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	14/01/16	12:00	3	0	отопительный	н/д	942
ООО "Пермская сетевая компания"	18/01/16	8:30	повреждение	ЦТП№16 Студенческая 236	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	18/01/16	15:00	0	6	отопительный	н/д	741
ООО "Пермская сетевая компания"	19/01/16	8:00	повреждение	Восстания 27	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	19/01/16	15:00	0	6	отопительный	н/д	426
ООО "Пермская сетевая компания"	19/01/16	9:00	повреждение	ЦТП№13 Б.Гагарина 62/2	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	19/01/16	13:00	0	4	отопительный	н/д	1186
ПАО "Т Плюс"	19/01/16	9:00	повреждение	Крунской 86а	трубопровод	магистральный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	19/01/16	12:00	0	3	отопительный	н/д	520
ООО "Пермская сетевая компания"	20/01/16	9:00	повреждение	Пушкарская 130	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	20/01/16	17:00	0	8	отопительный	н/д	384
ООО "Пермская сетевая компания"	20/01/16	10:00	повреждение	Уинская 6	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	20/01/16	17:00	0	8	отопительный	н/д	628
ООО "Пермская сетевая компания"	20/01/16	11:10	повреждение	ЦТП№33 Уральская 85	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	20/01/16	18:00	0	9	отопительный	н/д	750
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/16	9:00	повреждение	Постоногова 7	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	21/01/16	14:00	0	5	отопительный	н/д	520
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/16	12:20	повреждение	Ким 45	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	03/02/16	17:00	0	8	отопительный	н/д	354
ООО "Пермская сетевая компания"	25/01/16	9:00	повреждение	ЦТП№42 Восстания 11а	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не проводилась	25/01/16	13:00	4	0	отопительный	н/д	1573
ООО "Пермская сетевая компания"	25/01/16	16:00	повреждение	Быстрых 3,7	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	25/01/16	20:00	0	7	отопительный	н/д	789
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/16	12:00	повреждение	Уральская 87	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	26/01/16	17:00	0	8	отопительный	н/д	523
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/16	9:00	повреждение	Чехова 8	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	26/01/16	14:00	0	5	отопительный	н/д	842
ООО "Пермская сетевая компания"	28/01/16	7:50	повреждение	ЦТП№37 Уральская 51	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	28/01/16	11:00	2	0	отопительный	н/д	469
ООО "Пермская сетевая компания"	28/01/16	8:00	повреждение	ЦТП№33 Уральская 85	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	28/01/16	12:00	3	0	отопительный	н/д	638
ООО "Пермская сетевая компания"	29/01/16	9:00	повреждение	ЦТП№29 Инженерная 12	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	29/01/16	14:00	0	5	отопительный	н/д	754
ООО "Пермская сетевая компания"	05/01/16	10:20	повреждение	М2-01 - К-14 до К-14-2	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1964	1995	подземный канальный	не проводилась	12/01/16	11:30	0	5	отопительный	н/д	254
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	9:20	повреждение	М2-09 - К-892-5-2 до Каслинский пер. ,4	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1977	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	12/01/16	13:40	3	0	отопительный	н/д	142
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	10:30	повреждение	М2-04 - К-511-9 до К-511-11	трубопровод	квартирный	свист	внутренняя поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1964	1985	подземный канальный	не проводилась	14/01/16	14:30	0	5	отопительный	н/д	712
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/16	9:30	повреждение	М2-02 - К-33-16 до ЦТП-30, Мира 6а	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1993	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	14/01/16	14:00	0	5	отопительный	н/д	842
ООО "Пермская сетевая компания"	15/01/16	9:30	повреждение	М2-10 - К-573-4-3а	дренаж	квартирный	свист	прочее	ект сварного соединения (вн)	проекта, конструкции, изг	50	1975	1989	подземный канальный	не проводилась	15/01/16	10:40	1	0	отопительный	н/д	241
ПАО "Т Плюс"	15/01/16	12:50	повреждение	М2-09 - К-886-5 завод №15	арматура	магистральный	свист	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1987	2000	подземный канальный	не проводилась	15/01/16	15:30	2	0	отопительный	н/д	784
ПАО "Т Плюс"	18/01/16	18:30	повреждение	М2-02 - К-467 до К-468	трубопровод	магистральный	свист	наружная поверхность	розийные повреждения о	исчерпание ресурса	600	1964	1984	подземный канальный	не проводилась	19/01/16	22:00	0	11	отопительный	н/д	5952
ПАО "Т Плюс"	18/01/16	14:00	повреждение	М2-10 - К-102 перемишка у завода П1	сварное соединение	магистральный	свист	наружная поверхность	ект сварного соединения (вн)	исчерпание ресурса	200	1969	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	20/01/16	19:05	0	3	отопительный	н/д	2745
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	5:10	повреждение	М2-04 - К-579-27, в ЦТП-24 Петропавловская, 115	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	1999	надземный	не проводилась	11/01/16	6:40	1	0	отопительный	н/д	1025
ООО "Пермская сетевая компания"	19/01/16	10:00	повреждение	М2-17-К-908 в ЦТП-47 до Малкова 28	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1992	не проводилась	надземный	не проводилась	19/01/16	14:00	0	3	отопительный	н/д	654
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/16	16:00	повреждение	М2-04 - К-579-27, в ЦТП-24 Петропавловская, 115	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	защемление	исчерпание ресурса	100	1975	1999	надземный	не проводилась	21/01/16	17:30	1	0	отопительный	н/д	823
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/16	15:10	повреждение	М2-17-К-908 от ЦТП-47 до Малкова 28	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1992	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	22/01/16	18:40	3	0	отопительный	н/д	842
ООО "Пермская сетевая компания"	07/01/16	10:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-3 до Подлесная 17	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	2002	подземный канальный	не проводилась	08/01/16	15:00	0	5	отопительный	н/д	867
ООО "Пермская сетевая компания"	10/01/16	9:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-3 до Подлесная 17	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	2002	подземный канальный	не проводилась	10/01/16	15:00	0	4	отопительный	н/д	942
ООО "Пермская сетевая компания"	14/01/16	12:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-3 , насосная Парковый, 34	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1988	2000	подземный канальный	не проводилась	18/01/16	15:00	3	0	отопительный	н/д	526
ООО "Пермская сетевая компания"	17/01/16	10:00	повреждение	М2-09-К-872-19-ЦТП-38 - Парковый, 5	трубопровод	квартирный	а в сварном соединении	наружная поверхность	ект сварного соединения (вн)	исчерпание ресурса	125	1994	2003	подземный канальный	не проводилась	29/01/16	12:00	2	0	отопительный	н/д	638
ООО "Пермская сетевая компания"	24/01/16	9:00	повреждение	М2-09-К-872-19-ЦТП-38 - Парковый, 5 - Строителей 14	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1994	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	25/01/16	15:00	0	4	отопительный	н/д	1204
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/16	11:00	повреждение	М2-09 - К-877-1 - ЦТП-23 - Строителей 36	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	26/01/16	18:00	0	5	отопительный	н/д	682
ООО "Пермская сетевая компания"	05/01/16	14:00	повреждение	М2-09 - П-364 - в ЦТП-22 Встречная 27	трубопровод	квартирный	свист	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1988	не проводилась	надземный	не проводилась	05/01/16	19:10	5	0	отопительный	н/д	964

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	16/01/16	9:00	повреждение	М2-09 - К-868-5 в ЦТП-28 - Кухонина 18	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	50	1993	не проводилась	надземный	не проводилась	16/01/16	10:30	1	0	отопительный	22	328
ООО "Пермская сетевая компания"	18/01/16	14:20	повреждение	М2-09 - К-868 - ЦТП-8 до Парковой 4	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	18/01/16	18:40	2	0	отопительный	30	1267
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/16	13:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 до Подлесная,8А	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	2006	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	22/01/16	16:30	2	0	отопительный	9	153
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	10:00	повреждение	М2-04-К-587-7 в ЦТП-19 ,Монастырская,123а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1973	2000	надземный	не проводилась	18/01/16	11:30	0	2	отопительный	15	754
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	11:00	повреждение	М2-04-К-584, в ЦТП-36, Косианова 13а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1975	2002	надземный	не проводилась	13/01/16	12:30	0	7	отопительный	13	278
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	12:00	повреждение	М2-04-К-583, в ЦТП-45 Косианова 19	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1974	1997	надземный	не проводилась	14/01/16	16:00	0	4	отопительный	18	1324
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	10:50	повреждение	М2-04-К-587-9 в ЦТП-32; Плеханова 12	сварное соединение	квартирный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	100	1997	2005	надземный	не проводилась	19/01/16	14:00	0	5	отопительный	10	784
ООО "Пермская сетевая компания"	18/01/16	11:05	повреждение	М2-04-К-587-7 в ЦТП-32; Плеханова 12	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1997	2014	надземный	не проводилась	28/01/16	12:00	0	3	отопительный	1	968
ООО "Пермская сетевая компания"	20/01/16	12:00	повреждение	М2-04-К-584, в ЦТП-36, Косианова 13а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1998	не проводилась	надземный	не проводилась	28/01/16	16:00	0	4	отопительный	17	723
ООО "Пермская сетевая компания"	20/01/16	12:00	повреждение	М2-04-К-584, в ЦТП-36, Косианова 13а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	надземный	не проводилась	28/01/16	14:00	2	0	отопительный	17	1426
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/16	10:00	повреждение	М2-04-К-584, в ЦТП-36, Косианова 13а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	надземный	не проводилась	28/01/16	12:00	2	0	отопительный	20	1024
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	11:00	повреждение	М2-02 - К-58 - ЦТП-15 до Грузинская 15	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1981	1994	подземный канальный	не проводилась	21/01/16	14:00	3	0	отопительный	21	701
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/16	12:00	повреждение	М2-04-К-554-2-2 до Блюхера 7	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	200	1968	1989	подземный канальный	не проводилась	20/01/16	13:50	0	6	отопительный	26	1578
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/16	13:00	повреждение	М2-04-К-554-2-1 до ш.Космонавтов,74	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	12/01/16	16:00	3	0	отопительный	25	694
ООО "Пермская сетевая компания"	14/01/16	6:00	повреждение	М2-02 - К-58 - в ЦТП-15,Кронштадтская 1а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	1994	надземный	не проводилась	14/01/16	10:00	0	4	отопительный	21	1358
ООО "Пермская сетевая компания"	04/01/16	14:00	повреждение	М2-15-К-648, ЦТП-17 до Перушская 160	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	80	1976	1998	подземный канальный	не проводилась	04/01/16	18:30	0	8	отопительный	10	283
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/16	12:00	повреждение	М2-15-К-648, ЦТП-17 до Екатерининская,166а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1994	2000	подземный канальный	не проводилась	13/01/16	18:30	2	0	отопительный	15	983
ООО "Пермская сетевая компания"	15/01/16	8:30	повреждение	М2-04 - К-573-4 - в ЦТП-18, Пушкина 110	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1985	2002	надземный	не проводилась	15/01/16	13:30	0	5	отопительный	13	1437
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/16	8:00	повреждение	М2-09-К-886-5-3 - ЦТП-20 до Каменского 2А	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	2000	подземный канальный	не проводилась	12/01/16	16:00	0	8	отопительный	15	835
ООО "Пермская сетевая компания"	15/01/16	11:00	повреждение	М2-09-К-886-5-3 - ЦТП-20 до Каменского 2А	сварное соединение	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	2000	подземный канальный	не проводилась	15/01/16	15:00	0	5	отопительный	15	805
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	11:00	повреждение	М2-02-К-36А,в ЦТП-32, ш. Космонавтов,127.	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1971	1989	надземный	не проводилась	11/01/16	15:00	2	0	отопительный	26	1197
ООО "Пермская сетевая компания"	16/01/16	6:00	повреждение	М2-01-К-18-15, в ЦТП-15, Баумана 17	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1988	1991	надземный	не проводилась	16/01/16	11:20	2	0	отопительный	14	1293
ООО "Пермская сетевая компания"	18/01/16	9:45	повреждение	М2-02-К-36А,в ЦТП-32, ш. Космонавтов,127.	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1971	1993	надземный	не проводилась	18/01/16	15:40	0	5	отопительный	22	1342
ООО "Пермская сетевая компания"	18/01/16	10:00	повреждение	М2-10-К-107, от ЦТП-9 до Котовского 2	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозия (мокрая)	и) проекта, конструкции, изг	150	1974	1996	подземный канальный	не проводилась	19/01/16	13:00	3	0	отопительный	19	1689
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	10:00	повреждение	2-18-К-487-22 - 14,в ЦТП-19, Карпинского 87	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1977	2004	надземный	не проводилась	31/01/16	14:00	3	0	отопительный	11	2098
ООО "Пермская сетевая компания"	20/01/16	14:00	повреждение	М2-18-К-487-26а, ЦТП-28, Поволоников 9	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1993	не проводилась	надземный	не проводилась	31/01/16	15:00	1	0	отопительный	22	1589
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/16	12:40	повреждение	М2-19-К-481-26-3,в ЦТП-14, Суханина 10	арматура	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1981	2000	надземный	не проводилась	22/01/16	14:00	2	0	отопительный	15	760
ООО "Пермская сетевая компания"	22/01/16	9:00	повреждение	М2-19-К-481-14, в ЦТП-16, Чердынская 16	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1988	не проводилась	надземный	не проводилась	28/01/16	15:00	0	6	отопительный	27	1794
ООО "Пермская сетевая компания"	09/01/16	18:00	повреждение	М2-01-К-15-5, от ЦТП-35 ,Качалова,13 до К-15-7-11	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	2004	подземный канальный	не проводилась	09/01/16	21:00	0	2	отопительный	11	1242
ООО "Пермская сетевая компания"	10/01/16	13:00	повреждение	М2-01-К-15-5, от ЦТП-35 ,Качалова,13 до К-15-7-10	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	2004	подземный канальный	не проводилась	10/01/16	16:00	0	3	отопительный	11	1342
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/16	10:00	повреждение	М2-18-К-487-6, ЦТП-27, Лекабристов 35	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1988	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	12/01/16	16:00	0	4	отопительный	27	1486
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/16	10:00	повреждение	М2-18-К-487-6, в ЦТП-27, Лекабристов 35	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1984	2015	надземный	не проводилась	12/01/16	14:00	0	4	отопительный	н/д	1326
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/16	11:00	повреждение	от ТК 117-34-6 Заканская 21	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	09/01/16	15:00	0	6	отопительный	н/д	248
ООО "Пермская сетевая компания"	01/01/16	15:00	повреждение	от ТК 117-64 Галлепина 2	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	09/01/16	17:30	0	8	отопительный	н/д	389
ООО "Пермская сетевая компания"	02/01/16	0:30	повреждение	П-30 ТК 108-0-17 Пензенская 57	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	02/01/16	1:05	0	5	отопительный	н/д	569
ООО "Пермская сетевая компания"	02/01/16	16:30	повреждение	от ТК 124 -0-34 Заканская 52	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	03/01/16	19:30	0	5	отопительный	н/д	890
ПАО "Т Плюс"	02/01/16	17:30	повреждение	Между Т42 и Т43	трубопровод	магистральный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1978	нет данных	надземный	не проводилась	03/01/16	22:08	0	4	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	04/01/16	11:00	повреждение	В ТК 198 Федосеева	трубопровод	магистральный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1974	нет данных	подземный канальный	не проводилась	04/01/16	14:00	2	0	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/01/16	11:00	повреждение	от ТК 104-0-9 М.Рыбалко 96	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	04/01/16	13:30	2	0	отопительный	н/д	842

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	04/01/16	12:00	повреждение	от ТК 114-15 Автозаводская 53	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	05/01/16	14:30	0	5	отопительный	н/д	381
ПАО "Т Плюс"	06/01/16	13:30	повреждение	от ТК 84 Светлогорская 17	трубопровод	магистральный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	2007	нет данных	подземный канальный	не проводилась	11/01/16	14:20	1	0	отопительный	н/д	297
ООО "Пермская сетевая компания"	06/01/16	14:00	повреждение	от ТК 8-14-16-6 Ушакова 55	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	225	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	11/01/16	18:40	2	0	отопительный	н/д	843
ООО "Пермская сетевая компания"	08/01/16	13:00	повреждение	от ТК 110-10 Химградская 43	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	09/01/16	18:10	0	6	отопительный	н/д	480
ООО "Пермская сетевая компания"	08/01/16	19:10	повреждение	от ТК 117-20 Ласьвинская 22	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	2006	нет данных	подземный канальный	не проводилась	15/01/16	20:20	0	8	отопительный	н/д	1894
ООО "Пермская сетевая компания"	09/01/16	18:10	повреждение	от ТК117-34-6 Закамская 21	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	10/01/16	22:30	2	0	отопительный	н/д	245
ООО "Пермская сетевая компания"	02/01/16	8:00	повреждение	от ТК101-35 Магистральная 94а	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	12/01/16	10:20	3	0	отопительный	н/д	268
ООО "Пермская сетевая компания"	10/01/16	11:00	повреждение	Между ТК 7-3а и Камышенская 18	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	11/01/16	18:40	2	0	отопительный	н/д	148
ООО "Пермская сетевая компания"	11/01/16	8:00	повреждение	от ЦТП-34 Ушакова 55	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	12/01/16	12:00	2	0	отопительный	н/д	820
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/16	9:00	повреждение	от ТК 104-4 Закамская 83	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	13/01/16	13:00	2	0	отопительный	н/д	348
ООО "Пермская сетевая компания"	12/01/16	10:00	повреждение	от ТК 123-1 Общественников 5	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	15/01/16	12:20	2	0	отопительный	н/д	829
ООО "Пермская сетевая компания"	13/01/16	19:50	повреждение	от ТК 117-34-1 Закамская 17	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	13/01/16	22:05	2	0	отопительный	н/д	943
ООО "Пермская сетевая компания"	17/01/16	12:00	повреждение	от ТК-117-78-1 Чистопольская 23	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1965	нет данных	подземный бесканальный	не проводилась	18/01/16	19:05	2	0	отопительный	н/д	359
ООО "Пермская сетевая компания"	17/01/16	10:00	повреждение	от ТК-192-4-2 Охотников 12а	трубопровод	квартирный	копление трещин	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1960	нет данных	подземный канальный	не проводилась	20/01/16	14:15	2	0	отопительный	н/д	1689
ПАО "Т Плюс"	20/01/16	11:00	повреждение	М4-08 между т.к 8-18-8 и т.к. 8-18-10	трубопровод	магистральный	копление трещин	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1986	нет данных	подземный канальный	не проводилась	02/02/16	16:15	2	0	отопительный	н/д	591
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/16	12:20	повреждение	от ТК 114-5-1 до ж.д. Магистральная 28	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	02/02/16	14:20	2	0	отопительный	н/д	294
ООО "Пермская сетевая компания"	26/01/16	13:20	повреждение	от ТК 116-3 до М-Рыбалко 41	трубопровод	квартирный	копление трещин	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1969	нет данных	подземный канальный	не проводилась	01/02/16	14:30	0	4	отопительный	н/д	465
ООО "Пермская сетевая компания"	29/01/16	15:30	повреждение	от ТК ТК 159-7 до ж.д. Лужская 9	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	02/02/16	22:30	2	0	отопительный	н/д	265
ООО "Пермская сетевая компания"	09/01/16	10:00	повреждение	ввод ж/д ул. Песочная 14/2	трубопровод	Квартирный	прочее	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1991	Не определен	подземный бесканальный	не проводилась	09/01/16	17:00	2	0	отопительный	25	293
ООО "Пермская сетевая компания"	10/01/16	14:15	повреждение	ввод ж/д ул. Щербакова 22	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	2005	Не определен	подземный канальный	не проводилась	11/01/16	20:15	2	10	отопительный	11	561
ООО "Пермская сетевая компания"	14/01/16	8:00	инцидент	ул. Волочаевская	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	300	1975	Не определен	надземный	не проводилась	14/01/16	14:50	0	12	отопительный	40	2795
ООО "Пермская сетевая компания"	18/01/16	10:00	повреждение	Островского,85	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	200	1972	Не определен	подземный канальный	не проводилась	18/01/16	15:50	0	12	отопительный	43	1290
ООО "Пермская сетевая компания"	20/01/16	11:00	повреждение	Островского,85	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	200	1972	Не определен	подземный канальный	не проводилась	20/01/16	19:00	0	8	отопительный	43	1458
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/16	18:10	повреждение	ул.Ольховская, 36	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	200	1975	Не определен	подземный канальный	не проводилась	21/01/16	20:30	0	10	отопительный	40	1923
ООО "Пермская сетевая компания"	21/01/16	8:00	повреждение	40 лет Победы, 10	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	200	1988	Не определен	надземный	не проводилась	21/01/16	14:05	0	4	отопительный	28	1140
ООО "Пермская сетевая компания"	29/01/16	8:00	повреждение	Чернышевского,27	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1975	Не определен	подземный бесканальный	не проводилась	29/01/16	14:45	0	9	отопительный	40	742
ПАО "Т Плюс"	12/01/16	9:20	инцидент	от тк 80 до тк 81 по ул. Кабельщиков, 83	трубопровод	магистральный	авария в сварном соединении	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1988	не было	подземный канальный	не проводилась	12/01/16	11:40	2	0	отопительный	29	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/01/16	9:00	инцидент	от тк-420 до тк-420-14 по ул. Копытской, 78	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1974	не было	подземный канальный	не проводилась	14/01/16	11:05	2	0	отопительный	43	2891
ПАО "Т Плюс"	19/01/16	9:00	инцидент	от тк-639 до тк 639-5 по ул. Б. Гагарина, 46	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1993	не было	подземный канальный	не проводилась	19/01/16	16:18	0	7	отопительный	24	482
ПАО "Т Плюс"	19/01/16	9:30	инцидент	от тк- 468 до тк 472 по ул. Связьева, 21	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1992	не было	подземный канальный	не проводилась	19/01/16	16:10	0	7	отопительный	25	15938
ПАО "Т Плюс"	20/01/16	11:30	инцидент	между ТК-525б и ТК-102, по ул. Левченко, 21	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1969	не было	подземный канальный	не проводилась	20/01/16	12:45	2	0	отопительный	48	1482
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/16	9:30	повреждение	П№5В Серпуховская	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	02/02/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	1725
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/16	11:00	повреждение	ЦТП№39 Мостовая	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	02/02/16	17:00	0	8	отопительный	н/д	847
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/16	8:50	повреждение	Висимская 10	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	08/02/16	16:00	0	5	отопительный	н/д	246
ООО "Пермская сетевая компания"	03/02/16	9:00	повреждение	Ким 45	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	03/02/16	14:30	0	8	отопительный	н/д	304
ООО "Пермская сетевая компания"	03/02/16	9:00	повреждение	А.Барбюса 60	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	05/02/16	12:50	0	8	отопительный	н/д	106
ООО "Пермская сетевая компания"	08/02/16	8:00	повреждение	Чехова 14	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	08/02/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	189
ООО "Пермская сетевая компания"	09/02/16	9:00	повреждение	Чехова 16	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	09/02/16	15:40	0	8	отопительный	н/д	264
ООО "Пермская сетевая компания"	09/02/16	9:05	повреждение	Лякишева 6	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	10/02/16	14:00	0	6	отопительный	н/д	203
ООО "Пермская сетевая компания"	09/02/16	9:55	повреждение	П№43 Алексеевская	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	09/02/16	16:20	0	7	отопительный	н/д	528
ООО "Пермская сетевая компания"	11/02/16	9:20	повреждение	ПТ№15 Б.Гагарина	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	11/02/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	684
ПАО "Т Плюс"	12/02/16	9:00	повреждение	Быстрых 3,	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	12/02/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	890
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/16	12:10	повреждение	ПТ№35 Хрустальная	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	12/02/16	17:00	0	8	отопительный	н/д	210
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/16	10:30	повреждение	ПТ№5 Пономарева	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	12/02/16	13:00	0	4	отопительный	н/д	620
ООО "Пермская сетевая компания"	15/02/16	9:50	повреждение	ПТ№13 Б.Гагарина 6	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	15/02/16	17:50	0	8	отопительный	н/д	245
ООО "Пермская сетевая компания"	15/02/16	9:00	повреждение	№16 Студенческая	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	15/02/16	13:00	0	10	отопительный	н/д	890
ООО "Пермская сетевая компания"	16/02/16	9:00	повреждение	ПТ№41С Братская 2	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	16/02/16	15:00	0	8	отопительный	н/д	1642
ООО "Пермская сетевая компания"	16/02/16	9:00	повреждение	И-Уинская 6	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	16/02/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	860
ООО "Пермская сетевая компания"	17/02/16	10:00	повреждение	ПТ№7 Нейвинская	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	17/02/16	16:05	0	7	отопительный	н/д	1420
ООО "Пермская сетевая компания"	18/02/16	9:00	повреждение	ЦТП№26 Ким 99	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	19/02/16	16:50	0	7	отопительный	н/д	1428
ООО "Пермская сетевая компания"	20/02/16	8:00	повреждение	ЦТП№45 Уинская 1	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	20/02/16	14:00	0	5	отопительный	н/д	508
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	9:00	повреждение	ПТ№37 Уральская	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	25/02/16	13:00	0	4	отопительный	н/д	640
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	9:00	повреждение	ЦТП№26 Ким 99	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	25/02/16	14:25	0	8	отопительный	н/д	286

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	26/02/16	10:15	повреждение	Лебедева 43,45	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	26/02/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	678
ООО "Пермская сетевая компания"	29/02/16	9:50	повреждение	ПН936 Ивановская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	29/02/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	2056
ООО "Пермская сетевая компания"	29/02/16	16:00	повреждение	Юрша 9	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	29/02/16	20:00	0	11	отопительный	н/д	135
ПАО "Т Плюс"	01/02/16	10:15	повреждение	М1-19 тк 425-0-10 ул. Старцева, 47	арматура	магистральный	прочее	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1993	1993	подземный канальный	не проводилась	02/02/16	16:00	0	3	отопительный	н/д	690
ПАО "Т Плюс"	01/02/16	9:00	повреждение	М1-06 от тк 524-13а ул. Уральская 103-105	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	04/02/16	15:00	0	5	отопительный	н/д	250
ПАО "Т Плюс"	01/02/16	9:00	повреждение	М1-19 к14к-1-2 -:- ул. Люблинская, 11	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1969	1996	подземный канальный	не проводилась	08/02/16	15:45	0	2	отопительный	н/д	206
ПАО "Т Плюс"	01/02/16	8:15	повреждение	М-87 т.31-6 ул. Загаринская, 2	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	01/02/16	12:00	3	0	отопительный	н/д	558
ПАО "Т Плюс"	02/02/16	9:00	повреждение	М1-01 тк 59-12 ул. 25 Октября,8	воздушник	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	2008	2008	подземный канальный	не проводилась	03/02/16	14:40	0	2	отопительный	н/д	608
ПАО "Т Плюс"	02/02/16	9:00	повреждение	М1-20 тк 666-6 -:- ул. Комсомольский проспект 30	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1960	1960	подземный канальный	не проводилась	03/02/16	15:00	0	5	отопительный	н/д	160
ПАО "Т Плюс"	02/02/16	12:20	повреждение	М1-19 тк 425-0-4 ул. Старцева,41	арматура	магистральный	прочее	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1992	1992	подземный канальный	не проводилась	02/02/16	16:00	0	3	отопительный	н/д	805
ПАО "Т Плюс"	03/02/16	9:00	повреждение	М1-06 тк 516-14-1 -:- ул. Дружбы,14	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	03/02/16	12:00	0	2	отопительный	н/д	750
ПАО "Т Плюс"	04/02/16	11:00	повреждение	М1-12 к2-19 ул.Г.Хасана,4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1978	1978	подземный канальный	не проводилась	04/02/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	204
ПАО "Т Плюс"	05/02/16	9:00	повреждение	М1-20 тк 55-20-2 -:- ул.Ленина, 9	дренаж	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1974	1999	подземный канальный	не проводилась	09/02/16	16:00	0	8	отопительный	н/д	140
ПАО "Т Плюс"	09/02/16	7:15	повреждение	М1-02 т.7-1 -:- ул.Г.Хасана, 48	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1900	1900	надземный	не проводилась	09/02/16	12:00	0	6	отопительный	н/д	156
ПАО "Т Плюс"	09/02/16	8:30	повреждение	М1-20 тк 55-20* ул. Н.Островского,15	компенсатор	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1993	1993	подземный канальный	не проводилась	09/02/16	13:40	0	8	отопительный	н/д	689
ПАО "Т Плюс"	10/02/16	12:05	повреждение	М1-08 тк1-6 -:- тк1-6 ул.Бродовский проспект	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1992	1992	подземный канальный	не проводилась	11/02/16	17:00	0	8	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	10/02/16	9:50	повреждение	М1-09 К-10к-5-8 -:- ул. Новосибирская, 17	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	11/02/16	12:00	0	3	отопительный	н/д	598
ПАО "Т Плюс"	10/02/16	9:00	повреждение	М1-01 тк 59-16 -:- 59-16-1 ул.25 октября, 5	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	1996	подземный бесканальный	не проводилась	15/02/16	15:30	0	10	отопительный	н/д	857
ПАО "Т Плюс"	16/02/16	9:00	повреждение	М-87 т.12-4-1 -:- ул.К. Минина, 1а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	16/02/16	14:00	0	5	отопительный	н/д	628
ПАО "Т Плюс"	16/02/16	9:00	повреждение	М1-01 тк 59-16 -:- 59-16-1 ул.25 октября, 5	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	1996	подземный бесканальный	не проводилась	17/02/16	14:20	0	5	отопительный	н/д	795
ПАО "Т Плюс"	16/02/16	9:00	повреждение	М1-19 тк 16-0-45 -:- ул. С.Разина, 34/4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	17/02/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	708
ПАО "Т Плюс"	19/02/16	9:00	повреждение	М-87 т.12-4-1 -:- ул.К. Минина, 1а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	19/02/16	13:00	0	4	отопительный	н/д	638
ПАО "Т Плюс"	19/02/16	9:00	повреждение	М1-19 тк 6-0-24 -:- 6-0-40 ул. Техническая, 12	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	25/02/16	12:00	0	3	отопительный	н/д	168
ПАО "Т Плюс"	20/02/16	9:00	повреждение	М1-11 тк 763-58-15 -:- 763-58-15-2 ул. Маршрутная, 14а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1977	1977	подземный канальный	не проводилась	25/02/16	14:50	0	7	отопительный	н/д	1589
ПАО "Т Плюс"	20/02/16	10:00	повреждение	М1-09 К-10к-6-1 -:- ул.Кузбасская, 35	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1968	1968	подземный канальный	не проводилась	25/02/16	16:00	0	7	отопительный	н/д	185
ПАО "Т Плюс"	24/02/16	16:00	повреждение	М1-01 тк 59-2 -:- ул. Г.Звезда, 14	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	2008	подземный канальный	не проводилась	25/02/16	18:00	0	8	отопительный	н/д	218
ПАО "Т Плюс"	25/02/16	18:05	повреждение	М1-07 тк 11а-24 -:- ул.Гагарина, 74	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	25/02/16	23:00	0	14	отопительный	н/д	804
ПАО "Т Плюс"	25/02/16	9:00	повреждение	М1-06 тк-516-14-1 -:- Дружбы,12	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	26/02/16	15:30	0	6	отопительный	н/д	250
ПАО "Т Плюс"	29/02/16	8:15	повреждение	М1-11 тк 763-10-1 -:- 763-10-1-1а ул. Яблочкова, 24	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1988	2002	подземный канальный	не проводилась	01/03/16	13:00	5	0	отопительный	н/д	640
ПАО "Т Плюс"	29/02/16	9:00	повреждение	М1-01 тк-516-14-1 - ул. Дружбы, 12	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	01/03/16	14:00	4	0	отопительный	н/д	708
ООО "Пермская сетевая компания"	01/02/16	6:20	повреждение	М2-02 - К-33-6 ЦТП-34 до С.Аомии,21	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	ект сварного соединения (исчерпание ресурса	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	01/02/16	10:40	0	7	отопительный	31	792
ПАО "Т Плюс"	01/02/16	10:00	повреждение	М2-09 - Т-829 - Т-830	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	03/02/16	17:30	0	8	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/02/16	17:05	повреждение	М2-10 - К-114-5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	02/02/16	20:00	0	0	отопительный	45	805
ПАО "Т Плюс"	03/02/16	13:50	повреждение	М2-04 - К-183 до К-184	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1990	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	05/02/16	15:50	0	5	отопительный	26	2232
ПАО "Т Плюс"	17/02/16	16:50	повреждение	М2-09 - Т-841 - Т-842	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	18/02/16	20:00	0	10	отопительный	45	2971
ПАО "Т Плюс"	17/02/16	12:00	повреждение	М2-09 - Т-842 - Т-843	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	18/02/16	18:30	0	10	отопительный	45	2765
ПАО "Т Плюс"	17/02/16	9:00	повреждение	М2-09 - Т-843 - Т-844	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	18/02/16	11:15	0	10	отопительный	45	3846
ПАО "Т Плюс"	17/02/16	10:00	повреждение	М2-09 - Т-844 - Т-845	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	18/02/16	16:00	0	10	отопительный	45	1890
ПАО "Т Плюс"	17/02/16	12:00	повреждение	М2-09 - Т-830 на неподвижке	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	18/02/16	16:00	0	10	отопительный	45	1948
ПАО "Т Плюс"	17/02/16	12:00	повреждение	М2-09 - Т-832 - Т-833	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	18/02/16	17:00	0	10	отопительный	45	2642
ООО "Пермская сетевая компания"	01/02/16	10:00	повреждение	М2-01-К-18-11 в ЦТП-47.Баумана,22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1979	2012	надземный	не проводилась	15/02/16	13:00	0	0	отопительный	4	128
ООО "Пермская сетевая компания"	18/02/16	11:00	повреждение	М2-01-К-18-11 в ЦТП-47.Баумана,22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	2012	надземный	не проводилась	18/02/16	16:00	1	1	отопительный	4	869

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	24/02/16	9:00	повреждение	М2-02-К-468-3, от ЦТП-2 до Связьная 50/1	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1984	2000	подземный канальный	не проводилась	24/02/16	16:00	0	6	отопительный	16	648
ООО "Пермская сетевая компания"	11/02/16	12:10	повреждение	М2-18-К-503-14, от ЦТП-25 до Ледобристок 9	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1976	1985	подземный канальный	не проводилась	11/02/16	18:00	1	9	отопительный	30	1298
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/16	10:00	повреждение	М2-10-К-106-8 - ЦТП-10 до Челюскинцев, 13-15	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	1999	подземный канальный	не проводилась	15/02/16	13:00	0	3	отопительный	17	680
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/16	9:00	повреждение	М2-09-К-888, ЦТП-7, от Парковый, 39А до 41а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1982	1999	подземный канальный	не проводилась	04/02/16	14:00	0	7	отопительный	16	1193
ООО "Пермская сетевая компания"	10/02/16	9:00	повреждение	М2-09-К-888, ЦТП-7, от Парковый, 39А до 41а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1982	1999	подземный канальный	не проводилась	10/02/16	12:45	0	7	отопительный	16	942
ООО "Пермская сетевая компания"	01/02/16	10:00	повреждение	М2-09-К-872-19- ЦТП-38 - Парковый, 5	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	щелевая коррозия	исчерпание ресурса	200	1984	2003	подземный канальный	не проводилась	02/02/16	16:00	0	6	отопительный	13	997
ООО "Пермская сетевая компания"	08/02/16	15:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-23, Строителей, 36	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	08/02/16	19:00	0	6	отопительный	21	486
ООО "Пермская сетевая компания"	11/02/16	9:50	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-3 до Колесная 17	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1977	2002	подземный канальный	не проводилась	15/02/16	13:00	0	4	отопительный	14	790
ООО "Пермская сетевая компания"	15/02/16	9:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-2 до Полесья, 35	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1995	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	15/02/16	14:50	3	0	отопительный	21	156
ООО "Пермская сетевая компания"	07/02/16	9:00	повреждение	М2-21 - К-21-6 - от ЦТП-4 д. Кондратово, до К. Маркса 8	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	50	2004	не проводилась	надземный	не проводилась	07/02/16	15:00	0	5	отопительный	12	128
ООО "Пермская сетевая компания"	26/02/16	10:00	повреждение	М2-21 - К-24-2 - от ЦТП-1 д. Кондратово, до С. Кольцо 14	трубопровод	квартирный	сварное соединение	наружная поверхность	электросварного соединения (сварной шов)	исчерпание ресурса	50	2004	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	26/02/16	16:00	0	5	отопительный	12	138
ООО "Пермская сетевая компания"	26/02/16	19:00	повреждение	М2-04-К-583, в ЦТП-45 Крижанова, 19	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1974	1997	надземный	не проводилась	26/02/16	21:45	0	6	отопительный	19	197
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	12:00	повреждение	М2-04-К-579-21; ЦТП-37, Я. Коласа 9а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	электросварного соединения (сварной шов)	исчерпание ресурса	100	1975	2002	надземный	не проводилась	29/02/16	16:50	0	6	отопительный	14	740
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	10:00	повреждение	М2-04-К-579-21; ЦТП-37, Я. Коласа 9а	арматура	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1975	1995	надземный	не проводилась	29/02/16	18:00	0	6	отопительный	14	690
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	8:00	повреждение	М2-04-К-579-21; ЦТП-37, Я. Коласа 9а	сварное соединение	квартирный	сварное соединение	внутренняя поверхность	электросварного соединения (сварной шов)	исчерпание ресурса	100	1975	2002	надземный	не проводилась	29/02/16	12:30	0	6	отопительный	21	689
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	12:00	повреждение	М2-04-К-579-21; ЦТП-37, Я. Коласа 9а	сварное соединение	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	прочее	исчерпание ресурса	50	1975	2008	надземный	не проводилась	29/02/16	18:00	0	6	отопительный	8	248
ООО "Пермская сетевая компания"	01/02/16	9:00	повреждение	М2-17-П-931 в ЦТП-25 Генкеля 5а	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	100	1977	не проводилась	надземный	не проводилась	02/02/16	12:50	0	8	отопительный	39	890
ООО "Пермская сетевая компания"	01/02/16	9:00	повреждение	М2-17-П-931 в ЦТП-25 Генкеля 5а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1977	2007	надземный	не проводилась	02/02/16	16:00	0	8	отопительный	9	890
ООО "Пермская сетевая компания"	03/02/16	12:15	повреждение	М2-17-К-908 от ЦТП-47 до Малкова 28	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	80	1992	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	03/02/16	14:00	1	0	отопительный	24	389
ООО "Пермская сетевая компания"	08/02/16	10:00	повреждение	М 2-16-К-517-15, от ЦТП-33 до Космонавтов, 114	арматура	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	1998	надземный	не проводилась	08/02/16	16:00	0	1	отопительный	18	782
ООО "Пермская сетевая компания"	12/02/16	11:30	повреждение	М2-04 - К-579-27, в ЦТП-24 Петропавловская, 115	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1975	1999	надземный	не проводилась	12/02/16	17:00	0	1	отопительный	17	178
ООО "Пермская сетевая компания"	16/02/16	9:00	повреждение	М2-17-П-931 - ИТП Держинского, 25	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	50	1976	1995	надземный	не проводилась	16/02/16	13:45	1	0	отопительный	21	158
ООО "Пермская сетевая компания"	24/02/16	10:00	повреждение	М2-17-К-908 от ЦТП-47 до Малкова 28	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1992	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	24/02/16	12:00	2	0	отопительный	24	569
ООО "Пермская сетевая компания"	08/02/16	18:40	повреждение	М2-15-К-648, ЦТП-17 до Пермская 160	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1976	1998	подземный канальный	не проводилась	10/02/16	22:00	0	4	отопительный	18	245
ООО "Пермская сетевая компания"	16/02/16	10:00	повреждение	М2-15-К-648, ЦТП-17 до Пермская 160	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1976	1998	подземный канальный	не проводилась	16/02/16	14:00	0	4	отопительный	18	358
ООО "Пермская сетевая компания"	17/02/16	10:00	повреждение	М2-15-К-648, ЦТП-17 до Пермская 160	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1976	2000	подземный канальный	не проводилась	17/02/16	16:00	1	0	отопительный	16	358
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/16	19:10	повреждение	М2-09 - К-868-5 - ЦТП-28 - Кудрино, 28	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1993	2002	подземный канальный	не проводилась	02/02/16	22:50	1	0	отопительный	14	789
ООО "Пермская сетевая компания"	15/02/16	12:15	повреждение	М2-09 - К-868 - ЦТП-8 до Кудрино, 19	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1994	2007	подземный канальный	не проводилась	15/02/16	14:40	1	0	отопительный	9	896
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	10:05	повреждение	М2-09 - К-868 - ЦТП-8 до Парковый 2, 2а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1994	2008	подземный канальный	не проводилась	25/02/16	16:40	1	0	отопительный	8	628
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	19:10	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 до Парковый, 10/3	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1980	2003	подземный канальный	не проводилась	25/02/16	20:40	0	1	отопительный	13	491
ООО "Пермская сетевая компания"	04/02/16	8:00	повреждение	М2-02 - К-57- в ЦТП-48, Космонавтов, 84а	переход	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	2015	надземный	не проводилась	04/02/16	12:10	0	0	отопительный	1	745
ООО "Пермская сетевая компания"	17/02/16	6:00	повреждение	М2-02 - К-57- в ЦТП-48, Космонавтов, 84а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	надземный	не проводилась	17/02/16	12:50	0	0	отопительный	40	1278
ООО "Пермская сетевая компания"	24/02/16	10:00	повреждение	М2-02 - К-57- в ЦТП-48, Космонавтов, 84а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	надземный	не проводилась	24/02/16	11:00	1	0	отопительный	40	764
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	12:00	повреждение	М2-02 - К-57- в ЦТП-48, Космонавтов, 84а	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	надземный	не проводилась	25/02/16	18:15	0	8	отопительный	40	764
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	8:00	повреждение	М2-02 - К-60 в ЦТП-29, Г. Олева, 2а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	местная коррозия при высокой температуре	исчерпание ресурса	150	1993	не проводилась	надземный	не проводилась	25/02/16	15:00	1	0	отопительный	22	768
ООО "Пермская сетевая компания"	01/02/16	9:00	повреждение	в т.к 104-0-2	трубопровод	квартирный	копленние трещи	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	01/02/16	15:45	0	5	отопительный	н/д	495

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный/трубопровод ТС	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	01/02/16	12:40	повреждение	От ЦТП-8	трубопровод	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	01/02/16	14:20	1	0	отопительный	н/д	153
ООО "Пермская сетевая компания"	01/02/16	8:50	повреждение	от т.к.-107-2-1 Закамская 66	трубопровод	квартирный	копление трещи	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	02/02/16	11:10	0	6	отопительный	н/д	795
ООО "Пермская сетевая компания"	02/02/16	9:50	повреждение	от ТК-131 ЦТП-24 до ж.д. Победы 41	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1971	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	02/02/16	11:50	2	0	отопительный	45	389
ООО "Пермская сетевая компания"	08/02/16	12:10	повреждение	от ТК 159-7 до ж.д. Луговая-9	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	08/02/16	15:00	3	0	отопительный	н/д	148
ООО "Пермская сетевая компания"	08/02/16	10:10	повреждение	от ТК 107-4-2 до ж.д. М. Рыбакова 78а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	09/02/16	14:10	6	0	отопительный	н/д	289
ООО "Пермская сетевая компания"	09/02/16	9:00	повреждение	от ТК 22-9 до ТК 22-9-2	трубопровод	квартирный	а в сварном соединении	наружная поверхность	ект сварного соединения (или) проекта, конструкции, изготовления	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	10.02.2016.	16:30	0	6	отопительный	н/д	3185
ООО "Пермская сетевая компания"	11/02/16	11:20	повреждение	в т.к.22-31-15 Фадеева-15	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	11/02/16	14:35	3	0	отопительный	н/д	486
ООО "Пермская сетевая компания"	15/02/16	12:00	повреждение	От ТК-87 до ЦТП-3 Сокольская 25	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1983	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	16/02/16	18:15	4	0	отопительный	33	2895
ООО "Пермская сетевая компания"	15/02/16	18:00	повреждение	От ТК-117-4-0 до ж.д. Закамская 2	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	18/02/16	21:00	4	0	отопительный	н/д	854
ООО "Пермская сетевая компания"	17/02/16	8:40	повреждение	От ТК-117-74-6 до ж.д. Худанина 3	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	17/02/16	15:50	3	0	отопительный	н/д	189
ООО "Пермская сетевая компания"	18/02/16	9:25	повреждение	От ТК-117-90-2 до ж.д. Автозаводская 3в	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	19/02/16	12:55	3	0	отопительный	н/д	289
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/16	9:00	повреждение	От ТК 117-80 до ж.д. Торговая 20	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	01/03/16	16:00	5	0	отопительный	н/д	689
ООО "Пермская сетевая компания"	19/02/16	10:00	повреждение	От ТК 192-2-8 Потапская	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	29/02/16	17:10	6	0	отопительный	н/д	2491
ООО "Пермская сетевая компания"	21/02/16	11:45	повреждение	От ТК 117-2 до ж.д. А.Нахимова-19	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	26/02/16	15:15	4	0	отопительный	н/д	207
ООО "Пермская сетевая компания"	22/02/16	11:00	повреждение	От ТК 110-20 Ласьвинская 41	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	24/02/16	19:00	3	0	отопительный	н/д	135
ООО "Пермская сетевая компания"	22/02/16	8:05	повреждение	От ТК 117-26-2 Невского 22	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	23/02/16	14:00	6	0	отопительный	н/д	260
ООО "Пермская сетевая компания"	24/02/16	10:00	повреждение	От Т.К 104 М.Рыбало-90	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подвальное помещение	не проводилась	25/02/16	13:00	5	0	отопительный	н/д	890
ООО "Пермская сетевая компания"	25/02/16	9:00	повреждение	От ТК 117-2 до ж.д. М.Рыбалко 28	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	26/02/16	15:15	2	0	отопительный	н/д	680
ПАО "Т Плюс"	01/02/16	13:10	инцидент	от П-864 до ЦТП-22 по ул. Встречная 27а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1988	не проводилась	подземный канальный	не было	01/02/16	17:30	4	0	отопительный	28	164
ПАО "Т Плюс"	01/02/16	9:30	инцидент	от К-425-6 до К-425-8 по ул. Станционная 43-45	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа	150	1965	1993	подземный канальный	не было	01/02/16	13:45	4	0	отопительный	51	1782
ПАО "Т Плюс"	02/02/16	9:00	инцидент	от тк 114-3 до тк 114-7 по ул. Крылова 34	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	02/02/16	16:30	7	0	отопительный	41	297
ПАО "Т Плюс"	02/02/16	10:10	инцидент	от К-59-12 до К-59-16 по ул. 25-е Октября 4	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	2008	не проводилась	подземный канальный	не было	02/02/16	12:10	2	0	отопительный	8	2591
ПАО "Т Плюс"	03/02/16	11:00	инцидент	от П-45до П-838 по ул. Эскаваторная	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	03/02/16	18:30	7	0	отопительный	35	7956
ПАО "Т Плюс"	03/02/16	10:50	инцидент	от К-665 дожилого дома по ул. Комсомольский проспект 30	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	или) проекта, конструкции, изготовления	150	1960	2001	надземный	не было	03/02/16	14:30	3	0	отопительный	56	498
ПАО "Т Плюс"	03/02/16	9:25	инцидент	от К-540-7-1 до ЦТП-41 по ул. Потапова 7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	не проводилась	надземный	не было	03/02/16	14:35	5	0	отопительный	н/д	1894
ПАО "Т Плюс"	03/02/16	11:30	инцидент	от К-27 до К-27-3 по ул. Писарева, 56б	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1967	1985	надземный	не было	03/02/16	16:30	5	0	отопительный	49	2243
ПАО "Т Плюс"	04/02/16	9:15	инцидент	от К-2-17 до К-2-18 по ул. Ю. Смирнова 3	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1987	не проводилась	надземный	не было	04/02/16	16:05	6	0	отопительный	29	990
ПАО "Т Плюс"	05/02/16	9:00	инцидент	от тк 183 до тк 184 по ул. Ш. Космонавтов	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1962	1990	надземный	не было	05/02/16	13:50	4	0	отопительный	54	3358
ПАО "Т Плюс"	09/02/16	09:20	инцидент	от ТК 55-20 до ТК 55-24 по ул. Ленина, 9, для устранения дефекта на спускнике в тк 55-	дренаж	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1974	1999	подземный канальный	не было	09/02/16	12:00	3	0	отопительный	42	6489
ПАО "Т Плюс"	11/02/16	9:20	инцидент	от П-ВК-1 до тк 51 по Бродовскому	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	или) проекта, конструкции, изготовления	400	1999	не проводилась	надземный	не было	11/02/16	14:30	0	5	отопительный	17	159
ПАО "Т Плюс"	11/02/16	9:50	инцидент	от к14к-5 до к10к-5 по ул. Новосибирской, 17 для устранения дефекта на врезке потребителя Ф 100мм в тк 10к-5-	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	1999	подземный канальный	не было	11/02/16	16:20	0	6	отопительный	42	3452
ПАО "Т Плюс"	15/02/16	18:30	инцидент	от К-59-16 до К-59-16-1 по ул. 25-е Октября	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	или) проекта, конструкции, изготовления	150	1996	не проводилась	подземный канальный	не было	15/02/16	21:06	0	6	отопительный	20	1870
ПАО "Т Плюс"	17/02/16	9:50	инцидент	от К-59-16 до К-59-16-1 по ул. 25-е Октября	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	или) проекта, конструкции, изготовления	150	1996	не проводилась	подземный канальный	не было	17/02/16	14:20	0	5	отопительный	20	1870
ПАО "Т Плюс"	18/02/16	16:00	инцидент	от П-45 до П-838 по ул. Встречная	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не было	18.02.2016г	20:00	0	10	отопительный	35	9420
ПАО "Т Плюс"	19/02/16	9:50	инцидент	от К-75 до К-64 по ул. Кабельщиков, 83	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1984	не проводилась	надземный	не было	19.02.2016г	15:00	0	5	отопительный	32	0
ПАО "Т Плюс"	25/02/16	9:30	инцидент	в К-22-9-2 по ул. Панфилова, Воронежская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	325	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	25/02/16	15:30	0	4	отопительный	н/д	3358
ПАО "Т Плюс"	29/02/16	11:45	инцидент	в К-192-2-8 до ЦТП-54 по ул. Охотников 3	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	29/02/16	16:30	0	3	отопительный	н/д	2687
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/16	9:00	повреждение	цтп№37 Уральская 51	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	02/03/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный/трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/16	9:00	повреждение	Уральская 53	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	10/03/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/16	9:00	повреждение	Звонарева 43	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	09/03/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/16	9:00	повреждение	Юрша 3	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	11/03/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/16	9:00	повреждение	Ким 17	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	14/03/16	14:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/03/16	9:00	повреждение	цТП№37 Уральская 51	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	16/03/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	9:00	повреждение	ЦТП№42 Восстания 11а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не проводилась	16/03/16	14:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	9:00	повреждение	Юрша 56	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	16/03/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	9:00	повреждение	Хрустальная 17	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	16/03/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/16	9:00	повреждение	Юрча 56	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	17/03/16	11:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/16	9:00	повреждение	ЦТП№42 Восстания 11а	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	17/03/16	14:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/03/16	9:00	повреждение	ЦТП№27 Тургенева 35	арматура	квартирный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	21/03/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	9:00	повреждение	ЦТП№68 Минина 11	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не проводилась	22/03/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	9:00	повреждение	ЦТП№16 Студенческая 23б	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	24/03/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	9:00	повреждение	ЦТП№28 Тургенева 16	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	22/03/16	20:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/16	9:00	повреждение	Уинская 4	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	25/03/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	9:00	повреждение	ЦТП№33 Уральская 85	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	29/03/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	9:00	повреждение	Инженерная 6	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	28/03/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	9:00	повреждение	Ивановская 17	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	28/03/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/03/16	9:00	повреждение	ЦТП№43 Алексеевская51	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	30/03/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	31/03/16	9:00	повреждение	ЦТП№44 Б.Гагарина 36	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не проводилась	31/03/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	31/03/16	9:00	повреждение	ЦТП№7 Юрша 21а	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не проводилась	31/03/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/16	10:00	повреждение	ЦТП №10 ул. Колымская 30	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	02/03/16	12:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/16	8:00	повреждение	ЦТП №28 ул. Революции 3/4	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	03/03/16	12:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/16	9:00	повреждение	ЦТП №19 ул. Ковыновская 8	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	03/03/16	12:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/16	9:00	повреждение	ул. Солдатова 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	11/03/16	11:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/16	9:00	повреждение	ул. Г. Хасана 159	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	11/03/16	12:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/03/16	10:00	повреждение	ул. Гусарова 22	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	15/03/16	11:00	1:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	10:00	повреждение	ул. Вижайская 28	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	16/03/16	13:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/03/16	15:00	повреждение	ул. Екатерининская 121	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	10/03/16	19:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/16	9:00	повреждение	ул. Луначарского 90	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	17/03/16	11:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	9:00	повреждение	ул. Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	22/03/16	18:00	8:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	9:00	повреждение	ул. Луначарского 90	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	22/03/16	22:00	12:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/16	9:00	повреждение	ЦТП №27 ул. Советская 39	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	23/03/16	10:00	1:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/16	7:00	повреждение	ЦТП №22 ул. Монастырская 10	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	28/03/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	31/03/16	10:00	повреждение	ЦТП №22 ул. Монастырская 10	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	31/03/16	16:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/16	9:00	повреждение	ЦТП №28 ул. Революции 3/4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	23/03/16	11:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	10:00	повреждение	ул. Елькина 45	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	28/03/16	16:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/03/16	19:00	повреждение	ул. Фонтанная 14	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	30/03/16	21:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	9:00	повреждение	ЦТП №30 ул. Чернышевского 5	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	22/03/16	14:00	5:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/16	11:40	повреждение	М2-10 - К-107 от Мильчакова,31 до 28	воздушник	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	50	1969	1995	подземный канальный	не проводилась	04/03/16	13:00	0:00	0:00	отопительный	21	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/16	15:00	повреждение	М2-02 - К-6-7-4 до К-6-7-6	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	1990	подземный канальный	не проводилась	10/03/16	15:40	0:00	0:00	отопительный	26	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/16	14:00	повреждение	М2-02 - К-6-7-4 до К-6-7-6	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1964	1990	подземный канальный	не проводилась	14/03/16	14:40	0:00	0:00	отопительный	26	0
ПАО "Т Плюс"	14/03/16	19:00	повреждение	М2-03 - Т-11 до Т-22	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	надземный	не проводилась	15/03/16	17:50	0:00	0:00	отопительный	46	0
ПАО "Т Плюс"	15/03/16	18:00	повреждение	М2-03 - Т-11 до Т-22	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	надземный	не проводилась	18/03/16	10:15	0:00	0:00	отопительный	46	0
ПАО "Т Плюс"	16/03/16	6:45	повреждение	М2-09 - Т-842	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	17/03/16	19:00	10:40	0:00	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/16	18:00	повреждение	М2-01-К-18-11 от ЦТП-47,Баумана,22, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1979	2012	подземный канальный	не проводилась	10/03/16	16:00	14:00	0:00	отопительный	4	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/16	15:00	повреждение	М2-02-К-36А,в ЦТП-32, ш. Космонавтов,127, ХВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1971	1991	надземный	не проводилась	11/03/16	15:30	0:00	0:00	отопительный	25	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/16	16:00	повреждение	М2-19-К-481-26-3,в ЦТП-14, Сусанина,10, ЦПБ	отвод	квартирный	трещина в сварном соединении	внутренняя поверхность	дефект сварного соединения (шва)	и) проекта, конструкции, изг	300	1981	2010	надземный	не проводилась	09/03/16	18:30	0:00	0:00	отопительный	6	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/16	10:00	повреждение	М2-18-К-487-22-14,в ЦТП-19, Карпинского,87,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	2005	надземный	не проводилась	09/03/16	11:30	0:00	0:00	отопительный	11	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/16	11:00	повреждение	М2-19-К-481-36-3,в ЦТП-20,Карпинского,10,7,ГВС	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	300	1990	2010	надземный	не проводилась	11/03/16	12:30	0:00	0:00	отопительный	6	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/16	17:20	повреждение	М2-19-К-481-14, в ЦТП-16, Чердынская,16, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	100	1988	2002	надземный	не проводилась	11/03/16	18:50	0:00	0:00	отопительный	14	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/16	9:00	повреждение	М2-02-К-468-3, ЦТП-2 до Связьева,34,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1984	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	09/03/16	12:00	9:00	0:00	отопительный	32	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/16	9:00	повреждение	М2-12-К-472-1А-3,от ЦТП-36 через Связьева,54 до Связьева,56А,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подвал	не проводилась	09/03/16	12:00	9:00	0:00	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/16	7:00	повреждение	М2-04-К-474-2, в ЦТП-17, Чердынская,44,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	и) проекта, конструкции, изг	150	1993	не проводилась	надземный	не проводилась	14/03/16	12:00	0:00	0:00	отопительный	23	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/03/16	9:00	повреждение	М2-02-К-468-3, от ЦТП-2 до Связьева,50/1,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	и) проекта, конструкции, изг	100	1984	2000	подвал	не проводилась	15/03/16	13:00	9:00	0:00	отопительный	16	3ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	13/03/16	21:00	повреждение	М2-01-К-15-5, от ЦТП-35 ,Качалова,13 до К-15-7-10,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	150	1995	2004	подземный канальный	не проводилась	13/03/16	22:00	21:00	0:00	отопительный	12	10ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	15:00	повреждение	М2-01-К-3-3, в ЦТП-21,Мира,128, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	прочее	и) проекта, конструкции, изг	150	1985	2007	надземный	не проводилась	16/03/16	15:20	0:00	0:00	отопительный	9	0
ООО "Пермская сетевая компания"	01/03/16	8:00	повреждение	М2-09-К-888, в ЦТП-7, Парковый,39А, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1982	1990	надземный	не проводилась	01/03/16	17:00	8:00	0:00	отопительный	26	9ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/16	8:00	повреждение	М2-09-К-888, в ЦТП-7, Парковый,39А, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1982	1990	надземный	не проводилась	04/03/16	17:00	8:00	0:00	отопительный	26	9ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	10/03/16	18:00	повреждение	М2-09-Т-886-7,в ЦТП-43,В. Каменского,3, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	150	1993	2000	надземный	не проводилась	10/03/16	17:00	18:00	0:00	отопительный	16	1ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	15/03/16	20:00	повреждение	М2-09 - К-868 - ЦТП-8 от Парковый,6 до 8, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	100	1994	2007	подземный канальный	не проводилась	15/03/16	20:20	0:00	0:00	отопительный	9	0
ООО "Пермская сетевая компания"	01/03/16	9:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-2 до Подлесная,35,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1995	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	03/03/16	18:00	15:00	0:00	отопительный	21	5ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	10/03/16	10:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-23 до Парковый,25,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	10/03/16	16:00	10:00	0:00	отопительный	21	2ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	12/03/16	15:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-3 до Парковского,10,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	200	1977	2001	подземный канальный	не проводилась	12/03/16	18:00	15:00	0:00	отопительный	15	5ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/16	6:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-23 до Парковый,25,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	14/03/16	15:00	6:00	0:00	отопительный	21	2ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/16	18:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-23 до Парковый,25,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	18/03/16	15:00	18:00	0:00	отопительный	21	2ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/16	8:30	повреждение	М2-04 - К-579-27, в ЦТП-24 Петропавловская,115,ГВС	отвод	квартирный	трещина в сварном соединении	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	и) проекта, конструкции, изг	200	1975	1999	надземный	не проводилась	14/03/16	9:00	8:30	0:00	отопительный	17	3ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	10:10	повреждение	М2-04 - К-579-27, в ЦТП-24 Петропавловская,115,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	80	1975	1999	надземный	не проводилась	16/03/16	10:40	10:10	0:00	отопительный	17	3ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	13:00	повреждение	М2-17-П-931 в ЦТП-25 Генцеля,5а, ГВС	арматура	квартирный	запал клин	прочее	прочее	и) проекта, конструкции, изг	150	1977	2007	надземный	не проводилась	16/03/16	13:00	15:00	0:00	отопительный	9	4ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/16	14:00	повреждение	М2-04-К-584, в ЦТП-36, Крисанова,13а,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	80	1995	2001	надземный	не проводилась	17/03/16	15:00	14:00	0:00	отопительный	15	1ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/16	10:00	повреждение	М2-04-К-585-6, в ЦТП-16, Петропавловская,87,ГВС	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1971	1997	надземный	не проводилась	02/03/16	12:00	10:00	0:00	отопительный	19	1ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	10/03/16	12:00	повреждение	М2-04-К-584, в ЦТП-36, на Крисанова,17,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1995	не проводилась	надземный	не проводилась	10/03/16	13:00	12:00	0:00	отопительный	21	1ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	8:00	повреждение	М2-04-К-584, от ЦТП-36 до Крисанова,13,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	16/03/16	10:00	9:00	0:00	отопительный	21	3ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/16	9:00	повреждение	М2-02 - К-58- ЦТП-15, Плеханова,63а до Грузинская,15	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	150	1973	1995	подземный канальный	не проводилась	03/03/16	9:30	9:00	0:00	отопительный	21	5ж.д.
ПАО "Т Плюс"	23/03/16	18:00	повреждение	М2-09 - К-835 до П-838 на подаче	трубопровод	магистральный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	24/03/16	9:36	18:00	0:00	отопительный	35	58ж.д.
ПАО "Т Плюс"	23/03/16	18:00	повреждение	М2-09 - П-838 до Т-841 на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	24/03/16	9:36	18:00	0:00	отопительный	35	58ж.д.
ПАО "Т Плюс"	23/03/16	18:00	повреждение	М2-09 - Т-843 на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не проводилась	24/03/16	4:35	18:00	0:00	отопительный	35	58ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	8:00	повреждение	М2-04 - П-560 в ЦТП-12 Голева,5а	дренаж	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1967	1992	надземный	не проводилась	28/03/16	10:20	0:00	0:00	отопительный	24	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	13:00	повреждение	М2-04 - К-520-1 до ЦТП-37 Танкистов,6	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1979	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	29/03/16	13:40	13:00	0:00	отопительный	37	6ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/16	12:00	повреждение	М2-04-К-585-6, в ЦТП-16, Петропавловская,87а,4шт	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1971	2000	надземный	не проводилась	25/03/16	13:00	9:00	0:00	отопительный	16	12ж.д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/03/16	21:00	повреждение	М2-09-К-872-19- ЦТП-38 - Парковый,5, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	200	1984	2003	подземный канальный	не проводилась	23/03/16	15:00	13:00	0:00	отопительный	13	8ж.д.

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/16	9:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-2 до Подлесная,35,ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1977	1996	подземный канальный	не проводилась	26/03/16	18:00	0:00	0:00	отопительный	20	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/03/16	10:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-23, Строителей,36,от 09	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	29/03/16	15:00	13:00	0:00	отопительный	21	5ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	4:30	повреждение	М2-02-К-58-1 - в ЦТП-16,Кронштадтская 6,ГВС	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1973	1995	надземный	не проводилась	22/03/16	18:10	16:10	0:00	отопительный	21	17ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	29/03/16	8:00	повреждение	М2-02-К-58-1 - в ЦТП-16,Кронштадтская 6,ГВС	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1973	1995	надземный	не проводилась	29/03/16	16:00	9:00	0:00	отопительный	21	9ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	7:00	повреждение	М2-02 - К-60 в ЦТП-29 Голева,2а,ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	150	1993	не проводилась	надземный	не проводилась	22/03/16	11:00	0:00	0:00	отопительный	23	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/16	5:30	повреждение	М2-02 - К-60 в ЦТП-29 Голева,2а	арматура	квартальный	запал клин	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1993	не проводилась	надземный	не проводилась	24/03/16	16:30	11:00	0:00	отопительный	23	2ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	6:00	повреждение	М2-04-К-554 - в ЦТП-13, Голева,17а,ГВС	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1968	1995	надземный	не проводилась	28/03/16	11:30	6:00	0:00	отопительный	21	15ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	9:00	повреждение	М2-04 - К-573-4 - в ЦТП-18, Пушкина,110,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	100	2000	не проводилась	надземный	не проводилась	22/03/16	16:30	9:00	0:00	отопительный	16	6ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/16	9:00	повреждение	М2-04 - К-573-4 - в ЦТП-18, Пушкина,110,ГВС	переход	квартальный	свищ	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	и) проекта, конструкции, изг	200	1998	не проводилась	надземный	не проводилась	23/03/16	16:00	9:00	0:00	отопительный	17	6ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/16	9:00	повреждение	М2-04-К-573-4-9, в ЦТП-15, Екатеринбургская.133,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	80	1994	2002	надземный	не проводилась	24/03/16	15:30	9:00	0:00	отопительный	14	7ж.д.
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	17:00	повреждение	М2-15-К-648, ЦТП-17 до Пермская,160,ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	и) проекта, конструкции, изг	100	1973	2000	подземный канальный	не проводилась	28/03/16	18:00	0:00	0:00	отопительный	16	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/03/16	14:30	повреждение	М2-15-К-648, ЦТП-17 до Пермская,160,ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	и) проекта, конструкции, изг	150	1973	1998	подземный канальный	не проводилась	29/03/16	15:15	0:00	0:00	отопительный	18	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/16	14:00	повреждение	М2-02-К-468-3, от ЦТП-2 до Свяжезева,50/1,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	и) проекта, конструкции, изг	100	1984	2000	подземный канальный	не проводилась	24/03/16	14:30	0:00	0:00	отопительный	16	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/16	9:00	повреждение	М2-02-К-468, ЦТП-4, от ТК-4 до Свяжезева,17,отоп	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1981	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	24/03/16	11:00	0:00	0:00	отопительный	35	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/16	10:00	повреждение	М2-04-К-474-2, ЦТП-17, Чердынская,38а,водоп	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1973	1993	подземный канальный	не проводилась	25/03/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	25	0
ООО "Пермская сетевая компания"	01/03/16	14:20	повреждение	От ТК 8-14 Волгодонская 12	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	225	н/д	2007	подземный канальный	не проводилась	03/03/16	14:50	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/03/16	10:00	повреждение	От ТК 107-2-1 Закамская 60а	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	02/03/16	17:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/16	8:50	повреждение	От ТК 117-34-6 Ласьвинская 11	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	02/03/16	16:55	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/16	9:55	повреждение	От ТК 8-14-16 Волгодонская 24	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	02/03/16	19:45	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/16	14:00	повреждение	От ТК 101-13 Сысольская 11	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	03/03/16	14:50	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/03/16	14:00	повреждение	От ТК 117-26 Ласьвинская 12	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	03/03/16	15:55	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/16	10:12	повреждение	От ТК 8-14-16 Волгодонская 20а	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	225	1982	н/д	подземный канальный	не проводилась	03/03/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	34	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/16	20:00	повреждение	В ЦТП-24 Ардаговская 40	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	09/03/16	14:10	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/03/16	9:00	повреждение	От ТК-120 до ж.д. А.Нахимова 14	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	10/03/16	17:40	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/03/16	13:25	повреждение	От ТУ-4 до ж.д. Автозаводская 3е	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	09/03/16	23:30	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/16	17:00	повреждение	От ТК 117-20 до ж.д. Торговая 20	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	10/03/16	16:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/03/16	9:00	повреждение	От ТК 159-0-101 до ж.д. Яранская 10	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	10/03/16	15:15	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/03/16	15:20	повреждение	От ТК ЦТП-23 до ж.д. М.Рыбалко 40а	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1968	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	11/03/16	18:50	3:00	0:00	отопительный	48	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/03/16	17:00	повреждение	Между ТК 117-44-1 и ТК 117-44-5 Чистопольская 5	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	11/03/16	16:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/16	10:15	повреждение	От ТК 192-12 до д/с Полтавская 33	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	11/03/16	15:50	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/03/16	16:20	повреждение	Между ТК 120-1 и ТК 120-6 Нахимова 4	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	23/03/16	16:40	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	11:30	повреждение	Между ТК 8-14-16-4-3 и ж.д. Волгодонская 24	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	16/03/16	16:55	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	12:00	повреждение	Между ТК 1-13 и ж.д. Юнг Полякья 29	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	30/03/16	16:20	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/03/16	12:00	повреждение	Между ЦТП-15 и ж.д. Липатова 20	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	21/03/16	15:30	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/03/16	8:00	повреждение	От ТК 117-72 до ЦТП-43 М.Рыбалко 10	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	21/03/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/03/16	20:30	повреждение	Между ТУ-1 и ж.д. Автозаводская 3и	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	24/03/16	12:45	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/16	7:00	повреждение	Между ТК 120-1 и ТК 120-6 Нахимовая 4	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	25/03/16	17:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/16	10:00	повреждение	От ТК 22-9-2 до ТК 22-9-5 Панфилова 16	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	31/03/16	18:50	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/03/16	7:10	повреждение	От ТК 192-4-2 до ЦТП – 55	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	29/03/16	17:23	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	13:40	повреждение	Между ТК 120-1 и ТК 120-6 Нахимовая 4	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	29/03/16	13:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	13:50	повреждение	От ТК 110-10 до ж.д. Химградская 43	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	28/03/16	21:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	28/03/16	14:00	повреждение	В ТК 117-72 М. Рыбалко 13	трубопровод	магистральный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	29/03/16	17:35	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	16:40	повреждение	От ТК 117-30-3 Кировоградская 26	трубопровод	квартирный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	29/03/16	17:35	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	29/03/16	13:00	повреждение	Между ТК 120-1 и ТК 120-6 Нахимовая 4	трубопровод	магистральный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	31/03/16	11:30	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	30/03/16	11:00	повреждение	От ТК на ж.д. Новоржевская 1	трубопровод	магистральный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	31/03/16	11:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	31/03/16	23:15	повреждение	Между ТК 117-74-1 и ЦТП – 42	трубопровод	магистральный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	01/04/16	16:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	31/03/16	16:00	повреждение	От ТК 22-9-2 до ТК 22-9-5 Панфилова 16	трубопровод	магистральный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	01/04/16	16:25	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/03/16	8:00	повреждение	ЦТП №95	трубопровод	Квартирный	прочее	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	01/03/16	0:00	9:00	0:00	отопительный	4	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/03/16	8:00	повреждение	ввод Песочная,1	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1999	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	15/03/16	0:00	17:00	0:00	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	8:00	повреждение	40-лет Победы,16	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1983	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	22/03/16	0:00	0:00	0:00	отопительный	33	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/03/16	8:00	повреждение	ввод в ж/д ул. Ольховская,38	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1975	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	24/03/16	0:00	10:00	0:00	отопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/03/16	8:00	повреждение	ввод в ж/д ул. Бушакина, 9	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	и) проекта, конструкции, изг	50	2001	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	25/03/16	0:00	13:00	0:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/03/16	8:00	повреждение	ж/д Бушакина,5-ж/д Доватора, 34	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	разрушение	и) проекта, конструкции, изг	150	2001	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	30/03/16	0:00	10:00	0:00	отопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/16	8:00	повреждение	Репина,75	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	н/д	н/д	подвал	не проводилась	03/03/16	15:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/03/16	8:00	повреждение	Толбухина,33	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	проходной	не проводилась	04/03/16	15:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/03/16	8:00	повреждение	Толбухина,9	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	320	н/д	н/д	подземный	не проводилась	10/03/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/03/16	8:00	повреждение	Репина,75	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	н/д	н/д	в ТК	не проводилась	11/03/16	15:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/03/16	8:00	повреждение	Репина,13	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный	не проводилась	14/03/16	15:00	5:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/16	8:00	повреждение	Янаульская, 25	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	17/03/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	8:00	повреждение	Карбышева,80/2	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подвал	не проводилась	22/03/16	15:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	8:00	повреждение	Карбышева,86	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	н/д	н/д	подземный	не проводилась	28/03/16	15:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/03/16	8:00	повреждение	Толбухина,9	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	219	н/д	н/д	в ТК	не проводилась	30/03/16	15:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	01/03/16	10:15	инцидент	от К-763-10 до К-763-10-1 по ул. Муромская, Яблочкова,Солдатская 9	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	250	1988	2002	подземный канальный	не проводилась	01/03/16	16:15	0:00	4:00	отопительный	28	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/03/16	09:30	инцидент	от К-8-14 до ЦТП-35 по ул.А. Ушакова, 53 для устранения дефекта в К-8-14-8 на врезке ввода ЦТП-35	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	219	1979	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	03/03/16	12:35	0:00	3:00	отопительный	37	н/д
ПАО "Т Плюс"	03/03/16	9:50	инцидент	от К-655-15 до К-655-17 по ул. Осинская, 5	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	219	1971	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	03/03/16	15:55	0:00	2:00	отопительный	45	н/д
ПАО "Т Плюс"	09/03/16	10:30	инцидент	в К-49-9-3 по ул. Янаульская, 8	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	273	1999	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	10/03/16	7:50	0:00	4:00	отопительный	17	н/д
ПАО "Т Плюс"	10/03/16	9:30	инцидент	от К-55 до К-48а по ул. Вильямса для устранения дефекта в К-53, в районе сальникового компенсатора	компенсатор	магистральный	свищ	повреждение компенсатора	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1971	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	10/03/16	21:10	0:00	4:00	отопительный	45	н/д
ПАО "Т Плюс"	11/03/16	9:50	инцидент	от К-55-5 до К-49-9-6 по ул. Толбухина 16	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	и) проекта, конструкции, изг	300	1994	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	11/03/16	16:50	0:00	2:00	отопительный	22	н/д
ПАО "Т Плюс"	15/03/16	9:50	инцидент	от Т-11 до Т-22 по ул. Промышленная 3	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1965	не проводилась	надземный	не проводилась	15/03/16	15:35	0:00	0:00	отопительный	51	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/03/16	9:00	инцидент	между ТК-41 и ТК-41-11 по ул. Барнаульская,10	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	300	1978	1985	подземный в непроходном канале	не проводилась	16/03/16	16:45	0:00	5:00	отопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/03/16	11:00	инцидент	между ТК-31 и ТК-31-11 по ул. Репина 20	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	16/03/16	17:45	0:00	3:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/03/16	8:00	инцидент	между ТК-31-7 и ЦТП-21 по ул. Репина 15	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1967	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	17/03/16	23:30	0:00	4:00	отопительный	49	н/д
ПАО "Т Плюс"	17/03/16	10:05	инцидент	между Т-11 и Т-22 по ул. Промышленная,10	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1967	не проводилась	надземный	не проводилась	17/03/16	16:10	0:00	0:00	отопительный	49	н/д
ПАО "Т Плюс"	17/03/16	11:15	инцидент	между П-838 и ПН-838 по ул. Встречная 37а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	надземный	не проводилась	17/03/16	15:30	0:00	4:00	отопительный	46	н/д
ПАО "Т Плюс"	21/03/16	10:12	инцидент	от К-117-72 до ЦТП-43 по ул. Худанкина 22	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1974	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	21/03/16	15:00	0:00	4:00	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/03/16	11:50	инцидент	от К-55-20** до К-55-20-2 по ул. Н. Островского, 15.	компенсатор	квартирный	течь из сальника	повреждение компенсатора	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1974	1999	подземный бесканальный	не проводилась	21/03/16	19:50	0:00	4:00	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/03/16	10:20	инцидент	от К-763-10 до К-763-10-1 по ул. Яблочкова	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1988	2002	подземный канальный	не проводилась	22/03/16	16:15	0:00	4:00	отопительный	28	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ПАО "Т Плюс"	23/03/16	16:58	инцидент	между П-45 и ПН-838 по ул. Восточная, 37а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	23/03/16	4:35	0:00	2:00	отопительный	46	н/д
ПАО "Т Плюс"	28/03/16	7:40	инцидент	от К-760 до К-762 по ул. Гусарова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	600	1969	1996	подземный канальный	не проводилась	28/03/16	11:00	0:00	4:00	отопительный	47	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/03/16	8:40	инцидент	от К-49-9-3 до ж/д по ул. Толбухина, 9 для устранения дефекта в К-49-9-5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	и) проекта, конструкции, изг	300	1999	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	28/03/16	18:40	0:00	5:00	отопительный	17	н/д
ПАО "Т Плюс"	29/03/16	10:12	инцидент	от К-201 до К-117-72 по ул. М. Рыбалько, 13	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1974	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	29/03/16	17:35	0:00	3:00	отопительный	42	н/д
ПАО "Т Плюс"	30/03/16	9:15	инцидент	между К-2к до здания по ул. Куйбышева, 118.	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	надземный	не проводилась	30/03/16	12:20	0:00	4:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/03/16	10:30	инцидент	от т. 26-3 у ж/д по ул. Бушмакина, 8 до ТК 8-6	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	159	2001	не проводилась	подземный бесканальный	не проводилась	30/03/16	18:30	0:00	4:00	отопительный	15	н/д
ПАО "Т Плюс"	31/03/16	9:15	инцидент	от К-14к-10 до К-14к-к по ул. Лодыгина, Вижайская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1964	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	31/03/16	17:40	0:00	4:00	отопительный	52	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	31/03/16	9:58	инцидент	от К-763-10-1 до К-763-10-1А по ул. Яблочкова	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1988	2002	подземный канальный	не проводилась	31/03/16	19:08	0:00	4:00	отопительный	28	н/д
ПАО "Т Плюс"	31/03/16	9:30	инцидент	от К-201 до К-192 по ул. Федосеева, 18	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	400	2004	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	31/03/16	21:20	0:00	4:00	отопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/04/16	9:40	инцидент	от К-185 до К-185-1-6 по ул. П. Осипенко, 51а для устранения дефекта в К-185-1-4	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1961	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	01/04/16	14:40	3:00	0:00	отопительный	55	210
ПАО "Т Плюс"	04/04/16	15:30	инцидент	от ТК-117-38 до ТК-117-46 по ул. Закамская 26	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1992	не проводилась	подземная канальная	2015	05/04/16	0:10	3:45	0:00	отопительный	24	570
ООО "Пермская сетевая компания"	05/04/16	9:50	инцидент	от К-357 до ЦТП-9 по ул. Революции, 14	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1992	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	05/04/16	19:10	2:00	0:00	отопительный	24	90
ООО "Пермская сетевая компания"	06/04/16	9:40	инцидент	от К-104-2 до ж/д по ул. М. Рыбалько, 90	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	150	2003	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	06/04/16	15:30	3:00	0:00	отопительный	13	180
ПАО "Т Плюс"	06/04/16	14:50	инцидент	от К-27-3 до ЦТП-26 по ул. Писарева, 56	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1967	1985	подземная канальная	не проводилась	06/04/16	19:15	3:00	0:00	отопительный	49	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	10:25	инцидент	от К-763-10-10 до ЦТП-21,22 по ул. Яблочкова, 24	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1988	2002	подземная канальная	не проводилась	07/04/16	15:15	4:00	0:00	отопительный	28	2130
ООО "Пермская сетевая компания"	08/04/16	10:40	инцидент	от К-43-1 до К-43-3 по ул. Краснова, 24	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1987	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	08/04/16	14:??30	2:30	0:00	отопительный	29	240
ООО "Пермская сетевая компания"	11/04/16	9:40	инцидент	от ТК3-2 ЦТП №8 по ул. Щитовой	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	250	2001	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	11/04/16	14:30	4:00	0:00	отопительный	15	270
ООО "Пермская сетевая компания"	11/04/16	9:20	инцидент	от К-49-9-3 до К-49-9-5 по ул. Толбухина, 9	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	300	1999	не проводилась	подземная канальная	2015	11/04/16	19:45	4:00	0:00	отопительный	17	540
ООО "Пермская сетевая компания"	12/04/16	10:30	инцидент	от К-22-9-2 до ЦТП-28 по ул. Панифилова, 126	арматура	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	12/04/16	15:20	2:00	0:00	отопительный	н/д	120
ПАО "Т Плюс"	12/04/16	11:15	инцидент	от К-27-3 до ЦТП-26 по ул. Писарева, 56	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1967	1985	подземная канальная	не проводилась	12/04/16	16:50	2:00	0:00	отопительный	49	150
ООО "Пермская сетевая компания"	11/04/16	9:40	инцидент	от ТК3-2 ЦТП №8 по ул. Щитовой для устранения дефекта на отводе Ф 219мм	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	250	2001	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	11/04/16	14:30	2:00	0:00	отопительный	15	270
ПАО "Т Плюс"	13/04/16	9:20	инцидент	от К-587 до К-587-12 по ул. Монастырская	арматура	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1967	1995	подземная канальная	не проводилась	13/04/16	19:30	2:00	0:00	отопительный	49	510
ПАО "Т Плюс"	14/04/16	9:10	инцидент	от К-106-44 до К-106-40 по ул. Пихтовая	сварное соединение	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1989	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	14/04/16	17:00	4:00	0:00	отопительный	27	210
ООО "Пермская сетевая компания"	14/04/16	9:20	инцидент	от К-22-9-2 до ЦТП-28 по ул. Панифилова, 126	арматура	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	14/04/16	13:30	2:00	0:00	отопительный	н/д	120
ПАО "Т Плюс"	20/04/16	0:18	инцидент	в ТК-655-7, ТК655-11, ТК6556, от ТК-666 до ТК-662 по ул.Пермская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1967	1998	подземная канальная	не проводилась	20/04/16	11:00	5:30	0:00	отопительный	49	270
ООО "Пермская сетевая компания"	28/04/16	9:00	инцидент	от ТК 18 до ТК 20 по ул. Плановая	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	219	1989	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	29/04/16	2:10	4:20	0:00	отопительный	27	540
ПАО "Т Плюс"	28/04/16	10:50	инцидент	от К-49а до К-49-13 по ул. Лунчарского, 64, для устранения дефекта на подающем трубопроводе В К-49-11б	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	400	1996	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	28/04/16	17:27	1:45	0:00	отопительный	20	600
ООО "Пермская сетевая компания"	29/04/16	9:00	инцидент	от ТК 18 до ТК 20 по ул. Плановая	сварное соединение	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	219	1989	не проводилась	подземная канальная	не проводилась	29/04/16	16:00	2:30	0:00	отопительный	27	540
ООО "Пермская сетевая компания"	04/04/16	8.00	повреждение	ж/д Бушмакина,5-ж/д Доватора, 34	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	2001	н/д	подземный бесканальный	не было	04/04/16	0:00	1:30	0:00	отопительный	41	360
ООО "Пермская сетевая компания"	14/04/16	8.00	повреждение	ввод в ж/д ул. Качканарская,47	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	прочее	89	1975	н/д	подземный канальный	не было	14/04/16	0:00	2:00	0:00	отопительный	41	20
ООО "Пермская сетевая компания"	21/04/16	8.00	повреждение	ж/д ул. Черныковского,92-ж/д ул. Черныковского,94	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	прочее	89	1975	н/д	наземный бесканальный	не было	21/04/16	0:00	1:30	0:00	отопительный	41	120

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	25/04/16	8.00	повреждение	ТК22-2	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	прочее	100	1975	н/д	подземный канальный	не было	25/04/16	0:00	2:00	0:00	отопительный	41	80
ООО "Пермская сетевая компания"	29/04/16	8.02	повреждение	ТК 18- ТК 19	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	разрушение	прочее	300	1989	н/д	подземный канальный	не было	29/04/16	0:00	2:00	0:00	отопительный	27	440
ООО "Пермская сетевая компания"	01/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№37 Уральская 51	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	01/04/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№36 Ивановская 17	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	05/04/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№49 Грачевая 12	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	06/04/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	9:00	повреждение	Хрустальная 17	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	07/04/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№29 Инженерная 12 ЦТП№31	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	07/04/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	9:00	повреждение	Индустриализации 12а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	08/04/16	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№99 Крупской 32	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	11/04/16	13-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№47 Уральская 76	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	12/04/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№36 Ивановская 17	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	12/04/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/04/16	9:00	повреждение	Уральская 57,59	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/04/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/04/16	9:00	повреждение	Юрша 9	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/04/16	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№16 Студенческая 236	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	19/04/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№37 Уральская 51	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	27/04/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/16	9:00	повреждение	Крупской 20	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/04/16	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№32 Быстрых 7а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	27/04/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№33 Уральская 85	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	37.04.2016	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/16	9:00	повреждение	Уральская 87	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/04/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/04/16	9:00	повреждение	Уральская 77	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	29/04/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	01/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№37 Уральская 51	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	01/04/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№36 Ивановская 17	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	05/04/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№49 Грачевая 12	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	06/04/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	9:00	повреждение	Хрустальная 17	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	07/04/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№29 Инженерная 12 ЦТП№31	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	надземный	не было	07/04/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	9:00	повреждение	Индустриализации 12а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	08/04/16	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№99 Крупской 32	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	11/04/16	13-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№47 Уральская 76	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	12/04/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№36 Ивановская 17	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	12/04/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/04/16	9:00	повреждение	Уральская 57,59	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/04/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/04/16	9:00	повреждение	Юрша 9	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/04/16	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№16 Студенческая 236	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	19/04/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№37 Уральская 51	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	27/04/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/16	9:00	повреждение	Крупской 20	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/04/16	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№32 Быстрых 7а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	27/04/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/16	9:00	повреждение	ЦТП№33 Уральская 85	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	37.04.2016	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/16	9:00	повреждение	Уральская 87	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/04/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/04/16	9:00	повреждение	Уральская 77	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	29/04/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/04/16	10:00	повреждение	ЦТП №32 ул. Народовольческа я 3	переход	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	06/04/16	16:00	4:00	6:00	отопительный	н/д	36
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	9:00	повреждение	ЦТП №32 ул. Народовольческа я 3	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	07/04/16	14:00	5:00	5:00	отопительный	н/д	84
ООО "Пермская сетевая компания"	08/04/16	10:00	повреждение	ЦТП №28 ул. Революции 3/4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	08/04/16	12:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	117
ООО "Пермская сетевая компания"	11/04/16	10:00	повреждение	ЦТП №19 ул. Кояновская 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	11/04/16	11:00	1:00	1:00	отопительный	н/д	198
ООО "Пермская сетевая компания"	13/04/16	10:00	повреждение	ЦТП №20 ул. Новосибирская 26	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	13/04/16	12:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	96
ООО "Пермская сетевая компания"	14/04/16	9:00	повреждение	ЦТП №29 ул. Веселая 1	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	14/04/16	13:00	4:00	4:00	отопительный	н/д	189
ООО "Пермская сетевая компания"	15/04/16	10:00	повреждение	ул. Сибирская 59	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	15/04/16	14:00	4:00	4:00	отопительный	н/д	90
ООО "Пермская сетевая компания"	18/04/16	7:00	повреждение	ЦТП №6 ул. Гусарова 22	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	18/04/16	12:00	5:00	5:00	отопительный	н/д	36
ООО "Пермская сетевая компания"	20/04/16	14:00	повреждение	ЦТП №27 ул. Фонтанная 14	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	20/04/16	16:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	90
ООО "Пермская сетевая компания"	22/04/16	10:00	повреждение	ЦТП №19 ул. Кояновская 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	22/04/16	12:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	207
ООО "Пермская сетевая компания"	26/04/16	9:00	повреждение	ЦТП №22 ул. Муромская 16	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	26/04/16	12:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	203
ООО "Пермская сетевая компания"	29/04/16	9:00	повреждение	ул. Гусарова 9	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	29/04/16	13:00	4:00	4:00	отопительный	н/д	260
ООО "Пермская сетевая компания"	05/04/16	9:00	повреждение	ЦТП №12 ул. Пермская 126 ул.	переход	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	н/д	надземный	не было	05/04/16	15:00	5:45	6:00	отопительный	н/д	112
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	9:00	повреждение	Екатерининская 142	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	08/04/16	12:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	28
ООО "Пермская сетевая компания"	11/04/16	9:00	повреждение	ЦТП №8 ул. Петропавловская 46	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	11/04/16	12:00	3:00	3:00	отопительный	н/д	140
ООО "Пермская сетевая компания"	18/04/16	9:00	повреждение	ул. Луначарского 90	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	18/04/16	11:00	2:00	2:00	отопительный	н/д	110
ООО "Пермская сет																						

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	28/04/16	10:00	повреждение	ул. Комсомольский пр.24	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	28/04/16	15:00	5:00	5:00	отопительный	н/д	145
ООО "Пермская сетевая компания"	04/04/16	8:00	повреждение	Толбухина, 3-9	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	219	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	04/04/16	15:00	1:30	0:00	отопительный	н/д	168
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	8:00	повреждение	Усадебная,4	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	07/04/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	120
ООО "Пермская сетевая компания"	07/04/16	8:00	повреждение	Усадебная,4	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	07/04/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	112
ООО "Пермская сетевая компания"	11/04/16	8:00	повреждение	Писарева, 56	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	надземный	не проводилась	11/04/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	22
ООО "Пермская сетевая компания"	12/04/16	8:00	повреждение	Вильямса, 73	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	12/04/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	34
ООО "Пермская сетевая компания"	14/04/16	8:00	повреждение	Янаульская, 23	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	14/04/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	10
ООО "Пермская сетевая компания"	18/04/16	8:00	повреждение	Усадебная,4	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	18/04/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	116
ООО "Пермская сетевая компания"	20/04/16	8:00	повреждение	Карбышева73/3	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	21/04/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	63
ООО "Пермская сетевая компания"	21/04/16	8:00	повреждение	Писарева, 56	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	надземный	не проводилась	21/04/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	22
ООО "Пермская сетевая компания"	25/04/16	8:00	повреждение	Репина, 75	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	25/04/16	15:00	1:30	0:00	отопительный	н/д	84
ООО "Пермская сетевая компания"	27/04/16	8:00	повреждение	Усадебная,4	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	27/04/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	80
ООО "Пермская сетевая компания"	29/04/16	8:00	повреждение	Толбухина, 38	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	29/04/16	15:00	1:30	0:00	отопительный	н/д	30
ООО "Пермская сетевая компания"	29/04/16	8:00	повреждение	Репина, 63	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	29/04/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	84
ПАО "Т Плюс"	05/05/16	9:00	повреждение	М1-06 от тк 546-6 ул. Восстания, 24	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	06/05/16	14:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	11/05/16	9:00	повреждение	М1-13 тк106-78 -:- тк106-78-1 ул. Запорожская, 25	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/05/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	11/05/16	9:00	повреждение	М1-13 т.106-68а ул.Братская, 10а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/05/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	11/05/16	9:00	повреждение	М1-13 тк07 -:- тк106-116 ул. Лисичанская, 69	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	н/д	н/д	подземный канальный	не было	13/05/16	11:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	11/05/16	9:00	повреждение	М1-13 т.106-32 -:- т.106-40 ул. Ижарская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/05/16	11:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	11/05/16	9:00	повреждение	М1-11 тк763-32 -:- тк763-32-1 ул.Солдатова -:- ул.Серебрянский проезд	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/05/16	12:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	11/05/16	9:00	повреждение	М1-13 тк106-84 -:- тк106-84-1 ул. Запорожская,5	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/05/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	11/05/16	9:00	повреждение	М1-11 тк763-10-1 ул. Яблочкова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/05/16	11:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	11/05/16	9:00	повреждение	М1-11 тк763-40 ул. Куйбышева, 117	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/05/16	10:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	11/05/16	9:00	повреждение	М1-11 тк763-32-2 ул. Обвинская, 10	воздушник	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	18/05/16	10:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-09 тк763 -:- 763-1а ул. Подыгина, 53	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/05/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-09 тк763-1а -:- 763-3 ул. Подыгина, 53	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/05/16	14:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-09 тк760 -:- 759 ул. Гусарова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/05/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-09 тк763-4 -:- 763-6 ул. Солдатова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	н/д	н/д	подземный канальный	не было	20/05/16	10:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-09 тк763-17 -:- ЦТП 18 ул. Подыгина, 52а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/05/16	14:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-09 тк760 ул. Гусарова, 6	арматура	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/05/16	13:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-11 П.109-7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/05/16	10:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-11 П.109-7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/05/16	10:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-11 П.109-7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/05/16	10:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-11 П.109-7	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/05/16	10:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-11 т.763-52 -:- 763-5	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/05/16	14:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-11 т.763-56 -:- 763-58	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/05/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	12/05/16	9:00	повреждение	М1-11 т.763-78	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/05/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ПАО "Т Плюс"	13/05/16	9:00	повреждение	М1-13 тк106-40 ул.Колomensкая, 26	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	н/д	н/д	надземный	не было	16/05/16	12:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	
ООО "Пермская сетевая компания"	10/05/16	2:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 до Парковый,10/1, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1980	2003	подземный канальный	не было	10/05/16	2:30	2:00	0:00	межотопительный	12	
ООО "Пермская сетевая компания"	12/05/16	18:40	повреждение	М2-09 - К-872-3 - ЦТП-4 до Желябова,11, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	прочее	100	1995	2005	подземный канальный	не было	12/05/16	19:00	5:00	0:00	межотопительный	10	
ООО "Пермская сетевая компания"	10/05/16	16:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-2 до Подлесная,35,ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	11/05/16	21:00	6:00	0:00	межотопительный	21	
ООО "Пермская сетевая компания"	13/05/16	12:00	повреждение	М2-09-К-872-19- ЦТП-38 от Парковый,5 до Строит.12 ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	13/05/16	19:00	5:00	0:00	межотопительный	17	
ООО "Пермская сетевая компания"	06/05/16	14:00	повреждение	М2-01 - К-3-3, в ЦТП-21,Мира,128, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1985	2007	надземный	не было	06/05/16	16:00	6:00	0:00	межотопительный	9	

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	10/05/16	16:00	повреждение	М2-01-К-15-5 - ЦТП-35, К-15-7-3 до ш.Космонавтов,17	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	80	1995	2000	подземный канальный	не было	10/05/16	16:30	6:00	0:00	межотопительный	15	
ООО "Пермская сетевая компания"	16/05/16	10:00	повреждение	М2-10-К-107 в ЦТП-9,Котовского,2, ГВС	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	200	1998	не проводилась	надземный	не было	17/05/16	14:30	5:00	0:00	межотопительный	18	
ООО "Пермская сетевая компания"	04/05/16	9-00	повреждение	От ЦТП-5 до ТК 7-1 (ГВС)	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный бесканальный	не было	04/05/16	16-20	0:00	0:00	межотопительный	н/д	
ООО "Пермская сетевая компания"	05/05/16	12-30	повреждение	От ТК 117-46 до ж.д. Торговая 12	трубопровод	квартальный	Свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	06/05/16	16-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	
ООО "Пермская сетевая компания"	10/05/16	09-00	повреждение	в т.к. 2-1 Теплоходная 14	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/05/16	16-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	
ООО "Пермская сетевая компания"	10/05/16	10-00	повреждение	от Бетонного пер-4 до ЦТП-24	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/05/16	12-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	
ООО "Пермская сетевая компания"	10/05/16	16-00	повреждение	тк 110-16-4 Ласьвинская-54	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	12/05/16	13-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	
ООО "Пермская сетевая компания"	10/05/16	16-00	повреждение	в канале от ЦТП-24 Ардатовская - 10	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не было	13/05/16	11-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	
ООО "Пермская сетевая компания"	11/05/16	17-00	повреждение	от ЦТП-19 между ж.д. Б.Хмельницкого 29 и 31 (ГВС)	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/05/16	19-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	
ООО "Пермская сетевая компания"	10/06/16	10:00	повреждение	М2-18-К-487-6, в ЦТП-27, Декабристов,35,ГВС	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	прочее	прочее	150	1984	2015	надземный	не было	10/06/16	17:00	5:00	0:00	межотопительный	1	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/06/16	10:00	повреждение	М2-18-К-487-6, ЦТП-27 до Декабристов,35,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1984	1999	подземный канальный	не было	10/06/16	17:00	5:00	0:00	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/06/16	11:00	повреждение	2-18-К-487-22 - 14,в ЦТП-19 , Карпинского,87 ГВС	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	коррозионный износ	прочее	150	1977	2004	надземный	не было	13/06/16	14:00	4:00	0:00	межотопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/06/16	8:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14 до Чердынская,12-13 ГВС	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	прочее	прочее	100	1985	2005	подземный канальный	не было	22/06/16	18:00	4:00	0:00	межотопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/06/16	11:00	повреждение	М2-09-К-877-1-ЦТП-2 от Пожарского,17 до Подлесная,39,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	02/06/16	8:00	2:00	0:00	межотопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/06/16	14:00	повреждение	ул. Лодыгина 44	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	06/06/16	15:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/06/16	10:00	повреждение	ЦТП №11 ул. Островского 49	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	не проводилась	надземный	не было	06/06/16	15:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/06/16	13:00	повреждение	ул. Тбилисская 35	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	08/06/16	15:00	5:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/06/16	9:00	повреждение	ул. Веселая 1	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	10/06/16	12:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/06/16	11:00	повреждение	ул. Лодыгина 44	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	10/06/16	13:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/06/16	9:00	повреждение	ул. Муромская 32	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	16/06/16	21:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/06/16	10:00	повреждение	ул. Тбилисская 25	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	16/06/16	13:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/06/16	10:00	повреждение	ул. Минина 7	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	23/06/16	15:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/06/16	9:00	повреждение	ул. Советская 39	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	09/06/16	22:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/06/16	9:00	повреждение	ЦТП №12 ул. Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	28/06/16	17:00	8:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/06/16	9:00	повреждение	ул. Луначарского 65	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	29/06/16	17:00	8:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/06/16	9:00	повреждение	ЦТП №2 ул. Сибирская 48	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	30/06/16	16:00	7:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/07/16	8:32	повреждение	Карбышева,84	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	02/07/16	11:00	4:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/07/16	8:48	повреждение	Янаульская, 23-21	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не проводилась	14/07/16	14:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/07/16	8:20	повреждение	Янаульская, 17-15	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	16/07/16	9:00	3:30	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/07/16	8:55	повреждение	ЦТП № 26 Гинекология	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не проводилась	28/07/16	10:30	4:10	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/07/16	8:00	повреждение	Репина, 4	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	29/07/16	11:40	2:30	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/07/16	16:00	повреждение	М2-04 - К-506-1 , задвижки №12	арматура	квартальный	прочее	прочее	прочее	исчерпание ресурса	50	1993	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	07/07/16	17:00	16:00	0:00	межотопительный	23	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/07/16	16:30	повреждение	М2-01 - К-6-6-2 до Давыдова,20,на подаче	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1963	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	11/07/16	20:00	17:00	0:00	межотопительный	53	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/07/16	11:00	повреждение	М2-17-К-908 - ЦТП-47 , Малкова,28 до Малкова,30, ЦГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1992	не проводилась	надземный	не проводилась	12/07/16	12:00	11:00	0:00	межотопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/07/16	8:00	повреждение	М2-09-К-877-1 - ЦТП-3 Пожарского,12а до Пожарского,10,ЦГ	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1977	2002	подземный канальный	не проводилась	14/07/16	16:00	8:00	0:00	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/07/16	13:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 до Парковый,10/1, ЦГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	100	1980	2003	подземный канальный	не проводилась	15/07/16	19:00	13:00	0:00	межотопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/07/16	8:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 до Парковый,10/3, ЦГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1980	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	19/07/16	20:00	8:00	0:00	межотопительный	36	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/07/16	8:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 до Парковый,10/1, ЦГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1980	1995	подземный канальный	не проводилась	19/07/16	20:00	0:00	0:00	межотопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/07/16	14:00	повреждение	М2-09-К-872-19-ЦТП-39 - ж.д. Парковый 1, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	150	1990	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	20/07/16	16:00	14:00	0:00	отопительный	26	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный трубопровод	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	21/07/16	15:00	повреждение	М2-09-К-872-19-ЦТП-38 - Парковый,5 до Парковый,3 , ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1984	2003	подземный канальный	не проводилась	22/07/16	12:00	15:00	0:00	межотопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/07/16	8:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 до Парковый,10/1, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1977	2002	подземный канальный	не проводилась	26/07/16	20:00	8:00	0:00	межотопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/07/16	8:00	повреждение	М2-09-К-877-1 - ЦТП-3 Паркового,10, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1977	2002	подземный канальный	не проводилась	27/07/16	10:00	8:00	0:00	межотопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/07/16	9:00	повреждение	М2-01-К-15-5 , от ЦТП-35 ,Качалова,13 , ГВС	трубопровод	квартирный	трещина в сварном соединении	прочее	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	подземный канальный	не проводилась	20/07/16	16:00	9:00	0:00	межотопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/07/16	15:20	повреждение	М2-18-К-487-6, в ЦТП-27, Декабристов,35, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1984	2015	надземный	не проводилась	08/07/16	18:00	15:20	0:00	межотопительный	1	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/07/16	10:00	повреждение	М2-19-К-481-26-3,в ЦТП-14, Сусанина,10, ГВС	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	прочее	прочее	100	1981	2000	надземный	не проводилась	15/07/16	14:00	4:00	0:00	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/07/16	9:00	повреждение	ул. Холмогорская 7а	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	13/07/16	16:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/07/16	12:00	повреждение	ул. Луначарского 90	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	15/07/16	15:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/07/16	23:00	повреждение	ул. Колосовская 19	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	н/д	надземный	не было	20/07/16	4:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/07/16	15:00	повреждение	ул. Сергинская 29	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	22/07/16	14:00	6:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/07/16	12:00	повреждение	ЦТП №13 ул. Р. Крестьянская 12	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	21/07/16	15:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/08/16	9:00	повреждение	ул. Гусарова 13	трубопровод	Квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	02/08/16	17:00	4:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/08/16	9:00	повреждение	ул. Трясолобова,102 ТК6-ТК7	трубопровод	Квартирный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1983	н/д	подземный канальный	не было	10/08/16	16:00	0:00	0:00	межотопительный	33	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/16	7:30	повреждение	ул. Чернышевского,50 ТК-9,ТК13	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1975	н/д	подземный канальный	не было	11/08/16	15:00	2:00	0:00	межотопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/08/16	9:00	повреждение	ул. Чернышевского,38 ТК12-ТК13	трубопровод	Квартирный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1975	н/д	подземный канальный	не было	12/08/16	20:00	3:00	0:00	межотопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/08/16	9:00	повреждение	ул. Чернышевского,46 ТК9-ТК10	трубопровод	Квартирный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1975	н/д	подземный канальный	не было	16/08/16	10:00	3:00	0:00	межотопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/16	14:00	повреждение	ул. Уссурийская,19 ввод в ж.д.	трубопровод	Квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	н/д	подземный канальный	не было	23/08/16	10:00	0:00	0:00	межотопительный	41	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/16	8:00	повреждение	ул. Чернышевского,88 ввод в ж.д.	трубопровод	Квартирный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	н/д	подземный канальный	не было	19/08/16	14:00	0:00	0:00	межотопительный	41	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/08/16	10:00	повреждение	ул. Чернышевского,50 в ТК-9	трубопровод	Квартирный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1975	н/д	подземный канальный	не было	24/08/16	12:00	2:20	0:00	межотопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/08/16	9:00	повреждение	ул. Чернышевского,76 ввод в ж.д.	отвод	Квартирный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1989	н/д	надземный	не было	24/08/16	14:00	0:00	0:00	межотопительный	27	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/08/16	9:00	повреждение	ул. Чернышевского,50 в ТК-9	трубопровод	Квартирный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1975	н/д	подземный канальный	не было	30/08/16	16:00	1:30	0:00	межотопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/08/16	7:00	повреждение	М2-01-К-3-3, ЦТП-21 , Мира,128, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, изг	150	1985	2007	надземный	не было	01/08/16	8:00	7:00	0:00	межотопительный	9	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/08/16	9:00	повреждение	М2-02 - К-58- ЦТП-15, Плеханова,59а до 63а,ХВС	трубопровод	квартирный	прочее	прочее	атмосферная коррозия при высокой влажности	исчерпание ресурса	150	1977	1994	подземный канальный	не было	02/08/16	19:00	3:30	0:00	межотопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/08/16	16:00	повреждение	М2-09-К-872-19- в ЦТП-38 - Парковый,5 ГВС	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	прочее	прочее	200	1984	2005	надземный	не было	02/08/16	19:00	4:00	0:00	межотопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/08/16	11:00	повреждение	М2-02 -К-36-4-10 до Кавалерийская,3А на подаче	трубопровод	квартирный	скопление трещин	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1973	1993	подземный канальный	не было	02/08/16	17:00	2:30	0:00	межотопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/08/16	1:30	повреждение	М2-02 -К-36-4-10 до Кавалерийская,3 , на подаче	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1979	не проводилась	подземный канальный	не было	11/08/16	16:30	3:00	0:00	межотопительный	37	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/08/16	9:00	повреждение	М2-02 - К-58- ЦТП-15, Плеханова,59а до 63а,ХВС	трубопровод	квартирный	прочее	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	1994	подземный канальный	не было	06/08/16	19:00	3:00	0:00	межотопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/08/16	13:00	повреждение	М2-09 - К-868 - ЦТП-8 до Подлесная,5,ХВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1978	2007	подземный канальный	не было	06/08/16	16:00	3:00	0:00	межотопительный	9	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/08/16	11:00	повреждение	М2-01-К-21-8 от ЦТП-24 до Мира,35, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, изг	100	1999	2004	подземный канальный	не было	08/08/16	14:00	2:00	0:00	межотопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/08/16	14:00	повреждение	М2-04-К-573-4-3 в ЦТП-21, Борчанинова,15а, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, изг	150	1995	2010	надземный	не было	07/08/16	15:00	3:00	0:00	межотопительный	6	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/08/16	11:00	повреждение	М2-01-К-21-8 от ЦТП-24 до Мира,35, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, изг	100	1999	2004	подземный канальный	не было	08/08/16	14:00	2:00	0:00	межотопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/08/16	15:00	повреждение	М2-01-К-55, в ЦТП-22, Мира,113, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, изг	100	1983	2000	надземный	не было	08/08/16	18:00	5:00	0:00	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/08/16	14:00	повреждение	М2-02-К-36А - в ЦТП-32,ш. Космонавтов,127, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, изг	150	1971	2015	в ЦТП	не было	08/08/16	16:00	4:00	0:00	межотопительный	1	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/08/16	11:00	повреждение	М2-01-К-15-5 , ЦТП-35 ,Качалова,13 , ГВС в подаче	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	09/08/16	17:00	4:00	0:00	межотопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/16	9:00	повреждение	М2-02-К-488-3 , от ЦТП-2 до Связева,50/1, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1984	2000	подземный канальный	не было	10/08/16	15:00	3:00	0:00	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/16	11:30	повреждение	М2-09 - К-868-5 - ЦТП-28 - Кухонина,28	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, изг	250	1993	2002	подземный канальный	не было	10/08/16	16:00	4:30	0:00	межотопительный	14	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	10/08/16	11:30	повреждение	М2-09-К-888, в ЦТП-7, Парковый,39А на ул. Урал	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1982	1990	надземный	не было	10/08/16	16:00	4:30	0:00	межотопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/08/16	10:00	повреждение	М2-09-К-888, в ЦТП-7, Парковый,39А на ул. Урал	арматура	квартальный	клин запал	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1982	2000	надземный	не было	11/08/16	15:00	3:00	0:00	межотопительный	16	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/08/16	10:00	повреждение	М2-09-К-888, от ЦТП-7, Парковый,39А на ул. Урал	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1982	не проводилась	подземный канальный	не было	11/08/16	15:00	3:00	0:00	межотопительный	34	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/08/16	15:00	повреждение	М2-14-К-506-6А - ЦТП-6 до Карпинского,75, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1972	1995	подземный канальный	не было	11/08/16	17:00	5:00	0:00	межотопительный	21	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/08/16	11:00	повреждение	М2-01-К-55, в ЦТП-22, Мира,113	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	1983	не проводилась	подземный канальный	не было	19/08/16	14:00	3:00	0:00	межотопительный	33	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/08/16	10:00	повреждение	М2-04-К-474-8, от ЦТП-5 до Леонова,49 ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1973	1998	подземный канальный	не было	12/08/16	11:00	3:00	0:00	межотопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/08/16	8:00	повреждение	М2-09 - К-868-5 - в ЦТП-28 - Куфонина,18,отопл.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	12/08/16	12:00	2:00	0:00	межотопительный	23	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/08/16	9:00	повреждение	М2-02 - К-58- ЦТП-15, Крошут.10-Плеханова,59а,ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1977	1994	подземный канальный	не было	13/08/16	13:00	2:00	0:00	межотопительный	22	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/08/16	11:40	повреждение	М2-02-К-468-3, от ЦТП-2 до Связева,50/1, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1984	2000	подземный канальный	не было	13/08/16	15:00	4:00	0:00	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/08/16	8:30	повреждение	М2-17 - К-908 в ЦТП-35, Малкова,26/1,ГВС, 2 дефекта	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	250	1997	не проводилась	надземный	не было	14/08/16	17:00	3:30	0:00	межотопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/08/16	11:25	повреждение	М2-04-К-573-4, в ЦТП-19, Пушкина,113а, ГВС, 5 дефектов	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1998	не проводилась	надземный	не было	14/08/16	18:00	4:00	0:00	межотопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/08/16	12:00	повреждение	М2-04-К-573-4-9, в ЦТП-15, Екатерининская.1	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	300	1977	2003	надземный	не было	14/08/16	18:00	4:00	0:00	межотопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/08/16	13:00	повреждение	М2-17-П-931 в ЦТП-25 Генкеля,5а, ГВС 3 дефекта	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	150	1977	2007	надземный	не было	14/08/16	17:00	3:00	0:00	межотопительный	9	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/08/16	15:00	повреждение	М2-04-К-573-4-9, в ЦТП-15, Екатерининская.1	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	100	1977	2003	надземный	не было	15/08/16	18:00	0:00	0:00	межотопительный	13	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/08/16	17:00	повреждение	М2-10 - К-107 в ЦТП-9,Котовского,2, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	150	1998	не проводилась	надземный	не было	15/08/16	20:30	6:00	0:00	межотопительный	18	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/08/16	19:00	повреждение	М2-09 - К-868-1 - в ЦТП-8, Подлесная,5, подача	переход	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1984	не проводилась	надземный	не было	18/08/16	0:00	6:00	0:00	межотопительный	31	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/08/16	9:00	повреждение	М2-09 - К-886 от насосной после ЦТП-21 до Парковый,54/1, на ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	не проводилась	подземный бесканальный	не было	18/08/16	12:00	3:00	0:00	межотопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/08/16	11:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14, Чердынская,10,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1982	не проводилась	подземный бесканальный	не было	18/08/16	14:00	2:00	0:00	межотопительный	34	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/08/16	20:00	повреждение	М2-01-К-15-5,ЦТП-35, ш.Космонавтов,17	трубопровод	квартальный	трещина	прочее	дефект сварного соединения (шва)	зи) проекта, конструкции, изг	100	2003	не проводилась	подземный канальный	не было	19/08/16	16:00	4:00	0:00	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/16	8:30	повреждение	М2-15 - К-648, ЦТП-17 до Пермская,160, ГВС	трубопровод	квартальный	скопление трещин	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	зи) проекта, конструкции, изг	150	1973	2005	подземный канальный	не было	19/08/16	12:00	2:30	0:00	межотопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/16	16:00	повреждение	М2-09-К-888, ЦТП-7, от Парковый,39А до 41а ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	150	1982	1999	подземный канальный	не было	19/08/16	18:00	0:00	0:00	межотопительный	17	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/16	17:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 Желябова,10/2,ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	150	1979	1995	подземный канальный	не было	19/08/16	18:00	0:00	0:00	межотопительный	21	0
ПАО "Т Плюс"	19/08/16	8:00	повреждение	М2-21- К-23, подача	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	зи) проекта, конструкции, изг	250	2005	не проводилась	подземный канальный	не было	19/08/16	16:00	3:00	0:00	межотопительный	11	н/д
ПАО "Т Плюс"	19/08/16	8:00	повреждение	М2-21- К-24 до К-24-2 по ул. Камская	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	250	2005	не проводилась	подземный канальный	не было	19/08/16	16:00	3:00	0:00	межотопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/08/16	8:00	повреждение	М2-21- К-24-2 до Культуры,2/1, в камере на врезке	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	100	2005	не проводилась	подземный бесканальный	не было	19/08/16	16:00	3:00	0:00	межотопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/08/16	9:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 Парковый,10/2,ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	150	1979	1995	в подвале	не было	20/08/16	14:00	0:00	0:00	межотопительный	21	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/08/16	13:00	повреждение	М2-09 - К-868-5 - ЦТП-28 - Куфонина,28,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	125	1993	2002	подземный канальный	не было	20/08/16	16:00	3:00	0:00	межотопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/08/16	16:30	повреждение	М2-09 - К-872-19, ЦТП-6, Парковый до 13	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	100	1980	2009	подземный канальный	не было	19/08/16	13:00	0:00	0:00	межотопительный	7	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/08/16	13:00	повреждение	М2-09 - К-886 до ЦТП-21 Подлесная,45а, на подаче	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	150	1990	2001	подземный бесканальный	не было	24/08/16	15:00	4:00	0:00	межотопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/08/16	9:00	повреждение	М2-01-К-15-5 - ЦТП-35, К-15-7-3 до ш.Космонавтов,17	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	зи) проекта, конструкции, изг	100	1967	2000	подземный канальный	не было	24/08/16	16:10	3:00	0:00	межотопительный	16	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	23/08/16	10:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 Парковый,10/2 до 10/3, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	200	1979	1995	подземный канальный	не было	24/08/16	14:00	4:30	0:00	межотопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/08/16	16:00	повреждение	М2-10-К-106-8 - ЦТП-10 до Челюскинцев,13-15, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	1993	подземный канальный	не было	23/08/16	17:00	5:30	0:00	межотопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/16	10:00	повреждение	М2-01-К-21-8 от ЦТП-24 до Мира,33, ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	100	1999	2004	подземный канальный	не было	25/08/16	14:00	3:00	0:00	межотопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/16	15:00	повреждение	М2-09 - Т-886-5-3 - ЦТП-20, Парковый,35,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	25/08/16	17:00	5:00	0:00	межотопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/16	10:00	повреждение	М2-09 - К-872-19, ЦТП-39 до Парковый,3/1 , полана	трубопровод	квартальный	скопление трещин	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1989	не проводилась	подземный канальный	не было	26/08/16	15:30	5:00	0:00	межотопительный	27	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/08/16	10:00	повреждение	М2-01-К-21-8 от ЦТП-24 до Мира,35, ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	100	1999	2004	подземный канальный	не было	29/08/16	16:00	4:00	0:00	межотопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/08/16	9:00	повреждение	М2-04-К-585-6 , в ЦТП-16, Петропавловская, 87, ГВС	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1971	1997	надземный	не было	26/08/16	14:00	5:00	0:00	межотопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/08/16	13:00	повреждение	М2-01-К-15-5 - ЦТП-35, Космонавтов,171а ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	100	1967	2003	подземный канальный	не было	26/08/16	16:00	4:00	0:00	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/08/16	10:00	повреждение	М2-18-К-503-14 , ЦТП-25 до С.Армии,49, полана	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1976	не проводилась	подземный канальный	не было	27/08/16	14:00	5:00	0:00	межотопительный	40	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/08/16	9:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 Парковый,10/2 до 10/3, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1979	1995	подземный канальный	не было	27/08/16	12:00	9:00	0:00	межотопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/08/16	10:00	повреждение	М2-09-К-886-5-3 - ЦТП-20 до Каменского,2А,ГБ	сварное соединение	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1987	2000	подземный канальный	не было	29/08/16	13:00	3:30	0:00	межотопительный	15	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/08/16	13:00	повреждение	М2-10-К-106-4 - ЦТП-34 до Мильчакова,30а,Х	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	100	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	30/08/16	14:00	4:00	0:00	межотопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/08/16	19:00	повреждение	М2-01-Т-46, в ЦТП-18 до Эскаваторная,58, ГВС	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	250	1985	1999	в ЦТП	не было	30/08/16	20:00	6:00	0:00	межотопительный	17	0
ООО "Пермская сетевая компания"	31/08/16	11:00	повреждение	М2-04-К-585-6 , в ЦТП-16, Петропавловская, 87а, ГВС	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1971	1997	надземный	не было	31/08/16	13:00	4:00	0:00	межотопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/16	9:00	повреждение	ЦТП№7-Юрша21,а	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/08/16	17:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/08/16	9:00	повреждение	ЦТП№42-Восстания 13	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	31/08/16	17:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	31/08/16	9:00	повреждение	Тургенева 35	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	31/08/16	17:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	31/08/16	9:00	повреждение	ЦТП№18-Юрша 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	31/08/16	17:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/08/16	9:00	повреждение	ул. Фонтанная 2а	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	08/08/16	16:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/08/16	9:00	повреждение	ул. Революции 6	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	09/08/16	17:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/08/16	8:00	повреждение	ул. Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	07/08/16	17:00	4:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/08/16	8:00	повреждение	ул. Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	11/08/16	16:00	4:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/08/16	8:00	повреждение	ул. Революции 6	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	11/08/16	17:00	4:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/08/16	10:00	повреждение	ул. Вижайская 25	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	23/08/16	20:00	6:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/08/16	10:00	повреждение	ул. Солдатова 10	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	23/08/16	13:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/08/16	10:00	повреждение	ЦТП №32 ул. Народовольческа я 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	24/08/16	13:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/16	9:00	повреждение	ул. Гусарова 9	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	25/08/16	13:00	4:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/16	11:00	повреждение	ул. Муромская 18	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	25/08/16	15:00	4:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/08/16	10:00	повреждение	ул. Горького 66	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	29/08/16	11:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/08/16	11:00	повреждение	ул. Яблочкова 21	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	26/08/16	17:00	6:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/08/16	13:00	повреждение	ул. Запорожская 25	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	29/08/16	15:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/08/16	17:00	повреждение	ул. Коломенская 32	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	30/08/16	20:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/08/16	15:00	повреждение	ул. Солдатова 8	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	29/08/16	17:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/08/16	10:00	повреждение	ул. Островского 70	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	н/д	надземный	не было	30/08/16	12:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	31/08/16	11:00	повреждение	ул. Г. Хасана 151а	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	31/08/16	12:00	1:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	31/08/16	13:00	повреждение	ул. Запорожская 23	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	31/08/16	16:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/09/16	9:00	повреждение	ул. Таганрогская,7 вер. ж.д. ул. 40 лет	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	неизвестно	не проводилась	подземный канальный	не было	08/09/16	12:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/16	8:00	повреждение	Победы,10 между ТК40-41	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1991	Не определен	подземный канальный	не было	21/09/16	16:00	0:00	0:00	межотопительный	25	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/16	8:00	повреждение	ул.Черныховского 34-36 ТК9	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	300	1975	Не определен	подземный канальный	не было	12/09/16	16:00	0:00	0:00	межотопительный	41	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/16	8:00	повреждение	ул.Веденева,80 ввод в ж.д	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	неизвестно	не проводилась	подземный канальный	не было	19/09/16	15:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/09/16	8:00	повреждение	ул.Уссурийская,21 а	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1975	Не определен	подземный канальный	не было	20/09/16	13:00	0:00	0:00	межотопительный	41	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/09/16	8:00	повреждение	ул.Черныховского-пер. Талицкий в ТК9.	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1975	Не определен	подземный канальный	не было	22/09/16	15:00	0:00	0:00	межотопительный	41	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/09/16	9:00	повреждение	ул.Ставропольская между ж.д. 17-19	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	неизвестно	не проводилась	подземный канальный	не было	23/09/16	15:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/16	9:00	повреждение	от ЦТП-17 Б. Хмельницкого, 52	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	15/09/16	12:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный/трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Диаметр, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	13/09/16	9-00	повреждение	от ЦТП-26 Полтавская, 1	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	не проводилась	подземный бесканальный	не было	16/09/16	14-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	19/09/16	9-00	повреждение	М4-05 от ТК 117-36 в сторону ЦТП-40	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	нет данных	не проводилась	подземный бесканальный	не было	21/09/16	16-55	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	19/09/16	9-00	повреждение	М4-04 в ТК 166	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	23/09/16	15-15	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/09/16	09-00	повреждение	От ТК 110-10 до Химградская, 41, 43	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	не проводилась	подземный бесканальный	не было	28/09/16	16-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/09/16	15-00	повреждение	От ТК 22-9-2 ЦТП-28	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	не проводилась	подземный бесканальный	не было	30/09/16	16-20	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	23/09/16	09-00	повреждение	От ЦТП-26 до Полтавская 1, Химградская 11	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	26/09/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/09/16	10-00	повреждение	От ЦТП-9 до Волгодонская, 5	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	не проводилась	подземный канальный	не было	28/09/16	15-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/09/16	11-45	повреждение	От ЦТП-5 до Адм. Ушакова 19	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	не проводилась	подземный бесканальный	не было	28/09/16	21-45	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	01/09/16	10:00	повреждение	М2-17-П-931 -К-931-1*-3 до Букирева,10а	переход	магистральный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	150	1977	не проводилась	подземный канальный	не было	01/09/16	13:00	10:00	0:00	межотопительный	39	0
ООО "Пермская сетевая компания"	01/09/16	9:00	повреждение	М2-04 - К-501-4 - ПН-22 - Танкистов,39,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	01/09/16	12:00	9:00	0:00	межотопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/09/16	10:00	повреждение	М2-01-К-21-8 от ЦТП-24 до Мира,33,ХВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	125	1999	2004	подземный канальный	не было	02/09/16	14:00	10:00	0:00	межотопительный	12	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/09/16	11:00	повреждение	М2-02 - К-58-7 до К-58-7-2 Грузинская,13, подача	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	100	1973	2005	подземный канальный	не было	16/09/20	11:00	9:00	0:00	межотопительный	9	н/д
ПАО "Т Плюс"	02/09/16	11:30	повреждение	М2-02 - К-33-18 до К-33-20	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	200	1962	не проводилась	подземный канальный	не было	28/09/20	11:00	9:00	0:00	межотопительный	54	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/09/16	10:00	повреждение	М2-09 - К-872-3 - ЦТП-4 от ТК до Парковый,20/1,ГВС	трубопровод	квартирный	скопление трещин	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	2005	подземный канальный	не было	05/09/16	11:00	10:00	0:00	отопительный	11	н/д
ПАО "Т Плюс"	05/09/16	12:00	повреждение	М2-15 - К-579-6 , задв. № 22	арматура	магистральный	прочее	прочее	прочее	прочее	150	1968	2003	подземный канальный	не было	06/09/16	16:15	8:30	0:00	межотопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/09/16	13:00	повреждение	М2-12 - К-472-5-5, задв. № 2	арматура	квартирный	прочее	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	05/09/16	16:00	12:00	0:00	межотопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/09/16	18:50	повреждение	М2-17 - К-908 в ЦТП-35 , Малкова 26, ГВС	отвод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1997	не проводилась	надземный	не было	06/09/16	20:00	19:00	0:00	межотопительный	19	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/09/16	18:15	повреждение	М2-09 - К-868-5 в ЦТП-28 - Куфнина,28,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1993	2002	надземный	не было	07/09/16	20:00	18:20	0:00	межотопительный	14	н/д
ПАО "Т Плюс"	07/09/16	14:00	повреждение	М2-04 - К-491 до К-492,на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1972	1997	подземный канальный	не было	13/09/16	16:00	0:00	0:00	межотопительный	19	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/16	18:00	повреждение	М2-09-Т-886-7,в ЦТП-43 ,В. Каменского,3	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1993	2000	надземный	не было	08/09/16	20:00	0:00	0:00	межотопительный	16	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/16	19:00	повреждение	М2-01 - К-3-3, в ЦТП-21,Мира,128, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1985	2007	надземный	не было	08/09/16	21:00	19:00	0:00	межотопительный	9	н/д
ПАО "Т Плюс"	09/09/16	13:00	повреждение	М2-04 - К-496 до К-500, на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	800	1972	не проводилась	подземный канальный	не было	13/09/16	16:00	0:00	0:00	межотопительный	44	0
ПАО "Т Плюс"	09/09/16	14:00	повреждение	М2-04 - К-496 до К-500, на обратке	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1972	не проводилась	подземный канальный	не было	15/09/16	20:30	0:00	0:00	межотопительный	44	0
ПАО "Т Плюс"	09/09/16	15:00	повреждение	М2-04 - К-491 до К-492,на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1972	1997	подземный канальный	не было	13/09/16	16:00	0:00	0:00	межотопительный	19	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/16	14:00	повреждение	М2-01 - К-9-9 на подаче	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1970	не проводилась	подземный канальный	не было	12/09/16	12:00	0:00	0:00	межотопительный	46	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/09/16	10:00	повреждение	М2-09-Т-886-7,в ЦТП-43 ,В. Каменского,3, ГВС	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	прочее	и) проекта, конструкции, изг	100	1993	2000	надземный	не было	11/09/16	12:00	10:00	0:00	межотопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/09/16	13:00	повреждение	М2-04-К-554-2-1 до ш.Космонавтов,74 ХВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	12/09/16	14:00	13:00	0:00	межотопительный	25	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/16	9:00	повреждение	М2-10-К-106-8 - ЦТП-10 до Челюскинцев,13-15 ГВС	трубопровод	квартирный	скопление трещин	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	1993	подземный канальный	не было	12/09/16	15:00	9:30	0:00	межотопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/16	17:30	повреждение	М2-04-К-385-6 , в ЦТП-16, Петропавловская, 45 ГВС	отвод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1971	1997	надземный	не было	12/09/16	19:00	18:00	0:00	межотопительный	19	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/09/16	11:00	повреждение	М2-01 - К-49 до К-49-2 на подаче	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1968	не проводилась	подземный канальный	не было	21/09/16	13:00	0:00	0:00	межотопительный	48	0
ПАО "Т Плюс"	13/09/16	14:00	повреждение	М2-13 - Т-4596, на патрубки П-2	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1970	не проводилась	надземный	не было	21/09/16	11:00	0:00	0:00	межотопительный	46	0
ПАО "Т Плюс"	13/09/16	14:00	повреждение	М2-13 -К-743 до К-745 , на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	подземный канальный	не было	24/09/16	22:40	0:00	0:00	межотопительный	46	0
ПАО "Т Плюс"	13/09/16	14:00	повреждение	М2-13 -Т-748а до Т-749, на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	1970	не проводилась	надземный	не было	21/09/16	22:40	0:00	0:00	межотопительный	46	0
ПАО "Т Плюс"	13/09/16	14:00	повреждение	М2-13 - К-746а до К-747 ,на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	подземный канальный	не было	24/09/16	22:40	0:00	0:00	межотопительный	46	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/09/16	18:00	повреждение	М2-09 - Т-886-5-3 - ЦТП-20, Парковый,35,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	13/09/16	19:00	0:00	0:00	межотопительный	19	0
ПАО "Т Плюс"	14/09/16	17:00	повреждение	М2-04 - Т-339 до Т-349 ,на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1969	не проводилась	надземный	не было	22/09/16	11:00	0:00	0:00	межотопительный	47	0
ПАО "Т Плюс"	14/09/16	17:00	повреждение	М2-04 - Т-339 до Т-349,на П-образн.компенсаторе, подача	компенсатор	магистральный	свищ	повреждение компенсатора	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	800	1969	не проводилась	надземный	не было	19/09/16	17:00	0:00	0:00	межотопительный	47	0
ПАО "Т Плюс"	14/09/16	17:00	повреждение	М2-04 - Т-339 до Т-357 ,на П-образн.компенсаторе, подача	компенсатор	магистральный	свищ	повреждение компенсатора	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	800	1969	не проводилась	надземный	не было	19/09/16	17:00	0:00	0:00	межотопительный	47	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ПАО "Т Плюс"	14/09/16	17:00	повреждение	М2-04 - Т-357 до Т-367, на П-образном компенсаторе подача	компенсатор	магистральный	свищ	повреждение компенсатора	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	800	1969	не проводилась	надземный	не было	19/09/16	17:00	0:00	0:00	межотопительный	47	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/09/16	18:00	повреждение	М2-10 - К-573-4 - ЦТП-18 в ж.д. Пушкина, 108а на подаче	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1998	2000	в подвале	не было	15/09/16	12:00	0:00	0:00	межотопительный	16	0
ПАО "Т Плюс"	14/09/16	9:00	повреждение	М2-20-П-20-04 - ВК-5, 4 метра	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1985	не проводилась	надземный	не было	14/09/16	19:00	0:00	0:00	межотопительный	31	0
ПАО "Т Плюс"	14/09/16	9:00	повреждение	М2-20-П-20-04 - ВК-5, 3 отвода	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1985	не проводилась	надземный	не было	14/09/16	19:00	0:00	0:00	межотопительный	31	0
ПАО "Т Плюс"	14/09/16	9:00	повреждение	М2-20-П-20-04 - ВК-5, 2 задвижки	арматура	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1985	не проводилась	надземный	не было	14/09/16	19:00	0:00	0:00	межотопительный	31	0
ПАО "Т Плюс"	15/09/16	16:35	повреждение	М2-04 - К-446 до СК (в сторону ТК449), на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1969	не проводилась	подземный канальный	не было	20/09/16	14:00	0:00	0:00	межотопительный	47	0
ПАО "Т Плюс"	15/09/16	16:35	повреждение	М2-04 - Т-416, на отводе на подаче.	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1969	не проводилась	надземный	не было	21/09/16	14:00	0:00	0:00	межотопительный	47	0
ПАО "Т Плюс"	15/09/16	16:35	повреждение	М2-04 - Т-416 свищ на патрубке спускника, на подаче.	дренаж	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1969	не проводилась	надземный	не было	21/09/16	16:00	0:00	0:00	межотопительный	47	0
ПАО "Т Плюс"	15/09/16	16:35	повреждение	М2-04 - К-446 до К-449 в СК1 на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1969	не проводилась	подземный канальный	не было	20/09/16	16:00	0:00	0:00	межотопительный	47	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/16	12:00	повреждение	М2-19-К-481-26-3, после ЦТП-14 от ТК-13 до Чердынская, 12	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	100	1976	1995	подземный канальный	не было	15/09/16	15:00	0:00	0:00	межотопительный	21	0
ПАО "Т Плюс"	16/09/16	9:15	повреждение	М2-04 - К-496 до К-500, в месте приварки НО на обкатке	трубопровод	магистральный	свищ	дефект опорной системы	коррозионные повреждения опор	исчерпание ресурса	800	1972	не проводилась	подземный канальный	не было	16/09/16	20:30	0:00	0:00	межотопительный	44	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/16	21:00	повреждение	М2-09-К-877-1 - ЦТП-3, насосная Парковый, 34, отопл.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1988	не проводилась	надземный	не было	16/09/16	18:30	0:00	0:00	межотопительный	28	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/16	10:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 - Желябова, 10а, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1979	1995	надземный	не было	16/09/16	13:00	0:00	0:00	межотопительный	21	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/09/16	10:00	повреждение	М2-10-К-106-8 - ЦТП-10 до Челюскинцев, 13 ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1974	1993	подземный канальный	не было	17/09/16	13:00	10:30	0:00	отопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/09/16	11:00	повреждение	М2-02-К-36А-7 - ЦТП-32, ш. Космонавтов, 127.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1971	1985	подземный канальный	не было	27/09/16	0:00	0:00	0:00	отопительный	31	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/09/16	12:00	повреждение	М2-12-К-472-1А-19 - ЦТП-8 Глиники, 10	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1979	1995	подземный канальный	не было	22/09/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	21	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/09/16	16:00	повреждение	М2-12 - К-472-5 от Беляева, 39 до 41, на подаче	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	22/09/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	23	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/09/16	21:00	повреждение	М2-04-К-474-8, ЦТП-5 - Чердынская, 18-20	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	150	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	20/09/16	22:00	0:00	0:00	отопительный	23	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/09/16	22:00	повреждение	М2-09 - К-868-1 - в ЦТП-8, Подлесная, 5, подача	арматура	квартальный	прочее	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1984	не проводилась	надземный	не было	19/09/16	23:00	0:00	0:00	отопительный	32	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/09/16	9:00	повреждение	М2-09 - К-872-3 - ЦТП-4 от ТК до Парковый, 20/1, ЦГВС	трубопровод	квартальный	скопление трещин	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	2005	подземный канальный	не было	20/09/16	12:00	9:30	0:00	отопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/09/16	14:00	повреждение	М2-09 - К-868 - ЦТП-8 до Подлесная, 5, ГВС	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	100	1978	2007	подземный канальный	не было	20/09/16	16:00	14:00	0:00	отопительный	9	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/09/16	10:00	повреждение	М2-09-К-872-7, ЦТП-5 до Парковый, 10/3 до 10/2 ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	прочее	200	1980	2003	подземный канальный	не было	24/09/16	18:00	10:10	0:00	отопительный	13	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/09/16	15:40	повреждение	М2-13 - К-746а на подаче	компенсатор	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	подземный канальный	не было	27/09/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	46	0
ПАО "Т Плюс"	26/09/16	15:40	повреждение	М2-13 - К-743, в неподв. Опоре на обкатке	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионные повреждения опор	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	подземный канальный	не было	27/09/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	46	0
ПАО "Т Плюс"	26/09/16	15:40	повреждение	М2-09 - Т-845 в ПН-838, обратка, до задв.№1, сорвало гильзу	воздушник	магистральный	трещина в сварном соединении	прочее	прочее	прочее	600	2015	не проводилась	надземный	не было	26/09/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	1	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/09/16	10:00	повреждение	М2-09 - К-868 - ЦТП-8, Парковый, 6 - 8, ХВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	150	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	26/09/16	14:00	0:00	0:00	отопительный	31	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/09/16	9:00	повреждение	М2-10-К-106-8 - ЦТП-10 ввод в Челюскинцев, 15 отопл	трубопровод	квартальный	скопление трещин	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1974	1993	подземный канальный	не было	28/09/16	15:00	9:30	0:00	отопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/16	15:00	повреждение	ул. Луначарского 65	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	13/09/16	14:00	23:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/09/16	9:00	повреждение	ЦТП №6 ул. Пушкина 11	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	20/09/16	11:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/09/16	11:00	повреждение	ул. Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/09/16	13:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/09/16	15:00	повреждение	ул. Луначарского 65	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	26/09/16	12:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/09/16	18:00	повреждение	ул. Пушкина 25	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	29/09/16	18:00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	29/09/16	9:00	повреждение	ул. Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	29/09/16	16:00	7:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/09/16	11:00	повреждение	ЦТП №32 ул. Народовольческая 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	06/09/16	16:00	5:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	06/09/16	10:00	повреждение	ЦТП №19 ул. Ковановская 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	06/09/16	18:00	8:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/09/16	10:00	повреждение	ЦТП №31 ул. 25 Октября 83	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	06/09/16	12:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/09/16	11:00	повреждение	ул. 25 Октября 64	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	06/09/16	15:00	4:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/09/16	9:00	повреждение	ул. Коломенская 30	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	07/09/16	12:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/09/16	13:00	повреждение	ЦТП №19 ул. Ковановская 3 ул.	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	07/09/16	15:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/16	9:00	повреждение	Народовольческая 33	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	08/09/16	12:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/16	10:00	повреждение	ул. Минина 7	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	08/09/16	12:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/09/16	14:00	повреждение	ул. Лодыгина 44	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	08/09/16	17:00	3:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/16	10:00	повреждение	ЦТП №31 ул. 25 Октября 83	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	09/09/16	12:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/16	7:00	повреждение	ЦТП №33 ул. Народовольческая 40	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	12/09/16	9:00	2:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/16	10:00	повреждение	ЦТП №28 ул. Революции 3/4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	12/09/16	11:00	1:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/09/16	9:00	повреждение	ЦТП №23 ул. Солдатова 29	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	13/09/16	13:00	4:00	0:00	межотопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/09/16	10:00	повреждение	ул. М. Ямская 2а	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	15/09/16	16:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/16	10:00	повреждение	ул. Вижайская 27	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	15/09/16	23:00	13:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/09/16	9:00	повреждение	ЦТП №21 ул. Муромская 16	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	надземный	не было	16/09/16	15:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/09/16	9:00	повреждение	ЦТП №21 ул. Муромская 16	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/09/16	13:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/09/16	9:00	повреждение	ул. 25 Октября 64	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	н/д	не проводилась	надземный	не было	27/09/16	20:00	11:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/09/16	10:00	повреждение	ЦТП №33 ул. Народовольческая 40	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	28/09/16	13:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/09/16	14:00	повреждение	ул. Холмогорская 4/2	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	29/09/16	16:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/09/16	9:00	повреждение	Быстрых 8-10	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	02/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/09/16	9:00	повреждение	ЦТП№94-Уинская 7	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	не проводилась	надземный	не было	05/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/09/16	9:00	повреждение	ЦТП№38-Ким 15,а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	не проводилась	надземный	не было	05/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/09/16	9:00	повреждение	ЦТП№38-Ким 15,а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	07/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/09/16	9:00	повреждение	ЦТП№37-Уральская 51,а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	06/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/09/16	9:00	повреждение	ЦТП№27-Тюгочева 35	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	07/09/16	16-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/09/16	9:00	повреждение	Крупской 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	09/09/16	16-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/16	9:00	повреждение	Юрша 64	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	13/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/16	9:00	повреждение	Юрша 5-7	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	12/09/16	13-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/16	9:00	повреждение	ЦТП№36-Ивановская 17	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	надземный	не было	12/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/09/16	9:00	повреждение	ЦТП№29-Инженерная 12	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	13/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/09/16	9:00	повреждение	Хрустальная 8-10	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	13/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/09/16	9:00	повреждение	Макаренко 28	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	14/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/09/16	9:00	повреждение	ЦТП№1-Юрша 56	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	14/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/16	9:00	повреждение	Юрша 64	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	15/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/09/16	9:00	повреждение	Быстрых 5-7	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	19/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/09/16	9:00	повреждение	Макаренко 16	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	26/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/09/16	9:00	повреждение	Ким 43	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	21/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/09/16	9:00	повреждение	Старцева 3	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	26/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/09/16	9:00	повреждение	Восстания 11	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	26/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/09/16	9:00	повреждение	Юрша 56	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	27/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/09/16	9:00	повреждение	Уинская 6-8	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	28/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/09/16	9:00	повреждение	Ушинского 6	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	28/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/09/16	9:00	повреждение	Мостовая 6	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	30/09/16	17-00	0:00	0:00	межотопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/10/16	11:00	повреждение	ул. Пермская 126	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	03/10/16	22:00	12:00	0:00	отопительный		5 зданий
ООО "Пермская сетевая компания"	03/10/16	9-00	повреждение	ул. 40 лет Победы,16 ввод в ж.д.	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1991	Не определен	подземный канальный	не было	04/10/16	12-00	0:00	0:00	отопительный	25	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/10/16	9-00	повреждение	ул. Чернышевского,17 от ТК9 до ж.д.	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	100	1975	Не определен	подземный канальный	не было	11/10/16	18-20	0:00	0:00	отопительный	41	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/10/16	9-00	повреждение	пересечение ул. Щитовая-Ракитная, ТК3-12	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	300	1975	Не определен	подземный канальный	не было	18/10/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	41	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/16	8-30	повреждение	ул. Косякова, ТК19	дренаж	Квартальный	разрыв по сварному соединению	прочее	разрушение	исчерпание ресурса	200	1989	Не определен	подземный канальный	не было	20/10/16	13-55	0:00	0:00	отопительный	27	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/16	01-30	повреждение	ул.Старикова,14 ввод в ж.д.	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	и) проекта, конструкции, изг	150	2002	Не определен	подземный канальный	не было	21/10/16	22-00	0:00	0:00	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/10/16	8-00	повреждение	ул.Колыбалова,44 ввод в ж.д.	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1983	Не определен	подземный канальный	не было	24/10/16	12-00	0:00	0:00	отопительный	33	н/д
ПАО "Т Плюс"	03/10/16	16-45	повреждение	М4-01 между П-19 и П-20	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	700	нет данных	н/д	надземный	не проводилась	17/10/16	14-25	3:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/10/16	09-00	повреждение	От ЦТП-40 до Ялдинской, 10	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	н/д	подземный канальный	не проводилась	04/10/16	16-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/10/16	09-00	повреждение	От ТК-22-13 до Дынайской, 15	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	05/10/16	17-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/10/16	9-00</																				

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/16	8-00	повреждение	Между ТК 108-0-15 и ТК 108-0-14 Б.Хмельницкого 59	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	06/10/16	16-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/16	9-00	повреждение	От ТК 117-04 до ж.д. Ласьвинская 11	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	06/10/16	24-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	05/10/16	14-30	повреждение	М4-01 в П-38	трубопровод	магистральный	трещина в сварном соединении	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	нет данных	н/д	надземный	не проводилась	06/10/16	14-15	2:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/16	16-00	повреждение	От ТК 117-90 до ж.д. Магистральная 3	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	08/10/16	21-30	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/16	9-00	повреждение	От ТК 117-2 до ж.д. М.Рыбалко 28	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	07/10/16	17-35	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/16	11-00	повреждение	от ЦТП-25 на ж.д. Охотников 17	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный канальный	не проводилась	07/10/16	13-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/16	14-00	повреждение	От ТК 49-14 до ж.д. Сысольская 13	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	12/10/16	18-15	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/10/16	9-00	повреждение	От ТК-22-9 Панфилова 16	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	11/10/16	13-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/10/16	9-10	повреждение	От ТК 117-34-6 до ж.д. Закамская 21	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	10/10/16	15-15	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/10/16	15-00	повреждение	От ТК 131-11-1 до ж.д. Бетонный переулок 5	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	11/10/16	16-15	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/10/16	14-00	повреждение	В ТК 159-20	арматура	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный канальный	не проводилась	12/10/16	11-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/10/16	9-00	повреждение	От насосной на Победы 33 до Бетонного переулка 3	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	14/10/16	11-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/16	9-00	повреждение	От ТК 121-0-7 до ж.д. М.Рыбалко 34	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	13/10/16	16-45	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/16	10-05	повреждение	От ТК 159-15 до ж.д. Лужская 11	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	13/10/16	15-45	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/16	9-10	повреждение	От ТК 22-9-10 до Воронежская 1	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	14/10/16	11-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/16	10-30	повреждение	М4-06 от ТК 119 до ЦТП-39 Кировоградская 32	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	18/10/16	15-30	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/16	09-00	повреждение	М4-04 от ТК 117-80 Торговая 20	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	21/10/16	15-50	5:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/10/16	09-00	повреждение	ТК 22-18-1 Фадеева 14	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	17/10/16	11-30	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/10/16	09-00	повреждение	М4-04 от ТК 159-21 до ТК 159-20 Хвойная 16	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	18/10/16	17-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/10/16	10-30	повреждение	М4-05 от ЦТП-58 Худякина 18	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	24/10/16	18-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/10/16	15-00	повреждение	М4-06 от ТК 189-6 Охотников 26	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	20/10/16	16-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/16	16-00	повреждение	М4-06 от ЦТП-39 Кировоградская 32	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный канальный	не проводилась	20/10/16	12-45	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	19/10/16	14-30	повреждение	М4-01 от ТК 86-3	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	20/10/16	18-30	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/10/16	10-30	повреждение	М4-08 от ЦТП-8 Водников 27а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	19/10/16	21-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/16	10-00	повреждение	От П-30 Богдана Хмельницкого 65	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	24/10/16	17-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/16	09-00	повреждение	М4-01 от ТК 117-80-1 Торговая 20	трубопровод	квартальный	разрыв по сварному соединению	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	24/10/16	15-50	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/10/16	09-00	повреждение	М4-04 от ТК 117-76-2 Чистопольская 23	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	24/10/16	20-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/10/16	14-00	повреждение	М4-04 от ТК 117-90 Автозаводская 3в, 3е	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	28/10/16	17-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/10/16	09-00	повреждение	ЦТП-42 от ТК 117-74-б	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	25/10/16	16-30	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	25/10/16	09-00	повреждение	М4-01 от ТК 89 до ЦТП-2	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	25/10/16	18-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/10/16	9-20	повреждение	М4-10 от ТК 103-17 в ж.д. М.Рыбалко 111	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	н/д	подземный канальный	не проводилась	31/10/16	14-55	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	31/10/16	9-00	повреждение	М4-04 от ТК 117-78-1 до ж.д. Чистопольская 23	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	31/10/16	12-45	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	31/10/16	11-20	повреждение	М4-07 от ТК 104 в подвале ж.д. Липатова 13	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	н/д	подземный канальный	не проводилась	31/10/16	17-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	31/10/16	11-30	повреждение	М4-05 от ТК 117-6 Невского 26	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	н/д	подземный бесканальный	не проводилась	01/10/16	6-30	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/10/16	8:32	повреждение	Графтио, 17	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	04/10/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/16	8:50	повреждение	Репина, 75	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	05/10/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/10/16	9:05	повреждение	Толбухина, 42	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	11/10/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/10/16	8:17	повреждение	Гайвинская, 60а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	11/10/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/10/16	8:48	повреждение	Вильямса, 6-10	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	12/10/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/10/16	8:20	повреждение	Репина, 67	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	12/10/16	15:40	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/16	9:15	повреждение	Репина, 2	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	13/10/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ди, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/16	9:18	повреждение	Вильямса, 45	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	13/10/16	15:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/10/16	8:55	повреждение	Карбышева, 84	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	14/10/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/10/16	8:00	повреждение	Толбухина, 1	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	14/10/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/10/16	8:50	повреждение	Графтио, 17	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	18/10/16	16:50	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/10/16	9:05	повреждение	Репина, 75	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	159	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	19/10/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/16	9:15	повреждение	Гайвинская, 30а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подвал ж/д	не проводилась	20/10/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/16	9:18	повреждение	Вильямса, 45б	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный	не проводилась	20/10/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/16	8:55	повреждение	Толбухина, 9	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	325	н/д	н/д	проходной	не проводилась	20/10/16	15:06	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/10/16	8:00	повреждение	Карбышева, 80/2	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный	не проводилась	24/10/16	16:10	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/10/16	8:00	повреждение	Писарева, 56 МСЧ	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	надземный	не проводилась	26/10/16	14:45	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/10/16	8:17	повреждение	Луговского,132	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не проводилась	28/10/16	15:09	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/10/16	14:00	повреждение	М2-09 - К-877-1 - ЦТП-23 до Строителей,46,отопление №22	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1994	2000	подземный канальный	не было	01/10/16	16:00	14:00	0:00	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/10/16	10:00	повреждение	М2-04-К-583 от ЦТП-46 до Ленина 57	трубопровод	квартальный	скопление трещин	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1963	1985	подземный канальный	не было	03/10/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	31	0
ПАО "Т Плюс"	03/10/16	15:00	повреждение	М2-01 - К-8-1, задв. №22	арматура	магистральный	течь задвижки	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	50	1970	не проводилась	подземный канальный	не было	04/10/16	18:00	0:00	0:00	отопительный	46	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/10/16	9:00	повреждение	М2-01-К-15-5 - ЦТП-35, Качалова,,13а до К-15-7-7 ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	и) проекта, конструкции, изг	80	1967	2000	подземный канальный	не было	03/10/16	20:30	9:00	0:00	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	04/10/16	16:00	повреждение	М2-04 - К-587-4 до Монастырская,90, на подвале	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1968	1981	подземный канальный	не было	05/10/16	12:00	0:00	0:00	отопительный	34	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/10/16	13:00	повреждение	М2-09-К-877-1 - ЦТП-3,Пожарс.,10 до нас. Парковый,34,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	04/10/16	15:00	5:00	0:00	отопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/16	9:00	повреждение	М2-04-К-474-8, ЦТП-5, Леонова,49а ТК-2 ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1973	1998	подземный канальный	не было	05/10/16	21:30	4:00	0:00	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/16	8:30	повреждение	М2-04-К-474-8, ЦТП-5, Леонова,49а ТК-2 отопл	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1973	1998	подземный канальный	не было	06/10/16	16:30	4:30	0:00	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/16	9:30	повреждение	М2-04-К-520-2 от 520-2-2 до Бабушкина,12, подвала отопл	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1951	1985	подземный канальный	не было	06/10/16	12:00	6:00	0:00	отопительный	31	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/10/16	20:00	повреждение	М2-04-К-474-8, ЦТП-5 до Чердынская,22,подвала отопл	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	06/10/16	21:00	6:00	0:00	отопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/10/16	18:00	повреждение	М2-09-К-581 - ЦТП-1 Парковый,38-40, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	прочее	исчерпание ресурса	100	1976	1998	подземный канальный	не было	07/10/16	19:00	6:00	0:00	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/10/16	15:00	повреждение	М2-09 - К-877-1 в ЦТП-30 3-я Водопроводная,1а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	надземный	не было	07/10/16	16:00	0:00	0:00	отопительный	21	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/10/16	15:30	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-2, Подлесная,35-37школа ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1996	не проводилась	подземный канальный	не было	08/10/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	20	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/10/16	14:00	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-23, Строителей,36/1 отопл	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	09/10/16	19:00	4:00	0:00	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/10/16	11:00	повреждение	М2-09-К-872-19- в ЦТП-38 - Парковый,5, ГВС	отвод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1984	не проводилась	подземный канальный	не было	10/10/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/10/16	15:00	повреждение	М2-01-К-3-3, ЦТП-21 от Мира,120 до 118, ГВС	трубопровод	квартальный	скопление трещин	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	80	1985	1999	подземный канальный	не было	13/10/16	18:00	5:00	0:00	отопительный	17	3жд.
ООО "Пермская сетевая компания"	14/10/16	15:00	повреждение	М2-17-К-901 - ЦТП-42, Боровая, 30, отопление	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	200	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	14/10/16	19:00	4:30	0:00	отопительный	31	9жд.
ООО "Пермская сетевая компания"	15/10/16	21:00	повреждение	М2-04-К-554 - ЦТП-13 - ТК-554-2-1 до ш.Космонавтов,74	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	125	1968	2001	подземный канальный	не было	16/10/16	16:00	5:00	0:00	отопительный	15	1жд.
ООО "Пермская сетевая компания"	19/10/16	13:00	повреждение	М2-04-К-474-8, ЦТП-5 - Чердынская,18, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	19/10/16	11:30	4:00	0:00	отопительный	23	1жд.
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/16	10:00	повреждение	М2-09-К-877-1 - ЦТП-3 - Пожарского,12/2 ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1977	2002	подземный канальный	не было	22/10/16	17:00	4:00	0:00	отопительный	14	1жд.
ООО "Пермская сетевая компания"	18/10/16	16:00	повреждение	М2-01 - К-12-1-2 до Качалова,27	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1964	1985	подземный канальный	не было	19/10/16	16:00	3:00	0:00	отопительный	31	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/10/16	15:00	повреждение	М2-09 - К-868 - ЦТП-8, Парковый,6 до 4, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1994	2007	подземный канальный	не было	24/10/16	19:00	4:00	0:00	отопительный	9	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/10/16	8:30	повреждение	М2-09-К-877-1, ЦТП-23, Строителей,36/1 отопл	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	25/10/16	12:00	2:00	0:00	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/16	9:00	повреждение	М2-01-К-55, в ЦТП-22, до Мира,113, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	и) проекта, конструкции, изг	150	1983	2004	подземный канальный	не было	27/10/16	14:00	2:00	0:00	отопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/16	16:00	повреждение	М2-14-К-506-2 - в ЦТП-40, Декабристов16-18, Подана отопл.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	80	1972	2007	подземный канальный	не было	28/10/16	18:00	5:00	0:00	отопительный	49	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	31/10/16	9:00	повреждение	М2-02 - К-60 в ЦТП-29 Голыева 2а,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1993	не проводилась	надземный	не было	01/11/16	9:00	2:00	0:00	отопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/10/16	9:00	повреждение	ЦТП №36-Ивановская 17	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	03/10/16	13-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/10/16	8:30	повреждение	Лузенина 12	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	20/10/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	04/10/16	9:00	повреждение	Юрша 60	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	04/10/16	16-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	05/10/16	10:00	повреждение	Ким 51	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	13/10/16	16-45	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/10/16	9:25	повреждение	ЦТП№49-Грачева 12	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	07/10/16	16-35	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/10/16	9:45	повреждение	ЦТП№18-Юрша 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	12/10/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	10/10/16	9:10	повреждение	ЦТП№38-Ким 15,а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	11/10/16	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/10/16	10:30	повреждение	ЦТП№33-Уральская 85	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	12/10/16	16-50	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	12/10/16	9:45	повреждение	ЦТП№23-Уинская 42	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	12/10/16	14-25	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/10/16	9:30	повреждение	Студенческая 23,6	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/10/16	16-40	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/10/16	8:50	повреждение	ЦТП№ 35-Хрустальная 28	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	19/10/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/10/16	9:05	повреждение	ЦТП№50-Ким 64	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземный	не было	19/10/16	15-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/10/16	10:00	повреждение	Ивановская 17	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	18/10/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	19/10/16	10:20	повреждение	Лумумбы 11	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	19/11/16	16-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/16	9:50	повреждение	ЦТП№43-Алексеевская 51	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	20/11/16	12-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	21/10/16	9:40	повреждение	ЦТП№7-Юрша 21,а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	24/10/16	13-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/10/16	8:50	повреждение	Инженерная 6	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	24/10/16	16-45	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	24/10/16	9:25	повреждение	Тургенева 29	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	25/10/16	13-20	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/16	9:40	повреждение	ЦТП№18-Юрша 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	31/10/16	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/16	8:55	повреждение	Ким 43	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/10/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/16	9:00	повреждение	Крупская 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/10/16	15-20	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/16	10:00	повреждение	ЦТП№16-Студенческая 23,6	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	27/10/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/10/16	9:00	повреждение	ЦТП№25-Тургенева 39,а	арматура	квартальный	течь задвижки	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	28/10/16	13-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	31/10/16	9:00	повреждение	Ким 55	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	31/10/16	16-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ПАО "Т Плюс"	04/10/16	9:50	инцидент	Дефект в ТК 56 по ул. Вильямса на трубопроводе в месте прохождения трубопровода через неподвижную опору	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1971	не проводилась	подземный канальный	не было	04/10/16	18:40	8:50	0:00	отопительный	45	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/10/16	9:45	инцидент	от К-87 до ЦТП-3 по ул. Сокольская, 25 для устранения дефекта	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1983	не проводилась	подземный канальный	не было	13/10/16	4:15	8:00	0:00	отопительный	33	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/10/16	16:00	инцидент	от П-16 до К-67 по ул. Гайвинская, 105 для устранения подрядной организацией дефекта между К-62 и К-64	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1969	не проводилась	подземный канальный	не было	13/10/16	17:00	10:00	0:00	отопительный	47	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/10/16	1:25	инцидент	от 49-9-5 до ЦТП-13,14 по ул. Янаульская, 10,14 для устранения дефекта на П-образном компенсаторе.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	15/10/16	21:36	9:00	0:00	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/10/16	23:30	инцидент	от 49-9-5 до ЦТП-13,14 по ул. Янаульская, 10,14 для устранения дефекта	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	16/10/16	17:10	8:00	0:00	отопительный	18	н/д
ПАО "Т Плюс"	17/10/16	8:30	инцидент	между К-1-10-14 и К-1-10-16, К-1-10-18 и К-763-10 по ул. Яблочкова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	17/10/16	16:45	8:15	0:00	отопительный	35	н/д
ПАО "Т Плюс"	20/10/16	9:20	инцидент	между К-106-26-9 и К-106-26-13, по ул. Ижевская для устранения дефекта.	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1970	не проводилась	подземный канальный	не было	20/10/16	17:25	8:05	0:00	отопительный	46	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/10/16	12:15	инцидент	от П-86 до ЦТП-4 по ул. Сокольская, 10	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	20/10/16	16:05	7:00	0:00	отопительный	18	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/10/16	11:00	инцидент	от от П-45 до К-835 по ул. 2-я Верхова	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	26/10/16	19:45	8:45	0:00	отопительный	35	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/10/16	11:00	инцидент	от П-838 до ПН-838 по ул. Встречная	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	26/10/16	19:45	8:45	0:00	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/10/16	9:00	инцидент	от К-584-3 до ЦТП-36 по ул. Крисанова, 13а для устранения дефекта от К-584-9 до ж/д по ул. Крисанова, 13.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	600	н/д	2003	подземный канальный	не было	27/10/16	16:00	7:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	27/10/16	11:10	инцидент	от от К-741 до К-743 по ул. Капицкого	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	подземный канальный	не было	27/10/16	20:15	9:05	0:00	отопительный	46	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный/трубопровод ТС	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/16	13:00	повреждение	П №2 ул. Сибирская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	09/11/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/16	9:00	повреждение	П №29 ул. Веселая	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	09/11/16	11:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/16	10:00	повреждение	ул. Солдатова 8	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	09/11/16	12:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/16	11:00	повреждение	П №12 ул. Пихтова	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	10/11/16	16:00	5:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/16	9:00	повреждение	П №38 ул. Г.Хасана	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	надземный	не было	10/11/16	13:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/16	13:00	повреждение	П №38 ул. Г.Хасана	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	10/11/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/16	9:00	повреждение	ул. Лодыгина 46/1	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	11/11/16	18:00	8:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/16	13:00	повреждение	ул. Фонтанная 2а	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	11/11/16	16:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/11/16	14:00	повреждение	П №2 ул. Сибирская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	15/11/16	16:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/11/16	9:00	повреждение	Народовольческая	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	16/11/16	12:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/16	10:00	повреждение	ул. Коломенская 19	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	17/11/16	22:00	11:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	10:00	повреждение	П №29 ул. Веселая	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	18/11/16	13:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/11/16	13:00	повреждение	П №18 ул. Лодыгин	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	21/11/16	16:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	9:00	повреждение	ул. Г. Хасана 149Б	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/11/16	15:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/16	10:00	повреждение	П №10 ул. Коломенская	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	24/11/16	18:00	8:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/16	10:00	повреждение	ул. Содатова 12	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	25/11/16	14:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	10:00	повреждение	ул. Муромская 16а	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	29/11/16	17:00	7:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/11/16	10:00	повреждение	Комсомольский пр	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	07/11/16	12:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/11/16	10:00	повреждение	л. Мокаштырская 1	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	07/11/16	13:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/16	10:00	повреждение	ул. Пушкина 7	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	17/11/16	13:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/16	16:00	повреждение	ул. Луначарского 9	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	17/11/16	20:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	9:00	повреждение	ул. Луначарского 9	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	18/11/16	15:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/11/16	13:00	повреждение	8 ул. Петропавлов	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	21/11/16	18:00	5:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	9:00	повреждение	П №3 ул. Луначарск	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/11/16	15:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	14:00	повреждение	ул. Ленина 58	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/11/16	17:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/16	11:00	повреждение	Р26 ул. Екатеринбург	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	24/11/16	14:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/11/16	13:00	повреждение	л. Мокаштырская 1	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	28/11/16	16:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	9:00	повреждение	л. Мокаштырская 1	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	30/11/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/11/16	10:00	повреждение	Лумумби 11	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	01/11/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	01/11/16	9:30	повреждение	П №43-Алексеевская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	01/11/16	13-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	01/11/16	10:00	повреждение	ЦТП П №18-Юрша 25	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	01/11/16	13-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/16	9:00	повреждение	ЦТП П №38-Ким 15,а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	02/11/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/16	8:50	повреждение	Старцева 1,а	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	03/11/16	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/16	9:00	повреждение	Алексеевская 51	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	04/11/16	03-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/11/16	9:00	повреждение	П №14-Б.Гагарина	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	09/11/16	13-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/11/16	13:00	повреждение	№16-Студенческая	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	09/11/16	15-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	07/11/16	10:30	повреждение	П №35-Хрустальная	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	07/11/16	11:30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/11/16	9:00	повреждение	ЦТП №33-Уральская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	11/11/16	16-25	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/11/16	10:00	повреждение	ЦТП №47-Уральская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземный	не было	10/11/16	14-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/11/16	11:00	повреждение	ЦТП №10-Крупской 4	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземный	не было	15/11/16	12-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/11/16	10:00	повреждение	П №35-Хрустальная	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	08/11/16	15-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	08/11/16	12:00	повреждение	Тургенева 16	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	08/11/16	19-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/16	11:00	повреждение	П №20-Б.Гагарина 5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	09/11/16	12-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/16	11:00	повреждение	Ким 111-113	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	11/11/16	15-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/16	8:00	повреждение	Б.Гагарина 62	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	15/11/16	15-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/11/16	10:30	повреждение	ЦТП №47-Уральская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/11/16	13-40	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	14/11/16	13:00	повреждение	П №29-Инженерная	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	14/11/16	16-30	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	15/11/16	10:00	повреждение	Ким 15,а	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	15/11/16	11-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	16/11/16	13:00	повреждение	Уральская 80	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	16/11/16	17-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/16	9:00	повреждение	Лебедева 18	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	21/11/16	13-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/16	9:00	повреждение	Зенкова 4	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	100	н/д	н/д	подземный канальный	не было	17/11/16	16-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	10:00	повреждение	Зенкова 8	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	21/11/16	20-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	9:00	повреждение	П №43-Алексеевская	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	н/д	н/д	надземный	не было	18/11/16	11-00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	9:00	повреждение	П №37-Уральская 5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	надземный	не было	22/11/16	15-00	0:00	0:00	отопительный		

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	9:00	повреждение	Уинская 1	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	подземный канальный	не было	29/11/16	20:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/16	10:00	повреждение	Быстрых 5	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	30/11/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	н/д	0
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/16	17:00	повреждение	М2-10 - К-110-5-1,от ЦТП-41, Овчинникова,18 до 24 подачи	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	03/11/16	19:00	17:00	0:00	отопительный	26	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/16	9:30	повреждение	М2-04-К-583 ,от ЦТП-46 до Плеханова,34А,по лава	трубопровод	квартальный	скопление трещин	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1963	1985	подземный канальный	не было	11/11/16	11:00	9:30	0:00	отопительный	31	н/д
ПАО "Т Плюс"	16/11/16	11:30	повреждение	М2-01 - Т-7 до Т-12 на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1957	не проводилась	надземный	не было	23/11/16	17:00	0:00	0:00	отопительный	59	0
ПАО "Т Плюс"	16/11/16	11:30	повреждение	М2-09 - Т-829 до Т-830 , на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не было	29/11/16	12:00	4:30	0:00	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/11/16	16:00	повреждение	М2-04-К-584,ЦТП-36 Петропавловская, 97 ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	16/11/16	16:00	6:30	0:00	отопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	10:00	повреждение	М2-09-К-877-1 - ЦТП-3 до Парковый,30/1 до 30/2 ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	100	1977	2005	подземный канальный	не было	18/11/16	13:00	6:00	0:00	отопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	11:00	повреждение	М2-12-К-472-11-10 до 472-11-12 - Нефтяников,29, на подаче	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1963	не проводилась	подземный канальный	не было	21/11/16	12:00	9:00	0:00	отопительный	52	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	11:00	повреждение	М2-12-К-472-11-10 до 472-11-12 - Нефтяников,29, на подаче	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1963	не проводилась	подземный канальный	не было	21/11/16	12:00	9:00	0:00	отопительный	52	н/д
ПАО "Т Плюс"	18/11/16	11:00	повреждение	М2-04 - К-507-4, на подаче	арматура	магистральный	свищ	прочее	прочее	исчерпание ресурса	150	1969	не проводилась	подземный канальный	не было	21/11/16	13:00	10:00	0:00	отопительный	47	н/д
ПАО "Т Плюс"	18/11/16	11:00	повреждение	М2-04-К-474-2а - К-474-8,на подаче	отвод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1973	не проводилась	подземный канальный	не было	25/11/16	12:00	9:00	0:00	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/16	15:00	повреждение	М2-10 - К-110-5-1,от ЦТП-41, Мильчакова, 16 ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1979	не проводилась	подземный канальный	не было	19/11/16	16:00	15:00	0:00	отопительный	37	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/16	17:00	повреждение	М2-12-К-472-11 - 8-4-5 до Нефтяников,29	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1963	не проводилась	подземный канальный	не было	21.11.2016	10:00	8:40	0:00	отопительный	53	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	19/11/16	17:00	повреждение	М2-12-К-472-11 - 8-4-5 до Нефтяников,29 обратн	отвод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1963	не проводилась	подземный канальный	не было	21.11.2016	10:00	8:40	0:00	отопительный	53	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/11/16	11:00	повреждение	М2-04 - К-509-2*, на подаче	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	22/11/16	12:00	3:00	0:00	отопительный	30	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	9:00	повреждение	М2-10 - К-110-5-1,от ЦТП-41, Мильчакова, 16,подача отопл.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1979	не проводилась	подземный канальный	не было	22/11/16	11:00	3:00	0:00	отопительный	37	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	10:00	повреждение	М2-02 - К-57 в ЦТП-48, Космонавтов,84а, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1975	2005	в ЦТП	не было	22/11/16	13:00	4:00	0:00	отопительный	11	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	14:00	повреждение	М2-09 - Т-886-5-3 ЦТП-20, транзит в Парковый,35,ГВС	трубопровод	квартальный	скопление трещин	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подвал	не было	23/11/16	16:00	4:00	0:00	отопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/16	10:00	повреждение	М2-17-К-908 в ЦТП-47 , Малкова,28, на ГВС	арматура	квартальный	прочее	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1992	не проводилась	в ЦТП	не было	23/11/16	11:00	10:00	0:00	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/16	11:00	повреждение	М2-09-К-868-5, в ЦТП-28, Куфонина,18а, ГВС	отвод	квартальный	свищ	прочее	прочее	прочее	100	1994	не проводилась	надземный	не было	23/11/16	12:00	11:00	0:00	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/16	9:30	повреждение	М2-19-К-481-26-3, ЦТП-14 от ТК-8 до Чердынская,5, обратн.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	50	1976	1997	подземный канальный	не было	24/11/16	10:00	9:30	0:00	отопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/11/16	10:00	повреждение	М2-09 - Т-886-5-3 - ЦТП-20, транзит в Парковый,35,ГВС	трубопровод	квартальный	скопление трещин	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1995	не проводилась	подвал	не было	26/11/16	12:00	11:00	0:00	отопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/16	11:00	повреждение	М2-02-К-36А, от ЦТП-32, до ш. Космонавтов,135, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	150	1994	не проводилась	подземный канальный	не было	27/11/16	14:00	12:00	0:00	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/16	15:00	повреждение	М2-04 - К-513-10 - ЦТП-39 ТК-3 до Карпинского,27,Г ВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1977	1997	подземный канальный	не было	27/11/16	18:00	15:00	0:00	отопительный	19	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/16	15:00	повреждение	М2-04 - К-513-10 - ЦТП-39 ТК-3 до Карпинского,25,Г ВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	27/11/16	18:00	15:00	0:00	отопительный	36	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/11/16	15:00	повреждение	М2-04 - К-513-10 - ЦТП-39 ТК-3 до Карпинского,25,Г ВС	арматура	квартальный	клин запал	прочее	прочее	исчерпание ресурса	80	1980	не проводилась	подземный канальный	не было	27/11/16	18:00	5:00	0:00	отопительный	36	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/11/16	8:50	повреждение	М2-04 - К-518-8 - в ЦТП-1, Толстого,33, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	прочее	150	1972	2002	в ЦТП	не было	28/11/16	11:00	3:00	0:00	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	17:00	повреждение	М2-04-К-587-9 , ЦТП-32 Плеханова,12,ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	прочее	100	1997	2005	подземный канальный	не было	29/11/16	18:00	5:00	0:00	отопительный	11	н/д
ПАО "Т Плюс"	29/11/16	15:00	повреждение	М2-09 - П-45 до К-838 , на П-образнике подача	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	трещины на губе П-образного компенсатора	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	29/11/16	21:00	5:00	0:00	отопительный	35	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	9:00	повреждение	М2-19-К-481-26, ЦТП-14 , Чердынская,6 до 8, отопл	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	80	1982	не проводилась	подземный канальный	не было	29/11/16	14:00	3:30	0:00	отопительный	34	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/16	10:00	повреждение	М2-04-К-474-8, ЦТП-5 - Чердынская,20, об'бат.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	30/11/16	11:00	4:00	0:00	отопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/16	9:05	повреждение	Карбышева, 78/3	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подвал Ж/Д	не было	02/11/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/11/16	8:17	повреждение	Карбышева80/2	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземная	не было	07/11/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/16	8:48	повреждение	Янаульская, 23-21	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземная	не было	09/11/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/16	8:20	повреждение	Янаульская, 11-13	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	н/д	надземная	не было	11/11/16	15:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/16	9:15	повреждение	Вильямса, 75	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	подземная	не было	11/11/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	9:18	повреждение	Толбухина, 3-9	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	325	н/д	н/д	проходной	не было	22/11/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	8:55	повреждение	Никитина, 18	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	89	н/д	н/д	подземная	не было	22/11/16	15:40	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/16	8:00	повреждение	Карбышева,84	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подвал Ж/Д	не было	23/11/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/16	8:00	повреждение	Васнецова, 11	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	76	н/д	н/д	подземная	не было	24/11/16	15:00		0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/16	8:00	повреждение	Репина, 75	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	подземная	не было	25/11/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/11/16	8:32	повреждение	Янаульская, 25-27	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	н/д	надземная	не было	28/11/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	8:50	повреждение	Звенигородская, 2	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземная	не было	29/11/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/16	9:05	повреждение	Писарева, 56 МСЧ7	трубопровод	Квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	н/д	надземная	не было	30/11/16	16:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/11/16	15:00	повреждение	М4-04 от ТК 131-11-16 Аюлатовская 16	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	03/11/16	16-20	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/16	9-00	повреждение	М4-06 от ТК 103-7 Ямпольская 128	арматура	квартальный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	02/11/16	14-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/16	9-00	повреждение	М4-07 от ТК 114-11 Шишкина 29	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	02/11/16	14-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/16	10-00	повреждение	М4-05 от ТК 117-30-3 Кировоградская 26	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	03/11/16	16-15	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/16	13-15	повреждение	М4-06 от ТК 121-0-3 Закамская 39	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	02/11/16	24-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/11/16	09-00	повреждение	М4-08 от ЦТП-8 К. Пирождкова 32	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	06/11/16	21-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/11/16	10-30	повреждение	М4-06 от ТК 117-6 Невского 25	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	08/11/16	14-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/11/16	10-00	повреждение	М4-05 от ЦТП-25 Б. Хмельницкого 26	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	09/11/16	16-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/11/16	10-00	повреждение	М4-06 от ТК 117-30-1 до ж. д. Закамская, 15а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	07/11/16	19-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/11/16	10-45	повреждение	М4-06 от ТК 114-11 ЦТП-46 Автозаводская 46	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса		нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	08/11/16	15-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	10/11/16	09-00	повреждение	М4-06 от ТК 119-8 до 119-10	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	11/11/16	16-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/11/16	11-00	повреждение	М4-04 ТК117-64а Гальперина 2	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	14/11/16	17-30	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/11/16	11-10	повреждение	от ТК 131 до ТК 131-19 Аюлатовская 38	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	23/11/16	16-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/11/16	09-00	повреждение	М4-02 ТК22-9-2 Панфилова 16	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	22/11/16	19-30	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/11/16	10-00	повреждение	М4-01 от ТК 104 Липатова 13	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	21/11/16	17-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/16	9-00	повреждение	От ТК 117-10-5 до Автозаводская 28	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	23/11/16	15-40	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	14-00	повреждение	М4-04 отТК117-44-5 до ТК1 Чистопольская 9	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	22/11/16	12-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	14-00	повреждение	М4-04 отТК117-44-1 до ТК1 Чистопольская 9	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	22/11/16	12-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	9-00	повреждение	В ТК 131-11-24	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	22/11/16	11-45	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/11/16	15-00	повреждение	От ТК 119 до ж.д. Кировоградская 39	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	22/11/16	17-30	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/11/16	16-00	повреждение	От ТК 103-7 до ж.д. Ямпольская 12а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	23/11/16	20-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	23/11/16	13-30	повреждение	В ТК 49-35 Кировоградская 110	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	24/11/16	16-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	23/11/16	14-30	повреждение	В 3х метрах от ТК 198	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	24/11/16	22-50	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	23/11/16	14-40	повреждение	В ТК 192 на байпасе	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	24/11/16	17-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	23/11/16	16-30	повреждение	В ТК 166	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	нет данных	нет данных	подземный канальный	не было	26/11/16	20-25	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	23/11/16	16-30	повреждение	В П-19 врезка на М4-04	трубопровод	магистральный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	нет данных	нет данных	надземный	не было	25/11/16	12-20	0:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	13-00	повреждение	М4-06 от ТК 114-11 до ТК 114-13 Автозаводская 51	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	22/11/16	20-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	18/11/16	10-00	повреждение	М4-06 от ТК 119 Кировоградская 39	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	22/11/16	17-30	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/16	10-00	повреждение	от ЦТП-45 между ж. д. Автозаводская, 28 и ТК 117-20-5	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	23/11/16	15-40	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/11/16	10-00	повреждение	М4-07 от ТК 104 на транзит в ж. д. Липатова 13	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	28/11/16	13-40	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	09-00	повреждение	М4-04 от ЦТП-45 до ж д Автозаводская 28	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	29/11/16	18-30	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/16	09-00	повреждение	М4-05 от ТК 117-26 Невского 6	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	24/11/16	13-50	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	28/11/16	09-00	повреждение	от ТК 192-17-9до ж д 4-й Пятилетки 2	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	28/11/16	12-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/11/16	10-00	повреждение	от ТК 22-15 Ялтинская 12	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	30/11/16	18-10	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	09-00	повреждение	от ТК 25-0-10 Б. Хмельницкого 13а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	29/11/16	18-30	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	09-00	повреждение	от ТК 189-6 до Охотников 28	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	01/12/16	12-50	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	09-00	повреждение	от ТК 123 Оборончиков 3	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	нет данных	нет данных	подземный бесканальный	не было	29/11/13	18-00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/11/16	8-00	повреждение	ул.Колыбалова,44 ввод в ж.д.	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1983	Не определен	подземный канальный	не было	01/11/16	13-10	0:00	0:00	отопительный	33	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	02/11/16	12-30	повреждение	ул.Черняховского, 54 ввод в ж.д.	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	Не определен	подземный канальный	не было	02/11/16	19-00	0:00	0:00	отопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/16	14-05	повреждение	ул.Черняховского, 54 между ТК8- ТК9	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	300	1975	Не определен	подземный канальный	не было	03/11/16	19-25	0:00	0:00	отопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/11/16	9-00	повреждение	ул.Старикова,9а	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	200	1994	Не определен	надземный	не было	08/11/16	10-00	0:00	0:00	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/11/16	9-00	повреждение	ул.Веденева,73	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	50	1992	Не определен	подземный канальный	не было	09/11/16	16-25	0:00	0:00	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	11/11/16	8-20	инцидент	ул.Черняховского, 36	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	300	1975	Не определен	подземный канальный	не было	11/11/16	14-30	0:00	0:00	отопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/11/16	13-00	повреждение	ул.Доватора,26	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1975	Не определен	подземный канальный	не было	14/11/16	15-30	0:00	0:00	отопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	17/11/16	13-00	повреждение	ул.Веденева,73 от ТК29 до ж.д.	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1992	Не определен	подземный канальный	не было	17/11/16	15-30	0:00	0:00	отопительный	24	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/11/16	11-30	повреждение	ул.Колыбалова,20 ввод в ж.д.	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	80	1983	Не определен	подземный канальный	не было	29/11/16	18-00	0:00	0:00	отопительный	33	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/11/16	14:05	инцидент	ТК-9 - ТК-10 ул. Черняховского, 52.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	300	1975	2011	подземный канальный	не было	03/11/16	20:00	4:00	0:00	отопительный	5	н/д
ПАО "Т Плюс"	08/11/16	7:45	инцидент	от тк 424 до ул.Крупской, 89 от т. 11 до т. 22 по ул. Промышленная в т. 13	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	08/10/16	20:17	3:00	0:00	отопительный	21	н/д
ПАО "Т Плюс"	21/11/16	09:20	инцидент	от т. 11 до т. 22 по ул. Промышленная в т. 13	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1970	не проводилась	надземный	не было	21/11/16	15:00	0:00	0:00	отопительный	46	0
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	9:15	инцидент	в тк 22-9 по ул. Панфилова	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	22/11/16	19:30	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/11/16	14:00	инцидент	от тк 639-5 до тк 639-15 по ул. Б.Гагарина	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	250	1975	1999	подземный канальный	не было	22/11/16	16:40	3:00	0:00	отопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/16	7:20	инцидент	от тк 406-0-5 до тк 406-0-7 по ул. Крупской, 50	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	23/11/16	20:50	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/11/16	9:30	инцидент	от тк 131-23 до тк 131-23 по ул. Ардатовская, 38 от т.7 до т.22 по ул.	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1966	не проводилась	подземный канальный	не было	23/11/16	16:00	2:00	0:00	отопительный	50	н/д
ПАО "Т Плюс"	23/11/16	09:10	инцидент	от т.7 до т.22 по ул. Промышленная	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1957	не проводилась	надземный	не было	23/11/16	15:25	3:00	0:00	отопительный	59	0
ПАО "Т Плюс"	23/11/16	9:40	инцидент	от К-10к-5 до К-14к-5 по ул. Новосибирская, А. Гатаулина между К- 10к-5 и К- 10к-6	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1974	не проводилась	подземный канальный	не было	23/11/16	12:05	2:00	0:00	отопительный	42	н/д
ПАО "Т Плюс"	24/11/16	12:50	инцидент	от К-192 до К-201 по ул. Федосеева в 2-х метрах от К-138	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1974	не проводилась	подземный канальный	не было	24/11/16	22:50	4:00	0:00	отопительный	42	н/д
ПАО "Т Плюс"	24/11/16	13:30	инцидент	от К-49-30 до К-49-40 по ул. Кировоградской	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1977	не проводилась	подземный канальный	не было	24/11/16	16:05	3:00	0:00	отопительный	39	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/11/16	9:30	инцидент	от К-117-6 до К-117-6-1 по ул. А. Невского 26	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	24/11/16	13:45	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/11/16	10:15	инцидент	от К-423 в гильзе ввода трубопровода в стену ул. Крупской 84	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	200	1996	не проводилась	подземный канальный	не было	25/11/16	14:35	2:00	0:00	отопительный	20	н/д
ПАО "Т Плюс"	25/11/16	9:30	инцидент	от К-474 до ЦТП-5 по ул. Леонова, 47 между К-474-2а и К- 474-8.	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1973	не проводилась	подземный канальный	не было	25/11/16	12:25	4:00	0:00	отопительный	43	н/д
ПАО "Т Плюс"	25/11/16	10:45	инцидент	от П-19-2 до П-19-3 по ул. Лаптевская, 84 от К-10к-5 до К-14к-5 по ул.	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1971	не проводилась	надземный	2015	25/11/16	15:10	0:00	0:00	отопительный	45	0
ПАО "Т Плюс"	28/11/16	9:15	инцидент	от К-10к-5 до К-14к-5 по ул. Новосибирская, А. Гатаулина между К- 10к-5 и К- 10к-6	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	250	1974	не проводилась	подземный канальный	не было	28/11/16	15:20	6:00	0:00	отопительный	42	н/д
ПАО "Т Плюс"	29/11/16	10:20	инцидент	от П-45 до П-838 по ул. Экскаваторной между К-829 и К-830	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не было	29/11/16	13:50	6:00	0:00	отопительный	35	н/д
ПАО "Т Плюс"	01/12/16	09:20	инцидент	от К-487-22 до К-487-26 по ул. Подводников, 11 для устранения дефекта между К-487-22 и К- 487-24	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1966	1973	подземный канальный	не было	01/12/16	13:45	4:25	0:00	отопительный	44	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ПАО "Т Плюс"	06/12/16	10:00	инцидент	от К-1-27 до ЦТП-5 (ПМУЖЭП "Моторостроитель") по ул. К. Цеткин, 19а для устранения дефекта на вводе в ЦТП	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	06/12/16	11:15	1:15	0:00	отопительный	39	н/д
ПАО "Т Плюс"	07/12/16	9:00	инцидент	между К-472-1а-3 и К-472-1а-7 по ул. Власова, 27	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	07/12/16	14:45	5:45	0:00	отопительный	39	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/12/16	9:50	инцидент	от ЦТП-3 по ул.Чердынская, 18 для устранения дефекта между жилыми домами по ул. Чердынская 32 и 34	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	неизв.	н/д	подземный канальный	не было	07/12/16	14:00	4:10	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	13/12/16	13:35	инцидент	от ТК-419-10 до ТК-420-9 по ул. Гайдара	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	из-за проекта, конструкции, изг	400	1973	2007	подземный канальный	не было	13/12/16	17:50	4:15	0:00	отопительный	10	н/д
ПАО "Т Плюс"	27/12/16	11:05	инцидент	от К-844 до К-845 по ул. Встречная, 37а	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не было	27/12/16	18:40	7:35	0:00	отопительный	36	н/д
ПАО "Т Плюс"	27/12/16	9:50	инцидент	от К-192 до К-201 по ул. Федосеева	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	2004	не проводилась	подземный канальный	не было	27/12/16	15:30	5:40	0:00	отопительный	13	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/12/16	10:05	инцидент	от К-22-17 до жилого дома по ул. Ялтинская, 9	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	27/12/16	15:20	5:15	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	27/12/16	10:30	инцидент	от К-14К до К-14К10 по ул. Выхайская, 12	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	из-за проекта, конструкции, изг	300	1984	2008	подземный канальный	не было	27/12/16	18:45	8:15	0:00	отопительный	9	н/д
ПАО "Т Плюс"	28/12/16	09:30	инцидент	от К-07 до К 106-88 по ул.Самаркандская для устранения дефекта на участке от К-106-94 до К-106-96.	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	28/12/16	15:00	4:30	0:00	отопительный	39	н/д
ПАО "Т Плюс"	28/12/16	9:35	инцидент	от К-109-17 до К 3-14 по ул. Г.Хасана для устранения дефекта в К-3-8.	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1997	не проводилась	подземный канальный	не было	28/12/16	12:30	2:55	0:00	отопительный	20	н/д
ПАО "Т Плюс"	28/12/16	10:55	инцидент	от К-14К до К-763 по ул. Лодыгина, 45	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	500	1969	не проводилась	подземный канальный	не было	28/12/16	19:03	8:08	0:00	отопительный	48	0
ПАО "Т Плюс"	28/12/16	10:20	инцидент	от К-496 до К-500 по ул. Танкистов, 68	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1972	не проводилась	подземный канальный	2016	28/12/16	15:30	5:10	0:00	отопительный	45	0
ПАО "Т Плюс"	29/12/16	9:48	инцидент	от К-8 до К-16-0-15 по ул. Крупской для устранения дефекта в К-16-0-15	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	из-за проекта, конструкции, изг	400	1960	2007	подземный канальный	не было	29/12/16	20:35	10:50	0:00	отопительный	10	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/12/16	09:15	инцидент	от П-931 до ЦТП-25 по ул. Генкеля, 5 для устранения дефекта на вводе в ЦТП	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	н/д	подземный канальный	не было	29/12/16	10:30	1:15	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/12/16	11:05	инцидент	от ПН-17 до К-573-8а по ул. Эпроновская для устранения дефекта между К-115 и К-116	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1975	не проводилась	подземный канальный	не было	30/12/16	21:10	10:00	0:00	отопительный	42	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/12/16	13:00	инцидент	от жилого дома по ул. Уссурийская, 19	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	н/д	подземный канальный	не было	26/12/16	17:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ПАО "Т Плюс"	29/12/16	9:45	инцидент	М 1-18 от К-130 до К-6556 по ул. Екатерининская, 87, К-133	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	400	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	29/12/16	15:00	5:00	0:00	отопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/12/16	9-00	повреждение	ул.Молдавская ж.д. 12-жа, 14	трубопровод	Квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	разрушение	исчерпание ресурса	150	1975	н/д	надземный	не было	05/12/16	15-20	4:00	0:00	отопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/12/16	8:15	повреждение	от ЦТП-12 до Сысольской 6	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	07/12/16	17-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/16	10-00	повреждение	от ТК 103-9 до М. Рыбалко, 95а	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	14/12/16	13-00	2:30	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/16	10-00	повреждение	От ТК 121-0-7 до ж.д. М.Рыбалко 32	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	26/12/16	18-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/16	10-00	повреждение	от ТК 101-1 до Магистральная, 94	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	14/12/16	20-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/16	10-00	повреждение	В ТК 101-15 Сысольская, 13	трубопровод	квартальный	разрыв по сварному соединению	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	08/12/16	17-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/16	14-00	повреждение	от ТК 117-26-1 Ласьвинская, 14	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	нет данных	подземный канальный	не было	10/12/16	23-10	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/16	14-00	повреждение	от ТК 117-70 на ЦТП-58	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	27/12/16	22-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/12/16	10-00	повреждение	от ТК 110-14 Охотников, 32	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	15/12/16	16-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/12/16	09-30	повреждение	от ТК 107-4-2 Заисская, 83	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	26/12/16	15-00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/12/16	09-00	повреждение	от ТК 22-17 до Ялтинская, 9	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	27/12/16	15-00	2:30	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	20/12/16	12-00	повреждение	от ТК 117-72-6 ввод на ЦТП-43 Худякина, 22	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	26/12/16	16-30	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/12/16	10-00	повреждение	от ТК-116 до М. Рыбалко, 35	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	28/12/16	15-20	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	26/12/16	16-10	повреждение	от ТК 104-2 до М. Рыбалко, 74	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	29/12/16	17-00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/12/16	10-00	повреждение	от ТК 108-0-9 Б. Хмельницкого, 65	трубопровод	квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	30/12/16	13-00	2:30	0:00	отопительный	н/д	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартирный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способ прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	30/12/16	09:00	повреждение	от ТК 117-76 Чистопольская, 23а	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	30/12/16	13-45	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	30/12/16	09:00	повреждение	от ТК 192-2-10 Б. Хмельницкого, 7	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	нет данных	подземный бесканальный	не было	30/12/16	12-35	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/12/16	12:00	повреждение	М2-09-К-888, ЦТП-7, в Парковый,41 г, транзит ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1982	нет данных	в подвале	не было	01/12/16	15:00	3:00	0:00	отопительный	34	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	01/12/16	16:00	повреждение	М2-09-К-877-1 - ЦТП-3 в ТК возле Парковый,34,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1978	не проводилась	подземный канальный	не было	01/12/16	17:00	6:00	0:00	отопительный	38	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	03/12/16	10:00	повреждение	М2-12-К-472-1А-7 - ЦТП-11 Геологов,8, в ТК	арматура	квартирный	течь из сальника	прочее	прочее	исчерпание ресурса	200	1979	1999	подземный канальный	не было	09/12/16	16:00	4:00	0:00	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	05/12/16	16:00	повреждение	М2-09-К-877-1 , ЦТП-23 до Строителей,36/1,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	100	1995	2005	подземный канальный	не было	07/12/16	15:00	6:00	0:00	отопительный	21	н/д
ПАО "Т Плюс"	06/12/16	11:50	повреждение	М2-12 - К-472-1А-3 до К-472-1А-7 Власова,37	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, из	300	2002	не проводилась	подземный канальный	не было	07/12/16	16:00	5:00	0:00	отопительный	14	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/12/16	15:30	повреждение	М2-04-К-474-8, ЦТП-5 - Чердынская,32 до 3а, обрат.	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1993	не проводилась	подземный канальный	не было	07/12/16	14:00	3:00	0:00	отопительный	23	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/12/16	17:00	повреждение	М2-04 - К-518-8 - ЦТП-1 от Толстого,25 - 25А, подача	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1972	1999	подземный канальный	не было	07/12/16	14:00	3:00	0:00	отопительный	17	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/12/16	12:00	повреждение	М2-04 - П-560 в ЦТП-12 Голева,1 до 4, подача	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1977	не проводилась	подземный канальный	не было	07/12/16	16:40	3:00	0:00	отопительный	39	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/12/16	12:00	повреждение	М2-04 - П-560 в ЦТП-12 Голева,1 до 4, обратка	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	1977	не проводилась	подземный канальный	не было	07/12/16	16:40	3:00	0:00	отопительный	39	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/12/16	10:00	повреждение	М2-04 - К-513-10 - ЦТП-39 ТК-3 до Стахановская,13,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1980	2004	подземный канальный	не было	06/12/16	12:20	4:00	0:00	отопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/16	15:00	повреждение	М2-02 - К-33-6 ЦТП-34 - Баумана,9а до С.Армии,21а, подача	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1985	не проводилась	подземный канальный	не было	09/12/16	16:20	4:00	0:00	отопительный	31	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/16	7:00	повреждение	М2-09 - К-888-1 - в ЦТП-8, Куфонина,13 в подвале	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, из	100	1994	не проводилась	в ЦТП	не было	09/12/16	11:00	3:00	0:00	отопительный	22	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/16	14:00	повреждение	М2-14-К-506-6А-4 - ЦТП-6 до Самолетная,54-56, обратка	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1972	не проводилась	подземный канальный	не было	11/12/16	17:00	5:00	0:00	отопительный	44	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/12/16	10:15	повреждение	М2-04-К-573-4, в ЦТП-19, Пушкина,113а,	арматура	квартирный	течь задвижки	прочее	прочее	исчерпание ресурса	100	1998	не проводилась	в ЦТП	не было	13/12/16	16:00	5:00	0:00	отопительный	18	0
ООО "Пермская сетевая компания"	13/12/16	12:00	повреждение	М2-02-К-33-1 , ЦТП-42 , Баумана,15 до Чайковского,20, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, из	50	1998	не проводилась	подземный канальный	не было	13/12/16	14:50	13:00	0:00	отопительный	18	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/12/16	21:00	повреждение	М2-01-К-15-5 - ЦТП-35, Качалова,13а ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия при высокой влажности	исчерпание ресурса	80	1967	2000	подземный канальный	не было	13/12/16	22:00	6:00	0:00	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/12/16	8:00	повреждение	М2-14-К-506-2 - в ЦТП-40, Декабристов,16-18, обрат.отопл.	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	80	1972	2007	подземный канальный	не было	14/12/16	10:00	3:00	0:00	отопительный	49	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	14/12/16	14:30	повреждение	М2-14-К-506-6А-4 - Самолетная,44 до Сивкова,3а, подача	трубопровод	квартирный	трещина в сварном соединении	наружная поверхность	дефект сварного соединения (шва)	исчерпание ресурса	100	1972	не проводилась	подземный канальный	не было	16/12/16	17:00	5:00	0:00	отопительный	44	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/12/16	14:30	повреждение	М2-01 - К-12-2-5 до К-12-2-9, подача	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1979	2000	подземный канальный	не было	16/12/16	15:00	4:00	0:00	отопительный	16	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/12/16	15:30	повреждение	М2-12 - К-472-5 от Леонова,36 до 38, на подаче	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1968	не проводилась	подземный канальный	не было	23/12/16	15:00	4:00	0:00	отопительный	48	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/12/16	16:00	повреждение	М2-09-К-877-1-ЦТП-2 до Подлесная,37 ГВС	трубопровод	квартирный	прочее	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	из проекта, конструкции, из	100	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	15/12/16	17:00	5:00	0:00	отопительный	21	0
ООО "Пермская сетевая компания"	17/12/16	9:00	повреждение	М2-18-К-503-14, ЦТП-25 транзит в Карпинского,66,ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1990	не проводилась	подземный канальный	не было	17/12/16	12:00	4:00	0:00	отопительный	26	0
ООО "Пермская сетевая компания"	20/12/16	9:30	повреждение	М2-02 - К-58- ЦТП-15, Шоссе Космонавтов,104 ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1984	1995	подземный канальный	не было	20/12/16	10:30	3:30	0:00	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/12/16	9:00	повреждение	М2-01-К-15-5 - ЦТП-35,Кач.,13а-Космонавтов,179а подача	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1968	1995	подземный канальный	не было	21/12/16	14:30	3:00	0:00	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/12/16	11:00	повреждение	М2-04-К-573-4-3, ЦТП-21, Борчанинова,15, ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	из проекта, конструкции, из	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	21/12/16	11:30	4:00	0:00	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	21/12/16	18:40	повреждение	М2-12-К-472-1А-19,в ЦТП-8, Геологов,19а ГВС	трубопровод	квартирный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	50	1979	1995	подземный канальный	не было	21/12/16	21:00	6:00	0:00	отопительный	21	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/16	13:50	повреждение	М2-01-Т-46, от ЦТП-18 до Эскаваторная,58, ГВС	трубопровод	квартирный	разрыв трубы	прочее	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1985	1999	подземный канальный	не было	26/12/16	17:00	5:00	0:00	отопительный	17	н/д

Тепловые сети	Дата обнаружения повреждения	Время обнаружения повреждения	Вид нарушения	Отключенный участок	Место повреждения	Магистральный/квартальный трубопровод тс	Характер повреждения	Вид повреждения, дефекта	Технические причины повреждения	Организационные причины повреждения	Ду, мм	Год ввода в эксплуатацию	Год замены дефектного участка (арматуры)	Способд прокладки	Год проведения ЭПБ	Дата устранения дефекта	Время устранения дефекта	Время прекращения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Время ограничения теплоснабжения, ГВС (в часах)	Отопительный/межотопительный период	Срок службы трубопровода Т/С (в годах)	Количество жителей, попавших под отключение или ограничение
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/16	14:30	повреждение	М2-02-К-36А, в ЦТП-32, до ш. Космонавтов,135а ГВС	отвод	квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	и) проекта, конструкции, изг	150	1994	2004	подземный канальный	не было	26/12/16	17:00	5:00	0:00	отопительный	12	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/16	11:00	повреждение	М2-09-К-877-1 - ЦТП-3 - транзит Парковского,10, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	125	1977	1996	в подвале	не было	23/12/16	12:00	4:00	0:00	отопительный	20	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	24/12/16	12:15	повреждение	М2-01-К-18-7 - ЦТП-13, Братьев Игнатовых,2 , ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	1977	не проводилась	подземный канальный	не было	24/12/16	14:00	3:00	0:00	отопительный	39	0
ООО "Пермская сетевая компания"	25/12/16	8:00	повреждение	М2-04-К-584 - ЦТП-36 до Петропавловская, 101, ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	прочее	исчерпание ресурса	150	1974	не проводилась	подземный канальный	не было	25/12/16	10:00	3:00	0:00	отопительный	41	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	25/12/16	9:00	повреждение	М2-09-К-872-19- ЦТП-38 - Парковый,5 в ТК, обьекты	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	исчерпание ресурса	80	1984	не проводилась	подземный канальный	не было	27/12/16	14:00	3:00	0:00	отопительный	32	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/16	3:30	повреждение	М2-09-К-888, от ЦТП-7 в Парковый,39 , транзит ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	1981	не проводилась	подземный канальный	не было	26/12/16	16:50	4:00	0:00	отопительный	35	н/д
ПАО "Т Плюс"	26/12/16	15:00	повреждение	М2-04 - К-496 до К-500,	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	800	1972	не проводилась	подземный канальный	2016	27/12/16	17:00	4:00	0:00	отопительный	44	0
ПАО "Т Плюс"	26/12/16	10:00	повреждение	М2-09 - Т-843, СК, Оверятская,6 на подаче	трубопровод	магистральный	разрушение скользящей опоры	дефект опорной системы	коррозионные повреждения опор	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не было	27/12/16	18:40	3:30	0:00	отопительный	35	0
ПАО "Т Плюс"	26/12/16	10:00	повреждение	М2-09 - Т-844 до Т-845,Встречная,37а /1, на подаче	трубопровод	магистральный	разрыв трубы	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	600	1981	не проводилась	надземный	не было	27/12/16	18:40	3:30	0:00	отопительный	35	0
ООО "Пермская сетевая компания"	26/12/16	15:00	повреждение	М2-09-К-877-1- ЦТП-2 от Парковского,17 до К-877-1-1 ,ГВС	трубопровод	квартальный	разрыв трубы	наружная поверхность	атмосферная коррозия (мокрая)	и) проекта, конструкции, изг	150	1995	не проводилась	подземный канальный	не было	27/12/16	16:00	3:00	0:00	отопительный	21	н/д
ПАО "Т Плюс"	27/12/16	9:00	повреждение	М2-17-П-931 в ЦТП-25 Генделя,5а, на подаче	трубопровод	магистральный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	200	1977	не проводилась	надземный	не было	29/12/16	14:00	3:00	0:00	отопительный	39	0
ООО "Пермская сетевая компания"	28/12/16	12:00	повреждение	М2-01-К-18-7 - в ЦТП-13, Братьев Игнатовых,2 , ГВС	трубопровод	квартальный	свищ	наружная поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	1977	2004	в ЦТП	не было	28/12/16	14:00	4:00	0:00	отопительный	12	0
ООО "Пермская сетевая компания"	06/12/16	10:00	повреждение	ЦТП №16 ул. Швецова 46	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	06/12/16	12:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/12/16	10:00	повреждение	ул. Революции 4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	07/12/16	14:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/12/16	9:00	повреждение	ул. Коломенская 15	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	09/12/16	12:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	09/12/16	14:00	повреждение	ул. Елькина 49	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	09/12/16	20:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	12/12/16	11:00	повреждение	ул. Гатаулина 19	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	12/12/16	19:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	13/12/16	9:00	повреждение	ЦТП №15 ул. Горького 76	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	13/12/16	10:00	1:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	15/12/16	10:00	повреждение	ЦТП №34 ул. Революции 4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	15/12/16	12:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	22/12/16	9:00	повреждение	ул. Горького 76	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	22/12/16	21:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	27/12/16	10:00	повреждение	ЦТП №1 ул. Горького 51	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	27/12/16	14:00	4:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/12/16	9:00	повреждение	ул. Революции 3/4	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	29/12/16	12:00	3:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	23/12/16	9:00	повреждение	ул. Новосибирская 3	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	подземный канальный	не было	29/12/16	22:00	8:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	06/12/16	13:00	повреждение	ЦТП№11 ул. Ленина 58	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	300	н/д	не проводилась	надземный	не было	06/12/16	15:00	2:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	07/12/16	10:00	повреждение	ул. Борчанинова 14	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	150	н/д	не проводилась	надземный	не было	07/12/16	15:00	5:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	08/12/16	9:00	повреждение	ул. Луначарского 51	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	80	н/д	не проводилась	надземный	не было	08/12/16	15:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	16/12/16	14:00	повреждение	ЦТП №14 ул. Екатерининская 119	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	100	н/д	не проводилась	надземный	не было	16/12/16	15:00	1:00	0:00	отопительный	н/д	н/д
ООО "Пермская сетевая компания"	29/12/16	0:00	повреждение	ул. Сибирская 22	трубопровод	Квартальный	свищ	внутренняя поверхность	коррозионный износ	исчерпание ресурса	50	н/д	не проводилась	надземный	не было	29/12/16	18:00	6:00	0:00	отопительный	н/д	н/д