

Сводка о тепловых потерях за 2016 год

Год - 2016

Период - Весь год

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Банная гора

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
32	0,04	0,02	0,02	0	4,354	0
38	0,166	0,025	0,025	0,117	0	20,816
57	0,117	0	0	0,117	0	12,167
89	0,174	0,064	0,064	0,046	24,14	5,852
108	0,436	0	0	0,436	0	61,062
133	0,243	0,032	0,032	0,18	15,044	24,503
219	0,844	0,036	0,036	0,772	21,028	151,448
Итого:	2,021	0,177	0,177	1,667	64,565	275,848

Сводка о тепловых потерях за январь

Год - 2016

Период - Январь

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Банная гора

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
32	0,04	0,02	0,02	0	0,879	0
38	0,166	0,025	0,025	0,117	0	3,753
57	0,117	0	0	0,117	0	2,194
89	0,174	0,064	0,064	0,046	4,872	1,055
108	0,436	0	0	0,436	0	11,01
133	0,243	0,032	0,032	0,18	3,036	4,418
219	0,844	0,036	0,036	0,772	4,244	27,308
Итого:	2,021	0,177	0,177	1,667	13,03	49,739

Сводка о тепловых потерях за февраль

Год - 2016

Период - Февраль

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Банная гора

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
32	0,04	0,02	0,02	0	0,819	0
38	0,166	0,025	0,025	0,117	0	3,324
57	0,117	0	0	0,117	0	1,943
89	0,174	0,064	0,064	0,046	4,543	0,935
108	0,436	0	0	0,436	0	9,752
133	0,243	0,032	0,032	0,18	2,831	3,913
219	0,844	0,036	0,036	0,772	3,957	24,186
Итого:	2,021	0,177	0,177	1,667	12,15	44,053

Сводка о тепловых потерях за март

Год - 2016

Период - Март

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Банная гора

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
32	0,04	0,02	0,02	0	0,709	0
38	0,166	0,025	0,025	0,117	0	3,286
57	0,117	0	0	0,117	0	1,921
89	0,174	0,064	0,064	0,046	3,932	0,924
108	0,436	0	0	0,436	0	9,639
133	0,243	0,032	0,032	0,18	2,45	3,868
219	0,844	0,036	0,036	0,772	3,425	23,906
Итого:	2,021	0,177	0,177	1,667	10,516	43,542

Сводка о тепловых потерях за апрель

Год - 2016

Период - Апрель

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Банная гора

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
32	0,04	0,02	0,02	0	0,486	0
38	0,166	0,025	0,025	0,117	0	2,569
57	0,117	0	0	0,117	0	1,501
89	0,174	0,064	0,064	0,046	2,697	0,722
108	0,436	0	0	0,436	0	7,534
133	0,243	0,032	0,032	0,18	1,681	3,023
219	0,844	0,036	0,036	0,772	2,349	18,687
Итого:	2,021	0,177	0,177	1,667	7,213	34,037

Сводка о тепловых потерях за май

Год - 2016

Период - Май

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Банная гора

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
32	0,04	0,02	0,02	0	0,126	0
38	0,166	0,025	0,025	0,117	0	0,796
57	0,117	0	0	0,117	0	0,465
89	0,174	0,064	0,064	0,046	0,702	0,224
108	0,436	0	0	0,436	0	2,334
133	0,243	0,032	0,032	0,18	0,437	0,937
219	0,844	0,036	0,036	0,772	0,611	5,79
Итого:	2,021	0,177	0,177	1,667	1,876	10,546

Сводка о тепловых потерях за октябрь

Год - 2016

Период - Октябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Банная гора

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
32	0,04	0,02	0,02	0	0,505	0
38	0,166	0,025	0,025	0,117	0	2,287
57	0,117	0	0	0,117	0	1,337
89	0,174	0,064	0,064	0,046	2,799	0,643
108	0,436	0	0	0,436	0	6,708
133	0,243	0,032	0,032	0,18	1,744	2,692
219	0,844	0,036	0,036	0,772	2,438	16,637
Итого:	2,021	0,177	0,177	1,667	7,486	30,302

Сводка о тепловых потерях за ноябрь

Год - 2016

Период - Ноябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Банная гора

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
32	0,04	0,02	0,02	0	0,703	0
38	0,166	0,025	0,025	0,117	0	2,909
57	0,117	0	0	0,117	0	1,701
89	0,174	0,064	0,064	0,046	3,9	0,818
108	0,436	0	0	0,436	0	8,534
133	0,243	0,032	0,032	0,18	2,431	3,425
219	0,844	0,036	0,036	0,772	3,398	21,167
Итого:	2,021	0,177	0,177	1,667	10,432	38,555

Сводка о тепловых потерях за декабрь

Год - 2016

Период - Декабрь

Режим - норма

Тепловая зона - ВК Банная гора

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
32	0,04	0,02	0,02	0	0,87	0
38	0,166	0,025	0,025	0,117	0	3,544
57	0,117	0	0	0,117	0	2,071
89	0,174	0,064	0,064	0,046	4,823	0,996
108	0,436	0	0	0,436	0	10,396
133	0,243	0,032	0,032	0,18	3,006	4,172
219	0,844	0,036	0,036	0,772	4,202	25,784
Итого:	2,021	0,177	0,177	1,667	12,901	46,963