

Сводка о тепловых потерях за 2016 год

Год - 2016

Период - Весь год

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	384,026	580,78
76	5,285	0,611	0,611	4,063	283,129	425,666
89	11,079	0,615	0,615	9,85	374,33	1216,635
108	22,173	2,192	2,192	17,788	1423,993	2568,459
114	0,086	0	0	0,086	0	8,982
133	4,407	0,153	0,153	4,101	66,454	508,57
159	24,439	1,346	1,358	21,735	1028,155	3493,423
219	23,792	0,941	0,941	21,911	877,698	4278,836
273	18,025	2,113	2,113	13,799	2301,812	3427,324
325	22,05	0,249	0,249	21,553	309,504	5446,022
377	2,255	0,051	0,051	2,154	63,929	570,407
426	29,527	3,045	3,045	23,437	4067,83	6297,729
529	0,594	0	0	0,594	0	292,282
530	22,584	1,631	1,631	19,322	2885,755	6558,852
630	11,767	0,936	0,911	9,92	1619,141	4680,733
720	15,143	0,796	0,935	13,412	1636,239	4725,098
820	17,524	5,298	5,358	6,867	14409,89	2828,323
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	6102,76	4641,092
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	37834,645	52549,213

Сводка о тепловых потерях за январь

Год - 2016

Период - Январь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	51,365	73,792
76	5,285	0,611	0,611	4,063	37,836	54,084
89	11,079	0,615	0,615	9,85	50,013	154,582
108	22,173	2,192	2,192	17,788	190,323	326,341
114	0,086	0	0	0,086	0	1,141
133	4,407	0,153	0,153	4,101	8,878	64,617
159	24,439	1,346	1,358	21,735	137,217	443,865
219	23,792	0,941	0,941	21,911	117,132	543,657
273	18,025	2,113	2,113	13,799	307,208	435,466
325	22,05	0,249	0,249	21,553	41,31	691,956
377	2,255	0,051	0,051	2,154	8,537	72,474
426	29,527	3,045	3,045	23,437	542,471	800,172
529	0,594	0	0	0,594	0	37,137
530	22,584	1,631	1,631	19,322	384,644	833,349
630	11,767	0,936	0,911	9,92	215,947	594,721
720	15,143	0,796	0,935	13,412	217,241	600,358
820	17,524	5,298	5,358	6,867	1919,511	359,359
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	812,638	589,684
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	5042,269	6676,756

Сводка о тепловых потерях за февраль

Год - 2016

Период - Февраль
Режим - норма
Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	50,914	65,16
76	5,285	0,611	0,611	4,063	37,533	47,757
89	11,079	0,615	0,615	9,85	49,622	136,5
108	22,173	2,192	2,192	17,788	188,776	288,167
114	0,086	0	0	0,086	0	1,008
133	4,407	0,153	0,153	4,101	8,809	57,059
159	24,439	1,346	1,358	21,735	136,279	391,942
219	23,792	0,941	0,941	21,911	116,336	480,061
273	18,025	2,113	2,113	13,799	305,1	384,526
325	22,05	0,249	0,249	21,553	41,024	611,013
377	2,255	0,051	0,051	2,154	8,474	63,996
426	29,527	3,045	3,045	23,437	539,136	706,569
529	0,594	0	0	0,594	0	32,792
530	22,584	1,631	1,631	19,322	382,448	735,866
630	11,767	0,936	0,911	9,92	214,598	525,152
720	15,143	0,796	0,935	13,412	216,76	530,129
820	17,524	5,298	5,358	6,867	1909,611	317,322
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	808,711	520,704
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	5014,131	5895,723

Сводка о тепловых потерях за март

Год - 2016
Период - Март
Режим - норма
Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	42,654	64,131
76	5,285	0,611	0,611	4,063	31,435	47,003
89	11,079	0,615	0,615	9,85	41,556	134,344
108	22,173	2,192	2,192	17,788	158,11	283,616
114	0,086	0	0	0,086	0	0,992
133	4,407	0,153	0,153	4,101	7,377	56,158
159	24,439	1,346	1,358	21,735	114,084	385,753
219	23,792	0,941	0,941	21,911	97,387	472,481
273	18,025	2,113	2,113	13,799	255,412	378,455
325	22,05	0,249	0,249	21,553	34,344	601,365
377	2,255	0,051	0,051	2,154	7,095	62,986
426	29,527	3,045	3,045	23,437	451,209	695,412
529	0,594	0	0	0,594	0	32,275
530	22,584	1,631	1,631	19,322	320,021	724,246
630	11,767	0,936	0,911	9,92	179,606	516,859
720	15,143	0,796	0,935	13,412	181,134	521,758
820	17,524	5,298	5,358	6,867	1597,565	312,311
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	676,476	512,482
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	4195,465	5802,628

Сводка о тепловых потерях за апрель

Год - 2016
Период - Апрель
Режим - норма
Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	33,226	53,653
76	5,285	0,611	0,611	4,063	24,498	39,323
89	11,079	0,615	0,615	9,85	32,39	112,394
108	22,173	2,192	2,192	17,788	123,212	237,276
114	0,086	0	0	0,086	0	0,83
133	4,407	0,153	0,153	4,101	5,75	46,982
159	24,439	1,346	1,358	21,735	88,973	322,725
219	23,792	0,941	0,941	21,911	75,953	395,282
273	18,025	2,113	2,113	13,799	199,19	316,619
325	22,05	0,249	0,249	21,553	26,783	503,107
377	2,255	0,051	0,051	2,154	5,532	52,695
426	29,527	3,045	3,045	23,437	352,04	581,789
529	0,594	0	0	0,594	0	27,001
530	22,584	1,631	1,631	19,322	249,751	605,912
630	11,767	0,936	0,911	9,92	140,123	432,41
720	15,143	0,796	0,935	13,412	141,658	436,508
820	17,524	5,298	5,358	6,867	1247,185	261,283
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	528,214	428,748
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	3274,479	4854,535

Сводка о тепловых потерях за май

Год - 2016

Период - Май

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	28,81	53,742
76	5,285	0,611	0,611	4,063	21,224	39,389
89	11,079	0,615	0,615	9,85	28,055	112,581
108	22,173	2,192	2,192	17,788	106,76	237,671
114	0,086	0	0	0,086	0	0,831
133	4,407	0,153	0,153	4,101	4,98	47,06
159	24,439	1,346	1,358	21,735	76,985	323,262
219	23,792	0,941	0,941	21,911	65,717	395,94
273	18,025	2,113	2,113	13,799	172,356	317,145
325	22,05	0,249	0,249	21,553	23,176	503,945
377	2,255	0,051	0,051	2,154	4,789	52,782
426	29,527	3,045	3,045	23,437	304,38	582,757
529	0,594	0	0	0,594	0	27,046
530	22,584	1,631	1,631	19,322	215,837	606,92
630	11,767	0,936	0,911	9,92	121,166	433,129
720	15,143	0,796	0,935	13,412	121,962	437,234
820	17,524	5,298	5,358	6,867	1077,188	261,717
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	456,056	429,461
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	2829,442	4862,611

Сводка о тепловых потерях за июнь

Год - 2016

Период - Июнь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	27,035	49,613
76	5,285	0,611	0,611	4,063	19,916	36,362
89	11,079	0,615	0,615	9,85	26,326	103,93
108	22,173	2,192	2,192	17,788	100,179	219,408
114	0,086	0	0	0,086	0	0,767
133	4,407	0,153	0,153	4,101	4,673	43,444
159	24,439	1,346	1,358	21,735	72,234	298,422
219	23,792	0,941	0,941	21,911	61,661	365,515
273	18,025	2,113	2,113	13,799	161,721	292,775
325	22,05	0,249	0,249	21,553	21,746	465,22
377	2,255	0,051	0,051	2,154	4,494	48,726
426	29,527	3,045	3,045	23,437	285,586	537,976
529	0,594	0	0	0,594	0	24,968
530	22,584	1,631	1,631	19,322	202,506	560,283
630	11,767	0,936	0,911	9,92	113,685	399,846
720	15,143	0,796	0,935	13,412	114,406	403,636
820	17,524	5,298	5,358	6,867	1010,622	241,606
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	427,866	396,46
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	2654,658	4488,957

Сводка о тепловых потерях за июль

Год - 2016

Период - Июль

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	13,208	26,303
76	5,285	0,611	0,611	4,063	9,721	19,278
89	11,079	0,615	0,615	9,85	12,846	55,101
108	22,173	2,192	2,192	17,788	48,903	116,325
114	0,086	0	0	0,086	0	0,407
133	4,407	0,153	0,153	4,101	2,28	23,033
159	24,439	1,346	1,358	21,735	35,208	158,216
219	23,792	0,941	0,941	21,911	30,053	193,787
273	18,025	2,113	2,113	13,799	78,827	155,223
325	22,05	0,249	0,249	21,553	10,6	246,649
377	2,255	0,051	0,051	2,154	2,192	25,834
426	29,527	3,045	3,045	23,437	139,084	285,223
529	0,594	0	0	0,594	0	13,237
530	22,584	1,631	1,631	19,322	98,571	297,049
630	11,767	0,936	0,911	9,92	55,372	211,989
720	15,143	0,796	0,935	13,412	55,457	213,998
820	17,524	5,298	5,358	6,867	491,605	128,094
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	208,05	210,194
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	1291,977	2379,941

Сводка о тепловых потерях за август

Год - 2016

Период - Август

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	25,124	46,606
76	5,285	0,611	0,611	4,063	18,496	34,158
89	11,079	0,615	0,615	9,85	24,445	97,631
108	22,173	2,192	2,192	17,788	93,047	206,11
114	0,086	0	0	0,086	0	0,721
133	4,407	0,153	0,153	4,101	4,339	40,811
159	24,439	1,346	1,358	21,735	67,019	280,336
219	23,792	0,941	0,941	21,911	57,208	343,362
273	18,025	2,113	2,113	13,799	150,049	275,031
325	22,05	0,249	0,249	21,553	20,177	437,025
377	2,255	0,051	0,051	2,154	4,171	45,773
426	29,527	3,045	3,045	23,437	264,817	505,372
529	0,594	0	0	0,594	0	23,455
530	22,584	1,631	1,631	19,322	187,71	526,326
630	11,767	0,936	0,911	9,92	105,426	375,613
720	15,143	0,796	0,935	13,412	105,739	379,173
820	17,524	5,298	5,358	6,867	936,354	226,963
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	396,315	372,432
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	2460,438	4216,899

Сводка о тепловых потерях за сентябрь

Год - 2016

Период - Сентябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	28,472	45,055
76	5,285	0,611	0,611	4,063	20,978	33,022
89	11,079	0,615	0,615	9,85	27,731	94,383
108	22,173	2,192	2,192	17,788	105,519	199,254
114	0,086	0	0	0,086	0	0,697
133	4,407	0,153	0,153	4,101	4,923	39,453
159	24,439	1,346	1,358	21,735	76,105	271,01
219	23,792	0,941	0,941	21,911	64,966	331,94
273	18,025	2,113	2,113	13,799	170,386	265,882
325	22,05	0,249	0,249	21,553	22,911	422,487
377	2,255	0,051	0,051	2,154	4,734	44,251
426	29,527	3,045	3,045	23,437	300,933	488,56
529	0,594	0	0	0,594	0	22,674
530	22,584	1,631	1,631	19,322	213,407	508,817
630	11,767	0,936	0,911	9,92	119,792	363,118
720	15,143	0,796	0,935	13,412	120,654	366,56
820	17,524	5,298	5,358	6,867	1065,152	219,413
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	450,983	360,043
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	2797,646	4076,619

Сводка о тепловых потерях за октябрь

Год - 2016

Период - Октябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	32,79	47,868
76	5,285	0,611	0,611	4,063	24,168	35,083
89	11,079	0,615	0,615	9,85	31,951	100,275
108	22,173	2,192	2,192	17,788	121,559	211,692
114	0,086	0	0	0,086	0	0,74
133	4,407	0,153	0,153	4,101	5,672	41,916
159	24,439	1,346	1,358	21,735	87,727	287,928
219	23,792	0,941	0,941	21,911	74,888	352,662
273	18,025	2,113	2,113	13,799	196,404	282,48
325	22,05	0,249	0,249	21,553	26,409	448,861
377	2,255	0,051	0,051	2,154	5,456	47,013
426	29,527	3,045	3,045	23,437	347	519,059
529	0,594	0	0	0,594	0	24,09
530	22,584	1,631	1,631	19,322	246,126	540,581
630	11,767	0,936	0,911	9,92	138,123	385,786
720	15,143	0,796	0,935	13,412	139,378	389,443
820	17,524	5,298	5,358	6,867	1228,771	233,11
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	520,337	382,519
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	3226,76	4331,106

Сводка о тепловых потерях за ноябрь

Год - 2016

Период - Ноябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	43,15	57,317
76	5,285	0,611	0,611	4,063	31,81	42,009
89	11,079	0,615	0,615	9,85	42,055	120,07
108	22,173	2,192	2,192	17,788	159,99	253,482
114	0,086	0	0	0,086	0	0,886
133	4,407	0,153	0,153	4,101	7,466	50,191
159	24,439	1,346	1,358	21,735	115,497	344,768
219	23,792	0,941	0,941	21,911	98,595	422,28
273	18,025	2,113	2,113	13,799	258,573	338,244
325	22,05	0,249	0,249	21,553	34,768	537,47
377	2,255	0,051	0,051	2,154	7,182	56,294
426	29,527	3,045	3,045	23,437	456,915	621,526
529	0,594	0	0	0,594	0	28,845
530	22,584	1,631	1,631	19,322	324,121	647,296
630	11,767	0,936	0,911	9,92	181,871	461,944
720	15,143	0,796	0,935	13,412	183,695	466,322
820	17,524	5,298	5,358	6,867	1618,368	279,128
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	685,369	458,031
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	4249,426	5186,105

Сводка о тепловых потерях за декабрь

Год - 2016

Период - Декабрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_1

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	6,915	0,907	0,907	5,101	53,14	70,103
76	5,285	0,611	0,611	4,063	39,164	51,38
89	11,079	0,615	0,615	9,85	51,776	146,853
108	22,173	2,192	2,192	17,788	196,988	310,024
114	0,086	0	0	0,086	0	1,084
133	4,407	0,153	0,153	4,101	9,192	61,387
159	24,439	1,346	1,358	21,735	142,149	421,671
219	23,792	0,941	0,941	21,911	121,346	516,474
273	18,025	2,113	2,113	13,799	318,245	413,693
325	22,05	0,249	0,249	21,553	42,792	657,358
377	2,255	0,051	0,051	2,154	8,84	68,851
426	29,527	3,045	3,045	23,437	562,237	760,163
529	0,594	0	0	0,594	0	35,28
530	22,584	1,631	1,631	19,322	398,78	791,682
630	11,767	0,936	0,911	9,92	223,8	564,985
720	15,143	0,796	0,935	13,412	225,769	570,34
820	17,524	5,298	5,358	6,867	1990,814	341,391
1020	8,893	1,622	1,622	5,649	843,014	560,2
Итого:	246,538	22,504	22,69	201,343	5228,046	6342,919

Сводка о тепловых потерях за 2016 год

Год - 2016

Период - Весь год

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	15,847	0
89	0,196	0,098	0,098	0	34,452	0
219	0,602	0,301	0,301	0	174,399	0
720	1,856	0,928	0,928	0	1632,433	0
820	1,392	0,696	0,696	0	1055,618	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	2912,748	0

Сводка о тепловых потерях за январь

Год - 2016

Период - Январь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	2,013	0
89	0,196	0,098	0,098	0	4,376	0
219	0,602	0,301	0,301	0	22,15	0
720	1,856	0,928	0,928	0	207,34	0
820	1,392	0,696	0,696	0	134,07	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	369,948	0

Сводка о тепловых потерях за февраль

Год - 2016

Период - Февраль

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	2,03	0
89	0,196	0,098	0,098	0	4,417	0
219	0,602	0,301	0,301	0	22,362	0
720	1,856	0,928	0,928	0	209,35	0
820	1,392	0,696	0,696	0	135,327	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	373,485	0

Сводка о тепловых потерях за март

Год - 2016

Период - Март

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	1,573	0
89	0,196	0,098	0,098	0	3,42	0
219	0,602	0,301	0,301	0	17,313	0
720	1,856	0,928	0,928	0	162,062	0
820	1,392	0,696	0,696	0	104,795	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	289,163	0

Сводка о тепловых потерях за апрель

Год - 2016

Период - Апрель

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	1,371	0
89	0,196	0,098	0,098	0	2,98	0
219	0,602	0,301	0,301	0	15,085	0
720	1,856	0,928	0,928	0	141,204	0
820	1,392	0,696	0,696	0	91,307	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	251,947	0

Сводка о тепловых потерях за май

Год - 2016

Период - Май

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	1,169	0
89	0,196	0,098	0,098	0	2,539	0

219	0,602	0,301	0,301	0	12,848	0
720	1,856	0,928	0,928	0	120,229	0
820	1,392	0,696	0,696	0	77,785	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	214,569	0

Сводка о тепловых потерях за июнь

Год - 2016

Период - Июнь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	1,085	0
89	0,196	0,098	0,098	0	2,355	0
219	0,602	0,301	0,301	0	11,92	0
720	1,856	0,928	0,928	0	111,54	0
820	1,392	0,696	0,696	0	72,173	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	199,073	0

Сводка о тепловых потерях за июль

Год - 2016

Период - Июль

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	0,523	0
89	0,196	0,098	0,098	0	1,134	0
219	0,602	0,301	0,301	0	5,737	0
720	1,856	0,928	0,928	0	53,666	0
820	1,392	0,696	0,696	0	34,744	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	95,803	0

Сводка о тепловых потерях за август

Год - 2016

Период - Август

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	0,999	0
89	0,196	0,098	0,098	0	2,167	0
219	0,602	0,301	0,301	0	10,962	0
720	1,856	0,928	0,928	0	102,556	0
820	1,392	0,696	0,696	0	66,385	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	183,067	0

Сводка о тепловых потерях за сентябрь

Год - 2016

Период - Сентябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	1,157	0
89	0,196	0,098	0,098	0	2,513	0
219	0,602	0,301	0,301	0	12,718	0
720	1,856	0,928	0,928	0	119,023	0
820	1,392	0,696	0,696	0	77	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	212,411	0

Сводка о тепловых потерях за октябрь

Год - 2016

Период - Октябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	1,36	0
89	0,196	0,098	0,098	0	2,957	0
219	0,602	0,301	0,301	0	14,969	0
720	1,856	0,928	0,928	0	140,112	0
820	1,392	0,696	0,696	0	90,61	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	250,009	0

Сводка о тепловых потерях за ноябрь

Год - 2016

Период - Ноябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	1,653	0
89	0,196	0,098	0,098	0	3,596	0
219	0,602	0,301	0,301	0	18,208	0
720	1,856	0,928	0,928	0	170,466	0
820	1,392	0,696	0,696	0	110,191	0
Итого:	4,117	2,058	2,058	0	304,113	0

Сводка о тепловых потерях за декабрь

Год - 2016

Период - Декабрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_2

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
76	0,07	0,035	0,035	0	2,12	0
89	0,196	0,098	0,098	0	4,611	0
219	0,602	0,301	0,301	0	23,343	0
720	1,856	0,928	0,928	0	218,525	0
820	1,392	0,696	0,696	0	141,276	0

Итого:	4,117	2,058	2,058	0	389,875	0
--------	-------	-------	-------	---	---------	---

Сводка о тепловых потерях за 2016 год

Год - 2016

Период - Весь год

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	244,094	221,974
76	2,091	0,768	0,768	0,555	337,763	59,551
89	1,073	0,406	0,406	0,262	256,144	47,944
108	3	1,108	1,108	0,784	799,112	158,043
133	0,032	0	0	0,032	0	7,141
159	1,642	0,686	0,686	0,271	572,471	64,002
219	2,261	1,111	1,111	0,039	1117,74	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	403,04	266,13
325	0,229	0,057	0,057	0,114	75,557	16,295
426	0,558	0,279	0,279	0	492,537	0
530	4,143	2,792	1,35	0	4180,823	0
720	2,326	1,163	1,163	0	2840,707	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	11319,987	841,079

Сводка о тепловых потерях за январь

Год - 2016

Период - Январь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	32,877	28,392
76	2,091	0,768	0,768	0,555	45,443	7,617
89	1,073	0,406	0,406	0,262	34,454	6,132
108	3	1,108	1,108	0,784	107,537	20,214
133	0,032	0	0	0,032	0	0,913
159	1,642	0,686	0,686	0,271	76,94	8,186
219	2,261	1,111	1,111	0,039	150,19	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	54,164	34,039
325	0,229	0,057	0,057	0,114	10,157	2,084
426	0,558	0,279	0,279	0	66,136	0
530	4,143	2,792	1,35	0	569,629	0
720	2,326	1,163	1,163	0	381,205	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	1528,732	107,578

Сводка о тепловых потерях за февраль

Год - 2016

Период - Февраль

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	32,579	25,07

76	2,091	0,768	0,768	0,555	45,084	6,726
89	1,073	0,406	0,406	0,262	34,19	5,415
108	3	1,108	1,108	0,784	106,663	17,85
133	0,032	0	0	0,032	0	0,806
159	1,642	0,686	0,686	0,271	76,419	7,229
219	2,261	1,111	1,111	0,039	149,208	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	53,802	30,057
325	0,229	0,057	0,057	0,114	10,086	1,84
426	0,558	0,279	0,279	0	65,753	0
530	4,143	2,792	1,35	0	557,555	0
720	2,326	1,163	1,163	0	379,244	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	1510,583	94,994

Сводка о тепловых потерях за март

Год - 2016

Период - Март

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	27,297	24,674
76	2,091	0,768	0,768	0,555	37,757	6,62
89	1,073	0,406	0,406	0,262	28,631	5,329
108	3	1,108	1,108	0,784	89,336	17,568
133	0,032	0	0	0,032	0	0,794
159	1,642	0,686	0,686	0,271	63,971	7,114
219	2,261	1,111	1,111	0,039	124,893	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	45,037	29,583
325	0,229	0,057	0,057	0,114	8,444	1,811
426	0,558	0,279	0,279	0	55,021	0
530	4,143	2,792	1,35	0	469,377	0
720	2,326	1,163	1,163	0	317,271	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	1267,035	93,494

Сводка о тепловых потерях за апрель

Год - 2016

Период - Апрель

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	21,26	20,643
76	2,091	0,768	0,768	0,555	29,428	5,538
89	1,073	0,406	0,406	0,262	22,318	4,459
108	3	1,108	1,108	0,784	69,618	14,697
133	0,032	0	0	0,032	0	0,664
159	1,642	0,686	0,686	0,271	49,892	5,952
219	2,261	1,111	1,111	0,039	97,42	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	35,127	24,749
325	0,229	0,057	0,057	0,114	6,585	1,515
426	0,558	0,279	0,279	0	42,938	0
530	4,143	2,792	1,35	0	362,864	0
720	2,326	1,163	1,163	0	247,688	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	985,137	78,218

Сводка о тепловых потерях за май

Год - 2016

Период - Май
Режим - норма
Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	18,44	20,677
76	2,091	0,768	0,768	0,555	25,492	5,547
89	1,073	0,406	0,406	0,262	19,328	4,466
108	3	1,108	1,108	0,784	60,322	14,722
133	0,032	0	0	0,032	0	0,665
159	1,642	0,686	0,686	0,271	43,167	5,962
219	2,261	1,111	1,111	0,039	84,267	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	30,389	24,79
325	0,229	0,057	0,057	0,114	5,698	1,518
426	0,558	0,279	0,279	0	37,111	0
530	4,143	2,792	1,35	0	318,93	0
720	2,326	1,163	1,163	0	213,925	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	857,067	78,348

Сводка о тепловых потерях за июнь

Год - 2016
Период - Июнь
Режим - норма
Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	17,304	19,088
76	2,091	0,768	0,768	0,555	23,92	5,121
89	1,073	0,406	0,406	0,262	18,136	4,123
108	3	1,108	1,108	0,784	56,604	13,591
133	0,032	0	0	0,032	0	0,614
159	1,642	0,686	0,686	0,271	40,503	5,504
219	2,261	1,111	1,111	0,039	79,066	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	28,513	22,885
325	0,229	0,057	0,057	0,114	5,347	1,401
426	0,558	0,279	0,279	0	34,819	0
530	4,143	2,792	1,35	0	299,496	0
720	2,326	1,163	1,163	0	200,705	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	804,412	72,327

Сводка о тепловых потерях за июль

Год - 2016
Период - Июль
Режим - норма
Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	8,457	10,12
76	2,091	0,768	0,768	0,555	11,673	2,715
89	1,073	0,406	0,406	0,262	8,848	2,186
108	3	1,108	1,108	0,784	27,632	7,205
133	0,032	0	0	0,032	0	0,326
159	1,642	0,686	0,686	0,271	19,74	2,918
219	2,261	1,111	1,111	0,039	38,524	0

273	1,767	0,482	0,482	0,802	13,895	12,133
325	0,229	0,057	0,057	0,114	2,606	0,743
426	0,558	0,279	0,279	0	16,95	0
530	4,143	2,792	1,35	0	148,471	0
720	2,326	1,163	1,163	0	97,629	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	394,426	38,346

Сводка о тепловых потерях за август

Год - 2016

Период - Август

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	16,085	17,931
76	2,091	0,768	0,768	0,555	22,213	4,811
89	1,073	0,406	0,406	0,262	16,838	3,873
108	3	1,108	1,108	0,784	52,574	12,767
133	0,032	0	0	0,032	0	0,577
159	1,642	0,686	0,686	0,271	37,577	5,17
219	2,261	1,111	1,111	0,039	73,339	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	26,451	21,498
325	0,229	0,057	0,057	0,114	4,961	1,316
426	0,558	0,279	0,279	0	32,277	0
530	4,143	2,792	1,35	0	281,194	0
720	2,326	1,163	1,163	0	185,954	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	749,463	67,944

Сводка о тепловых потерях за сентябрь

Год - 2016

Период - Сентябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	18,223	17,335
76	2,091	0,768	0,768	0,555	25,196	4,651
89	1,073	0,406	0,406	0,262	19,105	3,744
108	3	1,108	1,108	0,784	59,621	12,342
133	0,032	0	0	0,032	0	0,558
159	1,642	0,686	0,686	0,271	42,674	4,998
219	2,261	1,111	1,111	0,039	83,308	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	30,042	20,783
325	0,229	0,057	0,057	0,114	5,633	1,273
426	0,558	0,279	0,279	0	36,692	0
530	4,143	2,792	1,35	0	314,592	0
720	2,326	1,163	1,163	0	211,535	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	846,621	65,684

Сводка о тепловых потерях за октябрь

Год - 2016

Период - Октябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	20,984	18,417
76	2,091	0,768	0,768	0,555	29,03	4,941
89	1,073	0,406	0,406	0,262	22,014	3,978
108	3	1,108	1,108	0,784	68,684	13,113
133	0,032	0	0	0,032	0	0,592
159	1,642	0,686	0,686	0,271	49,192	5,31
219	2,261	1,111	1,111	0,039	96,043	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	34,633	22,081
325	0,229	0,057	0,057	0,114	6,493	1,352
426	0,558	0,279	0,279	0	42,316	0
530	4,143	2,792	1,35	0	360,199	0
720	2,326	1,163	1,163	0	244,03	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	973,617	69,784

Сводка о тепловых потерях за ноябрь

Год - 2016

Период - Ноябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	27,611	22,053
76	2,091	0,768	0,768	0,555	38,21	5,916
89	1,073	0,406	0,406	0,262	28,977	4,763
108	3	1,108	1,108	0,784	90,399	15,701
133	0,032	0	0	0,032	0	0,709
159	1,642	0,686	0,686	0,271	64,765	6,358
219	2,261	1,111	1,111	0,039	126,454	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	45,597	26,44
325	0,229	0,057	0,057	0,114	8,548	1,619
426	0,558	0,279	0,279	0	55,725	0
530	4,143	2,792	1,35	0	472,61	0
720	2,326	1,163	1,163	0	321,404	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	1280,299	83,56

Сводка о тепловых потерях за декабрь

Год - 2016

Период - Декабрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_3

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	2,552	0,504	0,504	1,544	34,006	26,972
76	2,091	0,768	0,768	0,555	47,042	7,236
89	1,073	0,406	0,406	0,262	35,672	5,826
108	3	1,108	1,108	0,784	111,303	19,204
133	0,032	0	0	0,032	0	0,868
159	1,642	0,686	0,686	0,271	79,709	7,777
219	2,261	1,111	1,111	0,039	155,621	0
273	1,767	0,482	0,482	0,802	56,116	32,337
325	0,229	0,057	0,057	0,114	10,521	1,98
426	0,558	0,279	0,279	0	68,562	0

530	4,143	2,792	1,35	0	584,246	0
720	2,326	1,163	1,163	0	395,369	0
Итого:	21,675	9,356	7,914	4,404	1578,168	102,199

Сводка о тепловых потерях за 2016 год

Год - 2016

Период - Весь год

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	140,665
89	0,401	0	0	0,401	0	69,937
108	2,432	0,432	0,432	1,567	181,692	242,067
133	0,065	0	0	0,065	0	14,277
159	2,175	0,123	0,123	1,929	66,215	334,055
219	7,833	0,561	0,561	6,712	453,967	1515,386
273	5,287	0,776	0,776	3,736	568,7	1099,155
325	3,861	0,267	0,267	3,327	326,129	749,174
377	1,287	0,568	0,568	0,151	876,898	18,771
426	5,114	1,405	1,405	2,304	2335,181	711,178
530	9,574	2,97	2,97	3,633	5207,916	1471,012
630	3,667	0,605	0,605	2,457	1345,733	823,126
720	2,119	0,725	0,725	0,67	1736,649	20,687
820	0,2	0,1	0,1	0	273,315	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	13372,394	7209,489

Сводка о тепловых потерях за январь

Год - 2016

Период - Январь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	17,992
89	0,401	0	0	0,401	0	8,945
108	2,432	0,432	0,432	1,567	24,433	30,961
133	0,065	0	0	0,065	0	1,826
159	2,175	0,123	0,123	1,929	8,902	42,727
219	7,833	0,561	0,561	6,712	61,005	193,825
273	5,287	0,776	0,776	3,736	76,43	140,587
325	3,861	0,267	0,267	3,327	43,822	95,823
377	1,287	0,568	0,568	0,151	117,817	2,401
426	5,114	1,405	1,405	2,304	313,638	90,963
530	9,574	2,97	2,97	3,633	699,075	188,149
630	3,667	0,605	0,605	2,457	180,685	105,282
720	2,119	0,725	0,725	0,67	233,104	2,646
820	0,2	0,1	0,1	0	36,681	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	1795,592	922,127

Сводка о тепловых потерях за февраль

Год - 2016

Период - Февраль

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	15,887
89	0,401	0	0	0,401	0	7,899
108	2,432	0,432	0,432	1,567	24,253	27,34
133	0,065	0	0	0,065	0	1,612
159	2,175	0,123	0,123	1,929	8,839	37,729
219	7,833	0,561	0,561	6,712	60,6	171,152
273	5,287	0,776	0,776	3,736	75,915	124,141
325	3,861	0,267	0,267	3,327	43,535	84,614
377	1,287	0,568	0,568	0,151	117,059	2,12
426	5,114	1,405	1,405	2,304	311,736	80,322
530	9,574	2,97	2,97	3,633	695,26	166,14
630	3,667	0,605	0,605	2,457	179,653	92,966
720	2,119	0,725	0,725	0,67	231,845	2,336
820	0,2	0,1	0,1	0	36,488	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	1785,183	814,258

Сводка о тепловых потерях за март

Год - 2016

Период - Март

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	15,636
89	0,401	0	0	0,401	0	7,774
108	2,432	0,432	0,432	1,567	20,307	26,908
133	0,065	0	0	0,065	0	1,587
159	2,175	0,123	0,123	1,929	7,4	37,133
219	7,833	0,561	0,561	6,712	50,727	168,449
273	5,287	0,776	0,776	3,736	63,549	122,181
325	3,861	0,267	0,267	3,327	36,441	83,278
377	1,287	0,568	0,568	0,151	97,979	2,087
426	5,114	1,405	1,405	2,304	260,887	79,054
530	9,574	2,97	2,97	3,633	581,716	163,516
630	3,667	0,605	0,605	2,457	150,328	91,498
720	2,119	0,725	0,725	0,67	193,978	2,3
820	0,2	0,1	0,1	0	30,527	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	1493,838	801,401

Сводка о тепловых потерях за апрель

Год - 2016

Период - Апрель

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	13,081
89	0,401	0	0	0,401	0	6,504
108	2,432	0,432	0,432	1,567	15,832	22,511
133	0,065	0	0	0,065	0	1,328
159	2,175	0,123	0,123	1,929	5,77	31,066
219	7,833	0,561	0,561	6,712	39,566	140,926

273	5,287	0,776	0,776	3,736	49,564	102,218
325	3,861	0,267	0,267	3,327	28,425	69,671
377	1,287	0,568	0,568	0,151	76,431	1,746
426	5,114	1,405	1,405	2,304	203,558	66,137
530	9,574	2,97	2,97	3,633	454,052	136,799
630	3,667	0,605	0,605	2,457	117,319	76,548
720	2,119	0,725	0,725	0,67	151,412	1,924
820	0,2	0,1	0,1	0	23,83	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	1165,759	670,46

Сводка о тепловых потерях за май

Год - 2016

Период - Май

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	13,103
89	0,401	0	0	0,401	0	6,515
108	2,432	0,432	0,432	1,567	13,707	22,549
133	0,065	0	0	0,065	0	1,33
159	2,175	0,123	0,123	1,929	4,994	31,118
219	7,833	0,561	0,561	6,712	34,228	141,161
273	5,287	0,776	0,776	3,736	42,881	102,388
325	3,861	0,267	0,267	3,327	24,587	69,787
377	1,287	0,568	0,568	0,151	66,104	1,749
426	5,114	1,405	1,405	2,304	175,984	66,247
530	9,574	2,97	2,97	3,633	392,289	137,027
630	3,667	0,605	0,605	2,457	101,388	76,675
720	2,119	0,725	0,725	0,67	130,808	1,927
820	0,2	0,1	0,1	0	20,584	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	1007,556	671,575

Сводка о тепловых потерях за июнь

Год - 2016

Период - Июнь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	12,096
89	0,401	0	0	0,401	0	6,014
108	2,432	0,432	0,432	1,567	12,861	20,816
133	0,065	0	0	0,065	0	1,228
159	2,175	0,123	0,123	1,929	4,686	28,727
219	7,833	0,561	0,561	6,712	32,115	130,313
273	5,287	0,776	0,776	3,736	40,235	94,52
325	3,861	0,267	0,267	3,327	23,07	64,424
377	1,287	0,568	0,568	0,151	62,024	1,614
426	5,114	1,405	1,405	2,304	165,117	61,157
530	9,574	2,97	2,97	3,633	368,053	126,498
630	3,667	0,605	0,605	2,457	95,126	70,784
720	2,119	0,725	0,725	0,67	122,727	1,779
820	0,2	0,1	0,1	0	19,313	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	945,327	619,97

Сводка о тепловых потерях за июль

Год - 2016
Период - Июль
Режим - норма
Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	6,413
89	0,401	0	0	0,401	0	3,189
108	2,432	0,432	0,432	1,567	6,273	11,036
133	0,065	0	0	0,065	0	0,651
159	2,175	0,123	0,123	1,929	2,285	15,23
219	7,833	0,561	0,561	6,712	15,65	69,089
273	5,287	0,776	0,776	3,736	19,609	50,112
325	3,861	0,267	0,267	3,327	11,241	34,156
377	1,287	0,568	0,568	0,151	30,217	0,856
426	5,114	1,405	1,405	2,304	80,406	32,424
530	9,574	2,97	2,97	3,633	179,099	67,066
630	3,667	0,605	0,605	2,457	46,303	37,528
720	2,119	0,725	0,725	0,67	59,716	0,943
820	0,2	0,1	0,1	0	9,396	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	460,193	328,694

Сводка о тепловых потерях за август

Год - 2016
Период - Август
Режим - норма
Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	11,363
89	0,401	0	0	0,401	0	5,65
108	2,432	0,432	0,432	1,567	11,938	19,555
133	0,065	0	0	0,065	0	1,153
159	2,175	0,123	0,123	1,929	4,349	26,986
219	7,833	0,561	0,561	6,712	29,792	122,416
273	5,287	0,776	0,776	3,736	37,327	88,792
325	3,861	0,267	0,267	3,327	21,399	60,52
377	1,287	0,568	0,568	0,151	57,527	1,516
426	5,114	1,405	1,405	2,304	153,099	57,45
530	9,574	2,97	2,97	3,633	341,091	118,831
630	3,667	0,605	0,605	2,457	88,176	66,494
720	2,119	0,725	0,725	0,67	113,731	1,671
820	0,2	0,1	0,1	0	17,895	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	876,323	582,396

Сводка о тепловых потерях за сентябрь

Год - 2016
Период - Сентябрь
Режим - норма
Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	10,985
89	0,401	0	0	0,401	0	5,462

108	2,432	0,432	0,432	1,567	13,549	18,904
133	0,065	0	0	0,065	0	1,115
159	2,175	0,123	0,123	1,929	4,937	26,088
219	7,833	0,561	0,561	6,712	33,838	118,343
273	5,287	0,776	0,776	3,736	42,392	85,838
325	3,861	0,267	0,267	3,327	24,307	58,506
377	1,287	0,568	0,568	0,151	65,353	1,466
426	5,114	1,405	1,405	2,304	173,993	55,539
530	9,574	2,97	2,97	3,633	387,888	114,878
630	3,667	0,605	0,605	2,457	100,247	64,282
720	2,119	0,725	0,725	0,67	129,342	1,616
820	0,2	0,1	0,1	0	20,354	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	996,2	563,022

Сводка о тепловых потерях за октябрь

Год - 2016

Период - Октябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	11,671
89	0,401	0	0	0,401	0	5,803
108	2,432	0,432	0,432	1,567	15,614	20,084
133	0,065	0	0	0,065	0	1,185
159	2,175	0,123	0,123	1,929	5,69	27,716
219	7,833	0,561	0,561	6,712	39,008	125,731
273	5,287	0,776	0,776	3,736	48,868	91,197
325	3,861	0,267	0,267	3,327	28,023	62,159
377	1,287	0,568	0,568	0,151	75,347	1,557
426	5,114	1,405	1,405	2,304	200,636	59,006
530	9,574	2,97	2,97	3,633	447,409	122,049
630	3,667	0,605	0,605	2,457	115,616	68,295
720	2,119	0,725	0,725	0,67	149,193	1,716
820	0,2	0,1	0,1	0	23,48	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	1148,885	598,169

Сводка о тепловых потерях за ноябрь

Год - 2016

Период - Ноябрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	13,975
89	0,401	0	0	0,401	0	6,948
108	2,432	0,432	0,432	1,567	20,555	24,049
133	0,065	0	0	0,065	0	1,418
159	2,175	0,123	0,123	1,929	7,491	33,188
219	7,833	0,561	0,561	6,712	51,359	150,552
273	5,287	0,776	0,776	3,736	64,338	109,2
325	3,861	0,267	0,267	3,327	36,896	74,429
377	1,287	0,568	0,568	0,151	99,207	1,865
426	5,114	1,405	1,405	2,304	264,194	70,655
530	9,574	2,97	2,97	3,633	589,225	146,143
630	3,667	0,605	0,605	2,457	152,254	81,776
720	2,119	0,725	0,725	0,67	196,485	2,055
820	0,2	0,1	0,1	0	30,923	0

Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	1512,928	716,253
--------	-------	-------	-------	--------	----------	---------

Сводка о тепловых потерях за декабрь

Год - 2016

Период - Декабрь

Режим - норма

Тепловая зона - ТЭЦ-6,ВК-3_4

Наружный диаметр (мм)	Протяженность трубопровода (км)	Протяженность подающих надземн. трубопроводов (км)	Протяженность обратных надземн. трубопроводов (км)	Протяженность подземных трубопроводов (км)	Потери через изоляцию, надземн. прокладка (Гкал)	Потери через изоляцию, подземн. прокладка (Гкал)
57	1,025	0	0	1,025	0	17,092
89	0,401	0	0	0,401	0	8,498
108	2,432	0,432	0,432	1,567	25,302	29,413
133	0,065	0	0	0,065	0	1,735
159	2,175	0,123	0,123	1,929	9,22	40,591
219	7,833	0,561	0,561	6,712	63,207	184,134
273	5,287	0,776	0,776	3,736	79,183	133,558
325	3,861	0,267	0,267	3,327	45,406	91,032
377	1,287	0,568	0,568	0,151	122,086	2,281
426	5,114	1,405	1,405	2,304	325,085	86,415
530	9,574	2,97	2,97	3,633	724,893	178,742
630	3,667	0,605	0,605	2,457	187,325	100,018
720	2,119	0,725	0,725	0,67	241,722	2,514
820	0,2	0,1	0,1	0	38,041	0
Итого:	45,04	8,532	8,532	27,975	1861,47	876,02