



ПОЛУЧЕНО ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»
Комсомольский проспект, д. 48,
г. Пермь, 614990

Тел.: +7 (342) 243-6158
факс: +7 (342) 243-6177
tplus-perm@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

Первому заместителю начальника
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации г. Перми
О.Л. Белоусову

09.10.2019 № 51600-28-02119

на № _____ от _____

Адрес: 614000, Пермь, ул. Ленина, 34
Способ отправки:
Нарочно, электронная почта

**О направлении замечаний филиала "Пермский"
ПАО "Т Плюс" к проекту Схемы
теплоснабжения г. Перми на 2020г.**

Уважаемый Олег Леонидович!

Направляем Вам замечания филиала "Пермский" ПАО "Т Плюс" к Проекту Схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год), размещенной на официальном интернет-портале МО г. Пермь.

Просим принять в работу наши предложения и замечания, изложенные в приложении.

Приложения: *направлено по эл. почте ОРКН.*

1. Замечания к проекту Схемы теплоснабжения г.Перми (актуализация на 2020г.).

Заместитель директора филиала
по развитию тепловых узлов

А.В. Мартьянов



Адм. г. Пермь

059-04-17/1-1169
10.10.2019

- 1) Несоответствие данных Гл.4. Раздел 2.Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, Гл.7 Раздела 13.
ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА, Утверждаемая часть Раздел 2.3.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.
- 2) Глава 10. *Таблица 1.*

Источники Т Плюс:

баланс т/э 2019 не соответствует утвержденному в ТБР

- баланс т/э 2020 не соответствует тарифной заявке на 2020 г. и данным Сводного прогнозного баланса (СПБ) на 2020 год, утвержденного ФАС РФ. Выписка из СПБ на 2020 год, утвержденного приказом ФАС РФ от 25.06.2019 № 828/19-ДСП и корректировки, направленные в ФАС РФ до 15.08.2019 в соответствии с порядком формирования СПБ, утвержденным приказом ФСТ РФ от 12.04.2012г. № 53-э/1
- Хозяйственные нужды на тепловую энергию указаны в пункте Собственные нужды, что занижает отпуск теплоэнергии с коллекторов и приводит к некорректному расчету объемов топлива.
- Указано 2 УРУТ на ээ (на выработку и на отпуск с шин) и 2 УРУТ на т/э (на выработку и на отпуск в сеть). В соответствии с РД-34.08.552-93 удельные расходы топлива рассчитываются на отпуск электроэнергии с шин и на отпуск теплоэнергии с коллекторов.
- Необходимо проверить арифметику расчета объемов топлива.

Источники ПСК:

- Баланс т/э 2020 не соответствует тарифной заявке на 2020 г.
- Хозяйственные нужды на тепловую энергию указаны в пункте Собственные нужды, что занижает отпуск теплоэнергии с коллекторов и приводит к некорректному расчету объемов топлива.
- Указано 2 УРУТ на т/э (на выработку и на отпуск в сеть). В соответствии с РД-34.08.552-93 удельные расходы топлива рассчитываются на отпуск теплоэнергии с коллекторов.
- Необходимо проверить арифметику расчета объемов топлива.

Аналогичные замечания к *таблице 59 Утверждаемой части.*

- 3) Глава 1, раздел 10.

Таблица 109.

Фактическая информация ПАО «Т Плюс» за 2016 и 2017 годы раскрывалась в целом по юридическому лицу, о чем указано в примечании к шаблону по раскрытию информации. Отдельно по источникам Пермского филиала раскрыта только техническая информация. Фактическая информация за 2018 год раскрывалась по Пермскому филиалу ПАО «Т Плюс» в разбивке по видам деятельности, муниципальным образованиям и зонам теплоснабжения. Разница в подходах к раскрытию информации обусловлена обновлением шаблонов ЕИАС.

Сравнивать данные в целом по юридическому лицу за 2016 и 2017 годы с данными по Пермскому филиалу за 2018 год не корректно.

4) Глава 1, раздел 11

Стр. 469, второй абзац: «с 1 п/г 2019 г. тарифы в основном были установлены не на уровне 2 п/г 2018 г., но по ряду ТСО произошло снижение тарифа».

Здесь явная ошибка. Тариф 1 п/г 2019 года не может быть выше тарифа 2 п/г 2018 года.

Таблица 113.

В таблице указано, что тарифы на передачу тепловой энергии для ООО «ПСК» в 2017 году были утверждены только до 30 ноября. Это не так. Тарифы были утверждены на весь 2017 год в разбивке по периодам: с 01.01.2017 по 30.06.2017;

с 07.07.2017 по 30.09 2017;

с 01.10.2017 по 31.12.2017.

Таблица 114.

В таблице не верно указан срок пересмотра тарифа на передачу теплоэнергии ООО «ПСК» во 2 п/г 2017 года. Тариф был изменен с 01.10.2017, а не с 30.11.2017, как указано в таблице.

Стр. 492.

В разделе 11.2.3 указано, что тарифы на теплоноситель для ООО «ПСК» были утверждены только в 2018-2019 гг. Это не верно. Тарифы были утверждены и в 2016-2017 гг.

Таблица 115.

Отсутствуют тарифы на теплоноситель ООО «ПСК» в 2016-2017 гг.

Стр. 496.

В связи с тем, что выше указана не достоверная информация о тарифах на теплоноситель ООО «ПСК», выводы, изложенные на стр. 496, не верны.

Таблица 116.

Нет данных о структуре тарифов ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» и ООО «ТНР».

5) Глава 12.

График на стр. 27.

На графике в 2018 году указан тариф ООО «ПСК» в зоне магистральных сетей от источников ПАО «Т Плюс» (зеленый квадрат). В действующих условиях у ООО «ПСК» нет тарифа в зоне магистральных сетей. Этот тариф утвержден для ПАО «Т Плюс».

