

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2026

Путь - 4-01-Т-27 -- 4-01-П-38 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметри ческая интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-01-Т-27	4-01-П-30	720	198	1967	Надземная	0.0000166	0.03113	0.03113	0.03065	0.96935
4-01-П-30	4-01-Т-31	720	136.5	1967	Надземная	0.0000114	0.02146	0.05259	0.05123	0.94877
4-01-Т-31	4-01-П-33	720	253.5	1967	Надземная	0.0000212	0.03985	0.09244	0.08829	0.91171
4-01-П-33	4-01-Т-35	720	324	1967	Надземная	0.0000271	0.05094	0.14337	0.13357	0.86643
4-01-Т-35	4-01-Т-36	720	137.5	1967	Надземная	0.0000115	0.02162	0.16499	0.1521	0.8479
4-01-Т-36	4-01-П-38	720	161	1967	Надземная	0.0000135	0.02531	0.1903	0.17329	0.82671