

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-6 до ЦТП-9 по адресу Советская, 66

Год расчета - 2026

Путь - 1-01-К-45 -- 1-01-К-55А

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
1-01-К-45	1-01-К-45А	720	11.2	2006	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-45А	1-01-К-46	720	86.1	2006	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-46	1-01-К-47А	720	82.4	2006	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-47А	1-01-К-47Б	720	13.1	2006	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-47Б	1-01-Т-48	720	93.5	2006	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-Т-48	1-01-К-49	720	96.5	2007	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-49	1-01-К-50	720	104.9	2007	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-50	1-01-К-50А	720	93.6	2008	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-50А	1-01-К-55В	720	113.2	2008	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-55А	1-01-К-55В	630	15	1999	Подземная	0	0	0	0	1