

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-9 -- 2-01-Т-22 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметри ческая интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ТЭЦ-9	2-09-Т-22	720	2248	1985	Надземная	0.0001881	0.3534	0.3534	0.29771	0.70229
2-01-Т-22	2-09-Т-22	530	10	2009	Надземная	0	0	0.3534	0.29771	0.70229