

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Кислотные дачи до ЦТП-2 по адресу Г. Черняховского, 90

Год расчета - 2026

Путь - 84-Т-3 -- 84-К-3-27-1 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметри ческая интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
84-Т-3	84-Т-3-1	325	353.6	1960	Надземная	0.0000249	0.01994	0.01994	0.01974	0.98026
84-Т-3-1	84-К-3-12	325	205	2010	Надземная	0	0	0.01994	0.01974	0.98026
84-К-3-12	84-К-3-13	325	267.6	2007	Подземная	0	0	0.01994	0.01974	0.98026
84-К-3-13	84-К-3-14	325	311.8	2011	Подземная	0	0	0.01994	0.01974	0.98026
84-К-3-14	84-К-3-27-1	325	285	1960	Подземная	0.0000201	0.01607	0.036	0.03536	0.96464