

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-20 до жилого дома по адресу Щербакова, 47а

Год расчета - 2026

Путь - ВК-20 -- Щербакова, 47а

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК-20	3-20-Т-24	273	10	1997	Надземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24	3-20-К-24-1	273	92	1997	Подземная	0	0	0	0	1
3-20-К-24-1	3-20-К-24-1-1	273	213.4	1997	Подземная	0	0	0	0	1
3-20-К-24-1-1	3-20-Т-24-1-3	273	22.3	1997	Подземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24-1-3	3-20-Т-24-1-5А	273	196	1997	Надземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24-1-5А	3-20-Т-24-1-5Б	273	18.6	1997	Подземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24-1-5Б	3-20-Т-24-1-7	273	830.7	1997	Надземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24-1-7	3-20-К-24-2	273	55	1997	Подземная	0	0	0	0	1
3-20-К-24-2	3-20-Т-24-2-1	273	11.3	0	Подземная	0.0000008	0.00048	0.00048	0.00048	0.99952
3-20-Т-24-2-1	3-20-Т-24-2-3	273	18	0	Надземная	0.0000012	0.00077	0.00125	0.00125	0.99875
3-20-Т-24-2-3	3-20-К-24-3	273	103.1	0	Надземная	0.0000007	0.00441	0.00566	0.00564	0.99436
3-20-К-24-3	3-20-К-24-3А	273	20	0	Подземная	0.0000014	0.00085	0.00652	0.00649	0.99351
3-20-К-24-3А	3-20-Т-24-4А	273	168.7	0	Подземная	0.0000114	0.00721	0.01373	0.01363	0.98637
3-20-Т-24-4А	3-20-К-24-4	219	125	0	Подземная	0.0000081	0.00366	0.01739	0.01724	0.98276
3-20-К-24-4	3-20-К-24-5	219	57.4	0	Подземная	0.0000037	0.00168	0.01907	0.01889	0.98111
3-20-К-24-5	3-20-Т-24-5-2	159	202	0	Подземная	0.0000122	0.0039	0.02297	0.02271	0.97729
3-20-Т-24-5-2	3-20-Т-24-5-4	159	29.4	0	Надземная	0.0000018	0.00057	0.02354	0.02326	0.97674
3-20-Т-24-5-4	3-20-Т-8А	159	41.2	0	Надземная	0.0000025	0.0008	0.02433	0.02404	0.97596
3-20-Т-8А	3-20-К-24-5-6	159	63.2	0	Подземная	0.0000038	0.00122	0.02556	0.02523	0.97477
3-20-К-24-5-6	3-20-К-24-5-8	159	526	0	Подземная	0.0000319	0.01017	0.03572	0.03509	0.96491
3-20-К-24-5-8	3-20-К-24-5-10	159	133	0	Подземная	0.0000081	0.00257	0.03829	0.03757	0.96243
3-20-К-24-5-10	3-20-К-24-5-12	159	14.2	0	Подземная	0.0000009	0.00027	0.03857	0.03783	0.96217
3-20-К-24-5-12	Щербакова, 47а	159	4.2	0	Подземная	0.0000003	0.00008	0.03865	0.03791	0.96209