

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-13 до ЦТП-9 по адресу М. Толбухина, 40

Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-13 -- 3-01-Т-16А

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ТЭЦ-13	3-01-Т-3А	820	252	2011	Надземная	0	0	0	0	1
3-01-Т-3А	3-01-П-6(КРП)	820	170.7	2026	Надземная	0	0	0	0	1
3-01-П-6(КРП)	3-01-РД	820	1	1994	Надземная	0.0000001	0.00018	0.00018	0.00018	0.99982
3-01-РД	3-01-П-6(КРП)	820	1	1994	Надземная	0.0000001	0.00018	0.00035	0.00035	0.99965
3-01-П-6(КРП)	3-01-Т-8	820	150.4	2026	Надземная	0	0	0.00035	0.00035	0.99965
3-01-Т-8	3-01-Т-9	820	253.3	2026	Надземная	0	0	0.00035	0.00035	0.99965
3-01-Т-9	3-01-Т-11А	820	38	2026	Надземная	0	0	0.00035	0.00035	0.99965
3-01-Т-11А	3-01-Т-11Б	820	24	2026	Надземная	0	0	0.00035	0.00035	0.99965
3-01-Т-11Б	3-01-Т-13	720	308	2026	Надземная	0	0	0.00035	0.00035	0.99965
3-01-Т-13	3-01-Т-16А	720	235	2026	Надземная	0	0	0.00035	0.00035	0.99965