

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-28 по адресу Панфилова, 17а

Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-14-- 4-02-Т-2 Полукольцо 1

| Имя начального узла | Имя конечного узла | Наружный диаметр (мм) | Длина (м) | Год прокладки или год КР | Тип прокладки | Параметрическая интенсивность отказов | Интенсивность учитываемых отказов | Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом) | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| ТЭЦ-14 | 4-01-Учет | 720 | 4.9 | 1966 | Надземная | 0.0000004 | 0.00077 | 0.00077 | 0.00077 | 0.99923 |
| 4-01-Учет | 4-01-Т-1 | 720 | 53.5 | 1966 | Надземная | 0.0000045 | 0.00843 | 0.00921 | 0.00916 | 0.99084 |
| 4-01-Т-1 | 4-01-Т-2А | 720 | 131.5 | 1966 | Надземная | 0.000011 | 0.02073 | 0.02994 | 0.02949 | 0.97051 |
| 4-01-Т-2А | 4-01-Т-2 | 720 | 39 | 2001 | Надземная | 0 | 0 | 0.02994 | 0.02949 | 0.97051 |
| 4-01-Т-2 | 4-02-Т-2 | 426 | 20 | 0 | Надземная | 0.0000015 | 0.0016 | 0.03154 | 0.03104 | 0.96896 |