



Городское  
Коммунальное  
Тепловое  
Хозяйство

Пермское муниципальное унитарное предприятие  
«ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ И ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
614010 г. Пермь, ул Куйбышева 114а. тел/факс (342) 270-11-27  
ИНН 5904081443, КПП 590401001  
e-mail: [info@pmup.ru](mailto:info@pmup.ru), [www.pmup.ru](http://www.pmup.ru)

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении информации

Первому заместителю начальника  
департамента жилищно-  
коммунального хозяйства  
Администрации города Перми  
Белоусову О.Л.

ул. Ленина, 34, г. Пермь, 614000

Уважаемый Олег Леонидович!

Специалистами ПМУП «ГКТХ» рассмотрен проект схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2021 год), находящийся на сайте администрации города Перми в разделе «Деятельность/Жилищно-коммунальное хозяйство/Развитие коммунальной инфраструктуры/Схема теплоснабжения Перми/Актуализация на 2021 год».

По факту рассмотрения замечания направлены по электронной почте в департамент ЖКХ Администрации города Перми.

Заместитель директора по производству

А.П. Вяткин

Манько Ольга Валерьевна  
(342) 270 11 27 доб. 2901



Замечания к проекту схемы теплоснабжения на 2021 год

Утверждаемая часть, том 1

1. По всему тексту котельная Лесопарковая переименовать в котельную ул. Ленская, 326 (Распоряжение ДИО 059-22-01-03-1374 от 26.08.2019)
2. Не включена котельная БМК мкр Южный Казахская, 106
3. Стр. 224 п.9 ВК Лепешинской, 3 ~~«Замена газовых горелок на существующих котлах, замена сетевых насосов»~~ + стр. 225 п. 10 ВК Наумова, 18а ~~«Замена газовых горелок на существующих котлах, замена сетевых насосов»~~  
По инвестиционной программе:

Строительство блочной модульной котельной 18 МВт по адресу г.Пермь, ул. Г. Наумова, 18а (взамен существующих котельных по адресам ул. О. Лепешинской, 3 и ул. Г. Наумова, 18а)	Мощность котельной до реализации мероприятий, Гкал/час 14,87	Мощность котельной после реализации мероприятий, Гкал/час 15,78	Начало реализации мероприятий 2021	Окончание реализации мероприятий 2022

4. Стр. 242 ВК Западная п. 43 перенести из ОАО «РЖД» в ПМУП «ГКТХ»
5. Стр. 247 пункты 27, 28 (аналогично замечанию 4)
6. Стр. 249, п.43 ~~«Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД»~~ ПМУП «ГКТХ»

Утверждаемая часть, том 2

7. Табл.2 стр.440 ВК Западная ПМУП «ГКТХ» включена в общий расчет «ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНЫМ ОАО «РЖД».
8. Табл. 57, стр. 472, п.24 ВК Вышка-2 Резервного топлива нет, РТХ законсервировано.
9. Табл. 57, стр. 472, п. 33 ВК Белозерская, 48 – основное топливо – газ, резервное/аварийное нет.
10. Табл. 57, стр. 472 п. 43 ВК Западная ~~«Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД»~~ ПМУП «ГКТХ»
11. Табл. 58, стр 484 ВК Западная ~~«Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД»~~ ПМУП «ГКТХ»
12. Табл.66, стр. 512 не включена ВК Западная

Обосновывающие материалы. Глава 1

13. Табл.8, стр. 47 – не включена ВК Западная
14. Табл.92, стр.113 котлы по ВК Белозерская, 48 Riman Stark 1400 – 3 штуки, 2020год, по 1,2 Гкал/час.
15. Табл.92 добавить ВК Западная (исключить её из табл. 94)
16. Табл. 124 исключить п. 23 ВК Искра
17. Табл. 188 п. 43 ВК Западная ~~«Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД»~~ ПМУП «ГКТХ»
18. Табл. 222 п.3 Количество котельных -15 (с Южной – 16)