



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Процедурная	9,97
2	Фотолаборатория	8,00
3	Помещение временного хранения рентгеновской плёнки	5,22

ПРИМЕЧАНИЯ

- Групповые линии прокладывать по стенам в штробах, по потолку в кабельном миниканале ТМС 25х17
- Монтажные коробки на стенах под выключатели устанавливать на расстоянии 0,2 м от дверного проема на высоте 1,5 м от пола.
- Электрооборудование в помещении фотолаборатории степени защиты не менее IP44.

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

						322-2013-ЭМ		
						МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111		
Кол. уч.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Щит ЩР. Схема электрическая принципиальная.	Стадия	Лист
							Р	6
Г И П		Чернявский А. Я.			10.13	План сети освещения	ООО "Пермская проектная студия"	
Разработал		Шумилов А. А.			10.13			