

Общие указания

Проект разработан на основании архитектурно-строительной, санитарно-технической и технологической частей проекта.

Чертежи данного основного комплекта разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Для ввода и распределения электроэнергии приняты: существующий распределительный щит ЩС и проектируемый групповой щиток ЩР.

Для подключения рентгенодиагностического оборудования к сети, в кабинете маммографии установлен коммутационный аппарат QF5 в пластиковом боксе КР1, на высоте 1,6 м от пола.

Электроосвещение предусматривается рабочее.

Освещенность помещений принята согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Светильники приняты в соответствии с назначением помещений: с люминесцентными лампами .

Управление освещением предусматривается местными выключателями, установленными на высоте 1,5 м от пола.

Для дежурного освещения, у дверей в кабинете маммографии размещается световое табло "Не входит!", автоматически включающееся от выключателя установленного рядом с АРМ-рентгенлаборанта. Табло установить на высоте 1,6 м от пола.

Для подключения медицинского оборудования предусматриваются штепсельные розетки с 3-им заземляющим контактом на высоте 1,2 м от пола. Штепсельные розетки в фотолaborатории применяются в защитном исполнении.

Прокладку кабельных линии выполнить кабелем ВВГнг-LS-1 открыто по проектируемой трассе в кабельных каналах и по стенам в штробе..

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции на корпус электрооборудования. предусматривается подключение электрооборудования к существующему контуру защитного заземления.

Заземлению подлежат все металлические части стационарной рентгеновской аппаратуры и оборудования (щиты, корпуса светильников, металлические корпуса, устройств для фотообработки, сушильных шкафов и т.п.), нормально не находящиеся под напряжением.

В качестве заземляющих проводников используются специально предусмотренные проводники сечением по меди не менее 6 мм².

Взам. инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

						322-2013-ЭМ		
						МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Куздышева, 111		
Кол. уч.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
ГИП		Чернявский А. Я.			10.13	Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета маммографии	Стадия	Лист
							Р	2
Разработал		Шумилов А.А.			10.13	Общие данные (продолжение)	ООО "Пермская проектная студия"	