

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ "ЭОМ"		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Щит ЩС. Схема электрическая однолинейная.	
4	Щит ЩС. Схема электрическая однолинейная.	
5	План силовой сети	
6	План сети освещения	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
Обозначения	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СанПин 2.6.1.1192-03	Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгеновских исследований.	
	Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения.	
СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок (Издание 7-е, переработанное и дополненное, с изменениями)	М., 2003г.
	Прилагаемые документы	
322-2013-ЭМ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов (2 листа)	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА			
N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Напряжение сети	В	380/220
2	Установленная мощность щита ЩР	кВт	7,87
3	Расчетная мощность щита ЩР	кВт	7,87
4	Расчетный ток	А	18
5	Отклонение напряжения	%	+3,3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ	
Условные обозначения и изображения	Наименование обозначения и изображения
	Проектируемые коммуникации
	Выключатель однополюсный для открытой установки
	Щит силовой
	Коробка ответвленная
	Розетка для открытой установки
	Розетка в защитном исполнении
	Светильник с люминесцентной лампой с опаловым рассеивателем

						322-2013-ЭМ		
						МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Кузьмичева, 111		
Кол. уч.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета маммографии	Стадия	Лист
Г И П		Чернявский А. Я.			10.13		Р	1
						Общие данные (начало)	ООО "Пермская проектная студия"	
Разработал		Шумилов А. А.			10.13			