

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электрооборудование							
	Световое табло "не входить" в комплекте с OSRAM-Dulux 1x11Вт 220В			г. Пермь, "ЭТМ"	шт.	1		
	Светильник с опаловым рассеивателем OPL/S 418, 220 В, 4x18 Вт		код 25241830	"Световые технологии"	шт.	2		
	Линейная люминисцентная лампа, 18 Вт, цоколь G13			"Philips"	шт.	16		
	Светильник С360 / 132				шт.	2		
	Лампа для светильника С360 / 132	Philips TL-E 32W			шт.	2		
	Коробка для миниканалов с одноклавишным выключателем, 220 В, 10А		код 10002	"ДКС"	шт.	4		
	Коробка для миниканалов с силовой розеткой, 220 В, 16А		код 10482	"ДКС"	шт.	3		
	Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом с крышкой РСδ22-3-ГЧ		ERM22-K02-16-44	"ИЭК"	шт.	1		
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В~ ВС20-1-0-ГБ		EVM10-K01-10-44-Ес	"ИЭК"	шт.	1		
	Коробка ответвительная квадратная с кабельными вводами, с 12 клеммами, IP 44		53700R	"ДКС"	шт.	3		
	Автоматический выключатель, 3Р, In=63 А, Ir=40 А хар-ка С	ВА47-29 С	MVA21-3-040-С	"ИЕК"	шт.	1		
	Автоматический выключатель, 3Р, In=63 А, Ir=32 А хар-ка С	ВА47-29 С	MVA21-3-032-С	"ИЕК"	шт.	1		
	Автоматический выключатель дифференциального тока, 2Р, In=16А, Id=30 мА, хар-ка С	АВДТ 32 С16	MAD22-5-016-С-30	"ИЕК"	шт.	1		
	Автоматический выключатель дифференциального тока, 2Р, In=25 А, Id=30 мА, хар-ка С	АВДТ 32 С25	MAD22-5-025-С-30	"ИЕК"	шт.	1		

						322-2013-ЭМ.С			
						МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Куздышева, 111			
Кол. уч.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Щит ЩР. Схема электрическая принципиальная.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чернявский А. Я.			10.13		Р	1	2
Разработал		Шумилов А.А.			10.13	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Пермская проектная студия"		