



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
1	Процедурная	9,97
2	Фотолаборатория	8,00
3	Помещение временного хранения рентгеновской плёнки	5,22

- Данный лист см. совместно с листами АС-3, 5.
- В помещениях № 1-3 перед устройством полов поверхность монолитного перекрытия и цементно-песчаной стяжки обеспылить и прогрунтовать. $S=23,83\text{ м}^2$.
- Перед укладкой антистатического линолеума поверхность пола огрунтовать на два слоя грунтовкой. $S=10,46\text{ м}^2$.
- В пом. 1 уложить антистатический линолеум на прослойке клея. $S=10,46\text{ м}^2$
- В пом 2 и 3 уложить керамическую плитку на прослойке клея. $S=13,37\text{ м}^2$
- В помещении № 1 выполнить пластиковый плинтус $L=12,44\text{ м}$.
- В помещениях №№ 2 и 3 выполнить плинтус из керамической плитки под углом $45^\circ L=18,99\text{ м}$.

Экспликация проектируемых полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м ²
1	1		1. ПВХ-линолеум антистатический Tarkett Acczent Minergal AS на прослойке клея, $\delta=3\text{ мм}$ 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150, $\delta=20\text{ мм}$ 3. Стяжка из легкого бетона $\gamma=1200\text{ кг/м}^3$, $\delta=80\text{ мм}$. 4. Монолитный железобетон. $\delta=160\text{ мм}$. (Сущ.)	10,46
2, 3	2		1. Керамическая плитка, $\delta=8\text{ мм}$ 2. Прослойка клея для керамической плитки, $\delta=3-5\text{ мм}$ и затирка швов фугой 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150, $\delta=20\text{ мм}$ 4. Стяжка из легкого бетона $\gamma=1200\text{ кг/м}^3$, $\delta=70\text{ мм}$. 5. Монолитный железобетон. $\delta=160\text{ мм}$. (Сущ.)	2,51
2, 3	3		1. Керамическая плитка, $\delta=8\text{ мм}$ 2. Прослойка клея для керамической плитки, $\delta=3-5\text{ мм}$ и затирка швов фугой 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150, $\delta=20\text{ мм}$ 4. Существующий состав пола.	10,86

						322-2013-АС		
						МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Кузбашева, 111		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета маммографии	Стадия	Лист
ГИП		Чернявский А. Я.			08.13		Р	6
Разработал		Вихман А. С.			08.13		ООО "Пермская проектная студия"	
						План проектируемых полов и напольных конструкций.		